

**VACON<sup>®</sup> NX**  
**PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI**

**ALL IN ONE**  
**INSTRUKCJA APLIKACJI**

**VACON<sup>®</sup>**



# PRZEDMOWA

Dokument:

DPD01233E

Data:

1.12.2016

Kod oprogramowania:


- Aplikacja podstawowa = ASFIFF01
- Aplikacja standardowa = ASFIFF02
- Aplikacja sterowania lokalnego/zdalnego = ASFIFF03
- Aplikacja sterowania z wieloma poziomami prędkości = ASFIFF04
- Aplikacja z regulatorem PID = ASFIFF05
- Aplikacja wielozadaniowa
  - NXS = ASFIFF06
  - NXP = APFIFF06
- Aplikacja pompowo-wentylatorowa = ASFIFF07

## INFORMACJE O NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji należą do Vacon Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja może ulec zmianie bez powiadomienia. Oryginalnym językiem tej instrukcji jest angielski.

W instrukcji znajdują się informacje dotyczące korzystania z przemiennika częstotliwości VACON® i jego funkcji.

W niniejszej instrukcji znajduje się wiele tabel z parametrami. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące sposobu odczytywania tabel.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Index	Parameter	Min	Max	Unit	Default	Cust	ID	Description
								

- |  |  |
|--|--|
| <p>A. Lokalizacja parametru w menu, tj. numer parametru.</p> <p>B. Nazwa parametru.</p> <p>C. Minimalna wartość parametru.</p> <p>D. Maksymalna wartość parametru.</p> <p>E. Jednostka wartości parametru. Jednostka pojawi się, gdy jest dostępna.</p> <p>F. Wartość domyślna ustawiona fabrycznie.</p> | <p>G. Własne ustawienia użytkownika.</p> <p>H. Numer identyfikacyjny parametru.</p> <p>I. Krótki opis wartości parametru i/lub jego funkcji.</p> <p>J. Jeśli pojawia się ten symbol, można uzyskać więcej danych na temat parametru w rozdziale Opis parametrów.</p> |
|--|--|



# SPIS TREŚCI

## Przedmowa

Informacje o niniejszej instrukcji .....	3
--	---

<b>1 Aplikacja podstawowa .....</b>	<b>10</b>
1.1 Wprowadzenie .....	10
1.1.1 Funkcje zabezpieczenia silnika w aplikacji podstawowej .....	10
1.2 Wejścia/wyjścia sterujące .....	11
1.3 Logika sygnału sterowania w aplikacji podstawowej .....	13
1.4 Aplikacja podstawowa — listy parametrów .....	13
1.4.1 Monitorowanie wartości (panel sterowania: menu M1) .....	13
1.4.2 Parametry podstawowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.1) .....	15
1.4.3 Panel sterowania (panel sterowania: menu M3) .....	17
1.4.4 Menu systemowe (panel sterowania: menu M6) .....	18
1.4.5 Karty rozszerzeń (panel sterowania: menu M7 .....	18
<b>2 Aplikacja standardowa .....</b>	<b>19</b>
2.1 Wprowadzenie .....	19
2.2 Wejścia/wyjścia sterujące .....	20
2.3 Logika sygnału sterowania w aplikacji standardowej .....	22
2.4 Aplikacja standardowa — listy parametrów .....	22
2.4.1 Monitorowanie wartości (panel sterowania: menu M1) .....	22
2.4.2 Parametry podstawowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.1) .....	24
2.4.3 Sygnały wejściowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.2) .....	26
2.4.4 Sygnały wyjściowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.3 .....	28
2.4.5 Parametry sterowania napędem (panel sterowania: menu M2 -> G2.4 .....	31
2.4.6 Parametry zabronionej częstotliwości (panel sterowania: menu M2 -> G2.5) .....	32
2.4.7 Parametry sterowania silnikiem (panel sterowania: menu M2 -> G2.6) ....	33
2.4.8 Zabezpieczenia (panel sterujący: menu M2 -> G2.7 .....	36
2.4.9 Parametry automatycznego ponownego startu (panel sterowania: menu M2 -> G2.8) .....	38
2.4.10 Panel sterowania (panel sterowania: menu M3) .....	38
2.4.11 Menu systemowe (panel sterowania: menu M6) .....	39
2.4.12 Karty rozszerzeń (panel sterowania: menu M7 .....	39
<b>3 Aplikacja sterowania lokalnego/zdalnego .....</b>	<b>40</b>
3.1 Wprowadzenie .....	40
3.2 Wejścia/wyjścia sterujące .....	41

3.3	Logika sygnału sterowania w aplikacji lokalnej/zdalnej .....	43
3.4	Aplikacja sterowania lokalnego/zdalnego — listy parametrów .....	44
3.4.1	Monitorowanie wartości (panel sterowania: menu M1) .....	44
3.4.2	Parametry podstawowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.1) .....	45
3.4.3	Sygnały wejściowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.2) .....	47
3.4.4	Sygnały wyjściowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.3) .....	52
3.4.5	Parametry sterowania napędem (panel sterowania: menu M2 -> G2.4) .....	56
3.4.6	Parametry zabronionej częstotliwości (panel sterowania: menu M2 -> G2.5) .....	57
3.4.7	Parametry sterowania silnikiem (panel sterowania: menu M2 -> G2.6) ....	58
3.4.8	Zabezpieczenia (panel sterujący: menu M2 -> G2.7) .....	61
3.4.9	Parametry automatycznego ponownego startu (panel sterowania: menu M2 -> G2.8) .....	63
3.4.10	Panel sterowania (panel sterowania: menu M3) .....	63
3.4.11	Menu systemowe (panel sterowania: menu M6) .....	64
3.4.12	Karty rozszerzeń (panel sterowania: menu M7) .....	64
<b>4</b>	<b>Aplikacja sterowania z wieloma poziomami prędkości .....</b>	<b>65</b>
4.1	Wprowadzenie .....	65
4.2	Wejścia/wyjścia sterujące .....	66
4.3	Logika sygnału sterowania w aplikacji sterowania prędkością wielokrokową .....	68
4.4	Aplikacja sterowania z wieloma poziomami prędkości — listy parametrów .....	68
4.4.1	Monitorowanie wartości (panel sterowania: menu M1) .....	68
4.4.2	Parametry podstawowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.1) .....	70
4.4.3	Sygnały wejściowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.2) .....	72
4.4.4	Sygnały wyjściowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.3) .....	76
4.4.5	Parametry sterowania napędem (panel sterowania: menu M2 -> G2.4) .....	80
4.4.6	Parametry zabronionej częstotliwości (panel sterowania: menu M2 -> G2.5) .....	81
4.4.7	Parametry sterowania silnikiem (panel sterowania: menu M2 -> G2.6) ....	82
4.4.8	Zabezpieczenia (panel sterujący: menu M2 -> G2.7) .....	85
4.4.9	Parametry automatycznego ponownego startu (panel sterowania: menu M2 -> G2.8) .....	88
4.4.10	Panel sterowania (panel sterowania: menu M3) .....	88
4.4.11	Menu systemowe (panel sterowania: menu M6) .....	89
4.4.12	Karty rozszerzeń (panel sterowania: menu M7) .....	89
<b>5</b>	<b>Aplikacja z regulatorem PID .....</b>	<b>90</b>
5.1	Wprowadzenie .....	90
5.2	Wejścia/wyjścia sterujące .....	91

5.3	Logika sygnału sterowania w aplikacji sterowania PID .....	93
5.4	Aplikacja z regulatorem PID — listy parametrów .....	93
5.4.1	Monitorowanie wartości (panel sterowania: menu M1) .....	93
5.4.2	Parametry podstawowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.1) .....	97
5.4.3	Sygnały wejściowe .....	99
5.4.4	Sygnały wyjściowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.3 .....	106
5.4.5	Parametry sterowania napędem (panel sterowania: menu M2 -> G2.4 .....	110
5.4.6	Parametry zabronionej częstotliwości (panel sterowania: menu M2 -> G2.5) .....	111
5.4.7	Parametry sterowania silnikiem (panel sterowania: menu M2 -> G2.6) ....	112
5.4.8	Zabezpieczenia (panel sterujący: menu M2 -> G2.7 .....	115
5.4.9	Parametry automatycznego ponownego startu (panel sterowania: menu M2 -> G2.8) .....	118
5.4.10	Panel sterowania (panel sterowania: menu M3) .....	118
5.4.11	Menu systemowe (panel sterowania: menu M6) .....	119
5.4.12	Karty rozszerzeń (panel sterowania: menu M7 .....	119
<b>6</b>	<b>Aplikacja wielozadaniowa .....</b>	<b>120</b>
6.1	Wprowadzenie .....	120
6.2	Wejścia/wyjścia sterujące .....	122
6.3	Logika sygnału sterowania w aplikacji sterowania uniwersalnego .....	124
6.4	Aplikacja wielozadaniowa — listy parametrów .....	124
6.4.1	Monitorowanie wartości (panel sterowania: menu M1) .....	124
6.4.2	Parametry podstawowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.1) .....	136
6.4.3	Sygnały wejściowe .....	139
6.4.4	Sygnały wyjściowe .....	148
6.4.5	Parametry sterowania napędem (panel sterowania: menu M2 -> G2.4 .....	159
6.4.6	Parametry zabronionej częstotliwości (panel sterowania: menu M2 -> G2.5) .....	161
6.4.7	Parametry sterowania silnikiem (panel sterowania: menu M2 -> G2.6) ....	162
6.4.8	Zabezpieczenia (panel sterujący: menu M2 -> G2.7 .....	173
6.4.9	Parametry automatycznego ponownego startu (panel sterowania: menu M2 -> G2.8) .....	178
6.4.10	Parametry magistrali (panel sterujący: menu M2 -> G2.9) .....	179
6.4.11	Parametry sterowania momentem obrotowym (panel sterujący: menu M2 -> G2.10) .....	181
6.4.12	Napędy NXP: Parametry nadrzędny/napędzany (panel sterujący: menu M2 -> G2.11) .....	183
6.4.13	Panel sterowania (panel sterowania: menu M3) .....	184
6.4.14	Menu systemowe (panel sterowania: menu M6) .....	185
6.4.15	Karty rozszerzeń (panel sterowania: menu M7 .....	185
<b>7</b>	<b>Aplikacja pompowo-wentylatorowa .....</b>	<b>186</b>
7.1	Wprowadzenie .....	186
7.2	Wejścia/wyjścia sterujące .....	187

7.3	Logika sygnału sterowania w aplikacji sterowania pompą i wentylatorem .....	191
7.4	Aplikacja pompowo-wentylatorowa — listy parametrów .....	191
7.4.1	Monitorowanie wartości (panel sterowania: menu M1) .....	191
7.4.2	Parametry podstawowe (panel sterowania: menu M2 -> G2.1) .....	195
7.4.3	Sygnały wejściowe .....	197
7.4.4	Sygnały wyjściowe .....	205
7.4.5	Parametry sterowania napędem (panel sterowania: menu M2 -> G2.4 .....	213
7.4.6	Parametry zabronionej częstotliwości (panel sterowania: menu M2 -> G2.5) .....	214
7.4.7	Parametry sterowania silnikiem (panel sterowania: menu M2 -> G2.6) ....	215
7.4.8	Zabezpieczenia (panel sterujący: menu M2 -> G2.7 .....	217
7.4.9	Parametry automatycznego ponownego startu (panel sterowania: menu M2 -> G2.8) .....	220
7.4.10	Parametry sterowania pompą i wentylatorem (panel sterujący: menu M2 -> G2.9) .....	221
7.4.11	Panel sterowania (panel sterowania: menu M3) .....	224
7.4.12	Menu systemowe (panel sterowania: menu M6) .....	224
7.4.13	Karty rozszerzeń (panel sterowania: menu M7 .....	225
<b>8</b>	<b>Opis wartości monitorowanych .....</b>	<b>226</b>
<b>9</b>	<b>Opis parametrów .....</b>	<b>233</b>
9.1	Parametry panelu sterującego .....	391
9.2	Funkcja nadrzędny/napędzany (tylko NXP) .....	393
9.2.1	Połączenia fizyczne z łączem nadrzędny/napędzany .....	393
9.2.2	Połączenie światłowodowe przemienników częstotliwości za pomocą OPTD2 .....	393
9.3	Kontrola hamulca zewnętrznego z dodatkowymi limitami (identyfikatory 315, 316, 346 do 349, 352, 353) .....	394
9.4	Parametry zabezpieczenia termicznego silnika (parametry o identyfikatorach 704 do 708) .....	396
9.5	Parametry zabezpieczenia silnika przed utykami (parametry o identyfikatorach 709 do 712) .....	397
9.6	Parametry zabezpieczenia silnika przed niedociążeniem (parametry o identyfikatorach 713 do 716) .....	397
9.7	Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859) ....	398
9.7.1	Wyjście danych procesowych (podrzędny -> nadrzędny) .....	398
9.7.2	Skalowanie prądu w różnych jednostkach .....	399
9.7.3	Wejście danych procesowych (nadrzędny -> podrzędny) .....	400
9.8	Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621) .....	401
9.9	Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji) ....	402
9.9.1	Określanie wejścia/wyjścia dla funkcji za pomocą panelu sterującego .....	402
9.9.2	Określanie zacisku dla funkcji przy użyciu narzędzia do programowania NCDrive .....	403
9.9.3	Określanie nieużywanych wejść/wyjść .....	404
9.10	Parametry sterowania prędkością (tylko aplikacja 6) .....	405



9.11	Automatyczne przetaczanie między napędami (tylko aplikacja 7) .....	407
9.12	Wybór blokady (P2.9.23) .....	409
9.13	Przykłady wyboru parametrów automatycznej zmiany kolejności silników i blokady 410	
9.13.1	Automatyka pomp i wentylatorów z blokadami oraz bez automatycznej zmiany .....	410
9.13.2	Automatyka pomp i wentylatorów z blokadami oraz automatyczną zmianą .....	411
<b>10</b>	<b>Śledzenie usterek</b> .....	<b>414</b>
10.1	Kody usterek .....	414

# 1 APLIKACJA PODSTAWOWA

## 1.1 WPROWADZENIE

Aplikacja podstawowa jest prosta i łatwa w obsłudze. Jest to domyślne ustawienie fabryczne. W przeciwnym razie aplikację podstawową można wybrać w menu M6 (strona S6.2). Patrz instrukcja obsługi produktu.

Wejście cyfrowe DIN3 jest programowalne.

Objaśnienia dotyczące parametrów aplikacji podstawowej zawiera rozdział 9 *Opis parametrów* niniejszej instrukcji. Objasnienia są uporządkowane według poszczególnych numerów ID parametrów.


### 1.1.1 FUNKCJE ZABEZPIECZENIA SILNIKA W APLIKACJI PODSTAWOWEJ

Aplikacja podstawowa zapewnia prawie wszystkie funkcje zabezpieczenia, które są dostępne w innych aplikacjach:

- Zabezpieczenie przed usterkami zewnętrznymi
- Monitorowanie faz wejściowych
- Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- Kontrola faz wyjściowych
- Zabezpieczenie przed skutkami zwarć doziemnych
- Zabezpieczenie termiczne silnika
- Zabezpieczenie przed usterką termistora
- Zabezpieczenie przed błędem komunikacji magistrali
- Zabezpieczenie przed błędem gniazda

W odróżnieniu od innych aplikacji aplikacja podstawowa nie umożliwia wyboru parametrów funkcji reakcji ani wartości limitów usterek. Więcej informacji na temat zabezpieczeń termicznych silnika zawiera część ID704 w rozdziale 9 *Opis parametrów*.

## 1.2 WEJŚCIA/WYJŚCIA STERUJĄCE




Rys. 1: Fabryczna konfiguracja wejść/wyjść aplikacji podstawowej

\*) Opcjonalna karta A3 nie ma zacisku dla styku rozwiernego na drugim wyjściu przełącznika (brak zacisku 24).




### WSKAZÓWKA!

Patrz ustawienia zwerek poniżej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.



Rys. 2: Ustawienia zwerek

### 1.3 LOGIKA SYGNAŁU STEROWANIA W APLIKACJI PODSTAWOWEJ



Rys. 3: Logika sygnału sterowania aplikacji podstawowej

### 1.4 APLIKACJA PODSTAWOWA — LISTY PARAMETRÓW

#### 1.4.1 MONITOROWANIE WARTOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M1)

Wartości monitorowane są to aktualne wartości wybranych parametrów, jak również stany oraz wartości wybranych sygnałów mierzonych. Wartości monitorowanych nie można modyfikować.

**Tabela 1: Wielkości monitorowane**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	1	
V1.2	Częstotliwość zadawana	Hz	25	
V1.3	Prędkość obrotowa silnika	obr.	2	
V1.4	Prąd silnika	A	3	
V1.5	Moment obrotowy silnika	%	4	
V1.6	Moc silnika	%	5	
V1.7	Napięcie silnika	V	6	
V1.8	Napięcie w obwodzie prądu stałego	V	7	
1.9	Temperatura prze-miennika	°C	8	
1.10	Temperatura silnika	%	9	
V1.11	Wejście analogowe 1	V/mA	13	
V1.12	Wejście analogowe 2	V/mA	14	
V1.13	DIN 1, 2, 3		15	
V1.14	DIN 4, 5, 6		16	
V1.15	DO1, RO1, RO2		17	
V1.16	Analogowe Iout	mA	26	
V1.17	Elementy monitorowania wielopozycyjnego			

## 1.4.2 PARAMETRY PODSTAWOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.1)

Tabela 2: Podstawowe parametry G2.1

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. uży t. k.	ID	Opis
P2.1	Minimalna częs- totliwość	0.00	P2.2	Hz	0.00		101	
P2.2	Maksymalna częstotliwość	P2.1	320.00	Hz	50.00		102	
P2.3	Czas przyspiesza- nia 1	0.1	3000.0	s	3.0		103	
P2.4	Czas hamowania 1	0.1	3000.0	s	3.0		104	
P2.5	Limit prądu	0,1 x IH	2 x IH	A	IL:		107	
P2.6	napięcie znamio- nowe silnika	180	690	V	<b>NX2:</b> 230 V <b>NX5:</b> 400 V <b>NX6:</b> 690 V		110	
P2.7	częstotliwość zna- mionowa silnika	8.00	320.00	Hz	50.00		111	
P2.8	Prędkość znamio- nowa silnika	24	20 000	obr.	1440		112	
P2.9	Prąd znamionowy silnika	0,1 x IH	2 x IH	A	IH		113	
P2.10	Wartość cos SYM- BOL silnika	0.30	1.00		0.85		120	
P2.11	Funkcja Start	0	2		0		505	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = warunkowy start „w biegu”
P2.12	Funkcja Stop	0	3		0		506	0 = wybieg 1 = 2 = rampa + włączenie pracy na wybiegu Rampa 3 = wybieg + włą- czenie pracy z rampą

**Tabela 2: Podstawowe parametry G2.1**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.13	Optymalizacja U/f	0	1		0		109	0 = nieużywany 1 = automatyczne zwiększanie momentu obrotowego
P2.14	Sterowanie częstotliwością z zacisków we/wy	0	3		0		117	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P2.15	Wejście analogowe 2, przesunięcie referencyjne	0	1		1		302	0 = 0-20 mA 1 = 4 mA-20 mA
P2.16	Funkcja wyjścia analogowego	0	8		1		307	0 = nieużywany 1 = częstotl. wyjściowa (0-fmax) 2 = częstot. zadana (0-fmax) 3 = prędkość silnika (0-znamionowa prędkość silnika) 4 = prąd wyjściowy (0-InMotor) 5 = moment obr. silnika (0-TnMotor) 6 = moc silnika (0-PnMotor) 7 = napięcie silnika (0-UnMotor) 8 = napięcie na szynie DC (0-1000 V)



**Tabela 2: Podstawowe parametry G2.1**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.17	Funkcja DIN3	0	7		1		301	0 = nieużywany 1 = usterka zewnętrzna, styk zamknięty 2 = usterka zewnętrzna, styk otwarty 3 = włączenie pracy, styk zamknięty 4 = włączenie pracy, styk otwarty 5 = przestaw cp na zaciski we/wy 6 = przestaw cp na panel sterujący 7 = przestaw cp na magistralę komunikacyjną
P2.18	Prędkość zadawana 1	0.00	P2.2	Hz	0.00		105	
P2.19	Prędkość zadawana 2	0.00	P2.2	Hz	50.00		106	
P2.20	Automatyczny ponowny start	0	1		0		731	0 = wyłączony 2 = włączony

### 1.4.3 PANEL STEROWANIA (PANEL STEROWANIA: MENU M3)

Poniżej zostały wymienione parametry wyboru miejsca sterowania i kierunku. Patrz menu panelu sterującego w instrukcji obsługi produktu.

**Tabela 3: Parametry panelu sterowania, M3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P3.1	Miejsce sterowa- nia	1	3		1		125	1 = we/wy steru- jące 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P3.2	Sterowanie z panelu	P2.1	P2.2	Hz	0.00			
P3.3	Kierunek (na panelu sterują- cym)	0	1		0		123	
R3.4	Przycisk zatrzy- mania	0	1		1		114	0 = ograniczone działanie przycisku STOP 1 = przycisk STOP zawsze włączony

#### 1.4.4 MENU SYSTEMOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M6)

Parametry i funkcje związane z ogólnym zastosowaniem przemiennika częstotliwości, takie jak wybór języka i aplikacji, niestandardowe zestawy parametrów lub informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

#### 1.4.5 KARTY ROZSZERZEŃ (PANEL STEROWANIA: MENU M7)

W menu M7 są wyświetlane karty rozszerzeń i opcjonalne karty podłączone do karty sterującej oraz informacje związane z kartą. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

## 2 APLIKACJA STANDARDOWA

### 2.1 WPROWADZENIE

Wybierz standardową aplikację w menu M6 na stronie S6.2.

Standardowa aplikacja jest używana zwykle w zastosowaniach związanych z pompami, wentylatorami i przenośnikami, w których aplikacja podstawowa jest niewystarczająca, lecz nie są też wymagane specjalne funkcje.


- Aplikacja standardowa ma te same sygnały we/wy i tę samą logikę sterowania co aplikacja podstawowa.
- Wejście cyfrowe DIN3 i wszystkie wyjścia można swobodnie programować.

#### **Funkcje dodatkowe:**

- Programowalna logika sygnału Start/Stop oraz Do tyłu
- Skalowanie wartości zadawanej
- Monitorowanie limitu częstotliwości
- Programowanie drugich ramp i rampy o kształcie S
- Programowalne funkcje Start i Stop
- Hamowanie prądem stałym przy zatrzymaniu
- Jeden obszar zabronionej częstotliwości
- Programowalna krzywa U/f i częstotliwość przetęczenia
- Automatyczne ponowne uruchomienie
- Ochrona silnika przed przegrzaniem i utykami: Programowalna reakcja; wyłączenie, ostrzeżenie, usterka

Parametry aplikacji standardowej zostały opisane w rozdziale 9 *Opis parametrów* niniejszej instrukcji. Objasnienia są uporządkowane według poszczególnych numerów ID parametrów.

## 2.2 WEJŚCIA/WYJŚCIA STERUJĄCE




Rys. 4: Domyślna konfiguracja we/wy aplikacji standardowej

\*) Opcjonalna karta A3 nie ma zacisku dla styku rozwiernego na drugim wyjściu przełącznika (brak zacisku 24).


**WSKAZÓWKA!**

Patrz ustawienia zworek poniżej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.



Rys. 5: Ustawienia zworek

## 2.3 LOGIKA SYGNAŁU STEROWANIA W APLIKACJI STANDARDOWEJ



Rys. 6: Logika sygnału sterowania aplikacji standardowej

## 2.4 APLIKACJA STANDARDOWA — LISTY PARAMETRÓW

### 2.4.1 MONITOROWANIE WARTOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M1)

Wartości monitorowane są to aktualne wartości wybranych parametrów, jak również stany oraz wartości wybranych sygnałów mierzonych. Wartości monitorowanych nie można modyfikować.

**Tabela 4: Wielkości monitorowane**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	1	
V1.2	Częstotliwość zadawana	Hz	25	
V1.3	Prędkość obrotowa silnika	obr.	2	
V1.4	Prąd silnika	A	3	
V1.5	Moment obrotowy silnika	%	4	
V1.6	Moc silnika	%	5	
V1.7	Napięcie silnika	V	6	
V1.8	Napięcie w obwodzie prądu stałego	V	7	
1.9	Temperatura prze-miennika	°C	8	
1.10	Temperatura silnika	%	9	
V1.11	Wejście analogowe 1	V/mA	13	
V1.12	Wejście analogowe 2	V/mA	14	
V1.13	DIN 1, 2, 3		15	
V1.14	DIN 4, 5, 6		16	
V1.15	DO1, RO1, RO2		17	
V1.16	Analogowe Iout	mA	26	
V1.17	Elementy monitorowania wielopozycyjnego			

## 2.4.2 PARAMETRY PODSTAWOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.1)

Tabela 5: Podstawowe parametry G2.1

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.1.1	Minimalna częs- totliwość	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		101	
P2.1.2	Maksymalna częstotliwość	P2.1.1	320.00	Hz	50.00		102	
P2.1.3	Czas przyspiesza- nia 1	0.1	3000.0	s	0.0		103	
P2.1.4	Czas hamowania 1	0.1	3000.0	s	0.0		104	
P2.1.5	Limit prądu	0,1 x IH	2 x IH	A	IL:		107	
P2.1.6	napięcie znamio- nowe silnika	180	690	V	<b>NX2:</b> 230 V <b>NX5:</b> 400 V <b>NX6:</b> 690 V		110	
P2.1.7	częstotliwość zna- mionowa silnika	8.00	320.00	Hz	50.00		111	
P2.1.8	Prędkość znamio- nowa silnika	24	20 000	obr.	1440		112	
P2.1.9	Prąd znamionowy silnika	0,1 x IH	2 x IH	A	IH		113	
P2.1.10	Wartość cos SYM- BOL silnika	0.30	1.00		0.85		120	
P2.1.11	Sterowanie częs- totliwością z zacisków we/wy	0	3		0		117	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P2.1.12	Wartość zadana przy sterowaniu z panelu	0	3		2		121	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P2.1.13	Wartość zadana przy sterowaniu z magistrali	0	3		3		122	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna



**Tabela 5: Podstawowe parametry G2.1**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.1.14	Prędkość zadawana 1	0.00	P2.1.2	Hz	10.00		105	
P2.1.15	Prędkość zadawana 2	0.00	P2.1.2	Hz	50.00		106	

## 2.4.3 SYGNAŁY WEJŚCIOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.2)

Tabela 6: Sygnały wejściowe, G2.2

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.1	Logika Start/Stop	0	6		0		300	<p><b>Logika = 0</b> Sygnał 1 = start do przodu Sygnał 2 = start do tyłu</p> <p><b>Logika = 1</b> Sygnał 1 = start/stop Ctrl sgn 2 = do tyłu</p> <p><b>Logika = 2</b> Sygnał 1 = start/stop Sygnał 2 = włączenie pracy</p> <p><b>Logika = 3</b> Sygnał 1 = impuls Start (zbocze) Sygnał 2 = impuls Stop</p> <p><b>Logika = 4</b> Sygnał 1 = impuls do przodu (zbocze) Sygnał 2 = impuls do tyłu (zbocze)</p> <p><b>Logika = 5</b> Sygnał 1 = impuls Start (zbocze) Sygnał 2 = impuls do tyłu</p> <p><b>Logika = 6</b> Sygnał 1 = impuls Start (zbocze) Sygnał 2 = włącz impuls</p>
P2.2.2	Funkcja DIN3	0	8		1		301	<p>0 = nieużywany 1 = usterka zewnętrzna, styk zamknięty 2 = usterka zewnętrzna, styk otwarty 3 = włączenie pracy 4 = wybór czasu przyspieszania/hamowania 5 = przestaw cp na zaciski we/wy 6 = przestaw cp na panel sterujący 7 = przestaw cp na magistralę komunikacyjną 8 = do tyłu</p>

**Tabela 6: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl nie	Ust. uży tk.	ID	Opis
P2.2.3	Wejście analogowe 2, przesunięcie referencyjne	0	1		1		302	0 = 0-20 mA (0-10 V) ** 1 = 4-20 mA (2-10 V) **
P2.2.4	Wartość minimalna skalowania wartości zadanej	0.00	320.00	Hz	0.00		303	
P2.2.5	Wartość maksymalna skalowania wartości zadanej	0.00	320.00	Hz	0.00		304	
P2.2.6	Inwersja wartości zadanej	0	1		0		305	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.2.7	Czas filtrowania wartości zadanej	0.00	10.00	s	0.10		306	0 = brak filtrowania
P2.2.8 ***	Wybór sygnału AI1				A1		377	
P2.2.9 ***	Wybór sygnału AI2				A2		388	

\*\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zwerek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\*\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

## 2.4.4 SYGNAŁY WYJŚCIOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.3)

Tabela 7: Sygnały wyjściowe, G2.3

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.1	Wybór sygnału wyjścia analogowego 1	0			A.1		464	
P2.3.2	Funkcja wyjścia analogowego	0	8		1		307	0 = nie używane (20 mA/10 V) 1 = częstotl. wyjściowa (0-fmax) 2 = częstot. zadana (0-fmax) 3 = prędkość silnika (0-znamionowa prędkość silnika) 4 = prąd silnika (0-InMotor) 5 = moment obr. silnika (0-TnMotor) 6 = moc silnika (0-PnMotor) 7 = napięcie silnika (0-UnMotor) 8 = napięcie na szynie DC (0-1000 V)
P2.3.3	Czas filtrowania wyjścia analogowego	0.00	10.00	s	1.00		308	0 = brak filtrowania
P2.3.4	Inwersja wyjścia analogowego	0	1		0		309	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.5	Minimum wyjścia analogowego	0	1		0		310	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.6	Skala wyjścia analogowego	10	1000	%	100		311	

**Tabela 7: Sygnaty wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.7	Funkcja wyjścia cyfrowego 1	0	16		1		312	0 = nieużywany 1 = gotowość 2 = praca 3 = usterka 4 = odwrócona usterka 5 = ostrzeżenie o przegrzaniu prze- miennika częstotli- wości 6 = usterka lub ostrzeżenie rozsz. 7 = usterka lub ostrzeżenie zad. 8 = ostrzeżenie 9 = odwrócone 10 = prędkość stała 1 11 = dla prędkości 12 = aktywny regu- lator silnika 13 = monitorowa- nie limitu częstotli- wości OP 1 14 = miejsce stero- wania: we/wy 15 = usterka/ ostrzeżenie ter- mistora 16 = magistrala DIN1
P2.3.8	Funkcja R01	0	16		2		313	Jak dla parametru 2.3.7
P2.3.9	Funkcja R02	0	16		3		314	Jak dla parametru 2.3.7
P2.3.10	Monitorowanie limitu częstotli- wości wyjściowej 1	0	2		0		315	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.11	Limit częstotli- wości wyjściowej 1; wartość moni- torowana	0.00	320.00	Hz	0.00		316	
P2.3.12 *	Wybór sygnatu wyjścia analogo- wego 2	0.1	E.10		0.1		471	

**Tabela 7: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.13	Funkcja wyjścia analogowego 2	0	8		4		472	Jak dla parametru 2.3.2
P2.3.14	Czas filtrowania wyjścia analogowego 2	0.00	10.00	s	1.00		473	0 = brak filtrowania
P2.3.15	Inwersja wyjścia analogowego 2	0	1		0		474	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.16	Minimum wyjścia analogowego 2	0	1		0		475	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P.2.3.17	Skalowanie wyjścia analogowego 2	10	1000	%	1.00		476	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

## 2.4.5 PARAMETRY STEROWANIA NAPĘDEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.4)

Tabela 8: Parametry sterowania napędu, G2.4

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.4.1	Kształt zbrocza 1	0.0	10.0	s	0.1		500	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/zwalniania
P2.4.2	Kształt zbrocza 2	0.0	10.0	s	0.0		501	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/zwalniania
P2.4.3	Czas przyspieszania 2	0.1	3000.0	s	1.0		502	
P2.4.4	Czas hamowania 2	0.1	3000.0	s	1.0		503	
P2.4.5	Moduł hamujący	0	4		0		504	0 = wyłączone 1 = używane podczas pracy 2 = zewnętrzny moduł hamujący 3 = używane podczas zatrzymania/pracy 4 = używane podczas pracy (bez testowania)
P2.4.6	Funkcja Start	0	2		0		505	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = warunkowy start „w biegu”
P2.4.7	Funkcja Stop	0	3		0		506	0 = wybieg 1 = rampa 2 = rampa + włączenie pracy na wybiegu 3 = wybieg + włączenie pracy z rampą
P2.4.8	Prąd hamowania prądem stałym	0.00	IL:	A	0,7 x IH		507	
P2.4.9	Czas hamowania prądem stałym przy zatrzymaniu	0.00	600.00	s	0.00		508	0 = hamulec prądu stałego jest wyłączony przy zatrzymaniu

**Tabela 8: Parametry sterowania napędu, G2.4**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.4.10	Częstotliwość rozpoczęcia hamowania prądem stałym podczas zatrzymywania z rampą	0.10	10.00	Hz	1.50		515	
P2.4.11	Czas hamowania prądem stałym podczas startu	0.00	600.00	s	0.00		516	0 = hamulec prądu stałego jest wyłączony podczas startu
P2.4.12 *	Hamulec strumieniowy	0	1		0		520	0 = wyłączona 0 = Wł.
P2.4.13	Prąd hamowania strumieniem	0.00	IL:	A	IH		519	

#### 2.4.6 PARAMETRY ZABRONIONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M2 - > G2.5)

**Tabela 9: Parametry zabronionej częstotliwości, G2.5**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.5.1	Dolna granica 1	0.00	320.00	Hz	0.00		509	
P2.5.2	Górna granica 1	0.00	320.00	Hz	0.00		510	
P2.5.3	Zabronione przyspieszanie/hamowanie z rampą	0.1	10.0	x	1.0		518	



## 2.4.7 PARAMETRY STEROWANIA SILNIKIEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.6)

Tabela 10: Parametry sterowania silnika, G2.6

Indeks	Ukrywanie	A11	A11	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.1 *	Tryb sterowania silnikiem	0	1/3		0		600	0 = sterowanie częstotliwością 1 = sterowanie prędkością <b>NXP:</b> 2 = sterowanie momentem z pętlą otwartą 3 = kontrola prędkości z zamkniętą pętlą 4 = sterowanie momentem z pętlą zamkniętą
P2.6.2 *	Optymalizacja U/f	0	1		0		109	0 = nieużywany 1 = automatyczne zwiększanie momentu obrotowego
P2.6.3 *	Wybór współczynnika U/f	0	3		0		108	0 = liniowa 1 = kwadratowa 2 = programowalna 3 = liniowy z optymalizacją strumienia
P2.6.4 *	Punkt osłabienia pola	8.00	320.00	Hz	50.00		602	
P2.6.5 *	Napięcie w punkcie osłabienia pola	10.00	200.00	%	100.00		603	
P2.6.6 *	Częstotliwość punktu środkowego krzywej U/f	0.00	P2.6.4	Hz	50.00		604	
P2.6.7 *	Napięcie punktu środkowego krzywej U/f	0.00	100.00	%	100.00		605	
P2.6.8 *	Napięcie wyjściowe przy zerowej częstotliwości	0.00	40.00	%	Zmienny		606	
P2.6.9	Częstotliwość kłuczenia	1.0	Zmienny	kHz	Zmienny		601	

**Tabela 10: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.10	Regulator przepięć	0	2		1		607	0 = nieużywany 1 = używane (bez zmien. prędkości) 2 = używane (zmien. prędkości)
P2.6.11	Regulator zbyt niskiego napięcia	0	1		1		608	0 = nieużywany 1 = używane
P2.6.12	Spadek obciążenia	0.00	100.00	%	0.00		620	
P2.6.13	Identyfikacja	0	1/2		0		631	0 = brak reakcji 1 = identyfikacja bez pracy 2 = identyfikacja przy pracy 3 = przebieg ID kodera 4 = brak reakcji 5 = niepowodzenie ID przy pracy
<b>Grupa parametrów pętli zamkniętej 2.6.14</b>								
P2.6.14.1	Prąd magnesowania	0.00	2 x IH	A	0.00		612	
P2.6.14.2	Wzmocnienie P sterowania prędkością	1	1000		30		613	
P2.6.14.3	Czas I sterowania prędkością	0.0	3200.0	ms	30.0		614	
P2.6.14.5	Kompensacja przyspieszenia	0.00	300.00	s	0.00		626	
P2.6.14.6	Regulacja poślizgu	0	500	%	100		619	
P2.6.14.7	Prąd magnesowania przy starcie	0,00	IL:	A	0.00		627	
P2.6.14.8	Czas magnesowania przy starcie	0	60000	ms	0		628	
P2.6.14.9	Czas prędkości 0 przy starcie	0	32000	ms	100		615	
P2.6.14.10	Czas prędkości-0 przy zatrzymaniu	0	32000	ms	100		616	

**Tabela 10: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.6.14.11	Moment obrotowy rozruchu	0	3		0		621	0 = nieużywany 1 = pamięć momentu obrotowego 2 = wartość zadana momentu 3 = moment obrotowy rozruchu do przodu/do tyłu
P2.6.14.12	Moment obrotowy rozruchu DO PRZODU	-300.0	300.0	%	0.0		633	
P2.6.14.13	Moment obrotowy rozruchu DO TYŁU	-300.0	300.0	%	0.0		634	
P2.6.14.15	Czas filtrowania kodera	0.0	100.0	ms	0.0		618	
P2.6.14.17	Bieżące wzmocnienie P sterowania	0.00	100.00	%	40.00		617	
<b>Grupa parametrów identyfikacji 2.6.15</b>								
P2.6.15.1	Prędkość krokowa	-50.0	50.0	0.0	0.0		1252	

\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

## 2.4.8 ZABEZPIECZENIA (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -&gt; G2.7)

Tabela 11: Zabezpieczenia, G2.7

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.1	Odpowiedź na usterkę wartości zadanej 4 mA	0	5		0		700	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = ostrzeżenie +poprzednia częs- totliwość 3 = ostrzeżenie +częstotliwość stała 2.7.2 4 = usterka, stop według 2.4.7 5 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.2	Częstotliwość usterki wartości zadanej 4 mA	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		728	
P2.7.3	Odpowiedź na usterkę zewnętrzną	0	3		2		701	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.4	Monitorowanie faz wejściowych	0	3		0		730	
P2.7.5	Odpowiedź na usterkę zbyt niskiego napięcia	0	1		0		727	0 = usterka zapisana w historii Usterka niezapisana
P2.7.6	Kontrola faz wyjściowych	0	3		2		702	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.7	Zabezpieczenie przed skutkami zwarć doziemnych	0	3		2		703	
P2.7.8	Zabezpieczenie termiczne silnika	0	3		2		704	
P2.7.9	współczynnik temperatury otoczenia silnika	-100.0	100.0	%	0.0		705	
P2.7.10	Współczynnik chłodzenia silnika przy zerowej prędkości	0.0	150.0	%	40.0		706	
P2.7.11	Stała czasowa ciepła silnika	1	200	min	Zmienny		707	

**Tabela 11: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.12	cykl pracy silnika	0	150	%	100		708	
P2.7.13	Zabezpieczenie przed utykaniem	0	3		0		709	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.14	Prąd utknięcia	0.00	2 x IH	A	IH		710	
P2.7.15	Limit czasu utyku	1.00	120.00	s	15.00		711	
P2.7.16	Limit prędkości utknięcia	1.0	P2.1.2	Hz	25.00		712	
P2.7.17	Zabezpieczenie przed niedociążeniem	0	3		0		713	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.18	Zabezpieczenie przed niedociążeniem, moment obrotowy	10.0	150.0	%	50.0		714	
P2.7.19	Zabezpieczenie przed niedociążeniem, częstotliwość zerowa dla obciążenia	5.0	150.0	%	10.0		715	
P2.7.20	Limit czasu zabezpieczenia przed niedociążeniem	2.00	600.00	s	20.00		716	
P2.7.21	Odpowiedź na usterkę termistora	0	3		2		732	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.22	Odpowiedź na usterkę magistrali komunikacyjnej	0	3		2		733	Patrz P2.7.21.
P2.7.23	Odpowiedź na usterkę gniazda	0	3		2		734	Patrz P2.7.21.

## 2.4.9 PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO STARTU (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -> G2.8)

**Tabela 12: Parametry automatycznego ponownego startu, G2.8**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.8.1	Czas oczekiwania	0.10	10.00	s	0.50		717	
P2.8.2	Czas próby	0.00	60.00	s	30.00		718	
P2.8.3	Funkcja Start	0	2		0		719	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = zgodnie z P2.4.6
P2.8.4	Liczba prób po wyłączeniu z powodu za niskiego napięcia	0	10		0		720	
P2.8.5	Liczba prób po wyłączeniu z powodu przekroczenia napięcia	0	10		0		721	
P2.8.6	Liczba prób po wyzwoleniu nadprądowym	0	3		0		722	
P2.8.7	Liczba prób po wyzwoleniu wartości zadanej 4 mA	0	10		0		723	
P2.8.8	Liczba prób po wyzwoleniu usterki temperatury silnika	0	10		0		726	
P2.8.9	Liczba prób po wyzwoleniu usterki zewnętrznej	0	10		0		725	
P2.8.10	Liczba prób po wyzwoleniu usterki niedociążenia	0	10		0		738	

## 2.4.10 PANEL STEROWANIA (PANEL STEROWANIA: MENU M3)

Poniżej zostały wymienione parametry wyboru miejsca sterowania i kierunku. Patrz menu panelu sterującego w instrukcji obsługi produktu.

**Tabela 13: Parametry panelu sterowania, M3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P3.1	Miejsce sterowa- nia	1	3		1		125	1 = we/wy steru- jące 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P3.2	Sterowanie z panelu	P2.1	P2.2	Hz	0.00			
P3.3	Kierunek (na panelu sterują- cym)	0	1		0		123	
R3.4	Przycisk zatrzy- mania	0	1		1		114	0 = ograniczone działanie przycisku STOP 1 = przycisk STOP zawsze włączony

#### 2.4.11 MENU SYSTEMOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M6)

Parametry i funkcje związane z ogólnym zastosowaniem przemiennika częstotliwości, takie jak wybór języka i aplikacji, niestandardowe zestawy parametrów lub informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

#### 2.4.12 KARTY ROZSZERZEŃ (PANEL STEROWANIA: MENU M7)

W menu M7 są wyświetlane karty rozszerzeń i opcjonalne karty podłączone do karty sterującej oraz informacje związane z kartą. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

## 3 APLIKACJA STEROWANIA LOKALNEGO/ ZDALNEGO

### 3.1 WPROWADZENIE

Wybierz aplikację sterowania lokalnego/zdalnego w menu M6 na stronie S6.2.

Aplikacja sterowania lokalnego/zdalnego umożliwia korzystanie z dwóch różnych miejsc sterowania. W każdym miejscu sterowania wartość zadaną częstotliwości można wybrać z poziomego panelu sterującego, magistrali lub we/wy sterujących. Aktywne miejsce sterowania jest wybierane za pomocą wejścia cyfrowego DIN6.

- Wszystkie wyjścia można swobodnie programować.


#### **Funkcje dodatkowe:**

- Programowalna logika sygnału Start/Stop oraz Do tyłu
- Skalowanie wartości zadawanej
- Monitorowanie limitu częstotliwości
- Programowanie drugich ramp i rampy o kształcie S
- Programowalne funkcje Start i Stop
- Hamowanie prądem stałym przy zatrzymaniu
- Jeden obszar zabronionej częstotliwości
- Programowalna krzywa U/f i częstotliwość przetaczania
- Automatyczne ponowne uruchomienie
- Ochrona silnika przed przegrzaniem i utykami: Programowalna reakcja; wyłączenie, ostrzeżenie, usterka

Parametry aplikacji sterowania lokalnego/zdalnego zostały opisane w rozdziale 9 *Opis parametrów* niniejszej instrukcji. Objasnienia są uporządkowane według poszczególnych numerów ID parametrów.



### 3.2 WEJŚCIA/WYJŚCIA STERUJĄCE




Rys. 7: Domyślna konfiguracja wejść/wyjść aplikacji sterowania lokalnego/zdalnego

\*) Opcjonalna karta A3 nie ma zacisku dla styku rozwiernego na drugim wyjściu przełącznika (brak zacisku 24).




### WSKAZÓWKA!

Patrz ustawienia zwerek poniżej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.



Rys. 8: Ustawienia zwerek

### 3.3 LOGIKA SYGNAŁU STEROWANIA W APLIKACJI LOKALNEJ/ZDALNEJ



Rys. 9: Logika sygnału sterowania aplikacji sterowania lokalnego/zdalnego

### 3.4 APLIKACJA STEROWANIA LOKALNEGO/ZDALNEGO — LISTY PARAMETRÓW

#### 3.4.1 MONITOROWANIE WARTOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M1)

Wartości monitorowane są to aktualne wartości wybranych parametrów, jak również stany oraz wartości wybranych sygnałów mierzonych. Wartości monitorowanych nie można modyfikować.

**Tabela 14: Wielkości monitorowane**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	1	
V1.2	Częstotliwość zadawana	Hz	25	
V1.3	Prędkość obrotowa silnika	obr.	2	
V1.4	Prąd silnika	A	3	
V1.5	Moment obrotowy silnika	%	4	
V1.6	Moc silnika	%	5	
V1.7	Napięcie silnika	V	6	
V1.8	Napięcie w obwodzie prądu stałego	V	7	
1.9	Temperatura prze-miennika	°C	8	
1.10	Temperatura silnika	%	9	
V1.11	Wejście analogowe 1	V/mA	13	
V1.12	Wejście analogowe 2	V/mA	14	
V1.13	DIN 1, 2, 3		15	
V1.14	DIN 4, 5, 6		16	
V1.15	DO1, RO1, RO2		17	
V1.16	Analogowe Iout	mA	26	
V1.17	Elementy monitoro-wania wielopozycyj-nego			

## 3.4.2 PARAMETRY PODSTAWOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.1)

Tabela 15: Podstawowe parametry G2.1

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użyte	ID	Opis
P2.1.1	Minimalna częstotliwość	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		101	
P2.1.2	Maksymalna częstotliwość	P2.1.1	320.00	Hz	50.00		102	
P2.1.3	Czas przyspieszenia 1	0.1	3000.0	s	0.0		103	
P2.1.4	Czas hamowania 1	0.1	3000.0	s	0.0		104	
P2.1.5	Limit prądu	0,1 x IH	2 x IH	A	IL:		107	
P2.1.6 *	napięcie znamionowe silnika	180	690	V	<b>NX2:</b> 230 V <b>NX5:</b> 400 V <b>NX6:</b> 690 V		110	
P2.1.7 *	częstotliwość znamionowa silnika	8.00	320.00	Hz	50.00		111	
P2.1.8 *	Prędkość znamionowa silnika	24	20 000	obr.	1440		112	
P2.1.9 *	Prąd znamionowy silnika	0,1 x IH	2 x IH	A	IH		113	
P2.1.10 *	Wartość cos SYMBOL silnika	0.30	1.00		0.85		120	
P2.1.11 *	Wartość zadana A we/wy	0	4		1		117	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna 4 = potencjometr silnika
P2.1.12 *	Wartość zadana B we/wy	0	4		0		131	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna 4 = potencjometr silnika

**Tabela 15: Podstawowe parametry G2.1**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.1.13 *	Wartość zadana przy sterowaniu z panelu	0	3		2		121	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrała komunikacyjna
P2.1.14 *	Wartość zadana przy sterowaniu z magistrali	0	3		3		122	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrała komunikacyjna
P2.1.15 *	Wartość zadana prędkości impulsowania	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		124	

\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

3.4.3 SYGNAŁY WEJŚCIOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -> G2.2)

Tabela 16: Sygnały wejściowe, G2.2

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.1 ***	Wybór logiki sygnałów Start/Stop miejsca A	0	8		0		300	<p><b>Logika = 0</b>                      Sygnał 1 = start do przodu                      Sygnał 2 = start do tyłu</p> <p><b>Logika = 1</b>                      Sygnał 1 = start/stop                      Ctrl sgn 2 = do tyłu</p> <p><b>Logika = 2</b>                      Sygnał 1 = start/stop                      Sygnał 2 = włączenie pracy</p> <p><b>Logika = 3</b>                      Sygnał 1 = impuls Start (zbocze)                      Sygnał 2 = impuls Stop</p> <p><b>Logika = 4</b>                      Sygnał 1 = start do przodu                      Sygnał 2 = potencjometr silnika w górę</p> <p><b>Logika = 5</b>                      Sygnał 1 = Start do przodu (zbocze)                      Sygnał 2 = Start do tyłu (zbocze)</p> <p><b>Logika = 6</b>                      Sygnał 1 = Start (zbocze)/Stop                      Ctrl sgn 2 = do tyłu</p> <p><b>Logika = 7</b>                      Sygnał 1 = Start (zbocze)/Stop                      Sygnał 2 = włączenie pracy</p> <p><b>Logika = 8</b>                      Sygnał 1 = Start do przodu (zbocze)                      Sygnał 2 = potencjometr silnika w górę</p>

Tabela 16: Sygnały wejściowe, G2.2

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.2	Funkcja DIN3	0	13		1		301	0 = nieużywany 1 = usterka zewnętrzna, styk zamknięty 2 = usterka zewnętrzna, styk otwarty 3 = włączenie pracy 4 = wybór czasu przyspieszania/hamowania 5 = przestaw cp na zaciski we/wy 6 = przestaw cp na panel sterujący 7 = przestaw cp na magistralę komunikacyjną 8 = do tyłu 9 = prędkość impulsowania 11 = zabroniona operacja przyspieszania/hamowania 12 = polecenie hamowania prądem stałym 13 = potencjometr silnika w dół
P2.2.3 ****	Wybór sygnału AI1	0.1	E.10		A1		377	
P2.2.4	Zakres sygnału AI1	0	2		0		320	0 = 0-10 V (0-20 mA**) 1 = 2-10 V (4-20 mA**) 2 = zakres niestandardowego ustawienia**
P2.2.5	Niestandardowe minimalne ustawienie AI1	-160.00	160.00	%	0.00		321	
P2.2.6	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI1	-160.00	160.00	%	100.00		322	
P2.2.7	Inwersja sygnału AI1	0	1		0		323	
P2.2.8	Czas filtrowania sygnału AI1	0.00	10.00	s	0.10		324	



**Tabela 16: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.9 ****	Wybór sygnału AI2	0.1	E.10		A.2		388	
P2.2.10	Zakres sygnału AI2	0	2		1		325	0 = 0-10 V (0-20 mA**) 1 = 2-10 V (4-20 mA**) 2 = zakres niestandardowego ustawienia**
P2.2.11	Niestandardowe minimalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	0.00		326	
P2.2.12	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	100.00		327	
P2.2.13	Inwersja sygnału AI2	0	1		0		328	
P2.2.14	Czas filtrowania sygnału AI2	0.00	10.00	s	0.10		329	

Tabela 16: Sygnały wejściowe, G2.2

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.15 ***	Wybór logiki sygnałów Start/Stop miejsca B	0	6		0		363	<p><b>Logika = 0</b> Sygnał 1 = start do przodu Sygnał 2 = start do tyłu</p> <p><b>Logika = 1</b> Sygnał 1 = start/stop Ctrl sgn 2 = do tyłu</p> <p><b>Logika = 2</b> Sygnał 1 = start/stop Sygnał 2 = włączenie pracy</p> <p><b>Logika = 3</b> Sygnał 1 = impuls Start (zbocze) Sygnał 2 = impuls Stop</p> <p><b>Logika = 4</b> Sygnał 1 = impuls do przodu (zbocze) Sygnał 2 = impuls do tyłu (zbocze)</p> <p><b>Logika = 5</b> Sygnał 1 = impuls Start (zbocze) Sygnał 2 = impuls do tyłu</p> <p><b>Logika = 6</b> Sygnał 1 = impuls Start (zbocze) Sygnał 2 = włącz impuls</p>
P2.2.16	Wartość minimalna skalowania wartości zadanej miejsca A	0.00	320.00	Hz	0.00		303	
P2.2.17	Wartość maksymalna skalowania wartości zadanej miejsca A	0.00					304	
P2.2.18	Wartość minimalna skalowania wartości zadanej miejsca B	0.00	320.00	Hz	0.00		364	
P2.2.19	Wartość maksymalna skalowania wartości zadanej miejsca B	0.00	320.00	Hz	0.00		365	0,00 = brak skalowania >0 = skalowana wartość maksymalna

**Tabela 16: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.20	Wolne wejście analogowe, wybór sygnału	0	2		0		361	0 = nieużywany 1 = wejście analogowe 1 2 = wejście analogowe 2
P2.2.21	Wolne wejście analogowe, funkcja	0	4		0		362	0 = brak kasowania 1 = zmniejszenie limitu prądu (P2.1.5) 2 = zmniejszenie prądu hamowania prądem stałym 3 = zmniejszenie czasów przyspieszenia i hamowania 4 = zmniejszenie limitu monitorowania momentu obrotowego
P2.2.22	Czas rampy potencjometru silnika	0.1	2000.0	Hz/s	10.0		331	
P2.2.23	Kasowanie pamięci częstotliwości zadanej potencjometrem silnika	0	2		1		367	0 = brak kasowania 1 = zerowanie po zatrzymaniu lub odłączeniu zasilania 2 = reset przy wyłączeniu zasilania
P2.2.24	Pamięć impulsu Start	0	1		0		498	0 = brak kopiowania stanu pracy 1 = skopiowano stan pracy

\*\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zwerek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\*\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

\*\*\*\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

## 3.4.4 SYGNAŁY WYJŚCIOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.3)

Tabela 17: Sygnały wyjściowe, G2.3

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.1	Wybór sygnału A01	0.1	E.10		A11		464	
P2.3.2	Funkcja wyjścia analogowego	0	8		1		307	0 = nie używane (20 mA/10 V) 1 = częstotl. wyjściowa (0-fmax) 2 = częstot. zadana (0-fmax) 3 = prędkość silnika (0-znamionowa prędkość silnika) 4 = prąd silnika (0-InMotor) 5 = moment obr. silnika (0-TnMotor) 6 = 7 = napięcie silnika (0-UnMotor) moc silnika (0-PnMotor) 8 = napięcie na szynie DC (0-1000 V)
P2.3.3	Czas filtrowania wyjścia analogowego	0.00	10.00	s	1.00		308	0 = brak filtrowania
P2.3.4	Inwersja wyjścia analogowego	0	1		0		309	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.5	Minimum wyjścia analogowego	0	1		0		310	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.6	Skala wyjścia analogowego	10	1000	%	100		311	

**Tabela 17: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.7	Funkcja wyjścia cyfrowego 1	0	22		1		312	0 = nieużywany 1 = gotowość 2 = praca 3 = usterka 4 = odwrócona usterka 5 = ostrzeżenie o przegrzaniu prze- miennika częstotli- wości 6 = usterka lub ostrzeżenie rozsz. 7 = usterka lub ostrzeżenie zad. 8 = ostrzeżenie 9 = odwrócone 10 = wybrano prę- dność impulsowania 11 = dla prędkości 12 = aktywny regu- lator silnika 13 = monitorowa- nie limitów czę- stotliwości OP 1 14 = monitorowa- nie limitów czę- stotliwości OP 2 15 = monitorowa- nie limitów momentu obroto- wego 16 = monitorowa- nie limitów war- tości zadanych 17 = kontrola hamulca zewnętr- nego 18 = miejsce stero- wania: we/wy 19 = monitorowa- nie limitów tempe- ratyry FC 20 = niepożądany kierunek obrotów 21 = odwrócona kontrola hamulca zewnętrznego 22 = usterka/ ostrzeżenie ter- mistora
P2.3.8	Funkcja R01	0	22		2		313	Jak dla parametru 2.3.7

**Tabela 17: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.9	Funkcja R02	0	22		3		314	Jak dla parametru 2.3.7
P2.3.10	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 1	0	2		0		315	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.11	Limit częstotliwości wyjściowej 1; wartość monitorowana	0.00	320.00	Hz	0.00		316	
P2.3.12	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 2	0	2		0		346	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.13	Limit częstotliwości wyjściowej 2; wartość monitorowania	0.00	320.00	Hz	0.00		347	
P2.3.14	Funkcja monitorowania limitu momentu obrotowego	0	2		0		348	0 = nie 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.15	Wartość monitorowania limitu momentu obrotowego	-300.0	300.0	%	0.0		349	
P2.3.16	Funkcja monitorowania limitów wartości zadanych	0	2		0		350	0 = nie 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.17	Wartość monitorowania limitu wartości zadanych	0.0	100.0	%	0.0		351	
P2.3.18	Opóźnienie wyłączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	0.5		352	
P2.3.19	Opóźnienie włączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	1.5		353	

**Tabela 17: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.20	Monitorowanie limitów temperatury przemiennika częstotliwości	0	2		0		354	0 = nie 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.21	Wartość limitu temperatury przemiennika częstotliwości	-10	100	°C	40		355	
P2.3.22	Skalowanie wyjścia analogowego 2	0.1	E.10		0.1		471	
P2.3.23	Funkcja wyjścia analogowego 2	0	8		4		472	Jak dla parametru 2.3.2
P2.3.24	Czas filtrowania wyjścia analogowego 2	0.00	10.00	s	1.00		473	0 = brak filtrowania
P2.3.25	Inwersja wyjścia analogowego 2	0	1		0		474	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.26	Minimum wyjścia analogowego 2	0	1		0		475	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P.2.3.27	Skalowanie wyjścia analogowego 2	10	1000	%	1.00		476	

## 3.4.5 PARAMETRY STEROWANIA NAPĘDEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.4)

Tabela 18: Parametry sterowania napędu, G2.4

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.4.1	Kształt zbocza 1	0.0	10.0	s	0.1		500	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/zwalniania
P2.4.2	Kształt zbocza 2	0.0	10.0	s	0.0		501	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/zwalniania
P2.4.3	Czas przyspieszania 2	0.1	3000.0	s	1.0		502	
P2.4.4	Czas hamowania 2	0.1	3000.0	s	1.0		503	
P2.4.5	Moduł hamujący	0	4		0		504	0 = wyłączony 1 = używane podczas pracy 2 = zewnętrzny moduł hamujący 3 = używane podczas zatrzymania/pracy 4 = używane podczas pracy (bez testowania)
P2.4.6	Funkcja Start	0	2		0		505	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = warunkowy start „w biegu”
P2.4.7	Funkcja Stop	0	3		0		506	0 = wybieg 1 = rampa 2 = rampa + włączenie pracy na wybiegu 3 = wybieg + włączenie pracy z rampą
P2.4.8	Prąd hamowania prądem stałym	0.00	IL:	A	0,7 x IH		507	
P2.4.9	Czas hamowania prądem stałym przy zatrzymaniu	0.00	600.00	s	0.00		508	0 = hamulec prądu stałego jest wyłączony przy zatrzymaniu



**Tabela 18: Parametry sterowania napędu, G2.4**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.4.10	Częstotliwość rozpoczęcia hamowania prądem stałym podczas zatrzymywania z rampą	0.10	10.00	Hz	1.50		515	
P2.4.11	Czas hamowania prądem stałym podczas startu	0.00	600.00	s	0.00		516	0 = hamulec prądu stałego jest wyłączony podczas startu
P2.4.12 *	Hamulec strumieniowy	0	1		0		520	0 = wyłączona 0 = Wł.
P2.4.13	Prąd hamowania strumieniem	0.00	IL:	A	IH		519	

### 3.4.6 PARAMETRY ZABRONIONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M2 - > G2.5)

**Tabela 19: Parametry zabronionej częstotliwości, G2.5**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.5.1	Dolna granica 1	0.00	320.00	Hz	0.00		509	
P2.5.2	Górna granica 1	0.00	320.00	Hz	0.00		510	0 = zakres zabronionych 1 jest wyłączony
P2.5.3	Dolna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		511	
P2.5.4	Górna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		512	0 = zakres zabronionych 2 jest wyłączony
P2.5.5	Dolna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		513	
P2.5.6	Górna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		514	0 = zakres zabronionych 3 jest wyłączony
P2.5.7	Zabronione przyspieszanie/hamowanie z rampą	0.1	10.0	x	1.0		518	

## 3.4.7 PARAMETRY STEROWANIA SILNIKIEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.6)

Tabela 20: Parametry sterowania silnika, G2.6

Indeks	Ukrywanie	A11	A11	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.1 *	Tryb sterowania silnikiem	0	1/3		0		600	0 = sterowanie częstotliwością 1 = sterowanie prędkością <b>NXP:</b> 2 = sterowanie momentem z pętlą otwartą 3 = kontrola prędkości z zamkniętą pętlą 4 = sterowanie momentem z pętlą zamkniętą
P2.6.2 *	Optymalizacja U/f	0	1		0		109	0 = nieużywany 1 = automatyczne zwiększanie momentu obrotowego
P2.6.3 *	Wybór współczynnika U/f	0	3		0		108	0 = liniowa 1 = kwadratowa 2 = programowalna 3 = liniowy z optymalizacją strumienia
P2.6.4 *	Punkt osłabienia pola	8.00	320.00	Hz	50.00		602	
P2.6.5 *	Napięcie w punkcie osłabienia pola	10.00	200.00	%	100.00		603	
P2.6.6 *	Częstotliwość punktu środkowego krzywej U/f	0.00	P2.6.4	Hz	50.00		604	
P2.6.7 *	Napięcie punktu środkowego krzywej U/f	0.00	100.00	%	100.00		605	
P2.6.8 *	Napięcie wyjściowe przy zerowej częstotliwości	0.00	40.00	%	Zmienny		606	
P2.6.9	Częstotliwość kłucowania	1.0	Zmienny	kHz	Zmienny		601	

**Tabela 20: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.10	Regulator przepięć	0	2		1		607	0 = nieużywany 1 = używane (bez zmien. prędkości) 2 = używane (zmien. prędkości)
P2.6.11	Regulator zbyt niskiego napięcia	0	1		1		608	0 = nieużywany 1 = używane
P2.6.12	Spadek obciążenia	0.00	100.00	%	0.00		620	
P2.6.13	Identyfikacja	0	1/2		0		631	0 = brak reakcji 1 = identyfikacja bez pracy 2 = identyfikacja przy pracy 3 = przebieg ID kodera 4 = brak reakcji 5 = niepowodzenie ID przy pracy
<b>Grupa parametrów pętli zamkniętej 2.6.14</b>								
P2.6.14.1	Prąd magnesowania	0.00	2 x I <sub>H</sub>	A	0.00		612	
P2.6.14.2	Wzmocnienie P sterowania prędkością	1	1000		30		613	
P2.6.14.3	Czas I sterowania prędkością	0.0	3200.0	ms	30.0		614	
P2.6.14.5	Kompensacja przyspieszenia	0.00	300.00	s	0.00		626	
P2.6.14.6	Regulacja poślizgu	0	500	%	100		619	
P2.6.14.7	Prąd magnesowania przy starcie	0,00	I <sub>L</sub> :	A	0.00		627	
P2.6.14.8	Czas magnesowania przy starcie	0	60000	ms	0		628	
P2.6.14.9	Czas prędkości 0 przy starcie	0	32000	ms	100		615	
P2.6.14.10	Czas prędkości-0 przy zatrzymaniu	0	32000	ms	100		616	

**Tabela 20: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	A11	A11	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. uży t. k.	ID	Opis
P2.6.14.11	Moment obrotowy rozruchu	0	3		0		621	0 = nieużywany 1 = pamięć momentu obroto- wego 2 = wartość zadana momentu 3 = moment obro- towy rozruchu do przodu/do tyłu
P2.6.14.12	Moment obrotowy rozruchu DO PRZODU	-300.0	300.0	%	0.0		633	
P2.6.14.13	Moment obrotowy rozruchu DO TYŁU	-300.0	300.0	%	0.0		634	
P2.6.14.15	Czas filtrowania kodera	0.0	100.0	ms	0.0		618	
P2.6.14.17	Bieżące wzmoc- nienie P sterowa- nia	0.00	100.00	%	40.00		617	
<b>Grupa parametrów identyfikacji 2.6.15</b>								
P2.6.15.1	Prędkość krokowa	-50.0	50.0	0.0	0.0		1252	

\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

## 3.4.8 ZABEZPIECZENIA (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -&gt; G2.7)

Tabela 21: Zabezpieczenia, G2.7

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.1	Odpowiedź na usterkę wartości zadanej 4 mA	0	5		0		700	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = ostrzeżenie +poprzednia częstotliwość 3 = ostrzeżenie +częstotliwość stała 2.7.2 4 = usterka, stop według 2.4.7 5 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.2	Częstotliwość usterki wartości zadanej 4 mA	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		728	
P2.7.3	Odpowiedź na usterkę zewnętrzną	0	3		2		701	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.4	Monitorowanie faz wejściowych	0	3		0		730	
P2.7.5	Odpowiedź na usterkę zbyt niskiego napięcia	0	1		0		727	0 = usterka zapisana w historii Usterka niezapisana
P2.7.6	Kontrola faz wyjściowych	0	3		2		702	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.7	Zabezpieczenie przed skutkami zwarcia doziemnych	0	3		2		703	
P2.7.8	Zabezpieczenie termiczne silnika	0	3		2		704	
P2.7.9	współczynnik temperatury otoczenia silnika	-100.0	100.0	%	0.0		705	
P2.7.10	Współczynnik chłodzenia silnika przy zerowej prędkości	0.0	150.0	%	40.0		706	
P2.7.11	Stała czasowa ciepła silnika	1	200	min	Zmienny		707	

**Tabela 21: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.7.12	cykl pracy silnika	0	150	%	100		708	
P2.7.13	Zabezpieczenie przed utykaniem	0	3		0		709	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.14	Prąd utknięcia	0.00	2 x IH	A	IH		710	
P2.7.15	Limit czasu utyku	1.00	120.00	s	15.00		711	
P2.7.16	Limit prędkości utknięcia	1.0	P2.1.2	Hz	25.00		712	
P2.7.17	Zabezpieczenie przed niedociążeniem	0	3		0		713	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.18	Zabezpieczenie przed niedociążeniem, moment obrotowy	10.0	150.0	%	50.0		714	
P2.7.19	Zabezpieczenie przed niedociążeniem, częstotliwość zerowa dla obciążenia	5.0	150.0	%	10.0		715	
P2.7.20	Limit czasu zabezpieczenia przed niedociążeniem	2.00	600.00	s	20.00		716	
P2.7.21	Odpowiedź na usterkę termistora	0	3		2		732	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.22	Odpowiedź na usterkę magistrali komunikacyjnej	0	3		2		733	Patrz P2.7.21.
P2.7.23	Odpowiedź na usterkę gniazda	0	3		2		734	Patrz P2.7.21.

### 3.4.9 PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO STARTU (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -> G2.8)

**Tabela 22: Parametry automatycznego ponownego startu, G2.8**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.8.1	Czas oczekiwania	0.10	10.00	s	0.50		717	
P2.8.2	Czas próby	0.00	60.00	s	30.00		718	
P2.8.3	Funkcja Start	0	2		0		719	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = zgodnie z P2.4.6
P2.8.4	Liczba prób po wyłączeniu z powodu za niskiego napięcia	0	10		0		720	
P2.8.5	Liczba prób po wyłączeniu z powodu przekroczenia napięcia	0	10		0		721	
P2.8.6	Liczba prób po wyzwoleniu nadprądowym	0	3		0		722	
P2.8.7	Liczba prób po wyzwoleniu wartości zadanej 4 mA	0	10		0		723	
P2.8.8	Liczba prób po wyzwoleniu usterki temperatury silnika	0	10		0		726	
P2.8.9	Liczba prób po wyzwoleniu usterki zewnętrznej	0	10		0		725	
P2.8.10	Liczba prób po wyzwoleniu usterki niedociążenia	0	10		0		738	

### 3.4.10 PANEL STEROWANIA (PANEL STEROWANIA: MENU M3)

Poniżej zostały wymienione parametry wyboru miejsca sterowania i kierunku. Patrz menu panelu sterującego w instrukcji obsługi produktu.

**Tabela 23: Parametry panelu sterowania, M3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P3.1	Miejsce sterowa- nia	1	3		1		125	1 = we/wy steru- jące 2 = panel 3 = magistrała komunikacyjna
P3.2	Sterowanie z panelu	P2.1	P2.2	Hz	0.00			
P3.3	Kierunek (na panelu sterują- cym)	0	1		0		123	
R3.4	Przycisk zatrzy- mania	0	1		1		114	0 = ograniczone działanie przycisku STOP 1 = przycisk STOP zawsze włączony

### 3.4.11 MENU SYSTEMOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M6)

Parametry i funkcje związane z ogólnym zastosowaniem przemiennika częstotliwości, takie jak wybór języka i aplikacji, niestandardowe zestawy parametrów lub informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

### 3.4.12 KARTY ROZSZERZEŃ (PANEL STEROWANIA: MENU M7)

W menu M7 są wyświetlane karty rozszerzeń i opcjonalne karty podłączone do karty sterującej oraz informacje związane z kartą. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.



## 4 APLIKACJA STEROWANIA Z WIELOMA POZIOMAMI PRĘDKOŚCI

### 4.1 WPROWADZENIE

Wybierz aplikację sterowania z wieloma poziomami prędkości w menu M6 na stronie S6.2.

Aplikacja sterowania z wieloma poziomami prędkości jest używana zwykle wtedy, gdy wymagane są stałe prędkości. Można zaprogramować łącznie 15 + 2 różnych prędkości: jedną prędkość podstawową, 15 prędkości wielokrokowych i jedną prędkość impulsowania. Wartości prędkości są wybierane przy użyciu sygnałów cyfrowych DIN3, DIN4, DIN5 i DIN6. Jeśli jest używana prędkość impulsowania, DIN3 można zaprogramować w zakresie od zerowania usterki do wybranej prędkości impulsowania.

Wartość zadana prędkości podstawowej może być sygnałem napięcia lub prądu za pośrednictwem zacisków wejścia analogowego (2/3 lub 4/5). Inne wejścia analogowe można zaprogramować do innych celów.


- Wszystkie wyjścia można swobodnie programować.

#### **Funkcje dodatkowe:**

- Programowalna logika sygnału Start/Stop oraz Do tytu
- Skalowanie wartości zadawanej
- Monitorowanie limitu częstotliwości
- Programowanie drugich ramp i rampy o kształcie S
- Programowalne funkcje Start i Stop
- Hamowanie prądem statym przy zatrzymaniu
- Jeden obszar zabronionej częstotliwości
- Programowalna krzywa U/f i częstotliwość przetężania
- Automatyczne ponowne uruchomienie
- Ochrona silnika przed przegrzaniem i utykami: Programowalna reakcja; wyłączenie, ostrzeżenie, usterka

Parametry aplikacji sterowania z wieloma poziomami prędkości zostały opisane w rozdziale 9 *Opis parametrów* niniejszej instrukcji. Objasnienia są uporządkowane według poszczególnych numerów ID parametrów.

## 4.2 WEJŚCIA/WYJŚCIA STERUJĄCE




Rys. 10: Domyślna konfiguracja wejść/wyjść aplikacji sterowania prędkością wielokrokową

\*) Opcjonalna karta A3 nie ma zacisku dla styku rozwiernego na drugim wyjściu przełącznika (brak zacisku 24).


**WSKAZÓWKA!**

Patrz ustawienia zworek poniżej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.



Rys. 11: Ustawienia zworek

### 4.3 LOGIKA SYGNAŁU STEROWANIA W APLIKACJI STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ WIELOKROKOWĄ



Rys. 12: Logika sygnału sterowania aplikacji prędkości wielokrokowej

### 4.4 APLIKACJA STEROWANIA Z WIELOMA POZIOMAMI PRĘDKOŚCI — LISTY PARAMETRÓW

#### 4.4.1 MONITOROWANIE WARTOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M1)

Wartości monitorowane są to aktualne wartości wybranych parametrów, jak również stany oraz wartości wybranych sygnałów mierzonych. Wartości monitorowanych nie można modyfikować.

**Tabela 24: Wielkości monitorowane**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	1	
V1.2	Częstotliwość zadawana	Hz	25	
V1.3	Prędkość obrotowa silnika	obr.	2	
V1.4	Prąd silnika	A	3	
V1.5	Moment obrotowy silnika	%	4	
V1.6	Moc silnika	%	5	
V1.7	Napięcie silnika	V	6	
V1.8	Napięcie w obwodzie prądu stałego	V	7	
1.9	Temperatura prze-miennika	°C	8	
1.10	Temperatura silnika	%	9	
V1.11	Wejście analogowe 1	V/mA	13	
V1.12	Wejście analogowe 2	V/mA	14	
V1.13	DIN 1, 2, 3		15	
V1.14	DIN 4, 5, 6		16	
V1.15	DO1, RO1, RO2		17	
V1.16	Analogowe Iout	mA	26	
V1.17	Elementy monitorowania wielopozycyjnego			

## 4.4.2 PARAMETRY PODSTAWOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.1)

Tabela 25: Podstawowe parametry G2.1

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.1.1	Minimalna częs- totliwość	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		101	
P2.1.2	Maksymalna częstotliwość	P2.1.1	320.00	Hz	50.00		102	
P2.1.3	Czas przyspiesza- nia 1	0.1	3000.0	s	0.0		103	
P2.1.4	Czas hamowania 1	0.1	3000.0	s	0.0		104	
P2.1.5	Limit prądu	0,1 x IH	2 x IH	A	IL:		107	
P2.1.6 *	napięcie znamio- nowe silnika	180	690	V	<b>NX2:</b> 230 V <b>NX5:</b> 400 V <b>NX6:</b> 690 V		110	
P2.1.7 *	częstotliwość zna- mionowa silnika	8.00	320.00	Hz	50.00		111	
P2.1.8 *	Prędkość znamio- nowa silnika	24	20 000	obr.	1440		112	
P2.1.9 *	Prąd znamionowy silnika	0,1 x IH	2 x IH	A	IH		113	
P2.1.10 *	Wartość cos SYM- BOL silnika	0.30	1.00		0.85		120	
P2.1.11 *	Sterowanie częs- totliwością z zacisków we/wy	0	3		1		117	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P2.1.12 *	Wartość zadana przy sterowaniu z panelu	0	3		2		121	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P2.1.13 *	Wartość zadana przy sterowaniu z magistrali	0	3		3		122	0 = AI1 1 = AI2 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna

**Tabela 25: Podstawowe parametry G2.1**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. uży t. k.	ID	Opis
P2.1.14	Wart. zad. prędk. impulsow.	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		124	
P2.1.15	Prędkość zada- wana 1	0.00	P2.1.2	Hz	5.00		105	
P2.1.16	Prędkość zada- wana 2	0.00	P2.1.2	Hz	10.00		106	
P2.1.17	Prędkość zada- wana 3	0.00	P2.1.2	Hz	12.50		126	
P2.1.18	Prędkość zada- wana 4	0.00	P2.1.2	Hz	15.00		127	
P2.1.19	Prędkość zada- wana 5	0.00	P2.1.2	Hz	17.50		128	
P2.1.20	Prędkość zada- wana 6	0.00	P2.1.2	Hz	20.00		129	
P2.1.21	Prędkość zada- wana 7	0.00	P2.1.2	Hz	22.50		130	
P2.1.22	Prędkość zada- wana 8	0.00	P2.1.2	Hz	25.00		133	
P2.1.23	Prędkość zada- wana 9	0.00	P2.1.2	Hz	27.50		134	
P2.1.24	Prędkość zada- wana 10	0.00	P2.1.2	Hz	30.00		135	
P2.1.25	Prędkość zada- wana 11	0.00	P2.1.2	Hz	32.50		136	
P2.1.26	Prędkość zada- wana 12	0.00	P2.1.2	Hz	35.00		137	
P2.1.27	Prędkość zada- wana 13	0.00	P2.1.2	Hz	40.00		138	
P2.1.28	Prędkość zada- wana 14	0.00	P2.1.2	Hz	45.00		139	
P2.1.29	Prędkość zada- wana 15	0.00	P2.1.2	Hz	50.00		140	

\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

## 4.4.3 SYGNAŁY WEJŚCIOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.2)

Tabela 26: Sygnały wejściowe, G2.2

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.1 ***	Logika Start/Stop	0	6		0		300	<p><b>Logika = 0</b>            Sygnał 1 = start do przodu            Sygnał 2 = start do tyłu</p> <p><b>Logika = 1</b>            Sygnał 1 = start/stop            Ctrl sgn 2 = do tyłu</p> <p><b>Logika = 2</b>            Sygnał 1 = start/stop            Sygnał 2 = włączenie pracy</p> <p><b>Logika = 3</b>            Sygnał 1 = impuls Start (zbocze)            Sygnał 2 = impuls Stop</p> <p><b>Logika = 4</b>            Sygnał 1 = impuls do przodu (zbocze)            Sygnał 2 = impuls do tyłu (zbocze)</p> <p><b>Logika = 5</b>            Sygnał 1 = impuls Start (zbocze)            Sygnał 2 = impuls do tyłu</p> <p><b>Logika = 6</b>            Sygnał 1 = impuls Start (zbocze)            Sygnał 2 = włącz impuls</p>



**Tabela 26: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.2	Funkcja DIN3	0	13		1		301	0 = nieużywany 1 = usterka zewnętrzna, styk zamknięty 2 = usterka zewnętrzna, styk otwarty 3 = włączenie pracy 4 = wybór czasu przyspieszenia/hamowania 5 = przestaw cp na zaciski we/wy 6 = przestaw cp na panel sterujący 7 = przestaw cp na magistralę komunikacyjną 8 = Rvs (jeśli P2.2.1 ≠ 2, 3 lub 6) 9 = prędkość impulsowania 10 = kasowanie usterki 11 = zabroniona operacja przyspieszenia/hamowania 12 = polecenie hamowania prądem stałym 13 = prędkość zadawana
P2.2.3 ****	Wybór sygnału AI1	0.1	E.10		A1		377	
P2.2.4	Zakres sygnału AI1	0	2		0		320	0 = 0-10 V (0-20 mA**) 1 = 2-10 V (4-20 mA**) 2 = zakres niestandardowego ustawienia**
P2.2.5	Niestandardowe minimalne ustawienie AI1	-160.00	160.00	%	0.00		321	
P2.2.6	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI1	-160.00	160.00	%	100.00		322	
P2.2.7	Inwersja sygnału AI1	0	1		0		323	

**Tabela 26: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.8	Czas filtrowania sygnatu AI1	0.00	10.00	s	0.10		324	
P2.2.9 ****	Wybór sygnatu AI2	0.1	E.10		A.2		388	
P2.2.10	Zakres sygnatu AI2	0	2		1		325	0 = 0-10 V (0-20 mA**) 1 = 2-10 V (4-20 mA**) 2 = zakres niestandardowego ustawienia**
P2.2.11	Niestandardowe minimalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	0.00		326	
P2.2.12	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	100.00		327	
P2.2.13	Inwersja sygnatu AI2	0	1		0		328	
P2.2.14	Czas filtrowania sygnatu AI2	0.00	10.00	s	0.10		329	
P2.2.15	Wartość minimalna skalowania wartości zadawanej	0.00	320.00	Hz	0.00		303	
P2.2.16	Wartość maksymalna skalowania wartości zadawanej	0.00	320.00	Hz	0.00		304	0,00 = brak skalowania >0 = skalowana wartość maksymalna
P2.2.17	Wolne wejście analogowe, wybór sygnatu	0	2		0		361	0 = nieużywany 1 = AI1 2 = AI2

**Tabela 26: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. uży t. k.	ID	Opis
P2.2.18	Wolne wejście analogowe, funkcja	0	4		0		362	0 = bez funkcji 1 = zmniejszenie limitu prądu (P2.1.5) 2 = zmniejszenie prądu hamowania prądem stałym, P2.4.8 3 = zmniejszenie czasów przyspieszania i hamowania 4 = zmniejszenie limitu monitorowania momentu obrotowego P2.3.15

CP= miejsce sterowania

cc = styk zamknięty

oc = styk otwarty

\*\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zwerek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\*\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

\*\*\*\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

## 4.4.4 SYGNAŁY WYJŚCIOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.3)

Tabela 27: Sygnały wyjściowe, G2.3

Indeks	Ukrywanie	A11	A11	Jednos tka	Domyśl nie	Ust. uży t. k.	ID	Opis
P2.3.1 *	Wybór sygnału A01	0.1	E.10		A11		464	
P2.3.2	Funkcja wyjścia analogowego	0	8		1		307	0 = nie używane (20 mA/10 V) 1 = częstotl. wyjściowa (0-fmax) 2 = częstot. zadana (0-fmax) 3 = prędkość silnika (0-znamionowa prędkość silnika) 4 = prąd silnika (0-InMotor) 5 = moment obr. silnika (0-TnMotor) 6 = moc silnika (0-PnMotor) 7 = napięcie silnika (0-UnMotor) 8 = napięcie na szynie DC (0-1000 V)
P2.3.3	Czas filtrowania wyjścia analogowego	0.00	10.00	s	1.00		308	0 = brak filtrowania
P2.3.4	Inwersja wyjścia analogowego	0	1		0		309	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.5	Minimum wyjścia analogowego	0	1		0		310	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.6	Skala wyjścia analogowego	10	1000	%	100		311	

**Tabela 27: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.7	Funkcja wyjścia cyfrowego 1	0	22		1		312	0 = nieużywany 1 = gotowość 2 = praca 3 = usterka 4 = odwrócona usterka 5 = ostrzeżenie o przegrzaniu prze- miennika częstotli- wości 6 = usterka lub ostrzeżenie rozsz. 7 = usterka lub ostrzeżenie zad. 8 = ostrzeżenie 9 = odwrócone 10 = wybrano prę- dność impulsowania 11 = dla prędkości 12 = aktywny regu- lator silnika 13 = monitorowa- nie limitów czę- stotliwości OP 1 14 = monitorowa- nie limitów czę- stotliwości OP 2 15 = monitorowa- nie limitów momentu obroto- wego 16 = monitorowa- nie limitów war- tości zadanych 17 = kontrola hamulca zewnętr- nego 18 = miejsce stero- wania: we/wy 19 = monitorowa- nie limitów tempe- ratyry FC 20 = niepożądany kierunek obrotów 21 = odwrócona kontrola hamulca zewnętrznego 22 = usterka/ ostrzeżenie ter- mistora
P2.3.8	Funkcja R01	0	22		2		313	Jak dla parametru 2.3.7

**Tabela 27: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.9	Funkcja R02	0	22		3		314	Jak dla parametru 2.3.7
P2.3.10	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 1	0	2		0		315	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.11	Limit częstotliwości wyjściowej 1; wartość monitorowana	0.00	320.00	Hz	0.00		316	
P2.3.12	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 2	0	2		0		346	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.13	Limit częstotliwości wyjściowej 2; wartość monitorowania	0.00	320.00	Hz	0.00		347	
P2.3.14	Funkcja monitorowania limitu momentu obrotowego	0	2		0		348	0 = nie 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.15	Wartość monitorowania limitu momentu obrotowego	-300.0	300.0	%	0.0		349	
P2.3.16	Funkcja monitorowania limitów wartości zadanych	0	2		0		350	0 = nie 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.17	Wartość monitorowania limitu wartości zadanych	0.0	100.0	%	0.0		351	
P2.3.18	Opóźnienie wyłączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	0.5		352	
P2.3.19	Opóźnienie włączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	1.5		353	

**Tabela 27: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.20	Monitorowanie limitów temperatury przemiennika częstotliwości	0	2		0		354	0 = nie 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.21	Wartość limitu temperatury przemiennika częstotliwości	-10	100	°C	40		355	
P2.3.22 *	Skalowanie wyjścia analogowego 2	0.1	E.10		0.1		471	
P2.3.23 *	Funkcja wyjścia analogowego 2	0	8		4		472	Jak dla parametru 2.3.2
P2.3.24 *	Czas filtrowania wyjścia analogowego 2	0.00	10.00	s	1.00		473	0 = brak filtrowania
P2.3.25 *	Inwersja wyjścia analogowego 2	0	1		0		474	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.26 *	Minimum wyjścia analogowego 2	0	1		0		475	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P.2.3.27 *	Skalowanie wyjścia analogowego 2	10	1000	%	1.00		476	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów

## 4.4.5 PARAMETRY STEROWANIA NAPĘDEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.4)

Tabela 28: Parametry sterowania napędu, G2.4

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.4.1	Kształt zbrocza 1	0.0	10.0	s	0.1		500	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/ zwalniania
P2.4.2	Kształt zbrocza 2	0.0	10.0	s	0.0		501	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/ zwalniania
P2.4.3	Czas przyspieszania 2	0.1	3000.0	s	1.0		502	
P2.4.4	Czas hamowania 2	0.1	3000.0	s	1.0		503	
P2.4.5	Moduł hamujący	0	4		0		504	0 = wyłączony 1 = używane podczas pracy 2 = zewnętrzny moduł hamujący 3 = używane podczas zatrzymania/ pracy 4 = używane podczas pracy (bez testowania)
P2.4.6	Funkcja Start	0	2		0		505	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = warunkowy start „w biegu”
P2.4.7	Funkcja Stop	0	3		0		506	0 = wybieg 1 = rampa 2 = rampa + włączenie pracy na wybiegu 3 = wybieg + włączenie pracy z rampą
P2.4.8	Prąd hamowania prądem stałym	0.00	IL:	A	0,7 x IH		507	
P2.4.9	Czas hamowania prądem stałym przy zatrzymaniu	0.00	600.00	s	0.00		508	0 = hamulec prądu stałego jest wyłączony przy zatrzymaniu



**Tabela 28: Parametry sterowania napędu, G2.4**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.4.10	Częstotliwość rozpoczęcia hamowania prądem stałym podczas zatrzymywania z rampą	0.10	10.00	Hz	1.50		515	
P2.4.11	Czas hamowania prądem stałym podczas startu	0.00	600.00	s	0.00		516	0 = hamulec prądu stałego jest wyłączony podczas startu
P2.4.12 *	Hamulec strumieniowy	0	1		0		520	0 = wyłączona 0 = Wł.
P2.4.13	Prąd hamowania strumieniem	0.00	IL:	A	IH		519	

#### 4.4.6 PARAMETRY ZABRONIONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M2 - > G2.5)

**Tabela 29: Parametry zabronionej częstotliwości, G2.5**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.5.1	Dolna granica 1	0.00	320.00	Hz	0.00		509	
P2.5.2	Górna granica 1	0.00	320.00	Hz	0.00		510	0 = zakres zabronionych 1 jest wyłączony
P2.5.3	Dolna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		511	
P2.5.4	Górna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		512	0 = zakres zabronionych 2 jest wyłączony
P2.5.5	Dolna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		513	
P2.5.6	Górna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		514	0 = zakres zabronionych 3 jest wyłączony
P2.5.7	Zabronione przyspieszanie/hamowanie z rampą	0.1	10.0	x	1.0		518	

## 4.4.7 PARAMETRY STEROWANIA SILNIKIEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.6)

Tabela 30: Parametry sterowania silnika, G2.6

Indeks	Ukrywanie	A11	A11	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.6.1 *	Tryb sterowania silnikiem	0	1/3		0		600	0 = sterowanie częstotliwością 1 = sterowanie prędkością <b>NXP:</b> 2 = sterowanie momentem z pętlą otwartą 3 = kontrola prędkości z zamkniętą pętlą 4 = sterowanie momentem z pętlą zamkniętą
P2.6.2 *	Optymalizacja U/f	0	1		0		109	0 = nieużywany 1 = automatyczne zwiększanie momentu obrotowego
P2.6.3 *	Wybór współczynnika U/f	0	3		0		108	0 = liniowa 1 = kwadratowa 2 = programowalna 3 = liniowy z optymalizacją strumienia
P2.6.4 *	Punkt osłabienia pola	8.00	320.00	Hz	50.00		602	
P2.6.5 *	Napięcie w punkcie osłabienia pola	10.00	200.00	%	100.00		603	
P2.6.6 *	Częstotliwość punktu środkowego krzywej U/f	0.00	P2.6.4	Hz	50.00		604	
P2.6.7 *	Napięcie punktu środkowego krzywej U/f	0.00	100.00	%	100.00		605	
P2.6.8 *	Napięcie wyjściowe przy zerowej częstotliwości	0.00	40.00	%	Zmienny		606	
P2.6.9	Częstotliwość kłucowania	1.0	Zmienny	kHz	Zmienny		601	

**Tabela 30: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.10	Regulator przepięć	0	2		1		607	0 = nieużywany 1 = używane (bez zmien. prędkości) 2 = używane (zmien. prędkości)
P2.6.11	Regulator zbyt niskiego napięcia	0	1		1		608	0 = nieużywany 1 = używane
P2.6.12	Spadek obciążenia	0.00	100.00	%	0.00		620	
P2.6.13	Identyfikacja	0	1/2		0		631	0 = brak reakcji 1 = identyfikacja bez pracy 2 = identyfikacja przy pracy 3 = przebieg ID kodera 4 = brak reakcji 5 = niepowodzenie ID przy pracy
<b>Grupa parametrów pętli zamkniętej 2.6.14</b>								
P2.6.14.1	Prąd magnesowania	0.00	2 x IH	A	0.00		612	
P2.6.14.2	Wzmocnienie P sterowania prędkością	1	1000		30		613	
P2.6.14.3	Czas I sterowania prędkością	0.0	3200.0	ms	30.0		614	
P2.6.14.5	Kompensacja przyspieszenia	0.00	300.00	s	0.00		626	
P2.6.14.6	Regulacja poślizgu	0	500	%	100		619	
P2.6.14.7	Prąd magnesowania przy starcie	0,00	IL:	A	0.00		627	
P2.6.14.8	Czas magnesowania przy starcie	0	60000	ms	0		628	
P2.6.14.9	Czas prędkości 0 przy starcie	0	32000	ms	100		615	
P2.6.14.10	Czas prędkości-0 przy zatrzymaniu	0	32000	ms	100		616	

**Tabela 30: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. uży t.	ID	Opis
P2.6.14.11	Moment obrotowy rozruchu	0	3		0		621	0 = nieużywany 1 = pamięć momentu obrotowego 2 = wartość zadana momentu 3 = moment obro towy rozruchu do przodu/do tyłu
P2.6.14.12	Moment obrotowy rozruchu DO PRZODU	-300.0	300.0	%	0.0		633	
P2.6.14.13	Moment obrotowy rozruchu DO TYŁU	-300.0	300.0	%	0.0		634	
P2.6.14.15	Czas filtrowania kodera	0.0	100.0	ms	0.0		618	
P2.6.14.17	Bieżące wzmoc nienie P sterowa nia	0.00	100.00	%	40.00		617	
<b>Grupa parametrów identyfikacji 2.6.15</b>								
P2.6.15.1	Prędkość krokowa	-50.0	50.0	0.0	0.0		1252	

\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

## 4.4.8 ZABEZPIECZENIA (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -&gt; G2.7)

Tabela 31: Zabezpieczenia, G2.7

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.7.1	Odpowiedź na usterkę wartości zadanej 4 mA	0	5		0		700	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = ostrzeżenie +poprzednia częstotliwość 3 = ostrzeżenie +częstotliwość stała 2.7.2 4 = usterka, stop według 2.4.7 5 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.2	Częstotliwość usterki wartości zadanej 4 mA	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		728	
P2.7.3	Odpowiedź na usterkę zewnętrzną	0	3		2		701	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.4	Monitorowanie faz wejściowych	0	3		3		730	
P2.7.5	Odpowiedź na usterkę zbyt niskiego napięcia	0	1		0		727	0 = usterka zapisana w historii Usterka niezapisana
P2.7.6	Kontrola faz wyjściowych	0	3		2		702	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.7	Zabezpieczenie przed skutkami zwarć doziemnych	0	3		2		703	
P2.7.8	Zabezpieczenie termiczne silnika	0	3		2		704	
P2.7.9	współczynnik temperatury otoczenia silnika	-100.0	100.0	%	0.0		705	

**Tabela 31: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.10	Współczynnik chłodzenia silnika przy zerowej prędkości	0.0	150.0	%	40.0		706	
P2.7.11	Stała czasowa ciepła silnika	1	200	min	Zmienny		707	
P2.7.12	cykl pracy silnika	0	150	%	100		708	
P2.7.13	Zabezpieczenie przed utykaniem	0	3		0		709	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.14	Prąd utknięcia	0.00	2 x IH	A	1H		710	
P2.7.15	Limit czasu utyku	1.00	120.00	s	15.00		711	
P2.7.16	Limit prędkości utknięcia	1.00	P2.1.2	Hz	25.00		712	
P2.7.17	Zabezpieczenie przed niedociążeniem	0	3		0		713	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.18	Zabezpieczenie przed niedociążeniem, moment obrotowy	10.0	150.0	%	50.0		714	
P2.7.19	Zabezpieczenie przed niedociążeniem, częstotliwość zerowa dla obciążenia	5.0	150.0	%	10.0		715	
P2.7.20	Limit czasu zabezpieczenia przed niedociążeniem	2.00	600.00	s	20.00		716	

**Tabela 31: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.7.21	Odpowiedź na usterkę termistora	0	3		2		732	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.22	Odpowiedź na usterkę magistrali komunikacyjnej	0	3		2		733	Patrz P2.7.21.
P2.7.23	Odpowiedź na usterkę gniazda	0	3				734	Patrz P2.7.21.

#### 4.4.9 PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO STARTU (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -> G2.8)

**Tabela 32: Parametry automatycznego ponownego startu, G2.8**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.8.1	Czas oczekiwania	0.10	10.00	s	0.50		717	
P2.8.2	Czas próby	0.00	60.00	s	30.00		718	
P2.8.3	Funkcja Start	0	2		0		719	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = zgodnie z P2.4.6
P2.8.4	Liczba prób po wyłączeniu z powodu za niskiego napięcia	0	10		0		720	
P2.8.5	Liczba prób po wyłączeniu z powodu przekroczenia napięcia	0	10		0		721	
P2.8.6	Liczba prób po wyzwoleniu nadprądowym	0	3		0		722	
P2.8.7	Liczba prób po wyzwoleniu wartości zadanej 4 mA	0	10		0		723	
P2.8.8	Liczba prób po wyzwoleniu usterki temperatury silnika	0	10		0		726	
P2.8.9	Liczba prób po wyzwoleniu usterki zewnętrznej	0	10		0		725	
P2.8.10	Liczba prób po wyzwoleniu usterki niedociążenia	0	10		0		738	

#### 4.4.10 PANEL STEROWANIA (PANEL STEROWANIA: MENU M3)

Poniżej zostały wymienione parametry wyboru miejsca sterowania i kierunku. Patrz menu panelu sterującego w instrukcji obsługi produktu.



**Tabela 33: Parametry panelu sterowania, M3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P3.1	Miejsce sterowa- nia	1	3		1		125	1 = we/wy steru- jące 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P3.2	Sterowanie z panelu	P2.1.1	P2.1.2	Hz	0.00			
P3.3	Kierunek (na panelu sterują- cym)	0	1		0		123	
R3.4	Przycisk zatrzy- mania	0	1		1		114	0 = ograniczone działanie przycisku STOP 1 = przycisk STOP zawsze włączony

#### 4.4.11 MENU SYSTEMOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M6)

Parametry i funkcje związane z ogólnym zastosowaniem przemiennika częstotliwości, takie jak wybór języka i aplikacji, niestandardowe zestawy parametrów lub informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

#### 4.4.12 KARTY ROZSZERZEŃ (PANEL STEROWANIA: MENU M7)

W menu M7 są wyświetlane karty rozszerzeń i opcjonalne karty podłączone do karty sterującej oraz informacje związane z kartą. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

## 5 APLIKACJA Z REGULATOREM PID

### 5.1 WPROWADZENIE

Wybierz aplikację sterowania PID w menu M6 na stronie S6.2.

W aplikacji sterowania PID są dwa miejsca sterowania we/wy sterującymi: miejsce A to regulator PID, a źródło B to bezpośrednia wartość zadana częstotliwości. Miejsce sterowania A lub B jest wybierane za pomocą wejścia cyfrowego DIN6.

Wartość zadaną regulatora PID można wybrać za pomocą wejść analogowych, magistrali komunikacyjnej, potencjometru silnika, panelu sterującego lub włączając wartość zadaną PID 2. Wartość rzeczywistą regulatora PID można wybrać za pomocą wejść analogowych, magistrali komunikacyjnej, wartości rzeczywistych silnika lub funkcji matematycznych.

Bezpośrednie zadanie częstotliwości można wykorzystać do sterowania bez regulatora PID i można je wybrać dla wejść analogowych, magistrali komunikacyjnej, panelu sterującego i potencjometru silnika.

Zwykle aplikacja PID służy do sterowania pomiarami poziomu lub pomp i wentylatorów. W tych zastosowaniach aplikacja PID zapewnia bezproblemowe sterowanie oraz wbudowaną funkcję pomiaru w przypadku, gdy nie są wymagane elementy dodatkowe.


- Wejścia cyfrowe DIN2, DIN3, DIN5 i wszystkie wyjścia można swobodnie programować.

#### **Funkcje dodatkowe:**

- Wybór zakresu sygnału wejścia analogowego
- Monitorowanie limitów dwóch częstotliwości
- Monitorowanie limitów momentu obrotowego
- Monitorowanie limitu wartości zadanych
- Programowanie drugich ramp i rampy o kształcie S
- Programowalne funkcje Start i Stop
- Hamulec prądu stałego podczas uruchamiania i zatrzymywania
- Trzy obszary zabronionej częstotliwości
- Programowalna krzywa U/f i częstotliwość przetęczenia
- Automatyczne ponowne uruchomienie
- Ochrona silnika przed przegrzaniem i utykami: w pełni programowalna; wyłączenie, ostrzeżenie, usterka
- Zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem
- Monitorowanie faz wejściowych i wyjściowych
- Dodanie sumy punktów częstotliwości do wyjścia PID
- Regulatora PID można również użyć z miejsc sterowania we/wy B, panelu i magistrali komunikacyjnej
- Funkcja łatwego przetęczenia
- Funkcja uśpienia

Parametry aplikacji sterowania PID zostały opisane w rozdziale 9 *Opis parametrów* niniejszej instrukcji. Objasnienia są uporządkowane według poszczególnych numerów ID parametrów.

## 5.2 WEJŚCIA/WYJŚCIA STERUJĄCE




Rys. 13: Domyślna konfiguracja we/wy aplikacji PID (za pomocą nadajnika 2-przewodowego)

\*) Opcjonalna karta A3 nie ma zacisku dla styku rozwiernego na drugim wyjściu przełącznika (brak zacisku 24).


**WSKAZÓWKA!**

Patrz ustawienia zwerek poniżej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.



Rys. 14: Ustawienia zwerek

### 5.3 LOGIKA SYGNAŁU STEROWANIA W APLIKACJI STEROWANIA PID



Rys. 15: Logika sygnału sterowania aplikacji sterowania PID

### 5.4 APLIKACJA Z REGULATOREM PID — LISTY PARAMETRÓW

#### 5.4.1 MONITOROWANIE WARTOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M1)

Wartości monitorowane są to aktualne wartości wybranych parametrów, jak również stany oraz wartości wybranych sygnałów mierzonych. Wartości monitorowanych nie można modyfikować.

**WSKAZÓWKA!**

Wartości monitorowania od V1.19 do V1.22 są dostępne tylko za pośrednictwem aplikacji sterowania PID.

**Tabela 34: Wielkości monitorowane**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	1	
V1.2	Częstotliwość zadawana	Hz	25	
V1.3	Prędkość obrotowa silnika	obr.	2	
V1.4	Prąd silnika	A	3	
V1.5	Moment obrotowy silnika	%	4	
V1.6	Moc silnika	%	5	
V1.7	Napięcie silnika	V	6	
V1.8	Napięcie w obwodzie prądu stałego	V	7	
1.9	Temperatura prze-miennika	°C	8	
1.10	Temperatura silnika	%	9	
V1.11	Wejście analogowe 1	V/mA	13	
V1.12	Wejście analogowe 2	V/mA	14	
V1.13	Wejście analogowe 3		27	
V1.14	Wejście analogowe 4		28	
V1.15	DIN 1, 2, 3		15	
V1.16	DIN 4, 5, 6		16	
V1.17	D01, R01, R02		17	
V1.18	Analogowe Iout	mA	26	
V1.19	Sygn.Zad.PID	%	20	
V1.20	Wartość rzeczywista dla regulatora PID	%	21	
V1.21	Wartość uchybu regulatora PID	%	22	
V1.22	Wyjscie PID	%	23	

**Tabela 34: Wielkości monitorowane**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.23	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej		29	
V1.24	Temperatura modułu PT100	°C	42	
G1.25	Elementy monitorowania			
V1.26.1	Current	A	1113	
V1.26.2	Torque	%	1125	
V1.26.3	Napięcie DC	V	44	
V1.26.4	Słowo stanu		43	



## 5.4.2 PARAMETRY PODSTAWOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.1)

Tabela 35: Podstawowe parametry G2.1

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.1.1	Minimalna częs- totliwość	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		101	
P2.1.2	Maksymalna częstotliwość	P2.1.1	320.00	Hz	50.00		102	
P2.1.3	Czas przyspiesza- nia 1	0.1	3000.0	s	0.0		103	
P2.1.4	Czas hamowania 1	0.1	3000.0	s	0.0		104	
P2.1.5	Limit prądu	0,1 x IH	2 x IH	A	IL:		107	
P2.1.6 *	napięcie znamio- nowe silnika	180	690	V	<b>NX2:</b> 230 V <b>NX5:</b> 400 V <b>NX6:</b> 690 V		110	
P2.1.7 *	częstotliwość zna- mionowa silnika	8.00	320.00	Hz	50.00		111	
P2.1.8 *	Prędkość znamio- nowa silnika	24	20 000	obr.	1440		112	
P2.1.9 *	Prąd znamionowy silnika	0,1 x IH	2 x IH	A	IH		113	
P2.1.10 *	Wartość cos SYM- BOL silnika	0.30	1.00		0.85		120	
P2.1.11 *	Sygnal wartości zadanej regula- tora PID (miejsce A)	0	4		1		332	0 = AI1 1 = AI2 2 = wartość zadana PID ze strony ste- rowania panelu, P3.4 3 = wartość zadana PID z magistrali komunikacyjnej (wejście danych procesowych 1) 4 = potencjometr silnika
P2.1.12	Wzmocnienie regulatora PID	0.0	1000.0	%	100.0		118	

**Tabela 35: Podstawowe parametry G2.1**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.1.13	Czas regulacji I regulatora PID	0.00	320.00	s	1.00		119	
P2.1.14	Czas regulacji D regulatora PID	0.00	100.00	s	0.00		132	
P2.1.15	Częstotliwość uśpienia	0.00	P2.1.2	Hz	10.00		1016	
P2.1.16	Opóźnienie uśpienia	0	3600	s	30		1017	
P2.1.17	Poziom budzenia	0.00	100.00	%	25.00		1018	
P2.1.18	Funkcja budzenia	0	1		0		1019	0 = budzenie po spadku poniżej poziomu budzenia (2.1.17) 1 = budzenie po przekroczeniu poziomu budzenia (2.1.17)
P2.1.19	Wartość zadana prędkości impulsowania	0.00	P2.1.2	Hz	10.00		124	

\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

5.4.3 SYGNAŁY WEJŚCIOWE

Tabela 36: Sygnały wejściowe, G2.2

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.1 **	Funkcja DIN2	0	13		1		319	0 = nieużywany 1 = usterka zewn., st. zamk. 2 = usterka zewn., st. rozw. 3 = włączenie pracy 4 = wybór czasu przyspieszania/ hamowania 5 = CP: we/wy ster ujące (ID125) 6 = CP: Panel ster ujący (ID125) 7 = CP: Magistrala (ID125) 8 = do przodu/do tytu 9 = częstotliwość impulsowania (styk zamknięty) 10 = kasowanie usterki (styk zamknięty) 11 = zabronione przyspieszanie/ hamowanie (styk zamknięty) 12 = polecenie hamowania prą- dem statym 13 = potencjometr silnika UP (górn.) (zam. zest.)
P2.2.2 **	Funkcja DIN3	0	13		10		301	Patrz powyżej z wyjątkiem: 13 = potencjometr silnika DOWN (dół) (styk zamknięty)
P2.2.3 **	Funkcja DIN5	0	13		9		330	Patrz powyżej z wyjątkiem: 13 = Włącz wartość zadaną PID 2

**Tabela 36: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.2.4 **	Wartość zadana sumy punktów PID	0	7		0		376	0 = wartość bezpośrodkowego wyjścia PID 1 = AI1+wyjście PID 2 = AI2+wyjście PID 3 = AI3+wyjście PID 4 = AI4+wyjście PID 5 = panel PID+wyjście PID 6 = magistrala komunikacyjna +wyjście PID (ProcessDataIN3) 7 = potencjometr silnika+wyjście PID
P2.2.5 **	Wybór wartości zadanej B we/wy	0	7		1		343	0 = AI1 1 = AI2 2 = AI3 3 = AI4 4 = zadawanie z panelu ster. 5 = wartość zadana z magistrali komunikacyjnej (FBSpeedReference) 6 = potencjometr silnika 7 = regulator PID
P2.2.6 **	Wybór źródła wartości zadanej przy sterowaniu z panelu	0	7		4		121	Tak jak P2.2.5
P2.2.7 **	Wybór źródła wartości zadanej przy sterowaniu z magistrali	0	7		5		122	Tak jak P2.2.5

**Tabela 36: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.8 **	Wybór wartości rzeczywistej	0	7		0		333	0 = wartość rzeczywista 1 1 = rzeczywista 1 + rzeczywista 2 2 = rzeczywista 1 – rzeczywista 2 3 = rzeczywista 1 * rzeczywista 2 4 = Min. (rzeczywista 1, rzeczywista 2) 5 = Maks. (rzeczywista 1, rzeczywista 2) 6 = średnia (rzeczywista 1, rzeczywista 2) 7 = pierw. (rzecz.1) + pierw. (rzecz.2)
P2.2.9 **	Wybór wartości rzeczywistej 1	0	10		2		334	0 = nieużywany 1 = sygnał AI1 (karta c) 2 = sygnał AI2 (karta c) 3 = AI3 4 = AI4 5 = ProcessDataN2 magistrali 6 = moment obrotowy silnika 7 = prędkość obrotowa silnika 8 = prąd silnika 9 = moc silnika 10 = częstotliwość kodera
P2.2.10 **	Wejście wartości rzeczywistej 2	0	10		0		335	0 = nieużywany 1 = sygnał AI1 2 = sygnał AI2 3 = AI3 4 = AI4 5 = ProcessDataN3 magistrali 6 = moment obrotowy silnika 7 = prędkość obrotowa silnika 8 = prąd silnika 9 = moc silnika 10 = częstotliwość kodera

**Tabela 36: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.11	Minimalne skalowanie wartości rzeczywistej 1	-1600.0	1600.0	%	0.0		336	
P2.2.12	Maksymalne skalowanie wartości rzeczywistej 1	-1600.0	1600.0	%	100.0		337	
P2.2.13	Minimalne skalowanie wartości rzeczywistej 2	-1600.0	1600.0	%	0.0		338	
P2.2.14	Maksymalne skalowanie wartości rzeczywistej 2	-1600.0	1600.0	%	100.0		339	
P2.2.15 ***	Wybór sygnału AI1	0.1	E.10		A.1		377	
P2.2.16	Zakres sygnału AI1	0	2		0		320	0 = 0-10 V (0-20 mA*) 1 = 2-10 V (4-20 mA*) 2 = zakres niestandardowy*
P2.2.17	Niestandardowe minimalne ustawienie AI1	-160.00	160.00	%	0.00		321	
P2.2.18	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI1	-160.00	160.00	%	100.0		322	
P2.2.19	Odwracanie AI1	0	1		0		323	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.2.20	Czas filtrowania AI1	0.00	10.00	s	0.10		324	
P2.2.21	Wybór sygnału AI2	0.1	E.10		A.2		388	0 = 0-20 mA (0-10 V*) 1 = 4-20 mA (2-10 V*) 2 = zakres niestandardowy*
P2.2.22	Zakres sygnału AI2	0	2		1		325	0 = 0-20 mA* 1 = 4-20 mA* 2 = niestandardowe*

**Tabela 36: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.23	Niestandardowe minimalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	0.00		326	
P2.2.24	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	0.00		327	
P2.2.25	Odwracanie AI2	0	1		0		328	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.2.26	Czas filtrowania AI2	0.00	10.00	s	0.10		329	
P2.2.27	Czas rampy potencjometru silnika	0.1	2000.0	Hz/s	10.0		331	
P2.2.28	Kasowanie pamięci częstotliwości zadanej potencjometrem silnika	0	2		1		367	0 = brak kasowania 1 = zerowanie po zatrzymaniu lub odłączeniu zasilania 2 = reset przy wyłączeniu zasilania
P2.2.29	Kasowanie pamięci wartości PID zadanej potencjometrem silnika	0	2		0		370	0 = brak kasowania 1 = zerowanie po zatrzymaniu lub odłączeniu zasilania 2 = reset przy wyłączeniu zasilania
P2.2.30	Limit minimalnej wartości PID	-1600.0	P2.2.31	%	0.0		359	
P2.2.31	Limit maksymalnej wartości PID	P2.2.30	1600.0	%	100.0		360	
P2.2.32	Inwersja wartości uchybu	0	1		0		340	0 = brak odwracania 1 = inwersja
P2.2.33	Czas narastania wartości zadanej PID	0.1	100.0	s	5.0		341	
P2.2.34	Czas zmniejszania wartości zadanej PID	0.1	100.0	s	5.0		342	

**Tabela 36: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.2.35	Wartość minimalna skalowania wartości zadanej, miejsce B	0.00	320.0	Hz	0.00		344	
P2.2.36	Wartość maksymalna skalowania wartości zadanej, miejsce B	0.00	320.0	Hz	0.00		345	
P2.2.37	Łatwe przetaczanie	0	1		0		366	0 = zachowanie wartości zadanej 1 = kopiowanie rzeczywistej wartości zadanej
P2.2.38 ***	Wybór sygnału AI3	0.1	E.10		0.1		141	
P2.2.39	Zakres sygnału AI3	0	1		1		143	0 = zakres sygnału 0-10 V 1 = zakres sygnału 2-10 V
P2.2.40	Odwracanie AI3	0	1		0		151	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.2.41	Czas filtrowania AI3	0.00	10.00	s	0.10		142	
P2.2.42 ***	Wybór sygnału AI4	0.1	E.10		0.1		152	
P2.2.43	Zakres sygnału AI4	0	1		1		154	0 = zakres sygnału 0-10 V 1 = zakres sygnału 2-10 V
P2.2.44	Odwracanie AI4	0	1		0		162	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.2.45	Czas filtrowania AI4	0.00	10.00	s	0.10		153	
P2.2.46	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej, minimalne	0	30000		0		1033	
P2.2.47	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej, maksymalne	0	30000		100		1034	



**Tabela 36: Sygnały wejściowe, G2.2**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.48	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej, miejsca dziesiętne	0	4		1		1035	
P2.2.49	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej, jednostka	0	29		4		1036	Patrz ID1036 w rozdziale 9 <i>Opis parametrów</i> .

CP= miejsce sterowania

cc = styk

oc = styk otwarty

\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

\*\*\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

## 5.4.4 SYGNAŁY WYJŚCIOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.3)

Tabela 37: Sygnały wyjściowe, G2.3

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.1 *	Wybór sygnału A01	0.1	E.10		A.1		464	
P2.3.2	Funkcja wyjścia analogowego	0	14		1		307	0 = nieużywany 1 = częstotl. wyjściowa (0-fmax) 2 = częstot. zadana (0-fmax) 3 = prędkość silnika (0-znamionowa prędkość silnika) 4 = prąd silnika (0-InMotor) 5 = moment obr. silnika (0-TnMotor) 6 = moc silnika (0-PnMotor) 7 = napięcie silnika (0-UnMotor) 8 = napięcie na szynie DC (0-1000 V) 9 = wartość zadana regulatora PID 10 = wartość rzeczywista 1 regulatora PID 11 = wartość rzeczywista 2 regulatora PID 12 = wartość uchybu regulatora PID 13 = wyjście regulatora PID 14 = temperatura modułu PT100
P2.3.3	Czas filtrowania wyjścia analogowego	0.00	10.00	s	1.00		308	
P2.3.4	Inwersja wyjścia analogowego	0	1		0		309	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.5	Minimum wyjścia analogowego	0	1		0		310	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.6	Skala wyjścia analogowego	10	1000	%	100		311	

**Tabela 37: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.7	Funkcja wyjścia cyfrowego 1	0	23		1		312	0 = nieużywany 1 = gotowość 2 = praca 3 = usterka 4 = odwrócona usterka 5 = ostrzeżenie o przegrzaniu prze- miennika częstotli- wości 6 = usterka lub ostrzeżenie rozsz. 7 = usterka lub ostrzeżenie zad. 8 = ostrzeżenie 9 = odwrócone 10 = prędkość stała 1 11 = dla prędkości 12 = aktywny regu- lator silnika 13 = monitorowa- nie limitów czę- stotliwości OP 1 14 = monitorowa- nie limitów czę- stotliwości OP 2 15 = monitorowa- nie limitów momentu obroto- wego 16 = monitorowa- nie limitów war- tości zadanych 17 = kontrola hamulca zewnętr- znego 18 = miejsce stero- wania: we/wy 19 = monitorowa- nie limitów tempe- ratyry FC 20 = niepożądany kierunek obrotów
P2.3.7	Funkcja wyjścia cyfrowego 1	0	23		1		312	21 = odwrócona kontrola hamulca zewnętrznego 22 = usterka/ ostrzeżenie ter- mistora 23 = magistrala DIN1

**Tabela 37: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.3.8	Funkcja R01	0	23		2		313	Jak dla parametru 2.3.7
P2.3.9	Funkcja R02	0	23		3		314	Jak dla parametru 2.3.7
P2.3.10	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 1	0	2		0		315	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.11	Limit częstotliwości wyjściowej 1; wartość monitorowana	0.00	320.00	Hz	0.00		316	
P2.3.12	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 2	0	2		0		346	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.13	Limit częstotliwości wyjściowej 2; wartość monitorowania	0.00	320.00	Hz	0.00		347	
P2.3.14	Funkcja monitorowania limitu momentu obrotowego	0	2		0		348	0 = nie 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.15	Wartość monitorowania limitu momentu obrotowego	-300.0	300.0	%	100.0		349	
P2.3.16	Funkcja monitorowania limitów wartości zadanych	0	2		0		350	0 = nie 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.17	Wartość monitorowania limitu wartości zadanych	0.0	100.0	%	0.0		351	
P2.3.18	Opóźnienie wyłączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	0.5		352	
P2.3.19	Opóźnienie włączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	1.5		353	

**Tabela 37: Sygnały wyjściowe, G2.3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.20	Monitorowanie limitów temperatury przemiennika częstotliwości	0	2		0		354	0 = nie 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.21	Monitorowana wartość temperatury przemiennika częstotliwości	-10	100	°C	40		355	
P2.3.22	Skalowanie wyjścia analogowego 2	0.1	E.10		0.1		471	
P2.3.23	Funkcja wyjścia analogowego 2	0	14		4		472	Jak dla parametru 2.3.2
P2.3.24	Czas filtrowania wyjścia analogowego 2	0.00	10.00	s	1.00		473	
P2.3.25	Inwersja wyjścia analogowego 2	0	1		0		474	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.26	Minimum wyjścia analogowego 2	0	1		0		475	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P.2.3.27	Skalowanie wyjścia analogowego 2	10	1000	%	1.00		476	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów

## 5.4.5 PARAMETRY STEROWANIA NAPĘDEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.4)

Tabela 38: Parametry sterowania napędu, G2.4

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.4.1	Kształt zbrocza 1	0.0	10.0	s	0.1		500	0 = liniowa > 0 = czas opadania krzywej S
P2.4.2	Kształt zbrocza 2	0.0	10.0	s	0.0		501	0 = liniowa > 0 = czas opadania krzywej S
P2.4.3	Czas przyspieszenia 2	0.1	3000.0	s	1.0		502	
P2.4.4	Czas hamowania 2	0.1	3000.0	s	1.0		503	
P2.4.5	Moduł hamujący	0	4		0		504	0 = wyłączony 1 = używane pod- czas pracy 2 = zewnętrzny moduł hamujący 3 = używane pod- czas zatrzymania/ pracy 4 = używane pod- czas pracy (bez testowania)
P2.4.6	Funkcja Start	0	2		0		505	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = warunkowy start „w biegu”
P2.4.7	Funkcja Stop	0	3		0		506	0 = wybieg 1 = rampa 2 = rampa + włą- czenie pracy na wybiegu 3 = wybieg + włą- czenie pracy z rampą
P2.4.8	Prąd hamowania prądem stałym	0.00	IL:	A	0,7 x IH		507	
P2.4.9	Czas hamowania prądem stałym przy zatrzymaniu	0.00	600.00	s	0.00		508	

**Tabela 38: Parametry sterowania napędu, G2.4**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.4.10	Częstotliwość rozpoczęcia hamowania prądem stałym podczas zatrzymywania z rampą	0.10	10.00	Hz	1.50		515	
P2.4.11	Czas hamowania prądem stałym podczas startu	0.00	600.00	s	0.00		516	
P2.4.12 *	Hamulec strumieniowy	0	1		0		520	0 = wyłączone 0 = Wł.
P2.4.13	Prąd hamowania strumieniem	0.00	IL:	A	I <sub>H</sub>		519	

#### 5.4.6 PARAMETRY ZABRONIONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M2 - > G2.5)

**Tabela 39: Parametry zabronionej częstotliwości, G2.5**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.5.1	Dolna granica 1	-1.00	320.00	Hz	0.00		509	0 = nieużywany
P2.5.2	Górna granica 1	0.00	320.00	Hz	0.00		510	0 = nieużywany
P2.5.3	Dolna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		511	0 = nieużywany
P2.5.4	Górna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		512	0 = nieużywany
P2.5.5	Dolna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		513	0 = nieużywany
P2.5.6	Górna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		514	0 = nieużywany
P2.5.7	Zabronione przyspieszanie/hamowanie z rampą	0.1	10.0	x	1.0		518	

## 5.4.7 PARAMETRY STEROWANIA SILNIKIEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.6)

Tabela 40: Parametry sterowania silnika, G2.6

Indeks	Ukrywanie	A11	A11	Jednos tka	Domyśl nie	Ust. uży t.	ID	Opis
P2.6.1	Tryb sterowania silnikiem	0	1/3		0		600	0 = sterowanie częstotliwością 1 = sterowanie prędkością <b>NXP:</b> 2 = nieużywany 3 = kontrola prędkości z zamkniętą pętlą 4 = sterowanie momentem z pętlą zamkniętą
P2.6.2	Optymalizacja U/f	0	1		0		109	<b>NXP:</b> 0 = nieużywany 1 = automatyczne zwiększanie momentu obrotowego
P2.6.3	Wybór współczynnika U/f	0	3		0		108	0 = liniowa 1 = kwadratowa 2 = programowalna 3 = liniowy z optymalizacją strumienia
P2.6.4	Punkt osłabienia pola	8.00	320.00	Hz	50.00		602	
P2.6.5	Napięcie w punkcie osłabienia pola	10.00	200.00	%	100.00		603	
P2.6.6	Częstotliwość punktu środkowego krzywej U/f	0.00	P2.6.4	Hz	50.00		604	
P2.6.7	Napięcie punktu środkowego krzywej U/f	0.00	100.00	%	100.00		605	
P2.6.8	Napięcie wyjściowe przy zerowej częstotliwości	0.00	40.00	%	Zmienny		606	
P2.6.9	Częstotliwość kłucowania	1	Zmienny	kHz	Zmienny		601	



**Tabela 40: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.10	Regulator przepięć	0	2		1		607	0 = nieużywany 1 = używane (bez zmien. prędkości) 2 = używane (zmien. prędkości)
P2.6.11	Regulator zbyt niskiego napięcia	0	1		1		608	0 = nieużywany 1 = używane
P2.6.12	Spadek obciążenia	0.00	100.00	%	0.00		620	
P2.6.13	Identyfikacja	0	1/2		0		631	
<b>Grupa parametrów pętli zamkniętej 2.6.14</b>								
P2.6.14.1	Prąd magnesowania	0.00	2 x IH	A	0.00		612	
P2.6.14.2	Wzmocnienie P sterowania prędkością	1	1000		30		613	
P2.6.14.3	Czas I sterowania prędkością	0.0	3200.0	ms	30.0		614	
P2.6.14.5	Kompensacja przyspieszenia	0.00	300.00	%	0.00		626	
P2.6.14.6	Regulacja poślizgu	0	500	%	100		619	
P2.6.14.7	Prąd magnesowania przy starcie	0,00	IL:	A	0.00		627	
P2.6.14.8	Czas magnesowania przy starcie	0	60000	ms	0		628	
P2.6.14.9	Czas prędkości 0 przy starcie	0	32000	ms	100		615	
P2.6.14.10	Czas prędkości-0 przy zatrzymaniu	0	32000	ms	100		616	
P2.6.14.11	Moment obrotowy rozruchu	0	3		0		621	0 = nieużywany 1 = pamięć momentu obrotowego 2 = wartość zadana momentu 3 = moment obrotowy rozruchu do przodu/do tyłu

**Tabela 40: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.14.12	Moment obrotowy rozruchu DO PRZODU	-300.0	300.00	%	0.0		633	
P2.6.14.13	Moment obrotowy rozruchu DO TYŁU	-300.0	300.0	%	0.0		634	
P2.6.14.15	Czas filtrowania kodera	0.0	100.0	ms	0.0		618	
P2.6.14.17	Bieżące wzmoc- nienie P sterowa- nia	0.00	100.00	%	40.00		617	
<b>Grupa parametrów identyfikacji 2.6.15</b>								
P2.6.15.1	Prędkość krokowa	-50.0	50.0	%	0.0		1252	

## 5.4.8 ZABEZPIECZENIA (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -&gt; G2.7)

Tabela 41: Zabezpieczenia, G2.7

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.1	Odpowiedź na usterkę wartości zadanej 4 mA	0	5		4		700	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = ostrzeżenie +poprzednia częstotliwość 3 = ostrzeżenie +częstotliwość stała 2.7.2 4 = usterka, stop według 2.4.7 5 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.2	Częstotliwość usterki wartości zadanej 4 mA	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		728	
P2.7.3	Odpowiedź na usterkę zewnętrzną	0	3		2		701	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.4	Monitorowanie faz wejściowych	0	3		0		730	
P2.7.5	Odpowiedź na usterkę zbyt niskiego napięcia	0	1		0		727	0 = usterka zapisana w historii Usterka niezapisana
P2.7.6	Kontrola faz wyjściowych	0	3		2		702	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.7	Zabezpieczenie przed skutkami zwarć doziemnych	0	3		2		703	
P2.7.8	Zabezpieczenie termiczne silnika	0	3		2		704	
P2.7.9	współczynnik temperatury otoczenia silnika	-100.0	100.0	%	0.0		705	
P2.7.10	Współczynnik chłodzenia silnika przy zerowej prędkości	0.0	150.0	%	40.0		706	
P2.7.11	Stała czasowa ciepła silnika	1	200	min	Zmienny		707	

**Tabela 41: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.12	cykl pracy silnika	0	150	%	100		708	
P2.7.13	Zabezpieczenie przed utykiem	0	3		1		709	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.14	Prąd utknięcia	0.00	2 x IH	A	1H		710	
P2.7.15	Limit czasu utyku	1.00	120.00	s	15.00		711	
P2.7.16	Limit prędkości utknięcia	1.0	P2.1.2	Hz	25.0		712	
P2.7.17	Zabezpieczenie przed niedociążeniem	0	3		0		713	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.18	Zabezpieczenie przed niedociążeniem, moment obrotowy	10.0	150.0	%	50.0		714	
P2.7.19	Zabezpieczenie przed niedociążeniem, częstotliwość zerowa dla obciążenia	5.0	150.0	%	10.0		715	
P2.7.20	Limit czasu zabezpieczenia przed niedociążeniem	2.00	600.00	s	20.00		716	
P2.7.21	Odpowiedź na usterkę termistora	0	3		2		732	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.22	Odpowiedź na usterkę magistrali komunikacyjnej	0	3		2		733	Patrz P2.7.21.
P2.7.23	Odpowiedź na usterkę gniazda	0	3		2		734	Patrz P2.7.21.

**Tabela 41: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl nie	Ust. uży tk.	ID	Opis
P2.7.24	Liczba wejść PT100	0	5		0		739	
P2.7.25	Odpowiedź na usterkę PT100	0	3		0		740	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, stop według wybiegu
P2.7.26	Limit ostrzeżenia PT100	-30.0	200.0	şC	120.0		741	
P2.7.27	Limit usterki PT100	-30.0	200.0	şC	130.0		742	

#### 5.4.9 PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO STARTU (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -> G2.8)

**Tabela 42: Parametry automatycznego ponownego startu, G2.8**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.8.1	Czas oczekiwania	0.10	10.00	s	0.50		717	
P2.8.2	Czas próby	0.00	60.00	s	30.00		718	
P2.8.3	Funkcja Start	0	2		0		719	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = zgodnie z P2.4.6
P2.8.4	Liczba prób po wyłączeniu z powodu za niskiego napięcia	0	10		0		720	
P2.8.5	Liczba prób po wyłączeniu z powodu przekroczenia napięcia	0	10		0		721	
P2.8.6	Liczba prób po wyzwoleniu nadprądowym	0	3		0		722	
P2.8.7	Liczba prób po wyzwoleniu wartości zadanej 4 mA	0	10		0		723	
P2.8.8	Liczba prób po wyzwoleniu usterki temperatury silnika	0	10		0		726	
P2.8.9	Liczba prób po wyzwoleniu usterki zewnętrznej	0	10		0		725	
P2.8.10	Liczba prób po wyzwoleniu usterki niedociążenia	0	10		0		738	

#### 5.4.10 PANEL STEROWANIA (PANEL STEROWANIA: MENU M3)

Poniżej zostały wymienione parametry wyboru miejsca sterowania i kierunku. Patrz menu panelu sterującego w instrukcji obsługi produktu.

**Tabela 43: Parametry panelu sterowania, M3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P3.1	Miejsce sterowania	1	3		1		125	1 = we/wy sterujące 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P3.2	Sterowanie z panelu	P2.1.1	P2.1.2	Hz	0.00			
P3.3	Kierunek (na panelu sterującym)	0	1		0		123	
P3.4	wartość zadawana PID	0.00	100.00	%	0.00		167	
P3.5	Wartość zadawana regulatora PID 2	0.00	100.00	%	0.00		168	
R3.4	Przycisk zatrzymania	0	1		1		114	0 = ograniczone działanie przycisku STOP 1 = przycisk STOP zawsze włączony

#### 5.4.11 MENU SYSTEMOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M6)

Parametry i funkcje związane z ogólnym zastosowaniem przemiennika częstotliwości, takie jak wybór języka i aplikacji, niestandardowe zestawy parametrów lub informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

#### 5.4.12 KARTY ROZSZERZEŃ (PANEL STEROWANIA: MENU M7)

W menu M7 są wyświetlane karty rozszerzeń i opcjonalne karty podłączone do karty sterującej oraz informacje związane z kartą. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

## 6 APLIKACJA WIELOZADANIOWA

### 6.1 WPROWADZENIE

Wybierz aplikację wielozadaniową w menu M6 na stronie S6.2.

Aplikacja wielozadaniowa udostępnia szereg parametrów do sterowania silnikami. Można ją zastosować w różnych procesach, w których jest wymagana duża elastyczność sygnałów we/wy i nie jest potrzebna regulacja PID (w przypadku, gdy wymagane są funkcje regulacyjne PID, należy korzystać z aplikacji z regulatorem PID lub aplikacji pompowo-wentylatorowej).

Wartość zadaną częstotliwości można wybrać np. za pomocą wejść analogowych, układu sterowania manipulatorem, potencjometru silnika oraz za pomocą funkcji matematycznej wejść analogowych. Można używać też parametrów magistrali komunikacyjnej. Ponadto można wybrać prędkości wielokrokowe i prędkość impulsowania, o ile zaprogramowano wejścia cyfrowe dla tych funkcji.

- Wejścia cyfrowe i wszystkie wyjścia można swobodnie programować, a aplikacja obsługuje wszystkie karty we/wy

#### **Funkcje dodatkowe:**

- Wybór zakresu sygnału wejścia analogowego
- Monitorowanie limitów dwóch częstotliwości
- Monitorowanie limitów momentu obrotowego
- Monitorowanie limitu wartości zadanych
- Programowanie drugich ramp i rampy o kształcie S
- Programowalna logika Start/Stop oraz Do tyłu
- Hamulec prądu stałego podczas uruchamiania i zatrzymywania
- Trzy obszary zabronionej częstotliwości
- Programowalna krzywa U/f i częstotliwość przetaczania
- Automatyczne ponowne uruchomienie
- Ochrona silnika przed przegrzaniem i utykami: w pełni programowalna; wyłączenie, ostrzeżenie, usterka
- Zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem
- Monitorowanie faz wejściowych i wyjściowych
- Histereza manipulatora
- Funkcja uśpienia




**Funkcje NXP:**

- Funkcje limitu mocy
- Różne limity mocy dla pracy silnikowej i generatorowej
- Funkcja nadrzędny/napędzany
- Różne limity momentu dla pracy silnikowej i generatorowej
- Wejście monitorowania chłodzenia w module wymiany ciepła
- Wejście monitorowania hamulców i monitorowanie rzeczywistego prądu na potrzeby natychmiastowego zamknięcia hamulców.
- Oddzielne dostrajanie sterowania prędkością dla różnych prędkości i obciążeń
- Dwie różne wartości zadane funkcji pracy impulsowej
- Możliwość podłączenia danych procesowych FB do dowolnego parametru i pewnych wartości monitorowania
- Parametr identyfikacji można dopasować ręcznie

Parametry aplikacji wielozadaniowej zostały opisane w rozdziale 9 *Opis parametrów* niniejszej instrukcji. Objasnienia są uporządkowane według poszczególnych numerów ID parametrów.

## 6.2 WEJŚCIA/WYJŚCIA STERUJĄCE




Rys. 16: Domyślna konfiguracja we/wy aplikacji sterowania uniwersalnego i przykład połączenia

\*) Opcjonalna karta A3 nie ma zacisku dla styku rozwiernego na drugim wyjściu przełącznika (brak zacisku 24).


**WSKAZÓWKA!**

Patrz ustawienia zworek poniżej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.



Rys. 17: Ustawienia zwerek

### 6.3 LOGIKA SYGNAŁU STEROWANIA W APLIKACJI STEROWANIA UNIWERSALNEGO



Rys. 18: Logika sygnału sterowania aplikacji sterowania uniwersalnego

### 6.4 APLIKACJA WIELOZADANIOWA — LISTY PARAMETRÓW

#### 6.4.1 MONITOROWANIE WARTOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M1)

Wartości monitorowane są to aktualne wartości wybranych parametrów, jak również stany oraz wartości wybranych sygnałów mierzonych. Monitorowanie wartości oznaczonych gwiazdką (\*) może być sterowane za pomocą magistrali.

**Tabela 44: Monitorowanie wartości, napędy NXS**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	1	
V1.2	Częstotliwość zadawana	Hz	25	
V1.3	Prędkość obrotowa silnika	obr.	2	
V1.4	Prąd silnika	A	3	
V1.5	Moment obrotowy silnika	%	4	
V1.6	Moc silnika	%	5	
V1.7	Napięcie silnika	V	6	
V1.8	Napięcie w obwodzie prądu stałego	V	7	
V1.9	Temperatura prze-miennika	°C	8	
V1.10	Temperatura silnika	%	9	
V1.11	Wejście analogowe 1	V/mA	13	
V1.12	Wejście analogowe 2	V/mA	14	
V1.13	DIN 1, 2, 3		15	
V1.14	DIN 4, 5, 6		16	
V1.15	Wyjście analogowe 1	V/mA	26	
V1.16	Wejście analogowe 3	V/mA	27	
V1.17	Wejście analogowe 4	V/mA	28	
V1.18	Wartość zadana momentu	%	18	
V1.19	Temperatura maksymalna czujnika	°C	42	
G1.20	Elementy monitorowania wielopozycyjnego			
V1.21.1	Current	A	1113	
V1.21.2	Torque	%	1125	

**Tabela 44: Monitorowanie wartości, napędy NXS**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.21.3	DC Voltage	V	44	
V1.21.4	Status Word		43	Patrz Tabela 53 Treść słowa stanu aplikacji.
V1.21.5	Historia usterek		37	
V1.21.6	Prad silnika	A	45	
V1.21.7	Ostrzeżenie		74	
V1.21.8	Temperatura czujnika 1	°C	50	
V1.21.9	Temperatura czujnika 2	°C	51	
V1.21.10	Temperatura czujnika 3	°C	52	
V1.21.25	Temperatura czujnika 4	°C	69	
V1.21.26	Temperatura czujnika 5	°C	70	
V1.21.27	Temperatura czujnika 6	°C	71	

**Tabela 45: Monitorowanie wartości, napędy NXP**

Index	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	1	
V1.2	Częstotliwość zadawana	Hz	25	
V1.3	Prędkość obrotowa silnika	obr.	2	
V1.4	Prąd silnika	A	3	
V1.5	Moment obrotowy silnika	%	4	
V1.6	Moc silnika	%	5	
V1.7	Napięcie silnika	V	6	
V1.8	Napięcie w obwodzie prądu stałego	V	7	
V1.9	Temperatura prze-miennika	°C	8	
V1.10	Temperatura silnika	%	9	
V1.11 *	Wejście analogowe 1	V/mA	13	
V1.12 *	Wejście analogowe 2	V/mA	14	
V1.13	DIN 1, 2, 3		15	
V1.14	DIN 4, 5, 6		16	
V1.15	Wyjście analogowe 1	V/mA	26	
V1.16 *	Wejście analogowe 3	V/mA	27	
V1.17 *	Wejście analogowe 4	V/mA	28	
V1.18	Wartość zadana momentu	%	18	
V1.19	Temperatura maksymalna czujnika	°C	42	
G1.20	Elementy monitorowania wielopozycyjnego			
V1.21.1	Current	A	1113	
V1.21.2	Torque	%	1125	

**Tabela 45: Monitorowanie wartości, napędy NXP**

Index	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.21.3	DC Voltage	V	44	
V1.21.4	Status Word		43	Patrz Tabela 53 Treść słowa stanu aplikacji.
V1.21.5	Częstotliwość kodera 1	Hz	1124	
V1.21.6	Cykle wału	r	1170	Patrz ID1090.
V1.21.7	Kąt wału	Stopnie	1169	Patrz ID1090.
V1.21.8	Temperatura czujnika 1	°C	50	
V1.21.9	Temperatura czujnika 2	°C	51	
V1.21.10	Temperatura czujnika 3	°C	52	
V1.21.11	Częstotliwość kodera 2	Hz	53	
V1.21.12	Bezwzględne położenie kodera		54	
V1.21.13	Bezwzględne rotacje kodera		55	
V1.21.14	Stan pracy ID		49	
V1.21.15	PolePairNumber		58	
V1.21.16	Wejście analogowe 1	%	59	
V1.21.17	Wejście analogowe 2	%	60	
V1.21.18 *	Wejście analogowe 3	%	61	
V1.21.19 *	Wejście analogowe 4	%	62	
V1.21.20	Wyjście analogowe 2	%	31	
V1.21.21	Wyjście analogowe 3	%	32	
V1.21.22	Zamknięta pętla ostatecznej wartości zadanej częstotliwości	Hz	1131	
V1.21.23	Reakcja krokowa	Hz	1132	
V1.21.24	Moc wyjściowa	kW	1508	



**Tabela 45: Monitorowanie wartości, napędy NXP**

Index	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.21.25	Temperatura czujnika 4	°C	69	
V1.21.26	Temperatura czujnika 5	°C	70	
V1.21.27	Temperatura czujnika 6	°C	71	
V1.22.1 *	Wartość zadana momentu FB	%	1140	
V1.22.2 *	Skalowanie limitu FB	%	46	
V1.22.3 *	Wartość zadana regulacji FB	%	47	
V1.22.4 *	Wyjście analogowe FB	%	48	
V1.22.5	Ostatnia aktywna usterka		37	
V1.22.6	Prąd silnika do FB	A	45	
V1.22.7	St. stanu 1 DIN		56	Patrz Tabela 47 Stany wejść cyfrowych: ID56 oraz ID57
V1.22.8	St. stanu 2 DIN		57	Patrz Tabela 47 Stany wejść cyfrowych: ID56 oraz ID57
V1.22.9	Ostrzeżenie		74	
V1.22.10	Słowo usterki 1		1172	Patrz Tabela 48 Słowo usterki 1, ID1172
V1.22.11	Słowo usterki 2		1173	Patrz Tabela 49 Słowo usterki 2, ID1173
V1.22.12	Słowo 1 alarmu		1174	Patrz Tabela 50 Słowo 1 alarmu, ID1174
V1.23.1	Stan systemu SystemBus		1601	Patrz Tabela 51 Słowo stanu SystemBus, ID1601
V1.23.2	Prąd całkowity	A	83	
V1.23.3.1	Prąd silnika D1	A	1616	
V1.23.3.2	Prąd silnika D2	A	1605	
V1.23.3.3	Prąd silnika D3	A	1606	
V1.23.3.4	Prąd silnika D4	A	1607	
V1.23.4.1	St. stanu D1		1615	Patrz Tabela 52 Słowo stanu napędu napędzanego

**Tabela 45: Monitorowanie wartości, napędy NXP**

Index	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.23.4.2	St. stanu D2		1602	Patrz Tabela 52 Słowo stanu napędu napędzanego
V1.23.4.3	St. stanu D3		1603	Patrz Tabela 52 Słowo stanu napędu napędzanego
V1.23.4.4	St. stanu D4		1604	Patrz Tabela 52 Słowo stanu napędu napędzanego

**Tabela 46: Stany wejść cyfrowych: ID15 oraz ID16**

	Stan DIN1/DIN2/DIN3	Stan DIN4/DIN5/DIN6
b0	DIN3	DIN6
b1	DIN2	DIN5
b2	DIN1	DIN4

**Tabela 47: Stany wejść cyfrowych: ID56 oraz ID57**

	St. stanu 1 DIN	St. stanu 2 DIN
b0	DIN: A.1	DIN: C.5
b1	DIN: A.2	DIN: C.6
b2	DIN: A.3	DIN: D.1
b3	DIN: A.4	DIN: D.2
b4	DIN: A.5	DIN: D.3
b5	DIN: A.6	DIN: D.4
b6	DIN: B.1	DIN: D.5
b7	DIN: B.2	DIN: D.6
b8	DIN: B.3	DIN: E.1
b9	DIN: B.4	DIN: E.2
b10	DIN: B.5	DIN: E.3
b11	DIN: B.6	DIN: E.4
b12	DIN: C.1	DIN: E.5
b13	DIN: C.2	DIN: E.6
b14	DIN: C.3	
b15	DIN: C.4	

**Tabela 48: Słowo usterki 1, ID1172**

	<b>Usterka</b>	<b>Komentarz</b>
b0	Przek nat. prądu lub IGBT	F1, F31, F41
b1	Przekroczenie dopuszczalnej wartości napięcia	F2
b2	Za niskie nap.	F9
b3	Utyk silnika	F15
b4	Doziemienie	F3
b5	Silnik niedociążony	F17
b6	Zbyt wysoka temperatura napędu	F14
b7	Przegrzanie silnika	F16, F56, F29, F65
b8	Faza napięcia wejściowego	F10
b11	Panel sterujący lub sterowanie PC	F52
b12	Magistrala komunikacyjna	F53
b13	SystemBus	F59
b14	Gniazdo	F54
b15	4 mA	F50

**Tabela 49: Słowo usterki 2, ID1173**

	<b>Usterka</b>	<b>Komentarz</b>
b2	Koder	F43
b4		
b6	Zewnętrzny	F51
b9	IGBT	F31, F41
b10	Hamulec	F58
b14	Główny przetątnik otwarty	F64
b15		

**Tabela 50: Słowo 1 alarmu, ID1174**

	<b>Ostrzeżenie</b>	<b>Komentarz</b>
b0	Utyk silnika	W15
b1	Przegrzanie silnika	W16, W29, W56, W65
b2	Silnik niedociążony	W17
b3	Utrata fazy wejściowej	W10
b4	Utrata fazy wyjściowej	W11
b8	Przegrzanie napędu	W14
b9	Wejście analogowe < 4 mA	W50
b10	Nie używane	
b13	Nie używane	
b14	Hamulec mechaniczny	W58
b15	Panel sterujący lub PC, usterka/ostrzeżenie	W52

**Tabela 51: Słowo stanu SystemBus, ID1601**

	Falsz	Prawda
b0		Zarezerwowane
b1		Napęd 1 jest gotowy
b2		Napęd 1 pracuje
b3		Usterka napędu 1
b4		Zarezerwowane
b5		Napęd 2 jest gotowy
b6		Napęd 2 pracuje
b7		Usterka napędu 2
b8		Zarezerwowane
b9		Napęd 3 jest gotowy
b10		Napęd 3 pracuje
b11		Usterka napędu 3
b12		Zarezerwowane
b13		Napęd 4 jest gotowy
b14		Napęd 4 pracuje
b15		Usterka napędu 4

**Tabela 52: Słowo stanu napędu napędzanego**

	<b>Falsz</b>	<b>Prawda</b>
b0	Strumień nie jest gotowy	Strumień gotowy (> 90%)
b1	Nie w stanie gotowości	Gotowość
b2	Nie pracuje	Praca
b3	Brak usterki	Usterka
b4		Stan przetącznika ładowania
b5		
b6	Praca wyłączona	Włączenie pracy
b7	Brak ostrzeżenia	Ostrzeżenie
b8		
b9		
b10		
b11	Brak hamowania DC	Hamowanie prądem stałym jest aktywne
b12	Bez żądania pracy	Żądanie pracy
b13	Brak aktywnego sterowania limitem	Sterowanie limitem aktywne
b14	Kontrola hamulca zewnętrznego wyłączona	Kontrola hamulca zewnętrznego włączona
b15		Heartbeat

Słowo stanu aplikacji łączy różne stany napędu w jedno słowo danych (patrz Monitorowanie wartości słowa stanu V1.21.4). Słowo stanu jest widoczne na panelu sterującym tylko w aplikacji uniwersalnej. Słowo stanu dowolnej innej aplikacji można odczytać za pomocą oprogramowania NCDrive PC.

**Tabela 53: Treść słowa stanu aplikacji**

<b>Aplikacja</b>	<b>Standard</b>	<b>Loc/Rem</b>	<b>Wiele kroków</b>	<b>PID</b>	<b>MP</b>	<b>PFC</b>
<b>Słowo stanu</b>						
b0						
b1	Gotowość	Gotowość	Gotowość	Gotowość	Gotowość	Gotowość
b2	Praca	Praca	Praca	Praca	Praca	Praca
b3	Usterka	Usterka	Usterka	Usterka	Usterka	Usterka
b4						
b5					Brak EMStop (NXP)	
b6	Włączenie pracy	Włączenie pracy	Włączenie pracy	Włączenie pracy	Włączenie pracy	Włączenie pracy
b7	Ostrzeżenie	Ostrzeżenie	Ostrzeżenie	Ostrzeżenie	Ostrzeżenie	Ostrzeżenie
b8						
b9						
b10						
b11	Hamowanie DC	Hamowanie DC	Hamowanie DC	Hamowanie DC	Hamowanie DC	Hamowanie DC
b12	Żądanie pracy	Żądanie pracy	Żądanie pracy	Żądanie pracy	Żądanie pracy	Żądanie pracy
b13	Sterowanie limitem	Sterowanie limitem	Sterowanie limitem	Sterowanie limitem	Sterowanie limitem	Sterowanie limitem
b14					Kontrola hamowania	Dodatkowy 1
b15		Miejsce B jest aktywne		PID aktywne		Dodatkowy 2

## 6.4.2 PARAMETRY PODSTAWOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.1)

Tabela 54: Podstawowe parametry G2.1

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. uży t. k.	ID	Opis
P2.1.1	Minimalna częs- totliwość	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		101	
P2.1.2	Maksymalna częstotliwość	P2.1.1	320.00	Hz	50.00		102	
P2.1.3	Czas przyspiesza- nia 1	0.1	3000.0	s	3.0		103	
P2.1.4	Czas hamowania 1	0.1	3000.0	s	3.0		104	
P2.1.5	Limit prądu	Zmienny	Zmienny	A	0.00		107	
P2.1.6 *	napięcie znamio- nowe silnika	180	690	V	<b>NX2:</b> 230 V <b>NX5:</b> 400 V <b>NX6:</b> 690 V		110	
P2.1.7 *	częstotliwość zna- mionowa silnika	8.00	320.00	Hz	50.00		111	
P2.1.8 *	Prędkość znamio- nowa silnika	24	20 000	obr.	1440		112	
P2.1.9 *	Prąd znamionowy silnika	Zmienny	Zmienny	A	5.40		113	
P2.1.10	Wartość cos SYM- BOL silnika	0.30	1.00		0.85		120	



**Tabela 54: Podstawowe parametry G2.1**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.1.11	Sterowanie częstotliwością z zacisków we/wy	0	15/16		0		117	0 = AI1 1 = AI2 2 = AI1 + AI2 3 = AI1-AI2 4 = AI2-AI1 5 = AI1xAI2 6 = manipulator AI1 7 = manipulator AI2 8 = panel 9 = magistrala komunikacyjna 10 = potencjometr silnika 11 = minimum AI1, AI2 12 = maksimum AI1, AI2 13 = maksymalna częstotliwość 14 = wybór AI1/AI2 15 = koder 1 16 = koder 2 (tylko NXP)
P2.1.12	Wartość zadana przy sterowaniu z panelu	0	9		8		121	0 = AI1 1 = AI2 2 = AI1 + AI2 3 = AI1-AI2 4 = AI2-AI1 5 = AI1xAI2 6 = manipulator AI1 7 = manipulator AI2 8 = panel 9 = magistrala komunikacyjna
P2.1.13	Wartość zadana przy sterowaniu z magistrali	0	9		9		122	Patrz P2.1.12.
P2.1.14	Wartość zadana prędkości impulsowania	0.00	P2.1.2	Hz	5.00		124	Patrz ID413 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.1.15	Prędkość zadawana 1	0.00	P2.1.2	Hz	10.00		105	
P2.1.16	Prędkość zadawana 2	0.00	P2.1.2	Hz	15.00		106	

**Tabela 54: Podstawowe parametry G2.1**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl nie	Ust. uży tk.	ID	Opis
P2.1.17	Prędkość zadana 3	0.00	P2.1.2	Hz	20.00		126	
P2.1.18	Prędkość zadana 4	0.00	P2.1.2	Hz	25.00		127	
P2.1.19	Prędkość zadana 5	0.00	P2.1.2	Hz	30.00		128	
P2.1.20	Prędkość zadana 6	0.00	P2.1.2	Hz	40.00		129	
P2.1.21	Prędkość zadana 7	0.00	P2.1.2	Hz	50.00		130	

\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

## 6.4.3 SYGNAŁY WEJŚCIOWE

Tabela 55: Podstawowe ustawienia (panel sterujący: menu M2 -&gt; G2.2.1)

Index	Ukrywanie	A11	A11	Unit	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.1.1 **	Wybór logiki Start/Stop	0	7		0		300	<p><b>Logika = 0</b> Sygnał 1 = start do przodu Sygnał 2 = start do tyłu</p> <p><b>Logika = 1</b> Sygnał 1 = start/stop Ctrl sgn 2 = do tyłu</p> <p><b>Logika = 2</b> Sygnał 1 = start/stop Sygnał 2 = włączenie pracy</p> <p><b>Logika = 3</b> Sygnał 1 = impuls Start (zbocze) Sygnał 2 = impuls Stop</p> <p><b>Logika = 4</b> Sygnał 1 = start Sygnał 2 = potencjometr silnika w górę</p> <p><b>Logika = 5</b> Sygnał 1 = impuls do przodu (zbocze) Sygnał 2 = impuls do tyłu (zbocze)</p> <p><b>Logika = 6</b> Sygnał 1 = impuls Start (zbocze) Sygnał 2 = impuls do tyłu</p> <p><b>Logika = 7</b> Sygnał 1 = impuls Start (zbocze) Sygnał 2 = włącz impuls</p>
P2.2.1.2 **	Czas rampy potencjometru silnika	0.1	2000.0	Hz/s	10.0		331	
P2.2.1.3 **	Kasowanie pamięci częstotliwości zadanej potencjometrem silnika	0	2		1		367	<p>0 = brak kasowania 1 = zerowanie po zatrzymaniu lub odłączeniu zasilania 2 = reset przy wyłączeniu zasilania</p>

**Tabela 55: Podstawowe ustawienia (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.1)**

Index	Ukrywanie	A11	A11	Unit	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P. 2.2.1.4 **	Regulowanie wejścia	0	5		0		493	0 = nieużywany 1 = A11 2 = A12 3 = A13 4 = A14 5 = magistrala (patrz grupa G2.9)
P2.2.1.5	Regulowanie wartości minimalnej	0.0	100.0	%	0.0		494	
P2.2.1.6	Regulowanie wartości maksymalnej	0.0	100.0	%	0.0		495	

\*\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

**Tabela 56: Wejście analogowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.2)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.2.2.1 **	Wybór sygnału AI1	0.1	E.10		A.1		377	
P2.2.2.2	Czas filtrowania AI1	0.00	320.00	s	0.10		324	
P2.2.2.3	Zakres sygnału AI1	0	3		0		320	0 = 0-10 V (0-20 mA*) 1 = 2-10 V (4-20 mA*) 2 = -10 V...+10 V* 3 = zakres niestandardowy*
P2.2.2.4	Niestandardowe minimalne ustawienie AI1	-160.00	160.00	%	0.00		321	
P2.2.2.5	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI1	-160.00	160.00	%	100.00		322	
P2.2.2.6	Wartość minimalna skalowania wartości zadanej AI1	0.00	320.00	Hz	0.00		303	
P2.2.2.7	Wartość maksymalna skalowania wartości zadanej AI1	0.00	320.00	Hz	0.00		304	
P2.2.2.8	Histeresa manipulatora AI1	0.00	20.00	%	0.00		384	
P2.2.2.9	Limit uśpienia AI1	0.00	100.00	%	0.00		385	
P2.2.2.10	Opóźnienie uśpienia AI1	0.00	320.00	s	0.00		386	
P2.2.2.11	Przesunięcie manipulatora AI1	-100.00	100.00	%	0.00		165	

\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji))

**Tabela 57: Wejście analogowe 2 (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.3)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.2.3.1 **	Wybór sygnału AI2	0.1	E.10		A.2		388	
P2.2.3.2	Czas filtrowania AI2	0.00	320.00	s	0.10		329	0 = brak filtrowania
P2.2.3.3	Zakres sygnału AI2	0	3		1		325	0 = 0-10 V (0-20 mA*) 1 = 2-10 V (4-20 mA*) 2 = -10 V...+10 V* 3 = zakres niestandardowy*
P2.2.3.4	Niestandardowe minimalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	20.00		326	
P2.2.3.5	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	100.00		327	
P2.2.3.6	Wartość minimalna skalowania wartości zadanej AI2	0.00	320.00	Hz	0.00		393	
P2.2.3.7	Wartość maksymalna skalowania wartości zadanej AI2	0.00	320.00	Hz	0.00		394	
P2.2.3.8	Histeresa manipulatora AI2	0.00	20.00	%	0.00		395	
P2.2.3.9	Limit uśpienia AI2	0.00	100.00	%	0.00		396	
P2.2.3.10	Opóźnienie uśpienia AI2	0.00	320.00	s	0.00		397	
P2.2.3.11	Przesunięcie manipulatora AI2	-100.00	100.00	%	0.00		166	

\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji))

**Tabela 58: Wejście analogowe 3 (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.4)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.2.4.1 **	Wybór sygnału AI3	0.1	E.10		0.1		141	
P2.2.4.2	Czas filtrowania AI3	0.00	320.00	s	0.00		142	0 = brak filtrowania
P2.2.4.3	Zakres sygnału AI3	0	3		0		143	0 = 0-10 V (0-20 mA*) 1 = 2-10 V (4-20 mA*) 2 = -10 V...+10 V* 3 = zakres niestan- dardowy*
P2.2.4.4	Niestandardowe minimalne usta- wienie AI3	-160.00	160.00	%	0.00		144	
P2.2.4.5	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI3	-160.00	160.00	%	100.00		145	
P2.2.4.6	Inwersja sygnału AI3	0	1		0		151	0 = bez inwersji 1 = odwrócony

\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji))

**Tabela 59: Wejście analogowe 4 (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.5)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.5.1 **	Wybór sygnału AI4	0.1	E.10		0.1		152	
P2.2.5.2	Czas filtrowania AI4	0.00	320.00	s	0.00		153	0 = brak filtrowania
P2.2.5.3	Zakres sygnału AI4	0	3		1		154	0 = 0-10 V (0-20 mA*) 1 = 2-10 V (4-20 mA*) 2 = -10 V...+10 V* 3 = zakres niestandardowy*
P2.2.5.4	Niestandardowe minimalne ustawienie AI4	-160.00	160.00	%	20.00		155	
P2.2.5.5	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI4	-160.00	160.00	%	100.00		156	
P2.2.5.6	Inwersja sygnału AI4	0	1		0		162	0 = bez inwersji 1 = odwrócony

\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji))



**Tabela 60: Wolne wejście analogowe, wybór sygnału (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.6)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.2.6.1	Skalowanie limitu prądu	0	5		0		399	0 = nieużywany 1 = AI1 2 = AI2 3 = AI3 4 = AI4 5 = skalowanie limitu FB (patrz grupa G2.9)
P2.2.6.2	Skalowanie prądu hamowania DC	0	5		0		400	Tak jak parametr P2.2.6.1, skalowanie w zakresie od 0 do ID507.
P2.2.6.3	Skalowanie czasów przyspieszenia/hamowania	0	5		0		401	Tak jak parametr P2.2.6.1, skalowanie rampy aktywnej w zakresie od 100% do 10%.
P2.2.6.4	Skalowanie limitu monitorowania momentu obrotowego	0	5		0		402	Tak jak parametr P2.2.6.1, skalowanie w zakresie od 0 do ID348.
P2.2.6.5	Skalowanie limitu momentu obrotowego	0	5		0		485	Tak jak parametr P2.2.6.1, skalowanie w zakresie od 0 do (ID609 (NXS) lub ID1287 (NXP)).
<b>Tylko napędy NXP</b>								
P2.2.6.6	Skalowanie limitu momentu obrotowego przy pracy generatorowej	0	5		0		1087	Tak jak parametr P2.2.6.1, skalowanie w zakresie od 0 do ID1288.
P2.2.6.7	Skalowanie limitu mocy silnika	0	5		0		179	Tak jak parametr P2.2.6.1, skalowanie w zakresie od 0 do ID1289.
P2.2.6.8	Skalowanie limitu mocy prądniczy	0	5		0		1088	Tak jak parametr P2.2.6.1, skalowanie w zakresie od 0 do ID1290.

Używaj metody programowania TTF dla wszystkich parametrów wejść cyfrowych. Patrz rozdział 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*.

**Tabela 61: Wejścia cyfrowe (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.4)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.7.1 *	Sygnal startu 1	0.1	A.1		403	Patrz P2.2.1.1.
P2.2.7.2 *	Sygnal startu 2	0.1	A.2		404	Patrz P2.2.1.1.
P2.2.7.3 *	Włączenie pracy	0.1	0.2		407	
P2.2.7.4 *	Nawrot	0.1	0.1		412	
P2.2.7.5 *	Prędkość zadawana 1	0.1	0.1		419	Patrz prędkości stałe w parametrach podstawowych (G2.1).
P2.2.7.6 *	Prędkość zadawana 2	0.1	0.1		420	
P2.2.7.7 *	Prędkość zadawana 3	0.1	0.1		421	
P2.2.7.8 *	Wartość zadana z potencjometru silnika w dół	0.1	0.1		417	
P2.2.7.9 *	Wartość zadana z potencjometru silnika w górę	0.1	0.1		418	
P2.2.7.10 *	Zerowanie usterki	0.1	A.3		414	
P2.2.7.11 *	Usterka zewnętrzna (zamknięty)	0.1	A.5		405	
P2.2.7.12 *	Usterka zewnętrzna (otwarty)	0.1	0.2		406	
P2.2.7.13 *	Wybór czasu przyspieszenia/hamowania	0.1	A.6		408	
P2.2.7.14 *	Przys/zwał zabronion	0.1	0.1		415	
P2.2.7.15 *	Hamowanie prądem stałym	0.1	0.1		416	
P2.2.7.16 *	Prędkość impulsowania	0.1	A.4		413	
P2.2.7.17 *	Wybór AI1/AI2	0.1	0.1		422	
P2.2.7.18 *	Sterowanie z zacisków we/wy	0.1	0.1		409	
P2.2.7.19 *	Sterowanie z panelu	0.1	0.1		410	
P2.2.7.20 *	Sterowanie z magistrali	0.1	0.1		411	
P2.2.7.21 *	Wybór zestaw 1/zestaw 2 parametrów	0.1	0.1		496	
P2.2.7.22 *	Tryb sterowania silnikiem 1/2	0.1	0.1		164	

**Tabela 61: Wejścia cyfrowe (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.4)**

Indeks	Ukrywanie	A11	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
<b>Tylko napędy NXP</b>						
P2.2.7.23 *	Monitorowanie chłodzenia	0.1	0.2		750	
P2.2.7.24 *	Potwierdzenie hamulca zewnętrznego	0.1	0.2		1210	
P2.2.7.26 *	Włączenie pracy impulsowej	0.1	0.1		532	
P2.2.7.27 *	Wartość zadana pracy impulsowej 1	0.1	0.1		530	
P2.2.7.28 *	Wartość zadana pracy impulsowej 2	0.1	0.1		531	
P2.2.7.29 *	Kasowanie licznika kodera	0.1	0.1		1090	
P2.2.7.30 *	Zatrzymanie awaryjne	0.1	0.2		1213	
P2.2.7.31 *	Tryb nadrzędny/napędzany 2	0.1	0.1		1092	Patrz rozdział 9.2 Funkcja nadrzędny/napędzany (tylko NXP) i parametry P2.11.1-P2.11.7.
P2.2.7.32 *	Potwierdzenie przetącnika wejściowego	0.1	0.2		1209	
P2.2.7.33 *	Wejście usterki aktywnego filtra	0.1	0.1		214	

cc = styk zamknięty

oc = styk otwarty

\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)).

#### 6.4.4 SYGNAŁY WYJŚCIOWE

**Tabela 62: Opóźnione wyjście cyfrowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.1)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.1.1 *	Wybór sygnału wyjścia cyfrowego 1	0.1	E.10		0.1		486	

**Tabela 62: Opóźnione wyjście cyfrowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.1)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.1.2	Funkcja wyjścia cyfrowego 1	0	29		1		312	0 = nieużywany 1 = gotowość 2 = praca 3 = usterka 4 = odwrócona usterka 5 = ostrzeżenie o przegrzaniu prze- miennika częstotli- wości 6 = usterka lub ostrzeżenie rozsz. 7 = usterka lub ostrzeżenie zad. 8 = ostrzeżenie 9 = do tytu 10 = wybrano prę- dkość impulsowania 11 = dla prędkości 12 = aktywny regu- lator silnika 13 = monitorowa- nie limitu częstotli- wości 1 14 = monitorowa- nie limitu częstotli- wości 2 15 = monitorowa- nie limitów momentu obroto- wego 16 = monitorowa- nie limitu wartości zadanej 17 = kontrola hamulca zewnętrz- nego 18 = miejsce stero- wania we/wy aktywne 19 = monitorowa- nie limitów tempe- ratury FC 20 = odwrócona wartość zadana 21 = odwrócona kontrola hamulca zewnętrznego

**Tabela 62: Opóźnione wyjście cyfrowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.1)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.1.2	Funkcja wyjścia cyfrowego 1	0	29		1		312	22 = usterka/ ostrzeżenie termistora 23 = sterowanie włączeniem/wyłączeniem 24 = magistrala DIN 1 25 = magistrala DIN 2 26 = magistrala DIN 3 27 = ostrzeżenie o temperaturze <b>Tylko napędy NXS:</b> 28 = usterka związana z temperaturą <b>Tylko napędy NXP:</b> 29 = ID.Bit
P2.3.1.3	Opóźnienie włączenia wyjścia cyfrowego 1	0.00	320.00	s	0.00		487	
P2.3.1.4	Opóźnienie wyłączenia wyjścia cyfrowego 1	0.00	320.00	s	0.00		488	
<b>Tylko napędy NXP</b>								
P2.3.1.5	Odwrończenie opóźnionego DO1	0	1		0		1587	<b>Tylko napędy NXS:</b> 0 = nie 1 = tak
P2.3.1.6	Bit ID, wolny DO1	0.0	200.15		0.0		1217	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

**Tabela 63: Opóźnione wyjście cyfrowe 2 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.2)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.2.1	Wybór sygnału wyjścia cyfrowego 2	0.1	E.10		0.1		489	
P2.3.2.2	Funkcja wyjścia cyfrowego 2	0	29		0		490	Patrz P2.3.1.2.
P2.3.2.3	Opóźnienie włączenia wyjścia cyfrowego 2	0.00	320.00	s	0.00		491	
P2.3.2.4	Opóźnienie wyłączenia wyjścia cyfrowego 2	0.00	320.00	s	0.00		492	
<b>Tylko napędy NXP</b>								
P2.3.2.5	Odwrócenie opóźnionego DO1	0	1		0		1588	0 = nie 1 = tak
P2.3.2.6	Bit ID, wolny DO1	0.0	200.15		0.0		1385	

**Tabela 64: Sygnały wyjścia cyfrowego (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.4)**

Index	Ukrywanie	A11	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.3.1 *	Gotowy	0.1	A.1		432	
P2.3.3.2 *	Praca	0.1	B.1		433	
P2.3.3.3 *	Usterka	0.1	B.2		434	
P2.3.3.4 *	Odwrócona usterka	0.1	0.1		435	
P2.3.3.5 *	Uwaga!!!	0.1	0.1		436	
P2.3.3.6 *	Usterka zewnętrzna	0.1	0.1		437	
P2.3.3.7 *	Usterka/ostrzeżenie wartości zadanej	0.1	0.1		438	
P2.3.3.8 *	Ostrzeżenie o przegrzaniu	0.1	0.1		439	
P2.3.3.9 *	Nawrot	0.1	0.1		440	
P2.3.3.10 *	Niepożądany kierunek	0.1	0.1		441	
P2.3.3.11 *	Osiągnięto prędkość zadaną	0.1	0.1		442	
P2.3.3.12 *	Prędkość impulsowania	0.1	0.1		443	
P2.3.3.13 *	Miejsce sterowania we/wy	0.1	0.1		444	
P2.3.3.14 *	Kontrola hamulca zewnętrznego	0.1	0.1		445	Patrz ID 445 i ID 446 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.3.3.15 *	Kontrola hamulca zewnętrznego, odwrócona	0.1	0.1		446	
P2.3.3.16 *	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 1	0.1	0.1		447	Patrz ID315 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.3.3.17 *	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 2	0.1	0.1		448	Patrz ID346 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.3.3.18 *	Monitorowanie limitu wartości zadanych	0.1	0.1		449	Patrz ID350 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.3.3.19 *	Monitorowanie limitów temperatury	0.1	0.1		450	Patrz ID354 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.3.3.20 *	Monitorowanie limitów momentu obrotowego	0.1	0.1		451	Patrz ID348 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.3.3.21 *	Usterka lub ostrzeżenie termistora	0.1	0.1		452	



**Tabela 64: Sygnały wyjścia cyfrowego (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.4)**

Index	Ukrywanie	A11	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.3.22 *	Limit monitorowania wejścia analogowego	0.1	0.1		453	Patrz ID356 w rozdziale 9 <i>Opis parametrów.</i>
P2.3.3.23 *	Aktywacja regulatora silnika	0.1	0.1		454	
P2.3.3.24 *	Magistrala DIN 1	0.1	0.1		455	
P2.3.3.25 *	Magistrala DIN 2	0.1	0.1		456	
P2.3.3.26 *	Magistrala DIN 3	0.1	0.1		457	
P2.3.3.27 *	Magistrala DIN 4	0.1	0.1		169	
P2.3.3.28 *	Magistrala DIN 5	0.1	0.1		170	
<b>Tylko napędy NXP</b>						
P2.3.3.29 *	Impuls gotowości DC	0.1	0.1		1218	
P2.3.3.30 *	Bezpieczne wyłączenie aktywne	0.1	0.1		756	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

**UWAGA!**

Aby uniknąć błędu i zapewnić prawidłowe działanie funkcji, należy mieć CAŁKOWITĄ pewność, że nie doszło do podłączenia dwóch funkcji do tego samego wyjścia.

**Tabela 65: Ustawienia limitu (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.4)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.3.4.1	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 1	0	3		0		315	0 = bez monitorowania 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu 3 = włączona kontrola hamowania
P2.3.4.2	Limit częstotliwości wyjściowej 1; wartość monitorowana	0.00	320.00	Hz	0.00		316	
P2.3.4.3	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 2	0	4		0		346	0 = bez monitorowania 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu 3 = wyłączona kontrola hamowania 4 = włączona/wyłączona kontrola hamowania
P2.3.4.4	Limit częstotliwości wyjściowej 2; wartość monitorowana	0.00	320.00	Hz	0.00		347	
P2.3.4.5	Monitorowanie limitów momentu obrotowego	0	3		0		348	0 = bez monitorowania 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu 3 = wyłączona kontrola hamowania
P2.3.4.6	Wartość monitorowania limitu momentu obrotowego	-300.0	300.0	%	100.0		349	
P2.3.4.7	Monitorowanie limitu wartości zadanych	0	2		0		350	0 = bez monitorowania 1 = dolny limit 2 = górny limit

**Tabela 65: Ustawienia limitu (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.4)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.4.8	Wartość monitorowania limitu wartości zadanych	0.0	100.0	%	0.0		351	0,0 = minimalna częstotliwość 100,0 = maksymalna częstotliwość
P2.3.4.9	Opóźnienie wyłączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	0.5		352	
P2.3.4.10	Opóźnienie włączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	1.5		353	
P2.3.4.11	Monitorowanie limitów temperatury	0	2		0		354	0 = bez monitorowania 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.4.12	Wartość monitorowanej temperatury	-10	100	°C	40		355	
P2.3.4.13	Sygnal monitorowania analogowego	0	4		0		356	0 = nieużywany 1 = AI1 2 = AI2 3 = AI3 4 = AI4
P2.3.4.14	Dolny limit monitorowania analogowego	0.00	100.00	%	10.00		357	Patrz P2.3.3.22.
P2.3.4.15	Górny limit monitorowania analogowego	0.00	100.00	%	90.00		358	Patrz P2.3.3.22.
<b>Tylko napędy NXP</b>								
P2.3.4.16	Limit prądu włączenia/wyłączenia hamowania	0	2 x IH	A	0		1085	

**Tabela 66: Wyjście analogowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.5)**

Index	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl nie	Ust. uży t. k.	ID	Opis
P2.3.5.1 *	Wybór sygnału wyjścia analogowego 1	0.1	E.10		A.1		464	
P2.3.5.2	Funkcja wyjścia analogowego 1	0	15		1		307	0 = nie używane (20 mA/10 V) 1 = częstotl. wyjściowa (0-fmax) 2 = częstotl. zadana (0-fmax) 3 = prędkość silnika (0-znamionowa prędkość silnika) 4 = prąd silnika (0-InMotor) 5 = moment obr. silnika (0-TnMotor) 6 = moc silnika (0-PnMotor) 7 = napięcie silnika (0-UnMotor) 8 = napięcie szyny DC (0-1000 V) 9 = AI1 10 = AI2 11 = częstotl. wyjściowa (fmin - fmax) 12 = moment silnika (-2...+2xTNmot) 13 = moc silnika (-2...+2xTNmot) 14 = temperatura modułu PT100 15 = wyjście analogowe FB Process-Data4 (NXS)
P2.3.5.3	Czas filtrowania wyjścia analogowego 1	0.00	100.00	s	1.00		308	
P2.3.5.4	Inwersja wyjścia analogowego 1	0	1		0		309	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.5.5	Minimum wyjścia analogowego 1	0	1		0		310	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.5.6	Skala wyjścia analogowego 1	10	1000	%	100		311	

**Tabela 66: Wyjście analogowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.5)**

Index	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.5.7	Przesunięcie wyj- ścia analogowego 1	-100.00	100.00	%	0.00		375	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

**Tabela 67: Wyjście analogowe 2 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.6)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.6.1 *	Wybór sygnału wyjścia analogo- wego 2	0.1	E.10		0.1		471	
P2.3.6.2	Funkcja wyjścia analogowego 2	0	15		4		472	Patrz P2.3.5.2.
P2.3.6.3	Czas filtrowania wyjścia analogo- wego 2	0.00	10.00	s	1.00		473	
P2.3.6.4	Inwersja wyjścia analogowego 2	0	1		0		474	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.6.5	Minimum wyjścia analogowego 2	0	1		0		475	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.6.6	Skala wyjścia ana- logowego 2	10	1000	%	100		476	
P2.3.6.7	Przesunięcie wyj- ścia analogowego 2	-100.00	100.00	%	0.00		477	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

**Tabela 68: Wyjście analogowe 3 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.7)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.7.1 *	Wybór sygnału wyjścia analogowego 3	0.1	E.10		0.1		478	
P2.3.7.2	Funkcja wyjścia analogowego 3	0	15		5		479	Patrz P2.3.5.2.
P2.3.7.3	Czas filtrowania wyjścia analogowego 3	0.00	10.00	s	1.00		480	
P2.3.7.4	Inwersja wyjścia analogowego 3	0	1		0		481	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.7.5	Minimum wyjścia analogowego 3	0	1		0		482	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.7.6	Skala wyjścia analogowego 3	10	1000	%	100		483	
P2.3.7.7	Przesunięcie wyjścia analogowego 3	-100.00	100.00	%	0.00		484	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

## 6.4.5 PARAMETRY STEROWANIA NAPĘDEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.4)

Tabela 69: Parametry sterowania napędu, G2.4

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.4.1	Kształt zbocza 1	0.0	10.0	s	0.1		500	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/zwalniania
P2.4.2	Kształt zbocza 2	0.0	10.0	s	0.0		501	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/zwalniania
P2.4.3	Czas przyspieszania 2	0.1	3000.0	s	10.0		502	
P2.4.4	Czas hamowania 2	0.1	3000.0	s	10.0		503	
P2.4.5 *	UklHamowania	0	4		0		504	0 = wyłączone 1 = używane podczas pracy 2 = zewnętrzny moduł hamujący 3 = używane podczas zatrzymania/pracy 4 = używane podczas pracy (bez testowania)
P2.4.6	Funkcja Start	0	2		0		505	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = warunkowy start „w biegu”
P2.4.7	Funkcja Stop	0	3		0		506	0 = wybieg 1 = rampa 2 = rampa + włączenie pracy na wybiegu 3 = wybieg + włączenie pracy z rampą
P2.4.8	Prąd hamowania prądem stałym	0.00	IL:	A	0,7 x IH		507	
P2.4.9	Czas hamowania prądem stałym przy zatrzymaniu	0.00	600.00	s	0.00		508	

**Tabela 69: Parametry sterowania napędu, G2.4**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.4.10	Częstotliwość rozpoczęcia hamowania prądem stałym podczas zatrzymywania z rampą	0.10	10.00	Hz	1.50		515	
P2.4.11	Czas hamowania prądem stałym podczas startu	0.00	600.00	s	0.00		516	
P2.4.12	Hamulec strumieniowy	0	1		0		520	0 = wyłączone 0 = Wł.
P2.4.13	Prąd hamowania strumieniem	0.00	IL:	A	I <sub>H</sub>		519	
<b>Tylko napędy NXP</b>								
P2.4.14	Prąd przy hamowaniu DC przy zatrzymaniu	0	IL:	A	0,1 x I <sub>H</sub>		1080	
P2.4.15	Wartość zadana pracy impulsowej 1	-320.00	320.00	Hz	2.00		1239	
P2.4.16	Wartość zadana pracy impulsowej 2	-320.00	320.00	Hz	653.36		1240	
P2.4.17	Rampa pracy impulsowej	0.1	3200.0	s	1.0		1257	
P2.4.18	Tryb zatrzymania awaryjnego	0	1		0		1276	0 = wybieg 1 = rampa
P2.4.19	Opcje sterowania	0	65536		0		1084	
P2.4.20	Typ modulatora	0	1		0		1516	0 = modulator ASIC 1 = modulator programowy 1
P2.4.21	Rampa; pomiń S2	0	1		0		1900	

\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.



#### 6.4.6 PARAMETRY ZABRONIONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M2 - > G2.5)

**Tabela 70: Parametry zabronionej częstotliwości, G2.5**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.5.1	Dolna granica 1	-1.00	320.00	Hz	0.00		509	0 = nieużywany
P2.5.2	Górna granica 1	0.00	320.00	Hz	0.00		510	0 = nieużywany
P2.5.3	Dolna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		511	0 = nieużywany
P2.5.4	Górna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		512	0 = nieużywany
P2.5.5	Dolna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		513	0 = nieużywany
P2.5.6	Górna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		514	0 = nieużywany
P2.5.7	Zabronione przyspieszanie/hamowanie z rampą	0.1	10.0	x	1.0		518	

## 6.4.7 PARAMETRY STEROWANIA SILNIKIEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.6)

Tabela 71: Parametry sterowania silnika, G2.6

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl nie	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.1	Tryb sterowania silnikiem	0	2/4		0		600	0 = sterowanie częstotliwością 1 = sterowanie prędkością 2 = sterowanie momentem obrotowym <b>NXP:</b> 3 = kontrola prędkości z zamkniętą pętlą 4 = kontrola momentu z zamkniętą pętlą
P2.6.2	Optymalizacja U/f	0	1		0		109	<b>NXP:</b> 0 = nieużywany 1 = automatyczne zwiększanie momentu obrotowego
P2.6.3	Wybór współczynnika U/f	0	3		0		108	<b>NXP:</b> 0 = liniowa 1 = kwadratowa 2 = programowalna 3 = liniowy z optymalizacją strumienia
P2.6.4	Punkt osłabienia pola	8.00	320.00	Hz	50.00		602	
P2.6.5	Napięcie w punkcie osłabienia pola	10.00	200.00	%	100.00		603	
P2.6.6	Częstotliwość punktu środkowego krzywej U/f	0.00	P2.6.4	Hz	50.00		604	
P2.6.7	Napięcie punktu środkowego krzywej U/f	0.00	100.00	%	100.00		605	
P2.6.8	Napięcie wyjściowe przy zerowej częstotliwości	0.00	40.00	%	Zmienny		606	
P2.6.9	Częstotliwość kłuczenia	1	Zmienny	kHz	Zmienny		601	

**Tabela 71: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.10	Regulator przepięć	0	2		1		607	0 = nieużywany 1 = używane (bez zmien. prędkości) 2 = używane (zmien. prędkości)
P2.6.11	Regulator zbyt niskiego napięcia	0	2		1		608	0 = nieużywany 1 = używane (bez zmien. prędkości) 2 = używane (zmien. prędkości)
P2.6.12	Tryb sterowania silnikiem 2	0	4		2		521	Patrz P2.6.1.
P2.6.13	Wzmocnienie P regulatora prę- dkości (pętla otwarta)	0	32767		3000		637	
P2.6.14	Wzmocnienie I regulatora prę- dkości (pętla otwarta)	0	32767		300		638	
P2.6.15	Spadek obciążenia	0.00	100.00	%	0.00		620	
P2.6.16	Identyfikacja	0	1/4		0		631	0 = brak reakcji 1 = identyfikacja bez pracy <b>NXP:</b> 2 = identyfikacja przy pracy 3 = przebieg ID kodera (silnik PMS) 4 = identyfikacja wszystkich
<b>Tylko napędy NXP</b>								
P2.6.17	Opóźnienie ponow- nego startu	0.100	60000	s	Zmienny		1424	
P2.6.18	Czas spadku obciąż.	0	32000	ms	0		656	
P2.6.19	Ujemny limit czę- stotliwości	-327.67	P2.6.20	Hz	-327.67		1286	
P2.6.20	Dodatni limit czę- stotliwości	P2.6.19	327.67	Hz	327.67		1285	

**Tabela 71: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.21	Limit momentu obrotowego prądu	0.0	300.0	%	300.0		1288	
P2.6.22	Limit momentu obrotowego silnika	0.0	300.0	%	300.0		1287	

\* = wartość parametru można zmienić dopiero po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

**WSKAZÓWKA!**

W zależności od wersji aplikacji kod parametru może być wyświetlany jako 2.6.17.xx, a nie 2.6.23.xx.

**Tabela 72: Napędy NXS: Parametry zamkniętej pętli (panel sterujący: menu M2 -> G2.6.23)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.6.17.1	Prąd magnesowania	0.00	2 x IH	A	0.00		612	
P2.6.17.2	Sterowanie prędkością P	1	1000		30		613	
P2.6.17.3	Czas I sterowania prędkością	-3200.0	3200.0	ms	100.0		614	
P2.6.17.5	Kompensacja przyspieszenia	0.00	300.00	s	0.00		626	
P2.6.17.6	Regulacja poślizgu	0	500	%	75		619	
P2.6.17.7	Prąd magnesowania przy starcie	0.00	IL:	A	0.00		627	
P2.6.17.8	Czas magnesowania przy starcie	0	32000	ms	0		628	
P2.6.17.9	Czas prędkości 0 przy starcie	0	32000	ms	100		615	
P2.6.17.10	Czas prędkości-0 przy zatrzymaniu	0	32000	ms	100		616	
P2.6.17.11	Moment obrotowy rozruchu	0	3		0		621	0 = nieużywany 1 = pamięć momentu obrotowego 2 = wartość zadana momentu 3 = moment obrotowy rozruchu do przodu/do tyłu
P2.6.17.12	Moment obrotowy rozruchu DO PRZODU	-300.0	300.0	s	0.0		633	
P2.6.17.13	Moment obrotowy rozruchu DO TYŁU	-300.0	300.0	s	0.0		634	
P2.6.17.15	Czas filtrowania kodera	0.0	100.0	ms	0.0		618	

**Tabela 72: Napędy NXS: Parametry zamkniętej pętli (panel sterujący: menu M2 -> G2.6.23)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.17.17	Bieżące wzmocnienie P sterowania	0.00	100.00	%	40.00		617	

**Tabela 73: Napędy NXP: Parametry zamkniętej pętli (panel sterujący: menu M2 -> G2.6.23)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.6.23.1	Prąd magnesowania	0.00	2 x IH	A	0.00		612	
P2.6.23.2	Sterowanie prędkością P	1	1000		30		613	
P2.6.23.3	Czas I sterowania prędkością	-32000	3200.0	ms	100.0		614	
P2.6.23.5	Kompensacja przyspieszenia	0.00	300.00	s	0.00		626	
P2.6.23.6	Regulacja poślizgu	0	500	%	75		619	
P2.6.23.7	Prąd magnesowania przy starcie	0	IL:	A	0.00		627	
P2.6.23.8	Czas magnesowania przy starcie	0	60000	ms	0		628	
P2.6.23.9	Czas prędkości 0 przy starcie	0	32000	ms	100		615	
P2.6.23.10	Czas prędkości-0 przy zatrzymaniu	0	32000	ms	100		616	
P2.6.23.11	Moment obrotowy rozruchu	0	3		0		621	0 = nieużywany 1 = pamięć momentu obrotowego 2 = wartość zadana momentu 3 = moment obrotowy rozruchu do przodu/do tyłu
P2.6.23.12	Moment obrotowy rozruchu DO PRZODU	-300.0	300.0	s	0.0		633	
P2.6.23.13	Moment obrotowy rozruchu DO TYŁU	-300.0	300.0	s	0.0		634	
P2.6.23.15	Czas filtrowania kodera	0.0	100.0	ms	0.0		618	

**Tabela 73: Napędy NXP: Parametry zamkniętej pętli (panel sterujący: menu M2 -> G2.6.23)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.23.17	Bieżące wzmocnienie P sterowania	0.00	320.00	%	40.00		617	
P2.6.23.18	Czas regulacji prądu	0.0	3200.0	ms	1.5		657	
P2.6.23.19	Limit mocy prądnicy	0.0	300.0	%	300.0		1290	
P2.6.23.20	Limit mocy silnika	0.0	300.0	%	300.0		1289	
P2.6.23.21	Ujemny limit momentu obrotowego	0.0	300.0	%	300.0		645	
P2.6.23.22	Dodatni limit momentu obrotowego	0.0	300.0	%	300.0		646	
P2.6.23.23	Opóźnienie wyłączenia strumienia	-1	32000	s	0		1402	
P2.6.23.24	Strumień stanu stopu	0.0	150.00	%	100.00		1401	
P2.6.23.25	Punkt SPC f1	0.00	320.00	Hz	0.00		1301	
P2.6.23.26	Punkt SPC f0	0.00	320.0	Hz	0.00		1300	
P2.6.23.27	SPC Kp f0	0	1000	%	100		1299	
P2.6.23.28	SPC Kp FWP	0	1000	%	100		1298	
P2.6.23.29	Minimalny moment obrotowy SPC	0.0	400.0	%	0.0		1296	
P2.6.23.30	Kp, minimalny moment obrotowy SPC	0	1000	%	100		1295	
P2.6.23.31	Moment obrotowy SPC Kp TC	0	1000	ms	0		1297	
P2.6.23.32	Wartość zadana strumienia	0.0	500.0	%	100.0		1250	
P2.6.23.33	TC, filtr błędów prędkości	0	1000	ms	0		1311	
P2.6.23.34	Limit modulacji	0	150	%	100		655	



**Tabela 74: Napędy NXP: Parametry sterowania silnikiem PMS (panel sterujący: menu M2 -> G2.6.24)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl nie	Ust. uży t.	ID	Opis
P2.6.24.1	Typ silnika	0	1		0		650	0 = silnik indukcyjny 1 = silnik PMS
P2.6.24.2	Pozycja wału silnika PMS	0	65535		0		649	
P2.6.24.3	ID kąta startu zmodyfikowano	0	10		0		1691	
P2.6.24.4	Prąd ID kąta startu	0.0	150.0	%	0.0		1756	
P2.6.24.5	Prąd impulsu polaryzacji	-1.0	200.0	%	-1.0		1566	
P2.6.24.6	Prąd I/f	0.0	150.0	%	50.0		1693	
P2.6.24.7	Limit sterowania I/f	0.0	300.0	%	10.0		1790	
P2.6.24.8	FluxCurrent Kp	0	32000		500		651	
P2.6.24.9	Czas FluxCurrent	0.0	100.0	ms	5.0		652	

**Tabela 75: Napędy NXS: Parametry identyfikacji (panel sterujący: menu M2 -> G2.6.25)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl nie	Ust. uży t.	ID	Opis
P2.6.18.1	Prędkość krokowa	-50.0	50.0	%	0.0		1252	
P2.6.18.2	Krok momentu obrotowego	-100.0	300.0	%	0.0		1253	

**Tabela 76: Napędy NXP: Parametry identyfikacji (panel sterujący: menu M2 -> G2.6.25)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.25.1	Strumień 10%	0.0	250.0	%	10.0		1355	
P2.6.25.2	Strumień 20%	0.0	250.0	%	20.0		1356	
P2.6.25.3	Strumień 30%	0.0	250.0	%	30.0		1357	
P2.6.25.4	Strumień 40%	0.0	250.0	%	40.0		1358	
P2.6.25.5	Strumień 50%	0.0	250.0	%	50.0		1359	
P2.6.25.6	Strumień 60%	0.0	250.0	%	60.0		1360	
P2.6.25.7	Strumień 70%	0.0	250.0	%	70.0		1361	
P2.6.25.8	Strumień 80%	0.0	250.0	%	80.0		1362	
P2.6.25.9	Strumień 90%	0.0	250.0	%	90.0		1363	
P2.6.25.10	Strumień 100%	0.0	250.0	%	100.0		1364	
P2.6.25.11	Strumień 110%	0.0	250.0	%	110.0		1365	
P2.6.25.12	Strumień 120%	0.0	250.0	%	120.0		1366	
P2.6.25.13	Strumień 130%	0.0	250.0	%	130.0		1367	
P2.6.25.14	Strumień 140%	0.0	250.0	%	140.0		1368	
P2.6.25.15	Strumień 150%	0.0	250.0	%	150.0		1369	
P2.6.25.16	Spadek napięcia Rs	0	30000		Zmienny		662	
P2.6.25.17	Dodawanie Ir, napięcie punktu zerowego	0	30000		Zmienny		664	
P2.6.25.18	Dodawanie Ir, skalowanie prąd- nicy	0	30000		Zmienny		665	
P2.6.25.19	Dodawanie Ir, skalowanie pracy silnikowej	0	30000		Zmienny		667	
P2.6.25.20	Napięcie BEM sil- nika	0.00	320.00	%	90.0		674	
P2.6.25.21	Spadek napięcia Ls	0	3000		512		673	
P2.6.25.22	Przesunięcie lu	-32000	32000		10000		668	

**Tabela 76: Napędy NXP: Parametry identyfikacji (panel sterujący: menu M2 -> G2.6.25)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.25.23	Przesunięcie lv	-32000	32000		0		669	
P2.6.25.24	Przesunięcie lw	-32000	32000		0		670	
P2.6.25.25	Prędkość kro- kowa	-50.0	50.0	%	0.0		1252	
P2.6.25.26	Krok momentu obrotowego	-100.0	100.0	%	0.0		1253	

**Tabela 77: Stabilizatory**

Index	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.26.1	Wzmocnienie sta- bilizatora momentu	0	1000		100		1412	
P2.6.26.2	Tłumienie stabili- zatora momentu	0	1000		900		1413	
P2.6.26.3	Wzmocnienie sta- bilizatora momentu FWP	0	1000		50		1414	
P2.6.26.4	Współczynnik limitu stabili- zatora momentu	0	20.00	%	3.00		1720	
P2.6.26.5	Wzmocnienie sta- bilizatora kręgu strumienia	0	32767		10000		1550	
P2.6.26.6	Stabilizator stru- mienia TC	0	32700		900		1551	
P2.6.26.7	Wzmocnienie sta- bilizatora stru- mienia	0	32000		500		1797	
P2.6.26.8	Współczynnik stabilizatora strumienia	-30000	32766		64		1796	
P2.6.26.9	Wzmocnienie sta- bilizatora napię- cia	0	100.0	%	10.0		1738	
P2.6.26.10	Stabilizator napię- cia TC	0	1000		900		1552	
P2.6.26.11	Limit stabili- zatora napięcia	0	32000	Hz	1.50		1553	

## 6.4.8 ZABEZPIECZENIA (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -&gt; G2.7)

Tabela 78: Zabezpieczenia, G2.7

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.7.1	Odpowiedź na usterkę wartości zadanej 4 mA	0	5		0		700	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = ostrzeżenie +poprzednia częstotliwość 3 = ostrzeżenie +częstotliwość stała 2.7.2 4 = usterka, stop według 2.4.7 5 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.2	Częstotliwość usterki wartości zadanej 4 mA	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		728	
P2.7.3	Odpowiedź na usterkę zewnętrzną	0	3		2		701	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.4	Monitorowanie faz wejściowych	0	3		3		730	
P2.7.5	Odpowiedź na usterkę zbyt niskiego napięcia	0	1		0		727	0 = usterka zapisana w historii Usterka niezapisana
P2.7.6	Kontrola faz wyjściowych	0	3		2		702	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.7	Zabezpieczenie przed skutkami zwarcia doziemnych	0	3		2		703	
P2.7.8	Zabezpieczenie termiczne silnika	0	3		2		704	
P2.7.9	współczynnik temperatury otoczenia silnika	-100.0	100.0	%	0.0		705	
P2.7.10	Współczynnik chłodzenia silnika przy zerowej prędkości	0.0	150.0	%	40.0		706	
P2.7.11	Stała czasowa ciepła silnika	1	200	min	Zmienny		707	

**Tabela 78: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.12	cykl pracy silnika	0	150	%	100		708	
P2.7.13	Zabezpieczenie przed utykaniem	0	3		0		709	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.14	Prąd utknięcia	0.00	P2.1.2	A	1H		710	
P2.7.15	Limit czasu utyku	1.00	120.00	s	15.00		711	
P2.7.16	Limit prędkości utknięcia	1.0	P2.1.2	Hz	25.0		712	
P2.7.17	Zabezpieczenie przed niedociążeniem	0	3		0		713	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.18	obciążenie w obszarze osłabienia pola	10.0	150.0	%	50.0		714	
P2.7.19	obciążenie przy zerowej częstotliwości	5.0	150.0	%	10.0		715	
P2.7.20	Limit czasu zabezpieczenia przed niedociążeniem	2.00	600.00	s	20.00		716	
P2.7.21	Odpowiedź na usterkę termistora	0	3		2		732	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością

**Tabela 78: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.22	Odpowiedź na usterkę magistrali komunikacyjnej	0	4		2		733	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością 4 = ostrzeżenie, ustawienie wartości zadanej częstotliwości na ustawioną zadaną częstotliwość FB (P2.7.40) (tylko napędy NXP)
P2.7.23	Odpowiedź na usterkę gniazda	0	3		2		734	Patrz P2.7.21.
P2.7.24	Liczby TBoard1	0	5		0		739	0 = nieużywany 1 = kanał 1 2 = kanał 1 i 2 3 = kanał 1 i 2 i 3 4 = kanał 2 i 3 5 = kanał 3
P2.7.25	Usterka TBoard Reakcja	0	3		0		740	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.26	Limit ostrzeżenia TBoard1	-30.0	200.0	şC	120.0		741	
P2.7.27	Limit usterki TBoard1	-30.0	200.0	şC	130.0		742	
<b>Tylko napędy NXP</b>								
P2.7.28	Reakcja na usterkę hamulca	1	3		1		1316	1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.29	Opóźnienie usterki hamulca	0.00	320.00	s	0.20		1317	

**Tabela 78: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.30	Usterka szyny systemowej	3	3		3		1082	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.31	Opóźnienie usterki szyny systemowej	0.00	10.00	s	3.00		1352	
P2.7.32	Opóźnienie usterki chłodzenia	0.00	7.00	s	2.00		751	
P2.7.33	Tryb błędu prędkości	0	2		0		752	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.34	Maksymalna różnica błędu prędkości	0	100	%	5		753	
P2.7.35	Opóźnienie usterki błędu prędkości	0.00	100.0	s	0.50		754	
P2.7.36	Tryb bezpiecznego wyłączenia	0	2		1		755	1 = ostrzeżenie, zatrzymaj wybiegiem 2 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
<b>Napędy NXP i NXS</b>								
P2.7.37	Liczby TBoard2	0	5		0		743	0 = nieużywany 1 = kanał 1 2 = kanał 1 i 2 3 = kanał 1 i 2 i 3 4 = kanał 2 i 3 5 = kanał 3
P2.7.38	Limit ostrzeżenia TBoard2	-30.0	200.0	°C	120		745	
P2.7.39	Limit usterki TBoard2	-30.0	200.0	°C	130		746	
<b>Tylko napędy NXP</b>								
P2.7.40	Ust.ZadCzest FB	0	P2.1.2	Hz	20.00		1801	



**Tabela 78: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.41	Usterka aktywnego filtra	0	3		2		776	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według P2.4.7 3 = usterka, stop według wybiegu

#### 6.4.9 PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO STARTU (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -> G2.8)

**Tabela 79: Parametry automatycznego ponownego startu, G2.8**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.8.1	Czas oczekiwania	0.10	10.00	s	0.50		717	
P2.8.2	Czas próby	0.00	60.00	s	30.00		718	
P2.8.3	Funkcja Start	0	2		0		719	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = zgodnie z P2.4.6
P2.8.4	Liczba prób po wyłączeniu z powodu za niskiego napięcia	0	10		0		720	
P2.8.5	Liczba prób po wyłączeniu z powodu przekroczenia napięcia	0	10		0		721	
P2.8.6	Liczba prób po wyzwoleniu nadprądowym	0	3		0		722	
P2.8.7	Liczba prób po wyzwoleniu wartości zadanej 4 mA	0	10		0		723	
P2.8.8	Liczba prób po wyzwoleniu usterki temperatury silnika	0	10		0		726	
P2.8.9	Liczba prób po wyzwoleniu usterki zewnętrznej	0	10		0		725	
P2.8.10	Liczba prób po wyzwoleniu usterki niedociążenia	0	10		0		738	

## 6.4.10 PARAMETRY MAGISTRALI (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -&gt; G2.9)

**Tabela 80: Parametry magistrali komunikacyjnej**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. uży t. k.	ID	Opis
P2.9.1	Minimalna skala magistrali	0.00	320.00	Hz	0.00		850	
P2.9.2	Maksymalna skala magistrali	0.00	320.00	Hz	0.00		851	
P2.9.3	Wybór wyjścia danych procesowych 1 magistrali	0	10000		1		852	
P2.9.4	Wybór wyjścia danych procesowych 2 magistrali	0	10000		2		853	
P2.9.5	Wybór wyjścia danych procesowych 3 magistrali	0	10000		45		854	
P2.9.6	Wybór wyjścia danych procesowych 4 magistrali	0	10000		4		855	
P2.9.7	Wybór wyjścia danych procesowych 5 magistrali	0	10000		5		856	
P2.9.8	Wybór wyjścia danych procesowych 6 magistrali	0	10000		6		857	
P2.9.9	Wybór wyjścia danych procesowych 7 magistrali	0	10000		7		858	
P2.9.10	Wybór wyjścia danych procesowych 8 magistrali	0	10000		37		859	
<b>Tylko napędy NXP (w NXS wartości domyślne nie są edytowalne)</b>								
P2.9.11	Dane procesowe magistrali w 1 wyborze	0	10000		1140		876	
P2.9.12	Dane procesowe magistrali w 2 wyborze	0	10000		46		877	
P2.9.13	Dane procesowe magistrali w 3 wyborze	0	10000		47		878	

**Tabela 80: Parametry magistrali komunikacyjnej**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.9.14	Dane procesowe magistrali w 4 wyborze	0	10000		48		879	
P2.9.15	Dane procesowe magistrali w 5 wyborze	0	10000		0		880	
P2.9.16	Dane procesowe magistrali w 6 wyborze	0	10000		0		881	
P2.9.17	Dane procesowe magistrali w 7 wyborze	0	10000		0		882	
P2.9.18	Dane procesowe magistrali w 8 wyborze	0	10000		0		883	

#### 6.4.11 PARAMETRY STEROWANIA MOMENTEM OBROTOWYM (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -> G2.10)

**Tabela 81: Parametry sterowania momentem obrotowym, G2.10**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.10.1	Limit momentu obrotowego	0.0	300.0	%	300.0		609	
P2.10.2	Wzmocnienie P sterowania limitem momentu	0	32000		3000		610	
P2.10.3	Wzmocnienie I sterowania limitem momentu	0	32000		200		611	
P2.10.4	Wybór war. zadanej momentu	0	8		0		641	0 = nieużywany 1 = AI1 2 = AI2 3 = AI3 4 = AI4 5 = manipulator AI1 (-10 ...10 V) 6 = manipulator AI2 (-10 ...10 V) 7 = wartość zadana momentu z panelu sterującego, R3.5 8 = wartość zadana momentu magistrali
P2.10.5	Maksymalna wartość zadana momentu	-300.0	300.0	%	100		642	
P2.10.6	Minimalna wartość zadana momentu	-300.0	300.0	%	0.0		643	
P2.10.7	Limit prędkości momentu obrotowego (OL)	0	3		1		644	0 = maksymalna częstotliwość 1 = wybrana częstotliwość zadana 2 = prędkość stała 7
P2.10.8	Minimalna częstotliwość przy sterowaniu momentem w pętli otwartej	0.00	P2.1.2	Hz	3.00		636	

**Tabela 81: Parametry sterowania momentem obrotowym, G2.10**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.10.9	Wzmocnienie P regulatora momentu	0	32000		150		639	
P2.10.10	Wzmocnienie I regulatora momentu	0	32000		10		640	
<b>Tylko napędy NXP</b>								
P2.10.11	Limit prędkości momentu obrotowego (CL)	0	7		2		1278	0 = sterowanie prędkością CL 1 = limity częstotliwości dodatni/ujemny 2 = wyjście rampy (-/+) 3 = limit ujemny częstotliwości - wyjście rampy 4 = wyjście rampy - limit dodatni częstotliwości 5 = okno wyjścia rampy 6 = 0-wyjście rampy 7 = włączenie/wyłączenie okna wyjścia rampy
P2.10.12	Czas filtrowania wartości zadanej momentu	0	32000	ms	0		1244	
P2.10.13	Okno ujemne	0.00	50.00	Hz	2.00		1305	
P2.10.14	Okno dodatnie	0.00	50.00	Hz	2.00		1304	
P2.10.15	Okno ujemne wyłączone	0.00	P2.10.13	Hz	0.00		1307	
P2.10.16	Okno dodatnie wyłączone	0.00	P2.10.14	Hz	0.00		1306	
P2.10.17	Limit wyjścia sterowania prędkością	0.0	300.0	%	300.0		1382	

#### 6.4.12 NAPĘDY NXP: PARAMETRY NADRZĘDNY/NAPĘDZANY (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -> G2.11)

**Tabela 82: Parametry nadrzędny/napędzany, G2.5**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.11.1	Tryb nadrzędny/ napędzany	0	2		0		1324	0 = jeden napęd 1 = napęd nad- rzędny 2 = napęd napę- dzany
P2.11.2	Funkcja stopu napędzanego	0	2		2		1089	0 = wybieg 1 = rampa 2 = jako nadrzędny
P2.11.3	Wybór wartości zadanej prędkości napędu napędza- nego	0	18		18		1081	0 = AI1 1 = AI2 2 = AI1 + AI2 3 = AI1-AI2 4 = AI2-AI1 5 = AI1xAI2 6 = manipulator AI1 7 = manipulator AI2 8 = panel 9 = magistrala komunikacyjna 10 = potencjometr silnika 11 = minimum AI1, AI2 12 = maksimum AI1, AI2 13 = maksymalna częstotliwość 14 = wybór AI1/AI2 15 = koder 1 (C.1) 16 = koder 2 (C.3) 17 = nadrzędna wartość zadana 18 = nadrzędne wyjście rampy

**Tabela 82: Parametry nadrzędny/napędzany, G2.5**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.11.4	Wybór wartości zadanej momentu napędu napędzanego	0	9		9		1083	0 = nieużywany 1 = AI1 2 = AI2 3 = AI3 4 = AI4 5 = manipulator AI1 6 = manipulator AI2 7 = wartość zadana momentu z panelu sterującego, R3.5 8 = wartość zadana momentu FB 9 = nadrzędny moment obrotowy
P2.11.5	Udział prędkości	-300.00	300.00	%	100.0		1241	
P2.11.6	Udział obciążenia	0.0	500.0	%	100.0		1248	
P2.11.7	Tryb nadrzędny/napędzany 2	0	2		0		1093	0 = jeden napęd 1 = napęd nadrzędny 2 = napęd napędzany
P2.11.8	Usterka napędu napędzanego	0	2		0		1536	0 = jeden napęd 1 = napęd nadrzędny 2 = napęd napędzany

#### 6.4.13 PANEL STEROWANIA (PANEL STEROWANIA: MENU M3)

Poniżej zostały wymienione parametry wyboru miejsca sterowania i kierunku. Patrz menu panelu sterującego w instrukcji obsługi produktu.



**Tabela 83: Parametry panelu sterowania, M3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P3.1	Miejsce sterowania	0	3		1		125	0 = sterowanie PC 1 = we/wy sterujące 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
R3.2	Sterowanie z panelu	P2.1.1	P2.1.2	Hz	0.00			
P3.3	Kierunek (na panelu sterującym)	0	1		0		123	0 = do przodu 1 = do tyłu
P3.4	Przycisk zatrzymania	0	1		1		114	0 = ograniczone działanie przycisku STOP 1 = przycisk STOP zawsze włączony
R3.5	Wartość zadana momentu	-300.0	300.0	%	0.0			

**6.4.14 MENU SYSTEMOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M6)**

Parametry i funkcje związane z ogólnym zastosowaniem przemiennika częstotliwości, takie jak wybór języka i aplikacji, niestandardowe zestawy parametrów lub informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

**6.4.15 KARTY ROZSZERZEŃ (PANEL STEROWANIA: MENU M7)**

W menu M7 są wyświetlane karty rozszerzeń i opcjonalne karty podłączone do karty sterującej oraz informacje związane z kartą. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

## 7 APLIKACJA POMPOWO-WENTYLATOROWA

### 7.1 WPROWADZENIE

Wybierz aplikację pompowo-wentylatorową w menu M6 na stronie S6.2.

Aplikacja pompowo-wentylatorowa służy do sterowania jednym napędem o zmiennej prędkości i co najwyżej czterema napędami dodatkowymi. Regulator PID przemiennika częstotliwości steruje prędkością napędu o zmiennej prędkości i podaje sygnały sterujące Start i Stop do napędów dodatkowych w celu sterowania przepływem całkowitym. Oprócz standardowych ośmiu grup parametrów dostępna jest grupa parametrów dla funkcji sterowania wieloma pompami i wentylatorem.

W aplikacji są dwa miejsca sterowania w we/wy sterujących. Miejsce A to regulator pompy i wentylatora, a miejsce B to bezpośrednia wartość zadana częstotliwości. Miejsce sterowania jest wybierane za pomocą wejścia cyfrowego DIN6.

Zgodnie ze swoją nazwą aplikacja pompowo-wentylatorowa służy do sterowania działaniem pomp i wentylatorów. Można jej używać np. do zmniejszenia dostarczanego ciśnienia w stacjach sprężania, gdy zmierzone ciśnienie wejściowe spadnie poniżej limitu określonego przez użytkownika.

W zastosowaniach są używane styczniki zewnętrzne do przetaczania się między silnikami podłączonymi do przemiennika częstotliwości. Funkcja automatycznej zmiany umożliwia zmianę kolejności uruchamiania napędów dodatkowych. Automatyczna zmiana kolejności 2 napędów (napęd główny + 1 napęd dodatkowy) jest ustawiona domyślnie, patrz rozdział 9.11 *Automatyczne przetaczanie między napędami (tylko aplikacja 7)*.


- Wszystkie wejścia i wyjścia można swobodnie programować.

#### **Funkcje dodatkowe:**

- Wybór zakresu sygnału wejścia analogowego
- Monitorowanie limitów dwóch częstotliwości
- Monitorowanie limitów momentu obrotowego
- Monitorowanie limitu wartości zadanych
- Programowanie drugich ramp i rampy o kształcie S
- Programowalna logika Start/Stop oraz Do tyłu
- Hamulec prądu stałego podczas uruchamiania i zatrzymywania
- Trzy obszary zabronionej częstotliwości
- Programowalna krzywa U/f i częstotliwość przetaczania
- Automatyczne ponowne uruchomienie
- Ochrona silnika przed przegrzaniem i utykiem: w pełni programowalna; wyłączenie, ostrzeżenie, usterka
- Zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem
- Monitorowanie faz wejściowych i wyjściowych
- Funkcja uśpienia

Parametry aplikacji pompowo-wentylatorowej zostały opisane w rozdziale 9 *Opis parametrów* niniejszej instrukcji. Objasnienia są uporządkowane według poszczególnych numerów ID parametrów.

## 7.2 WEJŚCIA/WYJŚCIA STERUJĄCE



Rys. 19: Domyślna konfiguracja we/wy aplikacji sterowania pompą i wentylatorem i przykład połączenia (z nadajnikiem 2-przewodowym)

\*) Patrz *Tabela 92 Sygnały wyjścia cyfrowego (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.1)*.


\*\*\*) Patrz *Tabela 94 Wyjście analogowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.3)*, *Tabela 95 Wyjście analogowe 2 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.4)* i *Tabela 96 Wyjście analogowe 3 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.7)*.

\*\*\*) Opcjonalna karta A3 nie ma zacisku dla styku rozwiernego na drugim wyjściu przekaźnika (brak zacisku 24).




### WSKAZÓWKA!


Patrz ustawienia zworek poniżej. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.



Rys. 20: Ustawienia zworek




Rys. 21: System automatycznej zmiany pomp, główny schemat sterowania



Rys. 22: System automatycznej zmiany pomp, główny schemat sterowania

### 7.3 LOGIKA SYGNAŁU STEROWANIA W APLIKACJI STEROWANIA POMPĄ I WENTYLATOREM



Rys. 23: Logika sygnału sterowania aplikacji sterowania pompą i wentylatorem

### 7.4 APLIKACJA POMPOWO-WENTYLATOROWA — LISTY PARAMETRÓW

#### 7.4.1 MONITOROWANIE WARTOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M1)

Wartości monitorowane są to aktualne wartości wybranych parametrów, jak również stany oraz wartości wybranych sygnałów mierzonych. Wartości monitorowanych nie można modyfikować.

**WSKAZÓWKA!**

Wartości monitorowania od V1.18 do V1.23 są dostępne tylko za pośrednictwem aplikacji sterowania PFC.



**Tabela 84: Wielkości monitorowane**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	1	
V1.2	Częstotliwość zadawana	Hz	25	
V1.3	Prędkość obrotowa silnika	obr.	2	
V1.4	Prąd silnika	A	3	
V1.5	Moment obrotowy silnika	%	4	
V1.6	Moc silnika	%	5	
V1.7	Napięcie silnika	V	6	
V1.8	Napięcie w obwodzie prądu stałego	V	7	
1.9	Temperatura prze-miennika	°C	8	
1.10	Temperatura silnika	%	9	
V1.11	Wejście analogowe 1	V/mA	13	
V1.12	Wejście analogowe 2	V/mA	14	
V1.13	DIN 1, 2, 3		15	
V1.14	DIN 4, 5, 6		16	
V1.15	Analogowe Iout	mA	26	
V1.16	Wejście analogowe 3	V/mA	27	
V1.17	Wejście analogowe 4	V/mA	28	
V1.18	Sygn.Zad.PID	%	20	
V1.19	Wartość rzeczywista dla regulatora PID	%	21	
V1.20	Wartość uchybu regulatora PID	%	22	
V1.21	Wyjście PID	%	23	
V1.22	Praca napędów dodatkowych		30	

**Tabela 84: Wielkości monitorowane**

Indeks	Wielkość monitorowana	Unit	ID	Opis
V1.23	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej		29	
V1.24	Temperatura modułu PT100	şC	42	
G1.25	Elementy monitorowania wielopozycyjnego			
V1.26.1	Current	A	1113	
V1.26.2	Torque	%	1125	
V1.26.3	Napiecie szyn DC	V	7	
V1.26.4	Status Word		43	
V1.26.5	Historia usterek		37	
V1.26.6	Prąd silnika	A	45	

## 7.4.2 PARAMETRY PODSTAWOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.1)

Tabela 85: Podstawowe parametry G2.1

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyśl ne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.1.1	Minimalna częs- totliwość	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		101	
P2.1.2	Maksymalna częstotliwość	P2.1.1	320.00	Hz	50.00		102	
P2.1.3	Czas przyspiesza- nia 1	0.1	3000.0	s	1.0		103	
P2.1.4	Czas hamowania 1	0.1	3000.0	s	1.0		104	
P2.1.5	Limit prądu	0,1 x IH	2 x IH	A	IL:		107	
P2.1.6 *	napięcie znamio- nowe silnika	180	690	V	<b>NX2:</b> 230 V <b>NX5:</b> 400 V <b>NX6:</b> 690 V		110	
P2.1.7 *	częstotliwość zna- mionowa silnika	8.00	320.00	Hz	50.00		111	
P2.1.8 *	Prędkość znamio- nowa silnika	24	20 000	obr.	1440		112	
P2.1.9 *	Prąd znamionowy silnika	0,1 x IH	2 x IH	A	IH		113	
P2.1.10 *	Wartość cos SYM- BOL silnika	0.30	1.00		0.85		120	
P2.1.11 *	Sygnał wartości zadanej regula- tora PID (miejsce A)	0	6		4		332	0 = AI1 1 = AI2 2 = AI3 3 = AI4 4 = wartość zadana PID ze strony ste- rowania panelu, P3.4 5 = wartość zadana PID z magistrali komunikacyjnej (FBProcessDa- taN1) 6 = potencjometr silnika

**Tabela 85: Podstawowe parametry G2.1**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.1.12	Wzmocnienie regulatora PID	0.0	1000.0	%	100.0		118	
P2.1.13	Czas regulacji I regulatora PID	0.00	320.00	s	1.00		119	
P2.1.14	Czas regulacji D regulatora PID	0.00	10.00	s	0.00		132	
P2.1.15	Częstotliwość uśpienia	0	P2.1.2	Hz	10.00		1016	
P2.1.16	Opóźnienie uśpienia	0	3600	s	30		1017	
P2.1.17	Poziom budzenia	0.0	1000.0	%	25.0		1018	
P2.1.18	Funkcja budzenia	0	3		0		1019	0 = budzenie po spadku poniżej poziomu budzenia (P2.1.17) 1 = budzenie po przekroczeniu poziomu budzenia (P2.1.17) 2 = budzenie po spadku poniżej poziomu budzenia (P3.4/3.5) 3 = budzenie po przekroczeniu poziomu budzenia (P3.4/3.5)
P2.1.19	Wartość zadana prędkości impulsowania	0.00	P2.1.2	Hz	10.00		124	

\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)).

## 7.4.3 SYGNAŁY WEJŚCIOWE

Tabela 86: Podstawowe ustawienia (panel sterujący: menu M2 -&gt; G2.2.1)

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.1.1 *	Wybór B częstotliwości zadanej z we/wy	0	7		0		343	0 = AI1 1 = AI2 2 = AI3 3 = AI4 4 = zadawanie z panelu ster. 5 = wartość zadana z magistrali komunikacyjnej (FB SpeedReference) 6 = potencjometr silnika 7 = regulator PID
P2.2.1.2 *	Wybór źródła wartości zadanej przy sterowaniu z panelu	0	7		4		121	Tak jak P2.2.1.1
P2.2.1.3 *	Wybór źródła wartości zadanej przy sterowaniu z magistrali	0	7		5		122	Tak jak P2.2.1.1
P2.2.1.4 *	Wartość zadana regulatora PID 2	0	7		7		371	0 = AI1 1 = AI2 2 = AI3 3 = AI4 4 = wartość zadana PID 1 z panelu sterującego 5 = wartość zadana magistrali komunikacyjnej (FBProcessDataIN3) 6 = potencjometr silnika 7 = wartość zadana regulatora PID 2 z panelu sterującego
P2.2.1.5	Inwersja wartości uchybu regulatora PID	0	1		0		340	0 = brak odwracania 1 = inwersja
P2.2.1.6	Czas narastania wartości zadanej PID	0.1	100.0	s	5.0		341	

**Tabela 86: Podstawowe ustawienia (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.1)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.2.1.7	Czas zmniejszania wartości zadanej PID	0.1	100.0	s	5.0		342	
P2.2.1.8 *	Wybór wartości rzeczywistej PID	0	7		0		333	0 = wartość rzeczywista 1 1 = rzeczywista 1 + rzeczywista 2 2 = rzeczywista 1 - rzeczywista 2 3 = rzeczywista 1 * rzeczywista 2 4 = maks. (rzeczywista 1, rzeczywista 2) 5 = min. (rzeczywista 1, rzeczywista 2) 6 = średnia (rzeczywista 1, rzeczywista 2) 7 = pierw. (rzech.1) + pierw. (rzech.2). Patrz P2.2.1.9 i P2.2.1.10
P2.2.1.9 *	Wybór wartości rzeczywistej 1	0	5		2		334	0 = nieużywany 1 = AI1 (karta sterowania) 2 = AI2 (karta sterowania) 3 = AI3 4 = AI4 5 = magistrala komunikacyjna (FBProcessDataIN2)
P2.2.1.10 *	Wejście wartości rzeczywistej 2	0	5		0		335	0 = nieużywany 1 = AI1 (karta sterowania) 2 = AI2 (karta sterowania) 3 = AI3 4 = AI4 5 = magistrala komunikacyjna (FBProcessDataIN3)
P2.2.1.11	Minimalne skalowanie wartości rzeczywistej 1	-1600.0	1600.0	%	0.0		336	0 = bez skalowania minimum

**Tabela 86: Podstawowe ustawienia (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.1)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.1.12	Maksymalne skalowanie wartości rzeczywistej 1	-1600.0	1600.0	%	100.0		337	100 = bez skalowania maksimum
P2.2.1.13	Minimalne skalowanie wartości rzeczywistej 2	-1600.0	1600.0	%	0.0		338	0 = bez skalowania minimum
P2.2.1.14	Maksymalne skalowanie wartości rzeczywistej 2	-1600.0	1600.0	%	100.0		339	100 = bez skalowania maksimum
P2.2.1.15	Czas rampy potencjometru silnika	0.1	2000.0	Hz/s	10.0		331	
P2.2.1.16	Kasowanie pamięci częstotliwości zadanej potencjometrem silnika	0	2		1		367	0 = brak kasowania 1 = zerowanie po zatrzymaniu lub odłączeniu zasilania 2 = reset przy wyłączeniu zasilania
P2.2.1.17	Kasowanie pamięci wartości PID zadanej potencjometrem silnika	0	2		0		370	0 = brak kasowania 1 = zerowanie po zatrzymaniu lub odłączeniu zasilania 2 = reset przy wyłączeniu zasilania
P2.2.1.18	Skala wartości zadanej B, minimalna	0.00	320.00	Hz	0.00		344	0 = skalowanie wyłączone >0 = skalowana wartość minimalna
P2.2.1.19	Skala wartości zadanej B, maksymalna	0.00	320.00	Hz	0.00		345	0 = skalowanie wyłączone >0 = skalowana wartość minimalna

\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)).

**Tabela 87: Wejście analogowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.2)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.2.2.1 **	Wybór sygnału AI1	0.1	E.10		A.1		377	
P2.2.2.2	Czas filtrowania AI1	0.00	10.00	s	0.10		324	0 = brak filtrowania
P2.2.2.3	Zakres sygnału AI1	0	2		0		320	0 = 0-10 V (0-20 mA*) 1 = 2-10 V (4-20 mA*) 2 = niestandar- dowe*
P2.2.2.4	Niestandardowe minimalne usta- wienie AI1	-160.00	160.00	%	0.00		321	
P2.2.2.5	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI1	-160.00	160.00	%	100.00		322	
P2.2.2.6	Inwersja sygnału AI1	0	1		0		323	0 = bez inwersji 1 = odwrócony

\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji))



**Tabela 88: Wejście analogowe 2 (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.3)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.3.1 **	Wybór sygnału AI2	0.1	E.10		A.2		388	
P2.2.3.2	Czas filtrowania AI2	0.00	10.00	s	0.10		329	0 = brak filtrowania
P2.2.3.3	Zakres sygnału AI2	0	2		1		325	0 = 0-10 V (0-20 mA*) 1 = 2-10 V (4-20 mA*) 2 = niestandardowe*
P2.2.3.4	Niestandardowe minimalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	0.00		326	
P2.2.3.5	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI2	-160.00	160.00	%	100.00		327	
P2.2.3.6	Odwracanie AI2	0	1		0		328	0 = bez inwersji 1 = odwrócony

\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)).

**Tabela 89: Wejście analogowe 3 (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.4)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.2.4.1 **	Wybór sygnału AI3	0.1	E.10		0.1		141	
P2.2.4.2	Czas filtrowania AI3	0.00	10.00	s	0.10		142	0 = brak filtrowania
P2.2.4.3	Zakres sygnału AI3	0	2		1		143	0 = 0-10 V (0-20 mA*) 1 = 2-10 V (4-20 mA*) 1 = niestandar- dowe*
P2.2.4.4	Niestandardowe minimalne usta- wienie AI3	-160.00	160.00	%	0.00		144	
P2.2.4.5	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI3	-160.00	160.00	%	100.00		145	
P2.2.4.6	Inwersja sygnału AI3	0	1		0		151	0 = bez inwersji 1 = odwrócony

\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji))

**Tabela 90: Wejście analogowe 4 (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.5)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.2.5.1 **	Wybór sygnału AI4	0.1	E.10		0.1		152	
P2.2.5.2	Czas filtrowania AI4	0.00	10.00	s	0.00		153	0 = brak filtrowania
P2.2.5.3	Zakres sygnału AI4	0	2		1		154	0 = 0-10 V (0-20 mA*) 1 = 2-10 V (4-20 mA*) 2 = niestandar- dowe*
P2.2.5.4	Niestandardowe minimalne usta- wienie AI4	-160.00	160.00	%	0.00		155	
P2.2.5.5	Niestandardowe maksymalne ustawienie AI4	-160.00	160.00	%	100.00		156	
P2.2.5.6	Inwersja sygnału AI4	0	1		0		162	0 = bez inwersji 1 = odwrócony

\* = należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu zworek bloku X2. Patrz instrukcja obsługi produktu.

\*\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji))

**Tabela 91: Wejścia cyfrowe (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.4)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	Domyśl nie	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.6.1 *	Sygnał startu A	0.1	A.1		423	
P2.2.6.2 *	Sygnał startu B	0.1	A.4		424	
P2.2.6.3 *	Wybór miejsca sterowania A/B	0.1	A.6		425	
P2.2.6.4 *	Usterka zewn. (styk zamknięty)	0.1	0.1		405	
P2.2.6.5 *	Usterka zewn. (styk otwarty)	0.1	0.2		406	
P2.2.6.6 *	Włączenie pracy	0.1	0.2		407	
P2.2.6.7 *	Wybór czasu przyspieszania/hamowania	0.1	0.1		408	
P2.2.6.8 *	Sterowanie z zacisków we/wy	0.1	0.1		409	
P2.2.6.9 *	Sterowanie z panelu	0.1	0.1		410	
P2.2.6.1 *	Sterowanie z magistrali	0.1	0.1		411	
P2.2.6.11 *	Nawrot	0.1	0.1		412	
P2.2.6.12 *	Prędkość impulsowania	0.1	A.5		413	
P2.2.6.13 *	Zerowanie usterki	0.1	0.1		414	
P2.2.6.14 *	Przys/zwał zabronion	0.1	0.1		415	
P2.2.6.15 *	Hamowanie prądem stałym	0.1	0.1		416	
P2.2.6.16 *	Wartość zadana z potencjometru silnika w dół	0.1	0.1		417	
P2.2.6.17 *	Wartość zadana z potencjometru silnika w górę	0.1	0.1		418	

**Tabela 91: Wejścia cyfrowe (panel sterujący: menu M2 -> G2.2.4)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	Domyśl nie	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.2.6.18 *	Blokada automa- tycznej zmiany 1	0.1	A.2		426	
P2.2.6.19 *	Blokada automa- tycznej zmiany 2	0.1	A.3		427	
P2.2.6.20 *	Blokada automa- tycznej zmiany 3	0.1	0.1		428	
P2.2.6.21 *	Blokada automa- tycznej zmiany 4	0.1	0.1		429	
P2.2.6.22 *	Blokada automa- tycznej zmiany 5	0.1	0.1		430	
P2.2.6.23 *	Wartość zada- wana regulatora PID 2	0.1	0.1		431	

cc = styk zamknięty

oc = styk otwarty

\* Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*).

#### 7.4.4 SYGNAŁY WYJŚCIOWE

Używaj metody TTF do programowania wszystkich parametrów sygnałów wyjść cyfrowych.

**Tabela 92: Sygnały wyjścia cyfrowego (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.1)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	Domyśl nie	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.1.1	Gotowy	0.1	0.1		432	
P2.3.1.2	Praca	0.1	0.1		433	
P2.3.1.3	Usterka	0.1	A.1		434	
P2.3.1.4	Odwrócona usterka	0.1	0.1		435	
P2.3.1.5	Uwaga!!!	0.1	0.1		436	
P2.3.1.6	Usterka zew- nętrzna	0.1	0.1		437	
P2.3.1.7	Usterka/ostrzeże- nie wartości zada- nej	0.1	0.1		438	
P2.3.1.8	Ostrzeżenie o przegrzaniu	0.1	0.1		439	
P2.3.1.9	Nawrot	0.1	0.1		440	
P2.3.1.10	Niepożądany kie- runek	0.1	0.1		441	
P2.3.1.11	Osiągnięto pręd- kość zadaną	0.1	0.1		442	
P2.3.1.12	Prędkość impul- sowania	0.1	0.1		443	
P2.3.1.13	Zewnętrzne miejsce sterowa- nia	0.1	0.1		444	
P2.3.1.14	Kontrola hamulca zewnętrznego	0.1	0.1		445	Patrz ID445 w rozdziale 9 Opis param- etrów.
P2.3.1.15	Kontrola hamulca zewnętrznego, odwrócona	0.1	0.1		446	
P2.3.1.16	Monitorowanie limitu częstotli- wości wyjściowej 1	0.1	0.1		447	Patrz ID315 w rozdziale 9 Opis param- etrów.
P2.3.1.17	Monitorowanie limitu częstotli- wości wyjściowej 2	0.1	0.1		448	Patrz ID346 w rozdziale 9 Opis param- etrów.

**Tabela 92: Sygnały wyjścia cyfrowego (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.1)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	Domyśl nie	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.1.18	Monitorowanie limitu wartości zadanych	0.1	0.1		449	Patrz ID350 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.3.1.19	Monitorowanie limitów temperatury napędu	0.1	0.1		450	Patrz ID354 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.3.1.20	Monitorowanie limitów momentu obrotowego	0.1	0.1		451	Patrz ID348 w rozdziale 9 Opis parametrów.
P2.3.1.21	Zabezpieczenie termiczne silnika	0.1	0.1		452	
P2.3.1.22	Limit monitorowania wejścia analogowego	0.1	0.1		463	
P2.3.1.23	Aktywacja regulatora silnika	0.1	0.1		454	
P2.3.1.24	Magistrala DIN 1	0.1	0.1		455	
P2.3.1.25	Magistrala DIN 2	0.1	0.1		456	
P2.3.1.26	Magistrala DIN 3	0.1	0.1		457	
P2.3.1.27	Sterowanie automatyczną zmianą 1/dodatkowy 1	0.1	B.1		458	
P2.3.1.28	Sterowanie automatyczną zmianą 2/dodatkowy 2	0.1	B.2		459	
P2.3.1.29	Sterowanie automatyczną zmianą 3/dodatkowy 3	0.1	0.1		460	
P2.3.1.30	Sterowanie automatyczną zmianą 4/dodatkowy 4	0.1	0.1		461	
P2.3.1.31	Wyjścia automatycznej zmiany 5	0.1	0.1		462	

**UWAGA!**

Aby uniknąć błędów i zapewnić prawidłowe działanie funkcji, należy mieć CAŁKOWITĄ pewność, że nie doszło do podłączenia dwóch funkcji do tego samego wyjścia.

**Tabela 93: Ustawienia limitu (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.2)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.2.1	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 1	0	2		0		315	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.2.2	Limit częstotliwości wyjściowej 1; wartość monitorowana	0.00	320.00	Hz	0.00		316	
P2.3.2.3	Monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 2	0	2		0		346	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.2.4	Limit częstotliwości wyjściowej 2; wartość monitorowana	0.00	320.00	Hz	0.00		347	
P2.3.2.5	Monitorowanie limitów momentu obrotowego	0	2		0		348	0 = nieużywany 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.2.6	Wartość monitorowania limitu momentu obrotowego	-300.0	300.0	%	100.0		349	
P2.3.2.7	Monitorowanie limitu wartości zadanych	0	2		0		350	0 = nieużywany 1 = dolny limit 2 = górny limit
P2.3.2.8	Wartość monitorowania limitu wartości zadanych	0.0	100.0	%	0.0		351	
P2.3.2.9	Opóźnienie wyłączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	0.5		352	
P2.3.2.10	Opóźnienie włączenia hamulca zewnętrznego	0.0	100.0	s	1.5		353	
P2.3.2.11	Monitorowanie temperatury FC	0	2		0		354	0 = nieużywany 1 = dolny limit 2 = górny limit



**Tabela 93: Ustawienia limitu (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.2)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.3.2.12	Wartość monitorowanej temperatury FC	-10	100	°C	40		355	
P2.3.2.13	Monitorowane wejście analogowe	0	1		0		372	0 = AI1 1 = AI2
P2.3.2.14	Monitorowanie limitu wejścia analogowego	0	2		0		373	0 = bez limitu 1 = monitorowanie dolnego limitu 2 = monitorowanie górnego limitu
P2.3.2.15	Wartość monitorowanego wejścia analogowego	0.00	100.00	%	0.00		374	

**Tabela 94: Wyjście analogowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.3)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.3.1 *	Wybór sygnału wyjścia analogowego 1	0.1	E.10		A.1		464	
P2.3.3.2	Funkcja wyjścia analogowego	0	14		1		307	0 = nie używane (20 mA/10 V) 1 = częstotl. wyjściowa (0-fmax) 2 = częstot. zadana (0-fmax) 3 = prędkość silnika (0- znamionowa prędkość silnika) 4 = prąd silnika (0-InMotor) 5 = moment obr. silnika (0-TnMotor) 6 = moc silnika (0-PnMotor) 7 = napięcie silnika (0-UnMotor) 8 = napięcie szyny DC (0-1000 V) 9 = wartość zadana regulatora PID 10 = wartość rzeczywista 1 regulatora PID 11 = wartość rzeczywista 2 regulatora PID 12 = wartość uchybu regulatora PID 13 = wyjście regulatora PID 14 = temperatura modułu PT100
P2.3.3.3	Czas filtrowania wyjścia analogowego	0.00	10.00	s	1.00		308	0 = brak filtrowania
P2.3.3.4	Inwersja wyjścia analogowego	0	1		0		309	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.3.5	Minimum wyjścia analogowego	0	1		0		310	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.3.6	Skala wyjścia analogowego	10	1000	%	100		311	

**Tabela 94: Wyjście analogowe 1 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.3)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.3.7	Przesunięcie wyj- ścia analogowego	-100.00	100.00	%	0.00		375	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

**Tabela 95: Wyjście analogowe 2 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.4)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.6.1 *	Wybór sygnału wyjścia analogo- wego 2	0.1	E.10		0.1		471	
P2.3.6.2	Funkcja wyjścia analogowego 2	0	14		0		472	Patrz P2.3.3.2.
P2.3.6.3	Czas filtrowania wyjścia analogo- wego 2	0.00	10.00	s	1.00		473	0 = brak filtrowania
P2.3.6.4	Inwersja wyjścia analogowego 2	0	1		0		474	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.6.5	Minimum wyjścia analogowego 2	0	1		0		475	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.6.6	Skala wyjścia ana- logowego 2	10	1000	%	100		476	
P2.3.6.7	Przesunięcie wyj- ścia analogowego 2	-100.00	100.00	%	0.00		477	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

**Tabela 96: Wyjście analogowe 3 (panel sterujący: menu M2 -> G2.3.7)**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.3.5.1 *	Wybór sygnału wyjścia analogowego 3	0.1	E.10		0.1		478	
P2.3.5.2	Funkcja wyjścia analogowego 3	0	4		4		479	Patrz P2.3.5.2.
P2.3.5.3	Czas filtrowania wyjścia analogowego 3	0.00	10.00	s	1.00		480	0 = brak filtrowania
P2.3.5.4	Inwersja wyjścia analogowego 3	0	1		0		481	0 = bez inwersji 1 = odwrócony
P2.3.5.5	Minimum wyjścia analogowego 2	0	1		0		482	0 = 0 mA (0 V) 1 = 4 mA (2 V)
P2.3.5.6	Skala wyjścia analogowego 3	10	1000	%	100		483	
P2.3.5.7	Przesunięcie wyjścia analogowego 3	-100.00	100.00	%	0.00		484	

\* = użyj metody TTF do programowania tych parametrów.

## 7.4.5 PARAMETRY STEROWANIA NAPĘDEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.4)

Tabela 97: Parametry sterowania napędu, G2.4

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednostka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.4.1	Kształt zbrocza 1	0.0	10.0	s	0.1		500	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/zwalniania
P2.4.2	Kształt zbrocza 2	0.0	10.0	s	0.0		501	0 = liniowa 100 = pełne czasy przyspieszania/zwalniania
P2.4.3	Czas przyspieszania 2	0.1	3000.0	s	1.0		502	
P2.4.4	Czas hamowania 2	0.1	3000.0	s	1.0		503	
P2.4.5	Moduł hamujący	0	4		0		504	0 = wyłączone 1 = używane podczas pracy 2 = zewnętrzny moduł hamujący 3 = używane podczas zatrzymania/pracy 4 = używane podczas pracy (bez testowania)
P2.4.6	Funkcja Start	0	2		0		505	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = warunkowy start „w biegu”
P2.4.7	Funkcja Stop	0	3		0		506	0 = wybieg 1 = rampa 2 = rampa + włączenie pracy na wybiegu 3 = wybieg + włączenie pracy z rampą
P2.4.8	Prąd hamowania prądem stałym	0.00	IL:	A	0,7 x IH		507	
P2.4.9	Czas hamowania prądem stałym przy zatrzymaniu	0.00	600.00	s	0.00		508	0 = hamulec prądu stałego jest wyłączony przy zatrzymaniu

**Tabela 97: Parametry sterowania napędu, G2.4**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.4.10	Częstotliwość rozpoczęcia hamowania prądem stałym podczas zatrzymywania z rampą	0.10	10.00	Hz	1.50		515	
P2.4.11	Czas hamowania prądem stałym podczas startu	0.00	600.00	s	0.00		516	0 = hamulec prądu stałego jest wyłączony podczas startu
P2.4.12 *	Hamulec strumieniowy	0	1		0		520	0 = wyłączona 0 = Wł.
P2.4.13	Prąd hamowania strumieniem	0.00	IL:	A	IH		519	

#### 7.4.6 PARAMETRY ZABRONIONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (PANEL STEROWANIA: MENU M2 - > G2.5)

**Tabela 98: Parametry zabronionej częstotliwości, G2.5**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.5.1	Dolna granica 1	-1.00	320.00	Hz	0.00		509	0 = nieużywany
P2.5.2	Górna granica 1	0.00	320.00	Hz	0.00		510	0 = nieużywany
P2.5.3	Dolna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		511	0 = nieużywany
P2.5.4	Górna granica 2	0.00	320.00	Hz	0.00		512	0 = nieużywany
P2.5.5	Dolna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		513	0 = nieużywany
P2.5.6	Górna granica 3	0.00	320.00	Hz	0.00		514	0 = nieużywany
P2.5.7	Zabronione przyspieszanie/hamowanie z rampą	0.1	10.0	x	1.0		518	

## 7.4.7 PARAMETRY STEROWANIA SILNIKIEM (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -&gt; G2.6)

Tabela 99: Parametry sterowania silnika, G2.6

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.1 *	Tryb sterowania silnikiem	0	1		0		600	0 = sterowanie częstotliwością 1 = sterowanie prędkością
P2.6.2 *	Optymalizacja U/f	0	1		0		109	0 = nieużywany 1 = automatyczne zwiększanie momentu obrotowego
P2.6.3 *	Wybór współczynnika U/f	0	3		0		108	0 = liniowa 1 = kwadratowa 2 = programowalna 3 = liniowy z optymalizacją strumienia
P2.6.4 *	Punkt osłabienia pola	8.00	320.00	Hz	50.00		602	
P2.6.5 *	Napięcie w punkcie osłabienia pola	10.00	200.00	%	100.00		603	
P2.6.6 *	Częstotliwość punktu środkowego krzywej U/f	0.00	P2.6.4	Hz	50.00		604	
P2.6.7 *	Napięcie punktu środkowego krzywej U/f	0.00	100.00	%	100.00		605	
P2.6.8 *	Napięcie wyjściowe przy zerowej częstotliwości	0.00	40.00	%	Zmienny		606	
P2.6.9	Częstotliwość kłucowania	1	Zmienny	kHz	Zmienny		601	Dokładne wartości zawiera Tabela 158 Częstotliwości przełączania zależne od wielkości.
P2.6.10	Regulator przepięć	0	2		1		607	0 = nieużywany 1 = używane (bez zmien. prędkości) 2 = używane (zmien. prędkości)
P2.6.11	Regulator zbyt niskiego napięcia	0	1		1		608	0 = nieużywany 1 = używane

**Tabela 99: Parametry sterowania silnika, G2.6**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.6.12	Identyfikacja						631	0 = brak reakcji 1 = identyfikacja bez pracy

\* = Zastosuj metodę TTF do tych parametrów (patrz rozdział 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*).



## 7.4.8 ZABEZPIECZENIA (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -&gt; G2.7)

Tabela 100: Zabezpieczenia, G2.7

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.7.1	Odpowiedź na usterkę wartości zadanej 4 mA	0	5		4		700	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = ostrzeżenie +poprzednia częstotliwość 3 = ostrzeżenie +częstotliwość stała 2.7.2 4 = usterka, stop według 2.4.7 5 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.2	Częstotliwość usterki wartości zadanej 4 mA	0.00	P2.1.2	Hz	0.00		728	
P2.7.3	Odpowiedź na usterkę zewnętrzną	0	3		2		701	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.4	Monitorowanie faz wejściowych	0	3		0		730	
P2.7.5	Odpowiedź na usterkę zbyt niskiego napięcia	0	1		0		727	0 = usterka zapisana w historii Usterka niezapisana
P2.7.6	Kontrola faz wyjściowych	0	3		2		702	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.7	Zabezpieczenie przed skutkami zwarcia doziemnych	0	3		2		703	
P2.7.8	Zabezpieczenie termiczne silnika	0	3		2		704	
P2.7.9	współczynnik temperatury otoczenia silnika	-100.0	100.0	%	0.0		705	
P2.7.10	Współczynnik chłodzenia silnika przy zerowej prędkości	0.0	150.0	%	40.0		706	
P2.7.11	Stała czasowa ciepła silnika	1	200	min	Zmienny		707	

**Tabela 100: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk. k.	ID	Opis
P2.7.12	cykl pracy silnika	0	150	%	100		708	
P2.7.13	Zabezpieczenie przed utykaniem	0	3		1		709	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.14	Prąd utknięcia	0.00	2 x IH	A	1H		710	
P2.7.15	Limit czasu utyku	1.00	120.00	s	15.00		711	
P2.7.16	Limit prędkości utknięcia	1.00	P2.1.2	Hz	25.00		712	
P2.7.17	Zabezpieczenie przed niedociążeniem	0	3		0		713	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.18	Zabezpieczenie przed niedociążeniem, moment obrotowy	10.0	150.0	%	50.0		714	
P2.7.19	obciążenie przy zerowej częstotliwości	5.0	150.0	%	10.0		715	
P2.7.20	Limit czasu zabezpieczenia przed niedociążeniem	2.00	600.00	s	20.00		716	
P2.7.21	Odpowiedź na usterkę termistora	0	3		2		732	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, zatrzymaj bezwładnością
P2.7.22	Odpowiedź na usterkę magistrali komunikacyjnej	0	3		2		733	Patrz P2.7.21.
P2.7.23	Odpowiedź na usterkę gniazda	0	3		2		734	Patrz P2.7.21.
P2.7.24	Liczba wejść PT100	0	3		0		739	

**Tabela 100: Zabezpieczenia, G2.7**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.7.25	Odpowiedź na usterkę PT100	0	3		0		740	0 = brak reakcji 1 = ostrzeżenie 2 = usterka, stop według 2.4.7 3 = usterka, stop według wybiegu
P2.7.26	Limit ostrzeżenia PT100	-30.0	200.0	şC	120.0		741	
P2.7.27	Limit usterki PT100	-30.0	200.0	şC	130.0		742	

### 7.4.9 PARAMETRY AUTOMATYCZNEGO PONOWNEGO STARTU (PANEL STEROWANIA: MENU M2 -> G2.8)

**Tabela 101: Parametry automatycznego ponownego startu, G2.8**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.8.1	Czas oczekiwania	0.10	10.00	s	0.50		717	
P2.8.2	Czas próby	0.00	60.00	s	30.00		718	
P2.8.3	Funkcja Start	0	2		0		719	0 = rampa 1 = start „w biegu” 2 = zgodnie z P2.4.6
P2.8.4	Liczba prób po wyłączeniu z powodu za niskiego napięcia	0	10		1		720	
P2.8.5	Liczba prób po wyłączeniu z powodu przekroczenia napięcia	0	10		1		721	
P2.8.6	Liczba prób po wyzwoleniu nadprądowym	0	3		1		722	
P2.8.7	Liczba prób po wyzwoleniu wartości zadanej 4 mA	0	10		1		723	
P2.8.8	Liczba prób po wyzwoleniu usterki temperatury silnika	0	10		1		726	
P2.8.9	Liczba prób po wyzwoleniu usterki zewnętrznej	0	10		0		725	
P2.8.10	Liczba prób po wyzwoleniu usterki niedociążenia	0	10		1		738	

#### 7.4.10 PARAMETRY STEROWANIA POMPA I WENTYLATOREM (PANEL STERUJĄCY: MENU M2 -> G2.9)

**Tabela 102: Parametry sterowania pompą i wentylatorem**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.9.1	Liczba dodatkowych napędów	0	4		1		1001	
P2.9.2	Częstotliwość startu, napęd dodatkowy 1	P2.9.3	320.00	Hz	51.00		1002	
P2.9.3	Częstotliwość zatrzymania, napęd dodatkowy 1	P2.1.1	P2.9.2	Hz	10.00		1003	
P2.9.4	Częstotliwość startu, napęd dodatkowy 2	P2.9.5	320.00	Hz	51.00		1004	
P2.9.5	Częstotliwość zatrzymania, napęd dodatkowy 2	P2.1.1	P2.9.4	Hz	10.00		1005	
P2.9.6	Częstotliwość startu, napęd dodatkowy 3	P2.9.7	320.00	Hz	51.00		1006	
P2.9.7	Częstotliwość zatrzymania, napęd dodatkowy 3	P2.1.1	P2.9.6	Hz	10.00		1007	
P2.9.8	Częstotliwość startu, napęd dodatkowy 4	P2.9.9	320.00	Hz	51.00		1008	
P2.9.9	Częstotliwość zatrzymania, napęd dodatkowy 4	P2.1.1	P2.9.8	Hz	10.00		1009	
P2.9.10	Opóźnienie startu, napędy dodatkowe	0.0	300.0	s	4.0		1010	
P2.9.11	Opóźnienie stopu, napędy dodatkowe	0.0	300.0	s	2.0		1011	
P2.9.12	Krok zadany, napęd dodatkowy 1	0.00	100.00	%	0.00		1012	

**Tabela 102: Parametry sterowania pompą i wentylatorem**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślne	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.9.13	Krok zadany, napęd dodatkowy 2	0.00	100.00	%	0.00		1013	
P2.9.14	Krok zadany, napęd dodatkowy 3	0.00	100.00	%	0.00		1014	
P2.9.15	Krok zadany, napęd dodatkowy 4	0.00	100.00	%	0.00		1015	
P2.9.16	Obejście regulatora PID	0	1		0		1020	1 = dokonano obejścia regulatora PID
P2.9.17	Wybór wejścia analogowego do pomiaru ciśnienia wejściowego	0	5		0		1021	0 = nieużywany 1 = AI1 2 = AI2 3 = AI3 4 = AI4 5 = sygnał magistrali komunikacyjnej (FBProcess-DataIN3)
P2.9.18	Górny limit ciśnienia wejściowego	0.0	100.0	%	30.0		1022	
P2.9.19	Dolny limit ciśnienia wejściowego	0.0	100.0	%	20.0		1023	
P2.9.20	Spadek ciśnienia wyjściowego	0.0	100.0	%	30.0		1024	
P2.9.21	Opóźnienie spadku częstotliwości	0.0	300.0	s	0.0		1025	0 = brak opóźnienia 300 = bez spadku i wzrostu częstotliwości
P2.9.22	Opóźnienie wzrostu częstotliwości	0.0	300.0	s	0.0		1026	0 = brak opóźnienia 300 = bez spadku i wzrostu częstotliwości

**Tabela 102: Parametry sterowania pompą i wentylatorem**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użytk.	ID	Opis
P2.9.23	Wybór blokady	0	2		1		1032	0 = blokady nieużywane 1 = ustawienie nowej blokady jako ostatniej; aktualizacja kolejności po wartości P2.9.26 lub stanie stopu 2 = Stop i bezzwłoczna aktualizacja kolejności
P2.9.24	Automatyczna zmiana kolejności silników	0	1		1		1027	0 = nieużywany 1 = automatyczna zmiana kolejności używana
P2.9.25	Wybór automatycznej zmiany kolejności i blokady	0	1		1		1028	0 = tylko napędy dodatkowe 1 = wszystkie napędy
P2.9.26	Przedział czasu automatycznej zmiany	0.0	3000.0	godz.	48.0		1029	0,0 = TEST = 40 s
P2.9.27	Automatyczna zmiana; maksymalna liczba napędów dodatkowych	0	4		1		1030	
P2.9.28	Limit częstotliwości automatycznej zmiany	0.00	P2.1.2	Hz	25.00		1031	
P2.9.29	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej, minimalne	0	30000		0		1033	
P2.9.30	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej, maksymalne	0	30000		100		1034	
P2.9.31	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej, miejsca dziesiątne	0	4		1		1035	

**Tabela 102: Parametry sterowania pompą i wentylatorem**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P2.9.32	Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej, jednostka	0	28		4		1036	Patrz ID1036 w rozdziale 9 Opis parametrów.

**7.4.11 PANEL STEROWANIA (PANEL STEROWANIA: MENU M3)**

Poniżej zostały wymienione parametry wyboru miejsca sterowania i kierunku. Patrz menu panelu sterującego w instrukcji obsługi produktu.

**Tabela 103: Parametry panelu sterowania, M3**

Indeks	Ukrywanie	AI1	AI1	Jednos tka	Domyślni e	Ust. użyt k.	ID	Opis
P3.1	Miejsce sterowania	1	3		1		125	1 = we/wy sterujące 2 = panel 3 = magistrala komunikacyjna
P3.2	Sterowanie z panelu	P2.1.1	P2.1.2	Hz	0.00			
P3.3	Kierunek (na panelu sterującym)	0	1		0		123	0 = do przodu 1 = do tyłu
P3.4	Wartość zadawana regulatora PID 1	0.00	100.00	%	0.00		167	
P3.5	Wartość zadawana regulatora PID 2	0.00	100.00	%	0.00		168	
R3.6	Przycisk zatrzymania	0	1		1		114	0 = ograniczone działanie przycisku STOP 1 = przycisk STOP zawsze włączony

**7.4.12 MENU SYSTEMOWE (PANEL STEROWANIA: MENU M6)**

Parametry i funkcje związane z ogólnym zastosowaniem przemiennika częstotliwości, takie jak wybór języka i aplikacji, niestandardowe zestawy parametrów lub informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.



### 7.4.13 KARTY ROZSZERZEŃ (PANEL STEROWANIA: MENU M7)

W menu M7 są wyświetlane karty rozszerzeń i opcjonalne karty podłączone do karty sterującej oraz informacje związane z kartą. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

## 8 OPIS WARTOŚCI MONITOROWANYCH

Ten rozdział zawiera podstawowe opisy wszystkich monitorowanych wartości.

### **1 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA (V1.1)**

Ta wartość monitorowana określa częstotliwość wyjściową do silnika.

### **2 PRĘDKOŚĆ SILNIKA (V1.3)**

Ta wartość monitorowana określa rzeczywistą prędkość silnika w obr./min. (wartość obliczona).

### **3 PRĄD SILNIKA (V1.4)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzony prąd silnika.

### **4 MOMENT OBROTOWY SILNIKA (V1.5)**

Ta wartość monitorowana określa rzeczywisty moment silnika na wale (wartość obliczona). Gdy moment obrotowy ma kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, wartość jest ujemna.

### **5 MOC SILNIKA (V1.6)**

Ta wartość monitorowana wyświetla rzeczywistą moc na wale silnika (wartość obliczona) jako wartość procentową mocy znamionowej silnika.

### **6 NAPIĘCIE SILNIKA (V1.7)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzone napięcie wyjściowe do silnika.

### **7 NAPIĘCIE SZYNY DC (V1.8, V1.26.3)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzone napięcie szyny DC napędu.

### **8 TEMPERATURA PRZEMIENNIKA (V1.9)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną temperaturę radiatora napędu.

### **9 TEMPERATURA SILNIKA (V1.10)**

Ta wartość monitorowana określa obliczoną temperaturę silnika jako procent znamionowej temperatury roboczej.

### **13 WEJŚCIE ANALOGOWE 1 (V1.11)**

Ta wartość monitorowana określa stan wejścia analogowego 1.

### **14 WEJŚCIE ANALOGOWE 2 (V1.12)**

Ta wartość monitorowana określa stan wejścia analogowego 2.

**15 DIN1, DIN2, DIN3 (V1.13, V1.15)**

Ta wartość monitorowana określa stan wejść cyfrowych 1–3 w gnieździe A (standardowe WE/WY).

**16 DIN4, DIN5, DIN6 (V1.14, V1.16)**

Ta wartość monitorowana określa stan wejść cyfrowych 4–6 w OPTA1 (standardowe WE/WY).

**17 DO1, RO1, RO2 (V1.15, V1.17)**

Ta wartość monitorowana określa stan wyjść cyfrowych i wyjść przekaźnikowych 1–2 w OPTA2 i OPTA3.

**18 WAR. ZADANA MOMENTU (V1.18)**

Ta wartość monitorowana określa końcową war. zadaną momentu do sterowania silnikiem.

**20 WART. ZADANA PID (V1.18, V1.19)**

Ta wartość monitorowana określa wartość zadaną PID jako wartość procentowa częstotliwości maksymalnej.

**21 WARTCHWILOWAPID (V1.19, V1.20)**

Ta wartość monitorowana określa wartość chwilową PID jako wartość procentowa wartości chwilowej.

**22 UCHYB REGUL.PID (V1.20, V1.21)**

Ta wartość monitorowana określa wartość błędu regulatora PID.

**23 WYJŚCIE PID (V1.21, V1.22)**

Ta wartość monitorowana określa wyjście regulatora PID w formie procentowej (0-100%).

**25 CZĘSTOTLIWOŚĆ ZADANA (V1.2)**

Ta wartość monitorowana określa częstotliwość zadaną do sterowania silnikiem.

**26 IWY ANALOGOWE (V1.15, V1.16, V1.18)**

Ta wartość monitorowana określa stan wyjścia analogowego 1.

**27 WEJŚCIE ANALOGOWE 3 (V1.13, V1.16)**

Ta wartość monitorowana określa stan wejścia analogowego 3.

**28 WEJŚCIE ANALOGOWE 4 (V1.14, V1.17)**

Ta wartość monitorowana określa stan wejścia analogowego 4.

**29 SPECJALNE WYŚWIETLANIE WARTOŚCI RZECZYWISTYCH (V1.23)**

Ta wartość monitorowana określa wartości rzeczywiste parametrów do specjalnego wyświetlania.

**30 PRACA NAPĘDÓW DODATKOWYCH (V1.22)**

Ta wartość monitorowana określa rzeczywistą liczbę napędów dodatkowych pracujących w systemie.

**31 WYJŚCIE ANALOGOWE 2 (V1.21.20)**

Ta wartość monitorowana określa wartość wyjścia analogowego 2 jako wartość procentową wykorzystanego zakresu.

**32 WYJŚCIE ANALOGOWE 3 (V1.21.21)**

Ta wartość monitorowana określa wartość wyjścia analogowego 3 jako wartość procentową wykorzystanego zakresu.

**37 HISTORIA USTEREK (V1.21.5, V1.22.5, V1.26.5)**

Ta wartość monitorowana określa kod ostatniej aktywowanej usterki, która nie została skasowana.

**39 PRĄD FAZY U (V1.18.5)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną fazę prądu silnika (pierwsze filtrowanie).

**40 PRĄD FAZY V (V1.18.6)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną fazę prądu silnika (pierwsze filtrowanie).

**41 PRĄD FAZY W (V1.18.7)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną fazę prądu silnika (pierwsze filtrowanie).

**42 TEMPERATURA MAKS. CZUJNIKA (V1.19, V1.24)**

Ta wartość monitorowana określa temperaturę maksymalną czujnika.

**43 SŁOWO STANU (V1.18.4, V1.21.4, V1.26.4)**

Ta wartość monitorowana określa zakodowany bitowo stan przemiennika częstotliwości.

**44 NAPIĘCIE DC (V1.18.3, V1.21.3, V1.26.3)**

Ta wartość monitorowana określa niefiltrowane napięcie DC.

**45 PRĄD FB (V1.21.6, V1.22.6, V1.26.6)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzony prąd silnika ze stałą liczbą miejsc po przecinku.

**46 SKALOWANIE LIMITU FB (V1.22.2)**

Ta wartość monitorowana określa wartość skalowania limitu magistrali komunikacyjnej w formie procentowej.

**47 WARTOŚĆ ZADANA REGULACJI FB (V1.22.3)**

Ta wartość monitorowana określa wartość zadaną regulacji magistrali komunikacyjnej w formie procentowej.

**48 WYJŚCIE ANALOGOWE FB (V1.22.4)**

Ta wartość monitorowana określa stan wyjścia analogowego sterowanego przez wejście magistrali komunikacyjnej.

**49 STAN PRACY ID (V1.21.14)**

Ta wartość monitorowana określa stan identyfikacji parametrów silnika.

**50 TEMPERATURA CZUJNIKA 1 (V1.21.8)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną wartość temperatury czujnika 1.

**51 TEMPERATURA CZUJNIKA 2 (V1.21.9)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną wartość temperatury czujnika 2.

**52 TEMPERATURA CZUJNIKA 3 (V1.21.10)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną wartość temperatury czujnika 3.

**53 CZĘSTOTLIWOŚĆ KODERA 2 (V1.21.11)**

Ta wartość monitorowana określa częstotliwość kodera 2 z karty OPTA7 (wejście C.3).

**54 POZYCJA ABS (V1.21.12)**

Ta wartość monitorowana określa pozycję ABS podczas używania karty OPTBB.

**55 OBROTY ABS (V1.21.13)**

Ta wartość monitorowana określa liczbę obrotów ABS podczas używania karty OPTBB.

**56 SŁOWO 1 STANU DIN (V1.22.7)**

Ta wartość monitorowana określa zakodowany bitowo stan cyfrowych sygnałów wej.

**57 SŁOWO 2 STANU DIN (V1.22.8)**

Ta wartość monitorowana określa zakodowany bitowo stan cyfrowych sygnałów wej.

**58 LICZBA PAR BIEGUNÓW (V1.21.15)**

Ta wartość monitorowana określa liczbę używanych par biegunów.

**59 AI1 (V1.21.16)**

Ta wartość monitorowana określa wartość sygnału wejścia analogowego jako wartość procentową wykorzystanego zakresu.

**60 AI2 (V1.21.17)**

Ta wartość monitorowana określa wartość sygnału wejścia analogowego jako wartość procentową wykorzystanego zakresu.

**61 AI3 (V1.21.18)**

Ta wartość monitorowana określa wartość sygnału wejścia analogowego jako wartość procentową wykorzystanego zakresu.

**62 AI4 (V1.21.19)**

Ta wartość monitorowana określa wartość sygnału wejścia analogowego jako wartość procentową wykorzystanego zakresu.

**69 TEMPERATURA CZUJNIKA 4 (V1.21.25)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną wartość temperatury.

**70 TEMPERATURA CZUJNIKA 5 (V1.21.26)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną wartość temperatury.

**71 TEMPERATURA CZUJNIKA 6 (V1.21.27)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzoną wartość temperatury.

**74 OSTRZEŻENIE (V1.21.7, V1.22.9)**

Ta wartość monitorowana określa kod ostrzegawczy ostatniego aktywowanego ostrzeżenia, które nie zostało skasowane.

**83 PRĄD CAŁKOWITY (V1.32.2)**

Ta wartość monitorowana określa prąd całkowity napędów w systemie nadrzędny/napędzany.

**1113 PRĄD (V1.18.1, V1.21.1, V1.26.1)**

Ta wartość monitorowana określa niefiltrowany prąd silnika.

**1124 CZĘSTOTLIWOŚĆ KODERA 1 (V1.21.5)**

Ta wartość monitorowana określa częstotliwość wejściową kodera.

**1125 MOMENT OBROTOWY (V1.18.2, V1.21.2, V1.26.2)**

Ta wartość monitorowana określa niefiltrowany moment obrotowy silnika.

**1131 OSTATECZNA WARTOŚĆ ZADANA CZĘSTOTLIWOŚCI CL (V1.21.22)**

Ta wartość monitorowana określa ostateczną wartość zadaną częstotliwości wału dla regulatora prędkości.

**1132 REAKCJA KROKOWA (V1.21.23)**

Ta wartość monitorowana określa odpowiedź na krok rampy częstotliwości.

**1140 WARTOŚĆ ZADANA MOMENTU OBROTOWEGO FB (V1.22.1)**

Ta wartość monitorowana określa wartość zadaną momentu obrotowego magistrali komunikacyjnej.

**1169 KĄT WAŁU (V1.21.7)**

Ta wartość monitorowana określa kąt wału z kodera.

**1170 CYKLE WAŁU (V1.21.6)**

Ta wartość monitorowana określa cykle wału z kodera.

**1173 SŁOWO 2 USTERKI (V1.22.11)**

Ta wartość monitorowana określa zakodowany bitowo stan słowa 2 usterki.

**1172 SŁOWO 1 USTERKI (V1.22.10)**

Ta wartość monitorowana określa zakodowany bitowo stan słowa 1 usterki.

**1174 SŁOWO 1 ALARMU (V1.22.12)**

Ta wartość monitorowana określa zakodowany bitowo stan słowa alarmu.

**1508 MOC WYJŚCIOWA (V1.21.24)**

Ta wartość monitorowana określa moc wyjściową.

**1601 STAN MAGISTRALI SB (V1.23.1)**

Ta wartość monitorowana określa stan magistrali SystemBus.

**1602 SŁOWO STANU (V1.23.4.2)**

Ta wartość monitorowana określa stan słowa stanu napędu napędzanego.

**1603 SŁOWO D3 STANU (V1.23.4.3)**

Ta wartość monitorowana określa stan słowa stanu napędu napędzanego.

**1604 SŁOWO D4 STANU (V1.23.4.4)**

Ta wartość monitorowana określa stan słowa stanu napędu napędzanego.

**1605 PRĄD D2 SILNIKA (V1.23.3.2)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzony prąd silnika.

**1606 PRĄD D3 SILNIKA (V1.23.3.3)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzony prąd silnika.

**1607 PRĄD D4 SILNIKA (V1.23.3.4)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzony prąd silnika.

**1615 SŁOWO 1 STANU (V1.23.4.1)**

Ta wartość monitorowana określa stan słowa stanu napędu napędzanego.

**1616 PRĄD D1 SILNIKA (V1.23.3.1)**

Ta wartość monitorowana określa zmierzony prąd silnika.



## 9 OPIS PARAMETRÓW

Na poniższych stronach można znaleźć opisy parametrów uporządkowane według kolejnych numerów ID. Gwiazdka po numerze ID parametru ID (np. 418 Potencjometr silnika w górę \*) oznacza konieczność zastosowania metody programowania TTF do danego parametru (patrz rozdział 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*).

Po nazwach niektórych parametrów występuje kod liczbowy oznaczający aplikacje All in One, w których parametr jest uwzględniony. Brak kodu oznacza, że parametr jest dostępny we wszystkich aplikacjach. Patrz poniżej. Podawane są również numery, pod którymi parametry pojawiają się w różnych aplikacjach.

1. Aplikacja podstawowa
2. Aplikacja standardowa
3. Aplikacja sterowania lokalnego/zdalnego
4. Aplikacja sterowania z wieloma poziomami prędkości
5. Aplikacja z regulatorem PID
6. Aplikacja wielozadaniowa
7. Aplikacja pompowo-wentylatorowa

### **101 CZĘSTOTLIWOŚĆ MINIMALNA (2.1, 2.1.1)**

Parametr ten umożliwia ustawienie minimalnej wart. zadanej częstotliwości.

### **102 CZĘSTOTLIWOŚĆ MAKSYMALNA (2.2, 2.1.2)**

Parametr ten umożliwia ustawienie maksymalnej wart. zadanej częstotliwości.

Definiuje limity częstotliwości przemiennika częstotliwości. Maksymalna wartość tych parametrów wynosi 320 Hz.

Częstotliwości minimalna i maksymalna określają limity innych parametrów dotyczących częstotliwości (np. Prędkość stała 1 (ID105), Prędkość stała 2 (ID106) i Prędkość stała usterki 4 mA (ID728)).

### **103 CZAS PRZYSPIESZENIA 1 (2.3, 2.1.3)**

Parametr ten określa czas wymagany do zwiększenia częstotliwości wyjściowej od zera do wartości maksymalnej.

### **104 CZAS HAMOWANIA 1 (2.4, 2.1.4)**

Parametr ten określa czas wymagany do zmniejszenia częstotliwości wyjściowej od wartości maksymalnej do zera.

### **105 PRĘDKOŚĆ STAŁA 1 1246 (2.18, 2.1.14, 2.1.15)**

Za pomocą tego parametru można ustawić częstotliwość zadaną, która będzie używana po uaktywnieniu funkcji częstotliwości zadanych.

**106 PRĘDKOŚĆ STAŁA 2 1246 (2.19, 2.1.15, 2.1.16)**

Za pomocą tego parametru można ustawić częstotliwość zadaną, która będzie używana po uaktywnieniu funkcji częstotliwości zadanych.

Parametry te mogą służyć do określania częstotliwości zadanych stosowanych po aktywowaniu odpowiednich wejść cyfrowych.

Wartości parametrów są automatycznie ograniczane do częstotliwości maksymalnej (ID102).

**WSKAZÓWKA!**

Użycie metody programowania TTF w aplikacji sterowania uniwersalnego. Ponieważ wszystkie wejścia cyfrowe są programowalne, najpierw należy przypisać dwa wejścia DIN do funkcji Prędkość stała (parametry ID419 i ID420).

**Tabela 104: Prędkość stała**

Prędkość	Prędkość stała 1 (DIN4/ID419)	Prędkość stała 2 (DIN5/ID420)
Podstawowa wartość zadana	0	0
ID105	1	0
ID106	0	1

**107 LIMIT PRĄDU (2.5, 2.1.5)**

Ten parametr określa maksymalny prąd silnika z przemiennika częstotliwości.

Zakres wartości parametru zależy od rozmiaru obudowy napędu. W przypadku zmiany limitu prądu, limit prądu utyku (ID710) jest wewnętrznie przeliczany na 90% limitu prądu.

W przypadku osiągnięcia limitu prądu częstotliwość wyjściowa napędu zostanie obniżona.

**WSKAZÓWKA!**


Limit prądu nie jest limitem zabezpieczenia nadprądowego.

**108 WYBÓR WSPÓŁCZYNNIKA U/F 234567 (2.6.3)**


Za pomocą tego parametru można ustawić typ krzywej U/f między częstotliwością zerową a punktem osłabienia pola.

**Tabela 105: Wybory dotyczące parametru ID108**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Liniowe	Napięcie silnika zmienia się liniowo jako funkcja częstotliwości wyjściowej. Napięcie zmienia się z wartości parametru Napięcie przy zerowej częstotliwości (ID606) na wartość Napięcie punktu osłabienia pola (ID603) przy częstotliwości ustawionej w parametrze Częstotliwość punktu osłabienia pola (ID602). Jeśli nie jest konieczne korzystanie z innego ustawienia, należy użyć tego ustawienia domyślnego.
1	Kwadratowe	Napięcie silnika zmienia się według krzywej kwadratowej od wartości parametru Napięcie przy zerowej częstotliwości (ID606) do wartości parametru Częstotliwość punktu osłabienia pola (ID603). Silnik pracuje niedomagnesowany poniżej punktu osłabienia pola i wytwarza mniejszy moment obrotowy. Kwadratowego współczynnika U/f można używać w zastosowaniach, gdzie wymagany jest moment obrotowy proporcjonalny do kwadratu prędkości, np. w wentylatorach i pompach odśrodkowych. Patrz Rys. 24.
2	Programowalne	Krzywą U/f można zaprogramować przy użyciu 3 różnych punktów: napięcie przy zerowej częstotliwości (P1), napięcie/częstotliwość w punkcie środkowym krzywej (P2) i punkt osłabienia pola (P3). Jeśli wymagany jest większy moment obrotowy przy niższych częstotliwościach, można użyć programowalnej krzywej U/f. Optymalne ustawienia można uzyskać automatycznie po wykonaniu przebiegu identyfikacyjnego (ID631). Patrz Rys. 25.
3	Liniowy z optymalizacją strumienia	Przebieg częstotliwości najpierw ustala minimalny prąd silnika, aby oszczędzać energię i zapewnić cichszą pracę. Funkcja przydaje się m.in. przy sterowaniu wentylatorami i pompami.




Rys. 24: Liniowa i kwadratowa zmiana napięcia silnika



Rys. 25: Programowalna krzywa U/f

### 109 OPTIMALIZACJA U/F (2.13, 2.6.2)

Ten parametr służy do ustawienia optymalizacji U/f.



Rys. 26: Optymalizacja U/f

Napięcie silnika zmienia się proporcjonalnie do wymaganego momentu obrotowego, co powoduje, że silnik wytwarza wystarczający moment obrotowy do rozruchu i zatrzymania przy niskiej częstotliwości. Automatycznego zwiększania momentu obrotowego można używać w zastosowaniach, gdzie występuje duży moment obrotowy uruchamiania, np. w przemośnikach.

Aby uruchomić z wysokim momentem obrotowym od 0 Hz, należy ustawić wartości znamionowe silnika (grupa parametrów 2.1) automatycznie lub ręcznie.

### Ustawienie wartości znamionowych silnika za pomocą automatycznych funkcji

1. Uruchom przebieg identyfikacyjny (ID631) z obrotami silnika.
2. W razie potrzeby uaktywnij sterowanie prędkością lub optymalizację U/f (zwiększenie momentu obrotowego).
3. W razie potrzeby uaktywnij zarówno sterowanie prędkością, jak i optymalizację U/f.

## Ustawienie wartości znamionowych silnika za pomocą ręcznego strojenia

1. Ustaw prąd magnesowania silnika:
  1. Uruchom silnik przy użyciu 2/3 znamionowej częstotliwości silnika jako częstotliwości zadanej.
  2. Odczytaj prąd silnika w menu monitorowania lub użyj NCDrive do monitorowania.
  3. Ustaw ten prąd jako prąd magnesowania silnika (ID612).
2. Ustaw wybór współczynnika U/f (ID108) na wartość 2 (programowalna krzywa U/f).
3. Uruchom silnik z zerową częstotliwością zadaną i zwiększaj napięcie punktu zerowego silnika (ID606), aż prąd silnika będzie w przybliżeniu taki sam jak prąd magnesowania silnika. Jeśli silnik pracuje w dolnym obszarze częstotliwości tylko w krótkich okresach, możliwe jest wykorzystanie do 65% prądu znamionowego silnika.
4. Ustaw napięcie punktu środkowego (ID605) na wartość  $1,4142 \cdot ID606$  i częstotliwość punktu środkowego (ID604) na wartość  $ID606/100\% \cdot ID111$ .
5. W razie potrzeby uaktywnij sterowanie prędkością lub optymalizację U/f (zwiększenie momentu obrotowego).
6. W razie potrzeby uaktywnij zarówno sterowanie prędkością, jak i optymalizację U/f.



### WSKAZÓWKA!

W zastosowaniach o dużym momencie obrotowym i niskiej prędkości – istnieje duże prawdopodobieństwo przegrzania silnika. Jeśli silnik ma przez dłuższy czas pracować w tych warunkach, należy zwrócić szczególną uwagę na chłodzenie silnika. Jeśli temperatura ma tendencję do nadmiernego wzrostu, należy użyć chłodzenia zewnętrznego.

## 110 NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SILNIKA (2.6, 2.1.6)

Wartość  $U_n$  można znaleźć na tabliczce znamionowej silnika.

Ten parametr ustawia napięcie w punkcie osłabienia pola (ID603) na wartość  $100\% \cdot U_{\text{silnika}}$ .



### WSKAZÓWKA!

Sprawdź, czy podłączenie silnika jest typu Trójkąt czy Gwiazda.

## 111 CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA SILNIKA (2.7, 2.1.7)

Wartość  $f_n$  można znaleźć na tabliczce znamionowej silnika.

Ten parametr ustawia punkt osłabienia pola (ID602) na tę samą wartość.

## 112 ZNAMIONOWA PRĘDKOŚĆ SILNIKA (2.8, 2.1.8)

Wartość  $n_n$  można znaleźć na tabliczce znamionowej silnika.

## 113 ZNAMIONOWY PRĄD SILNIKA (2.9, 2.1.9)

Wartość  $I_n$  można znaleźć na tabliczce znamionowej silnika.

Jeśli występuje prąd magnesowania, należy ustawić też parametr ID612 przed uruchomieniem identyfikacji (tylko NXP).

**114 AKTYWNY PRZYCISK STOP (3.4, 3.6)**

Parametr umożliwia włączenie przycisku stop.

Jeśli przycisk Stop ma zostać przyciskiem szybkiego dostępu, który zawsze zatrzymuje napęd bez względu na wybrane miejsce sterowania, należy nadać temu parametrowi wartość 1.

Patrz również parametr ID125.

**117 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI ZADANEJ Z WE/WY 12346 (2.14, 2.1.11)**

Za pomocą tego parametru można wybrać źródło zadanej częstotliwości, gdy miejscem sterowania jest WE/WY A.

**Tabela 106: Wybory dotyczące parametru ID117**

Zastos.	1 do 4	6
Wybór		
0	Wejście analogowe 1 (AI1)	Wejście analogowe 1 (AI1). Patrz ID377.
1	Wejście analogowe 2 (AI2).	Wejście analogowe 2 (AI2). Patrz ID388.
2	Sterowanie z panelu (menu M3)	AI1+AI2
3	Wartość zadana magistrali komunikacyjnej	AI1-AI2
4	Wartość zadana z potencjometru (tylko aplikacja 3)	AI2-AI1
5		AI1*AI2
6		Manipulator AI1
7		Manipulator AI2
8		Sterowanie z panelu (menu M3)
9		Wartość zadana magistrali komunikacyjnej
10		Wartość zadana potencjometru; sterowanie za pomocą parametru ID418 (PRAWDA = zwiększenie) i ID417 (PRAWDA = zmniejszenie)
11		AI1 lub AI2, ten który jest mniejszy
12		AI1 lub AI2, ten który jest większy
13		Maksymalna częstotliwość (zalecane tylko w sterowaniu momentem)
14		Wybór AI1/AI2, patrz ID422
15		Koder 1 (wejście AI C.1)
16		Koder 2 (z synchronizacją prędkości OPTA7, tylko NXP) (wejście AI C.3)

**118 WZMOCNIENIE REGULATORA PID 57 (2.1.12)**

Ten parametr służy do regulacji wzmocnienia gain regulatora PID.

Jeśli wartość parametru zostanie ustawiona na 100%, zmiana wartości uchybu o 10% powoduje zmianę wyjścia regulatora o 10%. Jeśli wartość parametru jest ustawiona na 0, regulator PID pracuje jako regulator ID.

Przykłady zawiera rozdział ID132.



**119 CZAS REGULACJI I REGULATORA PID 57 (2.1.13)**

Ten parametr określa czas całkowania regulatora PID.

Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na 1,00 s, zmiana wartości uchybu o 10% powoduje zmianę wyjścia regulatora o 10,00%/s. Jeśli wartość parametru jest ustawiona na 0,00 s, regulator PID pracuje jako regulator PD.

Przykłady zawiera rozdział ID132.

**120 ZNAMIONOWA WARTOŚĆ  $\cos \Phi$  SILNIKA (2.10, 2.1.10)**

Wartość można znaleźć na tabliczce znamionowej silnika.

**121 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI ZADANEJ Z PANELU STERUJĄCEGO 234567 (2.1.12, 2.1.13, 2.2.6, 2.2.1.2)**

Za pomocą tego parametru można wybrać źródło zadanej częstotliwości, gdy miejscem sterowania jest panel sterujący.

**Tabela 107: Wybór dotyczący parametru ID121**

Zastos	2-4	5	6	7
Wybór				
0	Wejście analogowe 1 (AI1)	Wejście analogowe 1 (AI1)	Wejście analogowe 1 (AI1)	Wejście analogowe 1 (AI1)
1	Wejście analogowe 2 (AI2)	Wejście analogowe 2 (AI2)	Wejście analogowe 2 (AI2)	Wejście analogowe 2 (AI2)
2	Sterowanie z panelu (menu M3)	AI3	AI1+AI2	AI3
3	Wartość zadana magistrali komunikacyjnej*	AI4	AI1-AI2	AI4
4		Sterowanie z panelu (menu M3)	AI2-AI1	Sterowanie z panelu (menu M3)
5		Wartość zadana magistrali komunikacyjnej*	AI1*AI2	Wartość zadana magistrali komunikacyjnej*
6		Wartość zadana z potencjometru	Manipulator AI1	Wartość zadana z potencjometru
7		Wartość zadana z regulatora PID	Manipulator AI2	Wartość zadana z regulatora PID
8			Sterowanie z panelu (menu M3)	
9			Wartość zadana magistrali komunikacyjnej*	

\*FBSpeedReference. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi magistrali komunikacyjnej.

### **122 WYBÓR WARTOŚCI CZĘSTOTLIWOŚCI ZADANEJ Z MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ 234567 (2.1.13, 2.1.14, 2.2.7, 2.2.1.3)**

Za pomocą tego parametru można wybrać źródło zadanej częstotliwości, gdy miejscem sterowania jest szyna.

Aby uzyskać informacje o wyborach dotyczących innych zastosowań, patrz ID121.

### **123 ZMIANA KIERUNKU Z PANELU STERUJĄCEGO (3.3)**

Za pomocą tego parametru można określić kierunek obrotów silnika, gdy miejscem sterowania jest panel sterujący.

**Tabela 108: Wybory dotyczące parametru ID123**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Prawe	silnik obraca się do przodu, gdy aktywnym miejscem sterowania jest panel.
1	Do tyłu	silnik obraca się do tyłu, gdy aktywnym miejscem sterowania jest panel.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

### **124 WARTOŚĆ ZADANA PRĘDKOŚCI IMPULSOWANIA 34567 (2.1.14, 2.1.15, 2.1.19)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości zadanej częstotliwości impulsowania podczas korzystania z funkcji prędkości impulsowania.

Określa zadaną prędkość impulsowania po aktywowaniu przez wejście cyfrowe. Patrz parametry ID301 i ID413.

Wartość parametru jest automatycznie ograniczana do częstotliwości maksymalnej (ID102).

### **125 MIEJSCE STEROWANIA (3.1)**

Ten parametr służy do wyboru miejsca sterowania.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

Naciśnięcie przycisku Start przez 3 sekundy powoduje wybranie panelu sterującego jako aktywnego miejsca sterowania i skopiowanie informacji o stanie uruchomienia (Praca/Stop, kierunek i wartość zadana).

**Tabela 109: Wybory dotyczące parametru ID125**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Sterowanie PC (aktywowane przez NCDrive)	
1	WE/WY sterujące	
2	Panel sterujący	
3	Magistrala komunikacyjna	

**126 PRĘDKOŚĆ STAŁA 3 46 (2.1.17)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**127 PRĘDKOŚĆ STAŁA 4 46 (2.1.18)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**128 PRĘDKOŚĆ STAŁA 5 46 (2.1.19)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**129 PRĘDKOŚĆ STAŁA 6 46 (2.1.20)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**130 PRĘDKOŚĆ STAŁA 7 46 (2.1.21)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

Parametry te mogą służyć do określania częstotliwości zadanych stosowanych po aktywowaniu odpowiednich kombinacji wejść cyfrowych.

W aplikacji sterowania prędkością wielokrokową (aplikacja 4) wejście cyfrowe DIN4, DIN5 i DIN6 są przypisane do funkcji Prędkość stała. Kombinacje tych aktywowanych wejść wybierają zadaną prędkość stałą.

**WSKAZÓWKA!**

Użycie metody programowania TTF w aplikacji sterowania uniwersalnego. Ponieważ wszystkie wejścia cyfrowe są programowalne, najpierw należy przypisać trzy wejścia DIN do funkcji Prędkość stała (parametry ID41, ID420 i ID421).

**Tabela 110: Prędkości zadawane od 1 do 7**

Prędkość	DIN4/ID419	DIN5/ID420	DIN6/ID421
Podstawowa prędkość	0	0	0
Prędkość stała 1 (ID105)	1	0	0
Prędkość stała 2 (ID106)	0	1	0
Prędkość stała 3 (ID126)	1	1	0
Prędkość stała 4 (ID127)	0	0	1
Prędkość stała 5 (ID128)	1	0	1
Prędkość stała 6 (ID129)	0	1	1
Prędkość stała 7 (ID130)	1	1	1

Patrz również parametry ID105 i ID106.

Wartość parametru jest automatycznie ograniczana do częstotliwości maksymalnej (ID102).

### **131 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI ZADANEJ Z WE/WY, MIEJSCE B3 (2.1.12)**

Za pomocą tego parametru można wybrać źródło zadanej częstotliwości, gdy miejscem sterowania jest WE/WY B.

Wartości parametru ID117 podano powyżej.

### **132 CZAS REGULACJI D REGULATORA PID 57 (2.1.14)**

Ten parametr służy do regulacji czasu różniczkow. regulatora PID.

Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na 1,00 s, zmiana wartości uchybu o 10% w ciągu 1,00 s powoduje zmianę wyjścia regulatora o 10,00%. Jeśli wartość parametru jest ustawiona na 0,00 s, regulator PID pracuje jako regulator PI.

Patrz przykłady poniżej.

#### **PRZYKŁAD 1:**

W celu zmniejszenia wartości uchybu do zera przy zadawanych wartościach wyjście przemiennika częstotliwości będzie zachowywać się w następujący sposób:

#### **Zadawane wartości:**

P2.1.12, P = 0%


P2.1.13, czas I = 1,00 s

P2.1.14, czas D = 0,00 s, częstotliwość minimalna = 0 Hz

Wartość uchybu (wartość zadana – wartość procesu) = 10,00%, częstotliwość maksymalna = 50 Hz

W tym przykładzie regulator PID pracuje praktycznie tylko jako regulator I.

Zgodnie z zadawaną wartością parametru 2.1.13 (czas I) wyjście regulatora PID zwiększa się o 5 Hz (10% różnicy między częstotliwością maksymalną i minimalną) co sekundę do chwili osiągnięcia przez uchyb wartości 0.



Rys. 27: Praca regulatora PID jako regulatora I

## PRZYKŁAD 2

### Zadawane wartości:

P2.1.12, P = 100%


P2.1.13, czas I = 1,00 s

P2.1.14, czas D = 1,00 s, częstotliwość minimalna = 0 Hz

Wartość uchybu (wartość zadana – wartość procesu) =  $\pm 10\%$ , częstotliwość maksymalna = 50 Hz

W trakcie włączania zasilania system wykrywa różnicę między punktem ustawienia i rzeczywistą wartością procesu i zaczyna zwiększać albo zmniejszać (w przypadku ujemnej wartości uchybu) wyjście regulatora PID zgodnie z czasem regulacji I. Gdy różnica między punktem ustawienia i wartością procesu spadnie do 0, sygnał wyjściowy jest zmniejszany o wielkość odpowiadającą wartości parametru 2.1.13.

W przypadku ujemnej wartości uchybu przemiennik częstotliwości reaguje, odpowiednio zmniejszając sygnał wyjściowy.



Rys. 28: Krzywa wyjściowa regulatora PID dla wartości z przykładu 2

### PRZYKŁAD 3

#### Zadawane wartości:


P2.1.12, P = 100%

P2.1.13, czas I = 0,00 s

P2.1.14, czas D = 1,00 s, częstotliwość minimalna = 0 Hz

Wartość uchybu (wartość zadana – wartość procesu) = 10%/s, częstotliwość maksymalna = 50 Hz

W miarę wzrostu wartości uchybu również wyjście regulatora PID zwiększa się zgodnie z ustawionymi wartościami (czas regulacji D = 1,00 s).



Rys. 29: Wyjście regulatora PID dla wartości z przykładu 3

### 133 PRĘDKOŚĆ STAŁA 8 4 (2.1.22)

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**134 PRĘDKOŚĆ STAŁA 9 4 (2.1.23)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**135 PRĘDKOŚĆ STAŁA 10 4 (2.1.24)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**136 PRĘDKOŚĆ STAŁA 11 4 (2.1.25)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**137 PRĘDKOŚĆ STAŁA 12 4 (2.1.26)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**138 PRĘDKOŚĆ STAŁA 13 4 (2.1.27)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**139 PRĘDKOŚĆ STAŁA 14 4 (2.1.28)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

**140 PRĘDKOŚĆ STAŁA 15 4 (2.1.29)**

Ten parametr służy do ustawienia zadanej prędkości stałej podczas korzystania z funkcji prędkości stałej.

Aby używać tych prędkości stałych w aplikacji sterowania prędkością wielokrokową (ASFIF04), parametr ID301 musi mieć określoną wartość 13. W aplikacji sterowania prędkością wielokrokową (aplikacja 4), wejścia cyfrowe DIN4, DIN5 i DIN6 są przypisane do funkcji Prędkość stała. Kombinacje tych aktywowanych wejść wybierają zadaną prędkość stałą.

**Tabela 111: Wybór prędkości wielokrokowych za pomocą wejść cyfrowych DIN3, DIN4, DIN5 i DIN6**

Prędkość	Wybór prędkości wielokrokowej 1 (DIN4)	Wybór prędkości wielokrokowej 2 (DIN5)	Wybór prędkości wielokrokowej 3 (DIN6)	Wybór prędkości wielokrokowej 4 (DIN3)
P2.1.22 (8)	0	0	0	1
P2.1.23 (9)	1	0	0	1
P2.1.24 (10)	0	1	0	1
P2.1.25 (11)	1	1	0	1
P2.1.26 (12)	0	0	1	1
P2.1.27 (13)	1	0	1	1
P2.1.28 (14)	0	1	1	1
P2.1.29 (15)	1	1	1	1

**141 WYBÓR SYGNAŁU AI3 \* 567 (2.2.38, 2.2.4.1)**

Za pomocą tego parametru można podłączyć sygnał AI do wybranego wejścia analogowego.

Za pomocą tego parametru można podłączyć sygnał AI3 do wybranego wejścia analogowego. Więcej informacji zawiera rozdział 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*.

**WSKAZÓWKA!**

W przypadku użycia napędu NXP i aplikacji sterowania uniwersalnego (aplikacja 6) możliwe jest sterowanie AI3 za pomocą magistrali po ustawieniu tego wejścia na wartość 0,1.

**142 CZAS FILTROWANIA SYGNAŁU AI3 567 (2.2.41, 2.2.4.2)**

Ten parametr służy do filtrowania zakłóceń w analogowym sygnale wejściowym.

Jeśli parametr ten ma nadaną wartość większą od 0.0, uaktywniana jest funkcja odfiltrująca zakłócenia z przychodzącego sygnału analogowego.

Długie czasy filtrowania spowalniają odpowiedź regulacji. Patrz parametr ID324.

**143 ZAKRES SYGNAŁU AI3 567 (2.2.39, 2.2.4.3)**

Ten parametr służy do zmiany zakresu sygnału analogowego.

Za pomocą tego parametru można wybrać zakres sygnału AI3.



**Tabela 112: Wybór dotyczący parametru ID143**

Zastos.	5	6	7
Wybór			
0	0-100%	0-100%	0-100%
1	4 mA/20-100%	4 mA/20-100%	4 mA/20-100%
2		-10...+10 V	Niestandardowe
3		Niestandardowe	

**144 NIESTANDARDOWE MINIMALNE USTAWIENIE AI3 67 (2.2.4.4)**

Za pomocą tego parametru można swobodnie regulować skalowanie sygnału na wyjściu analogowym w przedziale -160%...160%.

**145 NIESTANDARDOWE MAKSYMALNE USTAWIENIE AI3 67 (2.2.4.5)**

Za pomocą tego parametru można swobodnie regulować skalowanie sygnału na wyjściu analogowym w przedziale -160%...160%.

Ustaw niestandardowy poziom minimalny i maksymalny dla sygnału AI3 w zakresie -160...160%.

Przykład: Min 40%, Max 80% = 8-16 mA.

**151 INWERSJA SYGNAŁU AI3 567 (2.2.40, 2.2.4.6)**

Za pomocą tego parametru można odwrócić sygnał wejścia analogowego.

**Tabela 113: Wybory dotyczące parametru ID151**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez inwersji	
1	Sygnał odwrócony	

**152 WYBÓR SYGNAŁU AI4 \* 567 (2.2.42, 2.2.5.1)**

Za pomocą tego parametru można podłączyć sygnał AI do wybranego wejścia analogowego. Patrz ID141.

**153 CZAS FILTROWANIA AI4 567 (2.2.45, 2.2.5.2)**

Ten parametr służy do filtrowania zakłóceń w analogowym sygnale wejściowym. Patrz ID142.

**154 ZAKRES SYGNAŁU AI4 567 (2.2.43, 2.2.5.3)**

Ten parametr służy do zmiany zakresu sygnału analogowego.

Patrz ID143.

**155 NIESTANDARDOWE MINIMALNE USTAWIENIE AI4 67 (2.2.5.3, 2.2.5.4)**

Za pomocą tego parametru można swobodnie regulować skalowanie sygnału na wyjściu analogowym w przedziale -160%...160%.

**156 NIESTANDARDOWE MAKSYMALNE USTAWIENIE AI4 \* 67 (2.2.5.4, 2.2.5.5)**

Za pomocą tego parametru można swobodnie regulować skalowanie sygnału na wyjściu analogowym w przedziale -160%...160%.

Patrz ID 144 i 145.

**162 INWERSJA SYGNAŁU AI4 567 (2.2.44, 2.2.5.5, 2.2.5.6)**

Za pomocą tego parametru można odwrócić sygnał wejścia analogowego.

Patrz ID151.

**164 TRYB STEROWANIA SILNIKIEM 1/2 6 (2.2.7.22)**

Ten parametr służy do ustawienia trybu 1 lub 2 sterowania silnikiem.

Styk jest otwarty (oc) = wybrano tryb sterowania silnikiem 1

Styk jest zamknięty (cc) = wybrano tryb sterowania silnikiem 2

Patrz identyfikatory parametrów 600 i 521.

Zmiana trybu sterowania z pętli otwartej na pętlę zamkniętą lub odwrotnie jest możliwa tylko w stanie stopu.

**165 PRZESUNIĘCIE MANIPULATORA AI1 6 (2.2.2.11)**

Ten parametr służy do ustawienia punktu zerowego częstotliwości. Po znalezieniu tego parametru należy ustawić potencjometr w przyjętym punkcie zerowym, a następnie nacisnąć klawisz Enter na panelu sterującym.

**WSKAZÓWKA!**

Jednak nie zmieni to skalowania wartości zadanej.

Aby zmienić wartość parametru z powrotem na 0,00%, naciśnij przycisk Skasuj (Reset).

**166 PRZESUNIĘCIE MANIPULATORA AI2 6 (2.2.3.11)**

Ten parametr służy do ustawienia punktu zerowego częstotliwości. Po znalezieniu tego parametru należy ustawić potencjometr w przyjętym punkcie zerowym, a następnie nacisnąć klawisz Enter na panelu sterującym.

Patrz parametr ID165.

**167 WARTOŚĆ ZADANA PID 1 57 (3.4)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości zadanej regulatora PID.

Sterowanie regulatorem PID z panelu można ustawić w zakresie od 0% do 100%. Ta wartość zadana jest aktywną wartością zadaną regulatora PID, jeśli parametr ID332 = 2.

**168 WARTOŚĆ ZADANA REGULATORA PID 2 57 (3.5)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości zadanej regulatora PID.

Sterowanie regulatorem PID z panelu 2 można ustawić w zakresie od 0% do 100%. Ta wartość zadana jest aktywna, jeśli funkcja DIN5 = 13 i styk DIN5 jest zamknięty.

**169 MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA DIN4 (FBFIXEDCONTROLWORDK, BIT 6) 6 (2.3.3.27)**

Ten parametr służy do podłączania sygnału szyny komunikacyjnej (FBFixedControlWord) do wybranego wejścia cyfrowego.

**170 MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA DIN 5 (FBFIXEDCONTROLWORD, BIT 7) 6 (2.3.3.28)**

Ten parametr służy do podłączania sygnału szyny komunikacyjnej (FBFixedControlWord) do wybranego wejścia cyfrowego.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi magistrali komunikacyjnej.

**179 SKALOWANIE LIMITU MOCY SILNIKA 6 (2.2.6.7)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnej wartości limitu mocy silnika.

Jeśli wybrano wartość 0 Nieużywane, limit mocy silnika jest równy ID1289. Jeśli wybrano dowolne wejścia, limit mocy silnika jest skalowany w zakresie od zero do wartości parametru ID1289. Ten parametr dotyczy tylko trybu sterowania pętli zamkniętej NXP.

**Tabela 114: Wybory dotyczące parametru ID179**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nieużywane	
1	AI1	
2	AI2	
3	AI3	
4	AI4	
5	Skalowanie limitu FB ID46 (wartość monitorowania)	

**214 WEJŚCIE USTERKI FILTRA AKTYWNEGO 6 (2.2.6.7)**

Ten parametr służy do włączania aktywnej usterki filtra.

Powoduje wybranie wejścia cyfrowego wyzwalającego aktywną usterkę lub ostrzeżenie pochodzące od aktywnego filtra, zgodnie z parametrem ID776. Jeśli styk jest zamknięty, wyzwalana jest odpowiedź zdefiniowana przez parametr ID776.

Parametr ten występuje tylko w przypadku napędów NXP.

**WSKAZÓWKA!**

To wejście jest skonfigurowane jako normalnie otwarte. Jeśli wymagane jest wejście normalnie zamknięte, należy rozważyć skorzystanie z usterki zewnętrznej.

***300 WYBÓR LOGIKI SYGNAŁÓW START/STOP 2346 (2.2.1, 2.2.1.1)***

Za pomocą tego parametru można sterować uruchamianiem i zatrzymywaniem napędu za pomocą sygnałów cyfrowych.

**Tabela 115: Wybory dotyczące parametru ID300**


Wybór	DIN1	DIN2	DIN3
0	styk zamknięty = start do przodu	styk zamknięty = start do tyłu	
	Patrz Rys. 30.		
1	styk zamknięty = start, styk otwarty = stop	styk zamknięty = do tyłu, styk otwarty = do przodu	
	Patrz Rys. 31.		
2	styk zamknięty = start, styk otwarty = stop	styk zamknięty = start wyłączony, styk otwarty = start wyłączony i zatrzymanie uruchomionego napędu	można zaprogramować dla polecenia zmiany kierunku na wsteczny
3*	styk zamknięty = impuls Start	styk otwarty = impuls Stop	można zaprogramować dla polecenia zmiany kierunku na wsteczny
	Patrz Rys. 32.		
<b>Aplikacje 2 i 4:</b>			
4	styk zamknięty = start do przodu (wymagany start w przypadku narastającego zbocza)	styk zamknięty = start do tyłu (wymagany start w przypadku narastającego zbocza)	
5	styk zamknięty = start (wymagany start w przypadku narastającego zbocza) styk otwarty = stop	styk zamknięty = do tyłu styk otwarty = do przodu	
6	styk zamknięty = start (wymagany start w przypadku narastającego zbocza) styk otwarty = stop	styk zamknięty = start wyłączony styk otwarty = start wyłączony i zatrzymanie uruchomionego napędu	można zaprogramować dla polecenia zmiany kierunku na wsteczny, o ile nie wybrano dla DIN2
<b>Aplikacje 3 i 6:</b>			
4	styk zamknięty = start do przodu	styk zamknięty = zwiększenie wartości zadanej (wartość zadana potencjometru silnika; jeśli ustawieniem parametru ID117 jest 4 [aplikacja 4]), parametr jest automatycznie ustawiany na 4.	

**Tabela 115: Wybory dotyczące parametru ID300**

Wybór	DIN1	DIN2	DIN3
5	styk zamknięty = start do przodu (wymagany start w przypadku narastającego zbocza)	styk zamknięty = start do tyłu (wymagany start w przypadku narastającego zbocza)	
6	styk zamknięty = start (wymagany start w przypadku narastającego zbocza) styk otwarty = stop	styk zamknięty = do tyłu styk otwarty = do przodu	
7	styk zamknięty = start (wymagany start w przypadku narastającego zbocza) styk otwarty = stop	styk zamknięty = start włączony styk otwarty = start wyłączony i zatrzymanie uruchomionego napędu	
<b>Aplikacja 3:</b>			
8	styk zamknięty = start do przodu (wymagany start w przypadku narastającego zbocza)	styk zamknięty = wartość zadana rośnie (wartość zadana potencjometru silnika)	

\* = połączenie 3-przewodowe (sterowanie impulsami)


Wybory zawierające tekst „Wymagany start w przypadku narastającego zbocza” muszą być używane, gdy konieczne jest uniknięcie niezamierzonego startu. Przykładowe sytuacje tego typu: po załączeniu napięcia lub ponownym załączeniu napięcia po braku zasilania, po skasowaniu usterki, po zatrzymaniu napędu brakiem zezwolenia na pracę (Włączenie pracy = FAŁSZ) lub po zmianie miejsca sterowania na sterowanie z we/wy. Uruchomienie silnika wymaga, aby styk Start/Stop był rozwarty.



Rys. 30: Start do przodu/Start do tyłu


1. Najwyższy priorytet ma pierwszy wybrany kierunek.
2. W przypadku otwarcia styku DIN1 zacznie się zmieniać kierunek obrotów.
3. Jeśli sygnały Start do przodu (DIN1) i Start do tyłu (DIN2) są aktywowane jednocześnie, sygnał Start do przodu (DIN1) ma pierwszeństwo.

A) Funkcja stopu (ID506) = wybieg



Rys. 31: Start, Stop, Do tyłu

A) Funkcja stopu (ID506) = wybieg



Rys. 32: Impuls Start/Impuls Stop

- A) Funkcja stopu (ID506) = wybieg
- B) Jeśli impulsy Start i Stop są aktywne jednocześnie, impuls Stop zastępuje impuls Start.

### 301 FUNKCJA DIN3 12345 (2.17, 2.2.2)

Ten parametr służy do wyboru funkcji wejścia cyfrowego A3.




**Tabela 116: Wybory dotyczące parametru ID301**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis	Uwagi
0	Nie używane		
1	Usterka zewnętrzna	Styk zamknięty: Wyświetlanie usterki i reakcja na nią odbywa się zgodnie z ID701.	
2	Usterka zewnętrzna	Styk otwarty: Jeśli wejście jest nieaktywne, wyświetlanie usterki i reakcja na nią odbywa się zgodnie z ID701.	
3	Włączenie pracy	Zestyk otwarty: Uruchomienie silnika jest wyłączone, a silnik jest zatrzymany Sygnał GOTOWOŚĆ jest ustawiony na wartość FAŁSZ	
		Zestyk zamknięty: Uruchomienie silnika włączone	
<b>Aplikacja 1</b>			
4	Włączenie pracy	Zestyk otwarty: Uruchomienie silnika włączone	
		Zestyk zamknięty: Uruchomienie silnika jest wyłączone, a silnik jest zatrzymany	
<b>Aplikacje 2 i 5</b>			
4	Wybór czasu przyspieszania/hamowania.	Zestyk otwarty: Wybrano czas 1 przyspieszania/hamowania	Jeśli w miejscu sterowania wymuszono zmianę wartości Start/Stop, będą używane wartości Kierunek i Wartość zadana poprawne w odpowiednim miejscu sterowania (wartość zadana zgodnie z parametrami ID117, ID121 i ID122).  <b>WSKAZÓWKA!</b> Wartość parametru ID125 Panel jako miejsce sterowania nie zmieni się. Otwarcie DIN3 spowoduje wybranie miejsca sterowania zgodnie z parametrem 3.1.
		Zestyk zamknięty: Wybrano czas 2 przyspieszania/hamowania	
5	Styk zamknięty	Wymuszanie miejsca sterowania na we/wy	
6	Styk zamknięty	Wymuszenie panelu sterującego jako miejsca sterowania	
7	Styk zamknięty	Wymuszanie magistrali komunikacyjnej jako miejsca sterowania	
<b>Aplikacje 2 i 5</b>			
8	Do tyłu	Zestyk otwarty: Prawe	Można używać do zmiany kierunku, jeśli wartość parametru ID300 jest ustawiona na 2,3 lub 6.
		Zestyk zamknięty: Do tyłu	

**Tabela 116: Wybory dotyczące parametru ID301**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis	Uwagi
<b>Aplikacje 3 do 5</b>			
9	Prędkość impulsowania	Zestyk zamknięty: Prędkość impulsowania wybrana dla wartości zadanej częstotliwości	
10	Zerowanie usterki	Zestyk zamknięty: Kasowanie wszystkich usterek	
11	Zabroniona operacja przyspieszania/hamowania	Zestyk zamknięty: Zatrzymuje przyspieszanie lub hamowanie do chwili otwarcia styku.	
12	Polecenie hamowania DC	Zestyk zamknięty: W trybie Stop hamowanie prądem statym działa, dopóki styk jest otwarty (patrz rys. 30 oraz opisy parametrów ID507 i ID1080).	
<b>Aplikacje 3 i 5</b>			
13	Potencjometr silnika w dół	Zestyk zamknięty: wartość zadawana jest zmniejszana do chwili otwarcia zestyku	
<b>Aplikacja 4</b>			
13	Prędkość stała		



Rys. 33: DIN3 jako wejście polecenia hamowania DC

A. Tryb Stop = rampa

B. Tryb Stop = wybieg

**302 WEJŚCIE ANALOGOWE 2, PRZESUNIĘCIE REFERENCYJNE 12 (2.15, 2.2.3)**

Ten parametr służy do ustawienia przesunięcia wartości zadanej wejścia analogowego.

**Tabela 117: Wybory dotyczące parametru ID302**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez przesunięcia: 0–20 mA	
1	Przesunięcie 4 mA (zero sygnału)	Zapewnia monitorowanie sygnału poziomu zero. W aplikacji standardowej odpowiedź na usterkę wartości zadanej można zaprogramować przy użyciu parametru ID700.

**303 WARTOŚĆ MINIMALNA SKALOWANIA WARTOŚCI ZADANEJ 2346 (2.2.4, 2.2.16, 2.2.2.6)**

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wartości zadanej.


**304 SKALOWANIE WARTOŚCI ZADANEJ, MAKSYMALNA WARTOŚĆ 2346 (2.2.5, 2.2.17, 2.2.2.7)**

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wartości zadanej.

Jeśli oba parametry, ID303 i ID304 = 0, skalowanie jest wyłączone. Do skalowania użyto częstotliwości, minimalnej i maksymalnej.

**WSKAZÓWKA!**

Skalowanie nie ma wpływu na wartość zadaną magistrali komunikacyjnej (skalowaną w zakresie od minimalnej częstotliwości (parametr ID101) do maksymalnej częstotliwości (parametr ID102)).



Rys. 34: Lewy: Skalowanie wartości zadanej; prawy: brak skalowania (parametr ID303 = 0)

**305 INWERSJA WARTOŚCI ZADANEJ 2 (2.2.6)**

Za pomocą tego parametru można odwrócić kierunek wsteczny.


Odwraca sygnał wartości zadanej:

Maksymalny sygnał wejściowy = minimalna wartość zadana częstotliwości

Minimalny sygnał wejściowy = maksymalna wartość zadana częstotliwości

**Tabela 118: Wybory dotyczące parametru ID305**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez inwersji	
1	Odwrócona wartość zadana	




Rys. 35: Odwrócenie wartości zadanej

**306 CZAS FILTROWANIA WARTOŚCI ZADANEJ 2 (2.2.7)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu filtrowania zakłóceń w analogowych sygnałach wejściowych AI1 i AI2.

Długie czasy filtrowania spowalniają odpowiedź regulacji.



Rys. 36: Filtrowanie wartości zadanej

### **307 FUNKCJA WYJŚCIA ANALOGOWEGO (2.16, 2.3.2, 2.3.5.2, 2.3.3.2)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji sygnału wyjścia analogowego.


**Tabela 119: Wybory dotyczące parametru ID307**

Zastos. Wybór	1 do 4	5 i 7	6
0	Nie używane	Nie używane	Nie używane
1	Częstotl. wyjściowa (0-fmax)	Częstotl. wyjściowa (0-fmax)	Częstotl. wyjściowa (0-fmax)
2	Częstot. zadana (0-fmax)	Częstot. zadana (0-fmax)	Częstot. zadana (0-fmax)
3	Prędkość obrotowa silnika (0 – prędkość znamionowa silnika)	Prędkość obrotowa silnika (0 – prędkość znamionowa silnika)	Prędkość obrotowa silnika (0 – prędkość znamionowa silnika)
4	Prąd wyjściowy (0-InMotor)	Prąd wyjściowy (0-InMotor)	Prąd wyjściowy (0-InMotor)
5	Moment silnika (0-TnMotor)	Moment silnika (0-TnMotor)	Moment silnika (0-TnMotor)
6	Moc silnika (0-PnMotor)	Moc silnika (0-PnMotor)	Moc silnika (0-PnMotor)
7	Napięcie silnika (0-UnMotor)	Napięcie silnika (0-UnMotor)	Napięcie silnika (0-UnMotor)
8	Napięcie szyny DC (0-1000 V)	Napięcie szyny DC (0-1000 V)	Napięcie szyny DC (0-1000 V)
9		Wartość zadana regulatora PID	AI1
10		Wartość rzeczywista regulatora PID 1	AI2
11		Wartość rzeczywista regulatora PID 2	Częstotl. wyjściowa (fmin - fmax)
12		Wartość uchybu regulatora PID	Moment silnika (-2...+2xTNmot)
13		Wyjście regulatora PID	Moc silnika (-2...+2xTNmot)
14		Temperatura modułu PT100	Temperatura modułu PT100
15			Wyjście analogowe FB Process-Data4 (NXS)

**308 CZAS FILTROWANIA WYJŚCIA ANALOGOWEGO 234567 (2.3.3, 2.3.5.3, 2.3.3.3)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu filtrowania dla sygnału wyjścia analogowego.

Ustawienie wartości 0 dla tego parametru spowoduje wyłączenie filtrowania.



Rys. 37: Filtrowanie wyjścia analogowego


### 309 INWERSJA WYJŚCIA ANALOGOWEGO 234567 (2.3.4, 2.3.5.4, 2.3.3.4)

Za pomocą tego parametru można odwrócić sygnał wyjścia analogowego.

Maksymalny sygnał wyjściowy = minimalna ustawiona wartość

Minimalny sygnał wyjściowy = maksymalna ustawiona wartość

Patrz parametr ID311 poniżej.



Rys. 38: Odwrócenie wyjścia analogowego

### 310 MINIMUM WYJŚCIA ANALOGOWEGO 234567 (2.3.5, 2.3.5.5, 2.3.3.5)

Ten parametr służy do ustawienia minimalnej wartości sygnału wyjścia analogowego.

Ustawia minimum sygnału na 0 mA lub 4 mA (zero sygnału). Należy zwrócić uwagę na różnicę skalowania wyjścia analogowego w parametrze ID311 (8-15).

**Tabela 120: Wybory dotyczące parametru ID310**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Ustawienie wartości minimalnej na 0 mA/0 V	
1	Ustawienie wartości minimalnej na 4 mA/2 V	

### **311 SKALA WYJŚCIA ANALOGOWEGO 234567 (2.3.6, 2.3.5.6, 2.3.3.6)**


Ten parametr służy do ustawienia współczynnika skalowania wyjścia analogowego.

Podany wzór umożliwia obliczanie wartości.

**Tabela 121: Skalowanie wyjścia analogowego**

Sygnal	Maks. wartość sygnału
Częstotliwość wyjściowa	Maks. częstotl. (parametr ID102)
Wartość zadana częstotliwości	Maks. częstotl. (parametr ID102)
Prędkość obrotowa silnika	Prędk znam siln. 1xnmMotor
Prąd wyjściowy	Prąd znam siln. 1xlnMotor
Moment obrotowy silnika	Moment znamionowy silnika 1xTnMotor
Moc silnika	Moc znam silnika 1xPnMotor
Napięcie silnika	100% × Unsilnika
Napięcie w obwodzie prądu stałego	1000 V
Wartość zadawana regulatora PI	100% × maks. wart. zadawana
Wartość rzeczywista regulatora PI 1	100% × maks. wart. rzeczywista
Wartość rzeczywista regulatora PI 2	100% × maks. wart. rzeczywista
Wartość uchybu regulatora PI	100% × maks. wart. uchybu
Wyjście regulatora PI	100% × maks. wart. wyjściowa





Rys. 39: Skalowanie wyjścia analogowego

$$\text{Sygnał wyjściowy} = \frac{\text{Sygnał} * \text{skala wyjścia analogowego} (\%)}{100\%}$$

**312 FUNKCJA WYJŚCIA CYFROWEGO 23456 (2.3.7, 2.3.1.2)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji sygnału wyjścia cyfrowego.

**313 FUNKCJA WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWEGO 1, 2345 (2.3.8, 2.3.1.3)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji sygnału wyjścia przekaźnikowego.

**314 FUNKCJA WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWEGO 2, 2345 (2.3.9)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji sygnału wyjścia przekaźnikowego.

**Tabela 122: Sygnały wyjściowe za pośrednictwem D01 oraz wyjścia przekaźnikowe R01 i R02**

Wartość ustawienia	Zawartość sygnału
0 = nieużywany	Nie działa
	Prąd wyjścia cyfrowego D01 i programowalne przekaźniki (R01, R02) są aktywowane, jeśli:
1 = gotowość	Napęd prądu przemiennego jest gotowy do pracy
2 = praca	Napęd prądu przemiennego działa (silnik pracuje)
3 = usterka	Wystąpiła usterka
4 = odwrócona usterka	<u>N</u> ie wystąpiła usterka
5 = ostrzeżenie o przegrzaniu przemien- nika częstotliwości	Temperatura radiatora przekracza +70°C
6 = zewnętrzna usterka lub ostrzeżenie	Usterka lub ostrzeżenie zależy od parametru ID701
7 = usterka lub ostrzeżenie wartości zadawanej	Usterka lub ostrzeżenie zależy od parametru ID700, jeśli analogowa wartość zadana wynosi 4-20 mA, a sygnał <4 mA
8 = ostrzeżenie	Zawsze, jeśli istnieje ostrzeżenie
9 = odwrócone	Wybrano polecenie odwrócenia
10 = prędkość stała (aplikacje 2) 10 = prędkość impulsowania (aplikacje 3456)	Prędkość zadawana została wybrana za pomocą wejścia cyfrowego Prędkość impulsowania została wybrana za pomocą wejścia cyfro- wego
11 = dla prędkości	Częstotliwość wyjściowa osiągnęła ustawioną wartość zadaną.
12 = uaktywniony regulator silnika	Jeden z ograniczników (np. ogranicznik prądu, momentu obroto- wego) został uaktywniony.
13 = monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 1	Częstotliwość wyjściowa przekracza ustawiony limit dolny/górny monitorowania (patrz parametry ID315 i ID316 poniżej).
14 = sterowanie z zacisków we/wy (apli- kacje 2) 14 = monitorowanie limitu częstotliwości wyjściowej 2 (aplikacje 3456)	Wybrano tryb sterowania we/wy (w menu M3) Częstotliwość wyjściowa przekracza ustawiony limit dolny/górny monitorowania (patrz parametry ID346 i ID347 poniżej).
15 = usterka lub ostrzeżenie termistora (aplikacja 2) 15 = monitorowanie limitu momentu obrotowego (aplikacje 3456)	Wejście termistora na opcjonalnej karcie wskazuje przegrzanie sil- nika. Usterka lub ostrzeżenie zależy od parametru ID732. Moment obrotowy silnika przekracza ustawiony limit dolny/górny monitorowania (patrz parametry ID348 i ID349).

**Tabela 122: Sygnały wyjściowe za pośrednictwem D01 oraz wyjścia przekaźnikowe R01 i R02**

Wartość ustawienia	Zawartość sygnału
16 = magistrala DIN1 (aplikacja 2) 16 = monitorowanie limitu wartości zadanych	Wejście cyfrowe magistrali 1. Patrz instrukcja obsługi magistrali komunikacyjnej. Aktywna wartość zadana przekracza ustawiony limit dolny/górny monitorowania (patrz parametry ID350 i ID351).
17 = kontrola hamulca zewnętrznego (aplikacja 3456)	Włączenie/wyłączenie kontroli hamulca zewnętrznego z programowalnym opóźnieniem (parametry ID352 i ID353)
18 = sterowanie z zacisków we/wy (aplikacja 3456)	Zewnętrzny tryb sterowania (menu M3; ID125)
19 = monitorowanie limitów temperatury przemiennika częstotliwości (aplikacja 3456)	Temperatura radiatora przemiennika częstotliwości przekracza ustawione limity monitorowania (parametry ID354 i ID355).
20 = niepożądany kierunek obrotów (aplikacja 345) 20 = odwrócona wartość zadana (aplikacja 6)	Kierunek obrotów jest różny odżądanego.
21 = kontrola hamulca zewnętrznego, odwrócona (aplikacja 3456)	Włączenie/wyłączenie kontroli hamulca zewnętrznego (parametry ID352 i ID353); wyjście jest aktywne, gdy kontrola hamowania jest wyłączona
22 = usterka lub ostrzeżenie termistora (aplikacja 3456)	Wejście termistora na opcjonalnej karcie wskazuje przegrzanie silnika. Usterka lub ostrzeżenie zależy od parametru ID732.
23 = magistrala DIN1 (aplikacja 5) 23 = monitorowanie wejścia analogowego (aplikacja 6)	Wejście cyfrowe magistrali 1. Patrz instrukcja obsługi magistrali komunikacyjnej. Wybór wejścia analogowego, które będzie monitorowane. Patrz parametry ID356, ID357, ID358 i ID463.
24 = magistrala DIN1 (aplikacja 6)	Wejście cyfrowe magistrali 1. Patrz instrukcja obsługi magistrali komunikacyjnej.
25 = magistrala DIN2 (aplikacja 6)	Wejście cyfrowe magistrali 2. Patrz instrukcja obsługi magistrali komunikacyjnej.
26 = magistrala DIN3 (aplikacja 6)	Wejście cyfrowe magistrali 3. Patrz instrukcja obsługi magistrali komunikacyjnej.

### **315 FUNKCJA MONITOROWANIA LIMITU CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ 234567 (2.3.10, 2.3.4.1, 2.3.2.1)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji monitorowania limitów częstotliwości wyjściowej.

**Tabela 123: Wybory dotyczące parametru ID315**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez monitorowania	
1	Monitorowanie dolnego limitu	
2	Monitorowanie górnego limitu	
3	Włączona kontrola hamowania	(tylko aplikacja 6, patrz rozdział 9.3 Kontrola hamulca zewnętrznego z dodatkowymi limitami (identyfikatory 315, 316, 346 do 349, 352, 353).)

Jeśli częstotliwość wyjściowa wykroczy poza ustalony limit (ID316), ta funkcja wygeneruje komunikat za pomocą wyjścia cyfrowego w zależności od


1. ustawień parametrów od ID312 do ID314 (aplikacje 3,4,5) lub
2. w zależności od podłączonego wyjścia sygnału monitorowania 1 (ID447) (aplikacje 6 i 7).

W kontroli hamowania używane są inne funkcje wyjść. Patrz ID445 i ID446.

### **316 WARTOŚĆ MONITOROWANIA LIMITU CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ 234567 (2.3.11, 2.3.4.2, 2.3.2.2)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości monitorowania limitów częstotliwości wyjściowej podczas uaktywniania funkcji monitorowania limitów.

Umożliwia wybranie wartości częstotliwości monitorowanej za pomocą parametru ID315.



Rys. 40: Monitorowanie częstotliwości wyjściowej

**319 FUNKCJA DIN2 5 (2.2.1)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji sygnału wejścia cyfrowego.


Ten parametr ma 14 opcji. Jeśli wejście cyfrowe DIN2 nie jest używane, należy ustawić wartość parametru na 0.

**Tabela 124: Wybory dotyczące parametru ID319**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis	Uwagi
1	Usterka zewnętrzna, zwykle otwarte	Zestyk zamknięty: usterka zostanie wyświetlona, a silnik zatrzymany, jeśli wejście jest aktywne	
2	Usterka zewnętrzna, zwykle zamknięte	Zestyk otwarty: Usterka zostanie wyświetlona, a silnik zatrzymany, jeśli wejście jest nieaktywne.	
3	Włączenie pracy	Styk otwarty, uruchomienie silnika jest niemożliwe.	
		Zestyk zamknięty: uruchomienie silnika włączone	
4	Wybór czasu przyspieszania lub hamowania	Styk otwarty, wybrano czas 1 przyspieszania/hamowania	
		Zestyk zamknięty: Wybrano czas 2 przyspieszania/hamowania	
5	Styk zamknięty	Wymuszanie miejsca sterowania na we/wy	Jeśli w miejscu sterowania wymuszono zmianę wartości Start/Stop, będą używane wartości Kierunek i Wartość zadana poprawnie w odpowiednim miejscu sterowania (wartość zadana zgodnie z parametrami ID343, ID121 i ID122).
6	Styk zamknięty	Wymuszenie panelu sterującego jako miejsca sterowania	
7	Styk zamknięty	Wymuszanie magistrali komunikacyjnej jako miejsca sterowania	
			<b>WSKAZÓWKA!</b> Wartość parametru ID125 (Panel jako miejsce sterowania) nie zmienia się. Otwarcie DIN2 spowoduje wybranie miejsca sterowania zgodnie z wyborem panelu na miejsce sterowania.
8	Do tyłu	Styk otwarty: do przodu	Jeśli zaprogramowano kilka wejść do zmiany kierunku na wsteczny, wystarczy jeden aktywny styk do ustawienia kierunku na wsteczny.
		Styk zamknięty: do tyłu	
9	Prędkość impulsowania (patrz par. ID124)	Zestyk zamknięty: Prędkość impulsowania wybrana dla wartości zadanej częstotliwości	
10	Zerowanie usterki	Zestyk zamknięty: Kasowanie wszystkich usterek	

**Tabela 124: Wybory dotyczące parametru ID319**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis	Uwagi
11	Przyspieszanie/ zwalnianie zabronione	Zestyk zamknięty: Nie jest możliwe przyspieszanie ani hamowanie do chwili otwarcia styku.	
12	Polecenie hamowania DC	Zestyk zamknięty: w trybie Stop hamowanie prądem stałym działa do chwili otwarcia zestyku. Patrz Rys. 41 Polecenie hamowania DC (wybór 12) wybrano dla DIN2	
13	Potencjometr silnika w górę	Zestyk zamknięty: wartość zadawana jest zwiększana do chwili otwarcia zestyku	



Rys. 41: Polecenie hamowania DC (wybór 12) wybrano dla DIN2

A. Tryb Stop = rampa

B. Tryb Stop = wybieg

**320 ZAKRES SYGNAŁU AI1 34567 (2.2.4, 2.2.16, 2.2.2.3)**

Ten parametr służy do wyboru zakresu sygnału wejścia analogowego.

**Tabela 125: Wybory dotyczące parametru ID320**

Zastos.	3, 4, 5	6	7
Wybór			
0	0-100%	0-100%	0-100%
1	4 mA/20-100%	4 mA/20-100%	4 mA/20-100%
2	Niestandardowe	-10...+10 V	Niestandardowe
3		Niestandardowe	

W przypadku wyboru opcji Niestandardowe, patrz parametry ID321 i ID322.

**321 NIESTANDARDOWE MINIMALNE USTAWIENIE AI1 34567 (2.2.5, 2.2.17, 2.2.2.4)**

Ten parametr służy do swobodnego regulowania minimalnej wartości sygnału na wyjściu analogowym w przedziale -160%...160%.

**322 NIESTANDARDOWE MAKSYMALNE USTAWIENIE AI1 34567 (2.2.6, 2.2.18, 2.2.2.5)**

Ten parametr służy do swobodnego regulowania maksymalnej wartości sygnału na wyjściu analogowym w przedziale -160%...160%.

Na przykład sygnał na wejściu analogowym można wykorzystać jako wartość zadaną częstotliwości i ustawić te dwa parametry na wartości z przedziału od 40 do 80%. W takich warunkach wartość zadana częstotliwości będzie się zmieniać w zakresie: minimalna wartość zadana częstotliwości (ID101) – maksymalna wartość zadana częstotliwości (ID102), a sygnał wejścia analogowego w zakresie 8–16 mA.


**323 INWERSJA SYGNAŁU AI1 3457 (2.2.7, 2.2.19, 2.2.2.6)**

Za pomocą tego parametru można odwrócić sygnał wejścia analogowego.

Jeśli parametr = 0, inwersja sygnału wejść analogowych nie zachodzi

**WSKAZÓWKA!**

W aplikacji 3 AI1 jest częstotliwością zadaną miejsca B, jeśli parametr ID131= 0 (domyślnie).




Rys. 42: Bez inwersji sygnału AI1

Jeśli parametr = 1, ma miejsce inwersja sygnału wejść analogowych.

Maksymalny sygnał AI1 = minimalna wartość zadana częstotliwości

Minimalny sygnał AI1 = maksymalna wartość zadana częstotliwości





Rys. 43: Inwersja sygnału AI1

### 324 CZAS FILTROWANIA SYGNAŁU AI1 34567 (2.2.8, 2.2.20, 2.2.2.2)


Ten parametr służy do filtrowania zakłóceń w analogowym sygnale wejściowym.

Aby uaktywnić ten parametr, należy ustawić go na wartość większą od zera.



#### WSKAZÓWKA!

Długo czasy filtrowania spowalniają odpowiedź regulacji.



Rys. 44: Filtrowanie sygnału AI1

### 325 AI2 ZAKRES SYGNAŁU WEJŚCIA ANALOGOWEGO 34567 (2.2.10, 2.2.22, 2.2.3.3)

Ten parametr służy do wyboru zakresu sygnału wejścia analogowego.

**Tabela 126: Wybory dotyczące parametru ID325**

Zastos.	3, 4	5	6	7
Wybór				
0	0-20 mA	0-20 mA	0-100%	0-100%
1	4-20 mA	4 mA/20-100%	4 mA/20-100%	4 mA/20-100%
2	Niestandardowe	Niestandardowe	-10...+10 V	Niestandardowe
3			Niestandardowe	


**326 WEJŚCIE ANALOGOWE AI2 NIESTANDARDOWE USTAWIENIE MIN. 34567 (2.2.11, 2.2.23, 2.2.3.4)**

Ten parametr służy do swobodnego regulowania minimalnej wartości sygnału na wyjściu analogowym w przedziale -160%...160%.

**327 WEJŚCIE ANALOGOWE AI2 NIESTANDARDOWE USTAWIENIE MAKS. 34567 (2.2.12, 2.2.24, 2.2.3.5)**

Ten parametr służy do swobodnego regulowania maksymalnej wartości sygnału na wyjściu analogowym w przedziale -160%...160%.

Patrz ID322.



Rys. 45: Skalowanie wejścia analogowego AI2

**328 INWERSJA WEJŚCIA ANALOGOWEGO 2, 3457 (2.2.13, 2.2.25, 2.2.3.6)**

Za pomocą tego parametru można odwrócić sygnał wejścia analogowego.

Patrz ID323.

**WSKAZÓWKA!**

W aplikacji 3 AI2 jest częstotliwością zadaną miejsca A, jeśli parametr ID117= 1 (domyślnie).

**329 STAŁA CZASOWA FILTRACJI WEJŚCIA ANALOGOWEGO 2, 34567 (2.2.14, 2.2.26, 2.2.3.2)**

Ten parametr służy do filtrowania zakłóceń w analogowym sygnale wejściowym.

Patrz ID324.

**330 FUNKCJA DIN5 5 (2.2.3)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji sygnału wejścia cyfrowego.

Wejście cyfrowe DIN5 ma 14 możliwych funkcji. Jeśli nie musi być używane, należy ustawić wartość parametru na 0.

Opcje są takie same jak dla parametru ID319, z wyjątkiem:

13 Włącz wartość zadaną PID 2

Zestyk otwarty: Wybrano wartość zadaną regulatora PID za pomocą parametru ID332.

Zestyk zamknięty: Wybrano sterowanie regulatorem PID z panelu 2 za pomocą parametru R3.5.

**331 CZAS RAMPY POTENCJOMETRU SILNIKA 3567 (2.2.22, 2.2.27, 2.2.1.2, 2.2.1.15)**

Za pomocą tego parametru można określić tempo zmian wartości zadanej potencjometru silnika w przypadku, w którym ona rośnie lub maleje.

Czasy rampy sterowania silnikiem są nadal aktywne.

**332 SYGNAŁ WARTOŚCI ZADANEJ REGULATORA PID (MIEJSCE A) 57 (2.1.11)**

Ten parametr służy do wyboru źródła sygnału regulatora PID.

**Tabela 127: Wybór dotyczący parametru ID332**

Zastos. Wybór	5	7
0	Wejście analogowe 1	Wejście analogowe 1
1	Wejście analogowe 2	Wejście analogowe 2
2	Wartość zadana z PID za pomocą menu M3, parametr P3.4	AI3
3	Wartość zadana z magistrali (FBProcessDataIN1) Patrz rozdział 9.7 Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859).	AI4
4	Sterowanie potencjometrem silnika	Wartość zadana z PID za pomocą menu M3, parametr P3.4
5		Wartość zadana z magistrali (FBProcessDataIN1) Patrz rozdział 9.7 Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859).
6		Sterowanie potencjometrem silnika

**333 WYBÓR RZECZYWISTEJ WARTOŚCI ZADANEJ REGULATORA PID 57 (2.2.8, 2.2.1.8)**

Ten parametr służy do wyboru wartości rzeczywistej sygnału regulatora PID.

**Tabela 128: Wybory dotyczące parametru ID333**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Wartość rzeczywista 1	
1	Wartość rzeczywista 1 + wartość rzeczywista 2	
2	Wartość rzeczywista 1 - wartość rzeczywista 2	
3	Wartość rzeczywista 1 * wartość rzeczywista 2	
4	Mniejsza z wartości rzeczywistej 1 i wartości rzeczywistej 2	
5	Większa z wartości rzeczywistej 1 i wartości rzeczywistej 2	
6	Średnia wartości rzeczywistej 1 i wartości rzeczywistej 2	
7	Pierwiastek kwadratowy wartości rzeczywistej 1 + pierwiastek kwadratowy wartości rzeczywistej 2	

**334 WYBÓR WARTOŚCI RZECZYWISTEJ 1, 57 (2.2.9, 2.2.1.9)**

Ten parametr służy do wyboru źródła wartości rzeczywistej.

**335 WYBÓR WARTOŚCI RZECZYWISTEJ 2, 57 (2.2.10, 2.2.1.10)**

Ten parametr służy do wyboru źródła wartości rzeczywistej.

**Tabela 129: Wybory dotyczące parametrów o identyfikatorach 334 i 335**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	AI1	
2	AI2	
3	AI3	
4	AI4	
5	Magistrala komunikacyjna	(Wartość rzeczywista 1: FBProcessDataIN2; wartość rzeczywista 2: FBProcessDataIN3). Patrz rozdział 9.7 Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859).
<b>Aplikacja 5</b>		
6	Moment obrotowy silnika	
7	Prędkość obrotowa silnika	
8	Prąd silnika	
9	Moc silnika	
10	Częstotliwość kodera (dotyczy tylko wartości rzeczywistej 1)	

**336 MINIMALNE SKALOWANIE WARTOŚCI RZECZYWISTEJ 1, 57 (2.2.11, 2.2.1.11)**

Ten parametr służy do ustawienia minimalnego punktu skalowania wartości rzeczywistej.

Patrz Rys. 46 Przykłady skalowania sygnału wartości rzeczywistej.

**337 MAKSYMALNA SKALA WARTOŚCI RZECZYWISTEJ 1, 57 (2.2.12, 2.2.1.12)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnego punktu skalowania wartości rzeczywistej.

Patrz Rys. 46 Przykłady skalowania sygnału wartości rzeczywistej.

**338 MINIMALNE SKALOWANIE WARTOŚCI RZECZYWISTEJ 2, 57 (2.2.13, 2.2.1.13)**


Ten parametr służy do ustawienia minimalnego punktu skalowania wartości rzeczywistej.

Określa minimalny punkt skalowania dla wartości rzeczywistej 2. Patrz rozdział 339 Maksymalna skala wartości rzeczywistej 2, 57 (2.2.14, 2.2.1.14).

**339 MAKSYMALNA SKALA WARTOŚCI RZECZYWISTEJ 2, 57 (2.2.14, 2.2.1.14)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnego punktu skalowania wartości rzeczywistej.

Określa maksymalny punkt skalowania dla wartości rzeczywistej 2. Patrz REF. Rys. 46  
Przykłady skalowania sygnału wartości rzeczywistej.



Rys. 46: Przykłady skalowania sygnału wartości rzeczywistej

### 340 INWERSJA WARTOŚCI UCHYBU REGULATORA PID 57 (2.2.32, 2.2.1.5)

Ten parametr służy do zamiany wartości błędu regulatora PID.

Tabela 130: Wybory dotyczące parametru ID340

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez inwersji	
1	Negacja	

### 341 CZAS NARASTANIA WARTOŚCI ZADANEJ PID 57 (2.2.33, 2.2.1.6)

Ten parametr służy do ustawienia czasu narastania wartości zadanej regulatora PID od 0% do 100%.

### 342 CZAS ZMNIEJSZANIA WARTOŚCI ZADANEJ PID 57 (2.2.34, 2.2.1.7)

Ten parametr służy do ustawienia czasu zmniejszenia wartości zadanej regulatora PID od 100% do 0%.

### 343 WYBÓR WARTOŚCI ZADANEJ WE/WY 57 (2.2.34, 2.2.1.7)

Ten parametr służy do wyboru źródła wartości zadanej częstotliwości, gdy zaciski we/wy są miejscem sterowania, a źródło wartości zadanej B jest aktywne.

**Tabela 131: Wybory dotyczące parametru ID343**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	wartość zadawana AI1	(zaciski 2 i 3, np. potencjometr)
1	wartość zadawana AI2	(zaciski 5 i 6, np. przetwornik)
2	wartość zadawana AI3	
3	wartość zadawana AI4	
4	Sterowanie z panelu (parametr R3.2)	
5	Sterowanie z magistrali komunikacyjnej (FBSpeedReference)	
6	Sterowanie potencjometrem silnika	
7	Wartość zadana kontrolera PID	

Wybór wartości rzeczywistej (parametry od ID333 do ID339) i wartości zadanej sterowanie PID (parametr ID332). Jeśli dla tego parametru wybrano wartość 6 w aplikacji 5, wartości parametrów ID319 i ID301 są automatycznie ustawiane na 13.

W aplikacji 7 funkcje Potencjometr silnika w dół i Potencjometr silnika w górę muszą być podłączone do wejść cyfrowych (parametry ID417 i ID418), jeśli wybrano wartość 6 dla tego parametru.

#### **344 WARTOŚĆ MINIMALNA SKALOWANIA WARTOŚCI ZADANEJ, MIEJSCE B 57 (2.2.35, 2.2.1.18)**

Ten parametr służy do ustawienia minimalnego punktu skalowania wartości zadanej.

#### **345 WARTOŚĆ MAKSYMALNA SKALOWANIA WARTOŚCI ZADANEJ, MIEJSCE B 57 (2.2.36, 2.2.1.19)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnego punktu skalowania wartości zadanej.

Można wybrać zakres skalowania wartości zadanej częstotliwości za pomocą miejsca sterowania B w zakresie od minimum do maksimum częstotliwości.

Jeśli skalowanie jest niepotrzebne, należy ustawić wartość parametru na 0.


Na poniższych rysunkach jako wartość zadana miejsca B zostało wybrane wejście napięciowe AI1 o zakresie sygnału 0–100%.



#### **WSKAZÓWKA!**

Skalowanie nie ma wpływu na wartość zadaną magistrali komunikacyjnej (skalowaną w zakresie od minimalnej częstotliwości (parametr ID101) do maksymalnej częstotliwości (parametr ID102)).





Rys. 47: Wartość maksymalna skalowania wartości zadawanej

- A. Par. ID344=0 (bez skalowania wartości zadanej)      B. Skalowanie wartości zadawanej

### 346 FUNKCJA MONITOROWANIA LIMITU CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ 2, 34567 (2.3.12, 2.3.4.3, 2.3.2.3)

Ten parametr służy do wyboru funkcji monitorowania limitów częstotliwości wyjściowej.

Tabela 132: Wybory dotyczące parametru ID346

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez monitorowania	
1	Monitorowanie dolnego limitu	
2	Monitorowanie górnego limitu	
3	Włączona kontrola hamowania	(tylko aplikacja 6, patrz rozdział 9.3 Kontrola hamulca zewnętrznego z dodatkowymi limitami (identyfikatory 315, 316, 346 do 349, 352, 353).)
4	Włączona/wyłączona kontrola hamowania	(tylko aplikacja 6, patrz rozdział 9.3 Kontrola hamulca zewnętrznego z dodatkowymi limitami (identyfikatory 315, 316, 346 do 349, 352, 353).)

Jeśli częstotliwość wyjściowa przekroczy ustalony limit (ID347), ta funkcja wygeneruje komunikat ostrzegawczy za pomocą wyjścia cyfrowego w zależności od

- ustawień parametrów od ID312 do ID314 (aplikacje 3,4,5) lub
- w zależności od podłączonego wyjścia sygnału monitorowania 2 (ID448) (aplikacje 6 i 7).

W kontroli hamowania używane są inne funkcje wyjść. Patrz parametry ID445 i ID446.

### **347 WARTOŚĆ MONITOROWANIA LIMITU CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ 2, 34567 (2.3.13, 2.3.4.4, 2.3.2.4)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości monitorowania limitów częstotliwości wyjściowej podczas uaktywniania funkcji monitorowania limitów.

Umożliwia wybór wartości częstotliwości monitorowanej za pomocą parametru ID346. Patrz *Rys. 40 Monitorowanie częstotliwości wyjściowej*.

### **348 LIMIT MOMENTU OBROTOWEGO, FUNKCJA MONITOROWANIA 34567 (2.3.14, 2.3.4.5, 2.3.2.5)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji monitorowania limitów obliczonej wartości momentu obrotowego.

**Tabela 133: Wybory dotyczące parametru ID348**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez monitorowania	
1	Monitorowanie dolnego limitu	
2	Monitorowanie górnego limitu	
3	Wyłączona kontrola hamowania	(tylko aplikacja 6, patrz rozdział 9.3 Kontrola hamulca zewnętrznego z dodatkowymi limitami (identyfikatory 315, 316, 346 do 349, 352, 353).)

Jeśli obliczona wartość momentu obrotowego spadnie poniżej ustalonego limitu (ID349) lub go przekroczy, ta funkcja wygeneruje komunikat ostrzegawczy za pomocą wyjścia cyfrowego w zależności od

1. ustawień parametrów od ID312 do ID314 (aplikacje 3,4,5) lub
2. podłączonego wyjścia sygnału monitorowania limitu momentu obrotowego (parametr ID451) (aplikacje 6 i 7).

### **349 LIMIT MOMENTU OBROTOWEGO, WARTOŚĆ MONITOROWANIA 34567 (2.3.15, 2.3.4.6, 2.3.2.6)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości monitorowania limitów momentu obrotowego podczas uaktywniania funkcji monitorowania momentu obrotowego.

Umożliwia ustawienie wartości momentu obrotowego monitorowanej za pomocą parametru ID348.

#### **APLIKACJE 3 I 4:**

Wartość monitorowania momentu obrotowego można zmniejszyć do wartości mniejszej od zadanej, wybierając sygnał zewnętrznego wolnego wejścia analogowego i funkcję (patrz parametry ID361 i ID362).

**350 LIMIT WARTOŚCI ZADANEJ, FUNKCJA MONITOROWANIA 34567 (2.3.16, 2.3.4.7, 2.3.2.7)**

Ten parametr służy do wybór funkcji monitorowania limitów wartości zadanej.

**Tabela 134: Wybory dotyczące parametru ID350**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez monitorowania	
1	Monitorowanie dolnego limitu	
2	Monitorowanie górnego limitu	

Jeśli wartość zadana spadnie poniżej ustalonego limitu (ID351) lub go przekroczy, ta funkcja wygeneruje ostrzeżenie za pomocą wyjścia cyfrowego w zależności od

1. ustawień parametrów od ID312 do ID314 (aplikacje 3,4,5) lub
2. podłączonego wyjścia sygnału monitorowania limitu wartości zadanej (parametr ID449) (aplikacje 6 i 7).

Monitorowana jest aktywna wartość zadana prądu. Może to być wartość zadana miejsca A lub B w zależności od tego, czy chodzi o wejście DIN6, sterowanie z zacisków we/wy, panelu lub magistrali komunikacyjnej.

**351 LIMIT WARTOŚCI ZADANEJ, WARTOŚĆ MONITOROWANIA 34567 (2.3.17, 2.3.4.8, 2.3.2.8)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości monitorowania limitów wartości zadanej podczas uaktywniania funkcji monitorowania limitów wartości zadanej.

Wartość częstotliwości, która będzie monitorowana za pomocą parametru ID350. Należy podać wartość jako procent skali w zakresie częstotliwości, minimalnej i maksymalnej.

**352 OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA HAMULCA ZEWNĘTRZNEGO 34567 (2.3.18, 2.3.4.9, 2.3.2.9)**


Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia czasowego otwarcia hamulca po spełnieniu warunków otwarcia hamulca.

**353 OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA HAMULCA ZEWNĘTRZNEGO 34567 (2.3.19, 2.3.4.10, 2.3.2.10)**

Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia czasowego zamknięcia hamulca po spełnieniu warunków zamknięcia hamulca.

Parametry te pozwalają na określenie czasu uruchamiania funkcji hamulca zewnętrznego za pomocą sygnałów sterujących start i stop. Patrz *Rys. 48 Kontrola hamulca zewnętrznego* i rozdział 9.3 *Kontrola hamulca zewnętrznego z dodatkowymi limitami (identyfikatory 315, 316, 346 do 349, 352, 353)*.

Sygnał sterujący hamowaniem można zaprogramować za pośrednictwem wyjścia cyfrowego DO1 lub jednego z wyjść przekaźnikowych RO1 lub RO2; patrz parametry od ID312 do ID314 (aplikacje 3,4,5) lub ID445 (aplikacje 6 i 7). Opóźnienie włączenia hamulca jest ignorowane, jeśli jednostka osiąga stan stopu po zmniejszaniu prędkości lub zostanie zatrzymana przez wybieg.



Rys. 48: Kontrola hamulca zewnętrznego

- A. Wybór logiki sygnałów Start/Stop, ID300 = 0, 1 lub 2      B. Wybór logiki sygnałów Start/Stop, ID300= 3

### 354 MONITOROWANIE LIMITÓW TEMPERATURY PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI 34567 (2.3.20, 2.3.4.11, 2.3.2.11)

Ten parametr służy do wyboru funkcji monitorowania limitów temperatury przemiennika częstotliwości.

**Tabela 135: Wybory dotyczące parametru ID354**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez monitorowania	
1	Monitorowanie dolnego limitu	
2	Monitorowanie górnego limitu	

Jeśli temperatura przemiennika częstotliwości spadnie poniżej ustalonego limitu (ID355) lub go przekroczy, ta funkcja wygeneruje komunikat ostrzegawczy za pomocą wyjścia cyfrowego w zależności od

- ustawień parametrów od ID312 do ID314 (aplikacje 3,4,5) lub
- podłączonego wyjścia sygnału monitorowania limitu temperatury (parametr ID450) (aplikacje 6 i 7).

### 355 WARTOŚĆ LIMITU TEMPERATURY PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI 34567 (2.3.21, 2.3.4.12, 2.3.2.12)

Ten parametr służy do ustawienia wartości monitorowania limitów temperatury podczas uaktywniania funkcji monitorowania temperatury.

Ta wartość temperatury jest monitorowana za pomocą parametru ID354.

### 356 SYGNAŁ MONITOROWANIA ANALOGOWEGO 6 (2.3.4.13)

Ten parametr służy do wyboru wejścia analogowego do monitorowania.

**Tabela 136: Wybory dotyczące parametru ID356**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	AI1	
2	AI2	
3	AI3	
4	AI4	


**357 DOLNY LIMIT MONITOROWANIA ANALOGOWEGO 6 (2.3.4.14)**

Ten parametr służy do ustawienia dolnego limitu dla wejścia analogowego wybranego do monitorowania.

**358 GÓRNY LIMIT MONITOROWANIA ANALOGOWEGO 6 (2.3.4.15)**

Ten parametr służy do ustawienia górnego limitu dla wejścia analogowego wybranego do monitorowania.

Parametry te określają limity, dolny i górny sygnału wybranego przy użyciu parametru ID356.



Rys. 49: Przykładowe sterowanie włączeniem/wyłączeniem

\*) Wybrane za pomocą par. ID356

**WSKAZÓWKA!**

W tym przykładzie programowanie par. ID463 = B.1

**359 LIMIT MINIMALNEJ WARTOŚCI REGULATORA PID 5 (2.2.30)**

Ten parametr służy do ustawienia minimalnego limitu dla wyjścia regulatora PID.

**360 LIMIT MAKSYMALNEJ WARTOŚCI REGULATORA PID 5 (2.2.31)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnego limitu dla wyjścia regulatora PID.

Ustawienie limitu:  $-1600,0\%$  (wartości  $f_{max}$ ) < par. ID359 < par. ID360 <  $1600,0\%$  ( $f_{max}$ ).

Limity te mają znaczenie np. podczas określania wzmocnienia, czasów I i D dla regulatora PID.

**361 WOLNE WEJŚCIE ANALOGOWE, WYBÓR SYGNAŁU 34 (2.2.20, 2.2.17)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejściowego wejścia analogowego nieużywanego do przesyłania sygnału wartości zadanej.

**Tabela 137: Wybory dotyczące parametru ID361**


Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	nieużywany	
1	Wejście analogowe 1 (AI1)	
2	Wejście analogowe 2 (AI2)	


**362 WOLNE WEJŚCIE ANALOGOWE, FUNKCJA 34 (2.2.21, 2.2.18)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji wejścia analogowego nieużywanego do przesyłania sygnału wartości zadanej.


**Tabela 138: Wybory dotyczące parametru ID362**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Funkcja nieużywana	
1	Zmniejsza limit prądu silnika (ID107)	Ten sygnał reguluje maksymalny prąd silnika w zakresie od 0 do limitu maksymalnego określonego za pomocą parametru ID107. Patrz Rys. 50.
2	Zmniejszenie prądu hamowania prądem stałym	Prąd hamowania prądem stałym można zmniejszyć przy użyciu sygnału wolnego wejścia analogowego w zakresie od zera do wartości prądu określonej przy użyciu parametru ID507. Patrz Rys. 51.
3	Zmniejszenie czasów przyspieszenia i hamowania	Czasy przyspieszenia i hamowania można zmniejszyć przy użyciu sygnału z wolnego wejścia analogowego zgodnie z następującymi wzorami: Zmniejszony czas = ustawiony czas przyspieszenia/hamowania (parametry ID103, ID104; ID502, ID503) dzielony przez współczynnik R na Rys. 52.
4	Zmniejszenie limitu monitorowania momentu obrotowego	Ustawiony limit monitorowania można zmniejszyć za pomocą sygnału z wolnego wejścia analogowego w zakresie od 0 do ustawionej wartości monitorowania limitu momentu obrotowego (ID349), patrz Rys. 53.


*Rys. 50: Skalowanie maksymalnego prądu silnika*



Rys. 51: Zmniejszenie prądu hamowania DC



Rys. 52: Zmniejszenie czasów przyspieszania i hamowania



Rys. 53: Zmniejszenie limitu monitorowania momentu obrotowego

### 363 WYBÓR LOGIKI SYGNAŁÓW START/STOP, MIEJSCE B3 (2.2.15)

Za pomocą tego parametru można sterować uruchamianiem i zatrzymywaniem napędu za pomocą sygnałów cyfrowych.




**Tabela 139: Wybory dotyczące parametru ID363**

Wybór	DIN3	DIN4	DIN5
0		styk zamknięty = start do przodu	styk zamknięty = start do tyłu
	Patrz Rys. 54.		
1		styk zamknięty = start, styk otwarty = stop	styk zamknięty = do tyłu, styk otwarty = do przodu
	Patrz Rys. 55.		
2		styk zamknięty = start, styk otwarty = stop	styk zamknięty = start włączony, styk otwarty = start wyłączony i zatrzymanie uruchomionego napędu
3 *	Można zaprogramować dla polecenia zmiany kierunku na wsteczny	styk zamknięty = impuls Start	styk otwarty = impuls Stop
	Patrz Rys. 56.		
4 **		styk zamknięty = start do przodu (wymagany start w przypadku narastającego zbocza)	styk zamknięty = start do tyłu (wymagany start w przypadku narastającego zbocza)
5 **		styk zamknięty = start (wymagany start w przypadku narastającego zbocza) styk otwarty = stop	styk zamknięty = do tyłu styk otwarty = do przodu
6 **		styk zamknięty = start (wymagany start w przypadku narastającego zbocza) styk otwarty = stop	styk zamknięty = start włączony styk otwarty = start wyłączony i zatrzymanie uruchomionego napędu

\* = połączenie 3-przewodowe (sterowanie impulsami)

\*\* = Wybory 4 i 6 umożliwiają wykluczenie możliwości wystąpienia niezamierzonego startu. Przykładowe sytuacje tego typu: po załączeniu napięcia lub ponownym załączeniu napięcia po braku zasilania, po skasowaniu usterki, po zatrzymaniu napędu brakiem zezwolenia na pracę (Włączenie pracy = FAŁSZ) lub po zmianie miejsca sterowania. Uruchomienie silnika wymaga, aby styk Start/Stop był rozwarty.


Wybory zawierające tekst „Wymagany start w przypadku narastającego zbocza” muszą być używane, gdy konieczne jest uniknięcie niezamierzonego startu. Przykładowe sytuacje tego typu: po załączeniu napięcia lub ponownym załączeniu napięcia po braku zasilania, po skasowaniu usterki, po zatrzymaniu napędu brakiem zezwolenia na pracę (Włączenie pracy = FAŁSZ) lub po zmianie miejsca sterowania na sterowanie z we/wy. Uruchomienie silnika wymaga, aby styk Start/Stop był rozwarty.



Rys. 54: Start do przodu/Start do tyłu


1. Najwyższy priorytet ma pierwszy wybrany kierunek.
2. W przypadku otwarcia styku DIN4 zacznie się zmieniać kierunek obrotów.
3. Impuls Start/Impuls Stop

A) Funkcja stopu (ID506) = wybieg



Rys. 55: Start, Stop, Do tyłu

A) Funkcja stopu (ID506) = wybieg



Rys. 56: Impuls Start/Impuls Stop

- A) Funkcja stopu (ID506) = wybieg  
 B) Jeśli impulsy Start i Stop są aktywne jednocześnie, impuls Stop zastępuje impuls Start.

### 364 SKALOWANIE WARTOŚCI ZADANEJ, WARTOŚĆ MINIMALNA, MIEJSCE B3 (2.2.18)

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wartości zadanej.

### 365 SKALOWANIE WARTOŚCI ZADANEJ, MAKSYMALNA WARTOŚĆ, MIEJSCE B3 (2.2.19)

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wartości zadanej.

Patrz parametry ID303 i ID304 powyżej.

### 366 ŁATWE PRZEŁĄCZANIE 5 (2.2.37)

Ten parametr służy do wyboru funkcji kopiowania wartości zadanej.

#### Tabela 140: Wybory dotyczące parametru ID366

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Zachowanie wartości zadanej	
1	Kopiowanie wartości zadanej	

W przypadku wybrania opcji Kopiowanie wartości zadanej istnieje możliwość przełączenia bezpośredniego sterowania na sterowanie PID i z powrotem bez skalowania wartości zadanej i wartości rzeczywistej.

Na przykład: Proces jest kierowany za pomocą bezpośredniej wartości zadanej częstotliwości (miejsce sterowania we/wy B, magistrała komunikacyjna lub panel sterujący) do pewnego

punktu, a następnie miejsce sterowania jest przełączane na to, w którym wybrano regulator PID. Uruchamiane jest sterowanie PID w celu zachowania tego punktu.

Istnieje też możliwość zmiany źródła sterowania z powrotem na bezpośrednie sterowanie częstotliwością. W takim przypadku częstotliwość wyjściowa jest kopiowana jako częstotliwość zadana. Jeśli miejscem docelowym jest panel sterujący, zostanie skopiowany stan uruchomienia (Praca/Stop, Kierunek i Wartość zadana).

Przełączenie jest bezproblemowe, jeśli wartość zadana docelowego źródła pochodzi z panelu sterującego lub wewnętrznego potencjometru silnika [parametr ID332 [Wart zadana PID] = 2 lub 4, ID343 [Wart zadana WE/WY] = 2 lub 4, par. ID121 [War zad pan ster] = 2 lub 4 i ID122 [Wartość zadana z magistrali]= 2 lub 4.

### **367 KASOWANIE PAMIĘCI POTENCJOMETRU SILNIKA (WARTOŚĆ ZADANA CZĘSTOTLIWOŚCI) 3567 (2.2.23, 2.2.28, 2.2.1.3, 2.2.1.16)**

Ten parametr określa logikę zerowania zadanej częstotliwości potencjometru silnika.

**Tabela 141: Wybory dotyczące parametru ID367**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak możliwości kasowania.	
1	Kasowanie pamięci dla zatrzymania i wyłączenia zasilania	
2	Kasowanie pamięci dla wyłączenia zasilania	

### **370 KASOWANIE PAMIĘCI POTENCJOMETRU SILNIKA (WARTOŚĆ ZADANA PID) 57 (2.2.29, 2.2.1.17)**

Ten parametr służy do ustawienia logiki kasowania wartości zadanej regulatora PID potencjometru silnika.

**Tabela 142: Wybory dotyczące parametru ID370**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak możliwości kasowania.	
1	Kasowanie pamięci dla zatrzymania i wyłączenia zasilania	
2	Kasowanie pamięci dla wyłączenia zasilania	

### **371 WARTOŚĆ ZADANA REGULATORA PID 2 (DODATKOWA WARTOŚĆ ZADANA MIEJSCA A) 7 (2.2.1.4)**

Ten parametr służy do wyboru źródła wartości zadanej regulatora PID podczas uaktywniania tej wartości.

Jeśli funkcja Wartość zadana regulatora PID 2, włączenie wejścia (ID330)= PRAWDA, parametr określa miejsce wartości zadanej, które wybrano jako wartość zadaną kontrolera PID.

**Tabela 143: Wybory dotyczące parametru ID371**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	wartość zadawana AI1	{zaciski 2 i 3, np. potencjometr}
1	wartość zadawana AI2	{zaciski 5 i 6, np. przetwornik}
2	wartość zadawana AI3	
3	wartość zadawana AI4	
4	Wartość zadana PID 1 z panelu sterującego	
5	Wartość zadana z magistrali komunikacyjnej (FBProcessDataIN3)	patrz rozdział 9.7 Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859)
6	Potencjometr silnika	Jeśli dla parametru wybrano wartość 6, funkcje Potencjometr silnika w dół i Potencjometr silnika w górę muszą być podłączone do wejść cyfrowych (parametry ID417 i ID418).
7	Wartość zadana regulatora PID 2 z panelu sterującego	

### **372 MONITOROWANE WEJŚCIE ANALOGOWE 7 (2.3.2.13)**

Ten parametr służy do wyboru wejścia analogowego, dla którego ma zostać ustawiona funkcja monitorowania limitów.

**Tabela 144: Wybory dotyczące parametru ID372**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Wejście analogowe 1 (AI1)	
1	Wejście analogowe 2 (AI2)	

### **373 MONITOROWANIE LIMITU WEJŚCIA ANALOGOWEGO 7 (2.3.2.14)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji monitorowania limitów dla wybranego wejścia analogowego.

Jeśli wartość wybranego wejścia analogowego jest mniejsza lub większa od ustawionej wartości monitorowania (parametr ID374), ta funkcja generuje komunikat za pośrednictwem wyjścia cyfrowego lub wyjść przekaźnikowych w zależności od tego, do którego wyjścia podłączono funkcję monitorowania wejścia analogowego (parametr ID463).

**Tabela 145: Wybory dotyczące parametru ID373**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez monitorowania	
1	Monitorowanie dolnego limitu	
2	Monitorowanie górnego limitu	

### **374 WARTOŚĆ MONITOROWANEGO WEJŚCIA ANALOGOWEGO 7 (2.3.2.15)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości monitorowania limitów dla wybranego wejścia analogowego podczas uaktywniania funkcji monitorowania temperatury.

Wartość wybranego wejścia analogowego, które ma być monitorowane za pomocą parametru ID373.

### **375 PRZESUNIĘCIE WYJŚCIA ANALOGOWEGO 67 (2.3.5.7, 2.3.3.7)**

Ten parametr służy do dodania przesunięcia dla wyjścia analogowego.

Dodaj wartość z zakresu od -100,0 do 100,0% do sygnału wyjścia analogowego.


### **376 WARTOŚĆ ZADANA SUMY PUNKTÓW PID (BEZPOŚREDNIA WARTOŚĆ ZADANA MIEJSCA A) 5 (2.2.4)**

Ten parametr służy do wyboru dodatkowego źródła wartości zadanej dla wyjścia regulatora PID, jeśli regulator PID jest używany.

**Tabela 146: Wybory dotyczące parametru ID376**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak dodatkowej wartości zadanej	(Wartość bezpośredniego wyjścia PID)
1	Wyjście PID + wartość zadana AI1 z zacisków 2 i 3 (np. potencjometr)	
2	Wyjście PID + wartość zadana AI2 z zacisków 4 i 5 (np. przetwornik)	
3	Wyjście PID + wartość zadana z panelu sterującego PID	
4	Wyjście PID + wartość zadana magistrali komunikacyjnej (FBSpeedReference)	
5	Wyjście PID + wartość zadana z potencjometru silnika	
6	Wyjście PID + magistrala komunikacyjna+wyjście PID (ProcessDataIN3)	patrz rozdział 9.7 Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859)
7	Wyjście PID + potencjometr silnika	

Jeśli dla tego parametru wybrano wartość 7, wartości parametrów ID319 i ID301 są automatycznie ustawiane na 13.



Rys. 57: Wartość zadana sumy punktów PID



#### WSKAZÓWKA!

Limity, maksymalny i minimalny, przedstawione na rysunku dotyczą tylko wyjścia PID i nie dotyczą żadnych innych wyjść.

**377 WYBÓR SYGNAŁU AI1 \* 234567 (2.2.8, 2.2.3, 2.2.15, 2.2.2.1)**

Za pomocą tego parametru można podłączyć sygnał AI do wybranego wejścia analogowego.

Więcej informacji na temat metody programowania TTF można znaleźć w rozdziale 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*.


**384 HISTEREZA MANIPULATORA AI1 6 (2.2.2.8)**

Ten parametr służy do ustawienia histerezy manipulatora.

Ten parametr określa histerezę manipulatora w zakresie od 0 do 20%.

Gdy zmieniany jest kierunek obrotów manipulatorem lub potencjometrem z wstecznego na do przodu, częstotliwość wyjściowa spada liniowo do wybranej częstotliwości minimalnej (manipulator/potencjometr w położeniu środkowym) i pozostaje taka aż do wybrania obrotów do przodu manipulatorem/potencjometrem. Wielkość wychylenia manipulatora/potencjometru konieczna do rozpoczęcia zwiększania częstotliwości do wartości maksymalnej zależy od wielkości histerezy manipulatora określonej w tym parametrze.

Jeśli wartość parametru wynosi 0, liniowe narastanie częstotliwości rozpoczyna się natychmiast po przechyleniu manipulatora/przekręceniu potencjometru w położenie do przodu z położenia środkowego. Po zmianie kierunku z do przodu na wsteczny częstotliwość zmienia się w taki sam sposób, jak w przypadku odwrotnym.




Rys. 58: Przykład histerezy manipulatora. W tym przykładzie wartość parametru ID385 (Limit uśpienia) = 0

**385 LIMIT UŚPIENIA AI1 6 (2.2.2.9)**


Ten parametr służy do ustawienia limitu uśpienia. Przemiennek częstotliwości zatrzymuje się automatycznie, jeśli poziom sygnału AI spadnie poniżej wartości określonej za pomocą tego parametru.

Patrz również parametr ID386 i Rys. 59.





Rys. 59: Przykład funkcji limitu uśpienia



Rys. 60: Histeresa manipulatora z częstotliwością minimalną 35 Hz

### 386 OPÓŹNIENIE UŚPIENIA AI1 6 (2.2.2.10)

Ten parametr służy do ustawienia czasu, przez jaki sygnał wejścia analogowego musi pozostawać poniżej limitu uśpienia, zanim nastąpi zatrzymanie przemiennika częstotliwości.

Parametr ten określa czas pozostawania sygnału wejść analogowych na poziomie niższym od limitu uśpienia, określonego za pomocą parametru ID385, w celu zatrzymania przemiennika częstotliwości.

**388 WYBÓR SYGNAŁU AI2 \* 234567 (2.2.9, 2.2.21, 2.2.3.1)**

Za pomocą tego parametru można podłączyć sygnał AI do wybranego wejścia analogowego.

Za pomocą tego parametru można podłączyć sygnał AI2 do wybranego wejścia analogowego. Więcej informacji na temat metody programowania TTF można znaleźć w rozdziale 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*.

**393 WARTOŚĆ MINIMALNA SKALOWANIA WARTOŚCI ZADANEJ AI2 6 (2.2.3.6)**

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wartości zadanej.

**394 WARTOŚĆ MAKSYMALNA SKALOWANIA WARTOŚCI ZADANEJ AI2 6 (2.2.3.7)**

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wartości zadanej.

Jeśli wartości parametrów ID393 i ID394 wynoszą zero, skalowanie jest wyłączone. Do skalowania użyto częstotliwości, minimalnej i maksymalnej. Patrz parametry ID303 i ID304

**395 HISTEREZA MANIPULATORA AI2 6 (2.2.3.8)**

Ten parametr służy do ustawienia histerezy manipulatora.

Ten parametr określa martwą strefę manipulatora w zakresie od 0 do 20%. Patrz ID384.

**396 LIMIT UŚPIENIA AI2 6 (2.2.3.9)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu uśpienia. Przemiennek częstotliwości zatrzymuje się automatycznie, jeśli poziom sygnału AI spadnie poniżej wartości określonej za pomocą tego parametru.

Patrz również parametr ID397 i *Rys. 60 Histereza manipulatora z częstotliwością minimalną 35 Hz*.

Patrz ID385.

**397 OPÓŹNIENIE UŚPIENIA AI2 6 (2.2.3.10)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu, przez jaki sygnał wejścia analogowego musi pozostawać poniżej limitu uśpienia, zanim nastąpi zatrzymanie przemiennika częstotliwości.

**399 SKALOWANIE LIMITU PRĄDU 6 (2.2.6.1)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału regulacji maksymalnej wartości prądu silnika.

**Tabela 147: Wybory dotyczące parametru ID399**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	AI1	
2	AI2	
3	AI3	
4	AI4	
5	Magistrala komunikacyjna (FBProcessDataIN2)	Patrz rozdział 9.7 Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859).


Ten sygnał reguluje maksymalny prąd silnika w zakresie od 0 do wartości Limit prądu silnika (ID107).

#### **400 SKALOWANIE PRĄDU HAMOWANIA DC 6 (2.2.6.2)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału regulacji prądu hamowania prądem stałym.

Aby zapoznać się z opcjami do wyboru, patrz parametr ID399.

Prąd hamowania prądem stałym można zmniejszyć przy użyciu sygnału wolnego wejścia analogowego w zakresie od zera do wartości prądu określonej przy użyciu parametru ID507.



Rys. 61: Skalowanie prądu hamowania DC

#### **401 ZMNIJSZENIE CZASÓW PRZYSPIESZANIA I HAMOWANIA 6 (2.2.6.3)**


Ten parametr służy do wyboru sygnału regulacji czasów przyspieszenia i opóźnienia.

Patrz parametr ID399.

Czasy przyspieszenia i hamowania można zmniejszyć przy użyciu sygnału z wolnego wejścia analogowego zgodnie z następującymi wzorami:

Zmniejszony czas = ustawiony czas przyspieszenia/hamowania (parametry ID103, ID104; ID502, ID503) dzielony przez współczynnik R z Rys. 62.

Poziom zero wejścia analogowego odpowiada czasom rampy ustawionym za pomocą parametrów. Poziom maksymalny oznacza dziesiątą część wartości ustawionej za pomocą parametru.




Rys. 62: Zmniejszenie czasów przyspieszania i hamowania

#### 402 SKALOWANIE LIMITU MONITOROWANIA MOMENTU OBROTOWEGO 6 (2.2.6.4)

Ten parametr służy do wyboru sygnału regulacji limitu monitorowania momentu obrotowego.

Patrz ID399.

Ustawiony limit monitorowania momentu obrotowego można zmniejszyć za pomocą sygnału z wolnego wejścia analogowego w zakresie od 0 do ustawionej wartości limitu monitorowania ID349.



Rys. 63: Zmniejszenie limitu monitorowania momentu obrotowego

#### 403 SYGNAŁ STARTU \* 16 (2.2.7.1)

Parametr ten określa cyfrowy sygnał wejściowy (sygnał sterujący 1), który uruchamia i zatrzymuje napęd, gdy miejsce sterowania to WE/WY A (prawe).

Programowanie domyślne A.1.

#### 404 SYGNAŁ STARTU \* 26 (2.2.7.2)

Parametr ten określa cyfrowy sygnał wejściowy (sygnał sterujący 2), który uruchamia i zatrzymuje napęd, gdy miejsce sterowania to WE/WY A (lewe).

Programowanie domyślne A.2.

#### **405 USTERKA ZEWNĘTRZNA (ZAMKNIĘTY) \* 67 (2.2.7.11, 2.2.6.4)**

Ten parametr służy do ustawienia sygnału wejścia cyfrowego uaktywniającego usterkę zewn.

Styk zamknięty: wyświetlanie usterki (F51) i zatrzymanie silnika.

#### **406 USTERKA ZEWNĘTRZNA (OTWARTY) \* 67 (2.2.7.12, 2.2.6.5)**

Ten parametr służy do ustawienia sygnału wejścia cyfrowego uaktywniającego usterkę zewn.

Styk otwarty: wyświetlanie usterki (F51) i zatrzymanie silnika.

#### **407 WŁĄCZENIE PRACY \* 67 (2.2.7.3, 2.2.6.6)**

Ten parametr służy do ustawienia sygnału wejścia cyfrowego przelączającego napęd w stan gotowości.

Jeśli styk jest OTWARTY, funkcja uruchamiania silnika jest wyłączona.

Jeśli styk jest ZAMKNIĘTY, funkcja uruchamiania silnika jest włączona.

Aby ją zatrzymać, napęd uwzględnia wartość parametru ID506. Człon napędzany zawsze będzie pracował na luzie do momentu zatrzymania.

#### **408 WYBÓR CZASU PRZYSPIESZANIA/HAMOWANIA \* 67 (2.2.7.13, 2.2.6.7)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego używanego do wybierania czasu przyspieszenia/opóźnienia 1 lub 2.

Gdy styk jest OTWARTY, wybrano czas 1 przyspieszania/hamowania

Gdy styk jest ZAMKNIĘTY, wybrano czas 2 przyspieszania/hamowania

Ustaw czasy przyspieszania/hamowania za pomocą parametrów ID103 i ID104 oraz alternatywne czasy rampy za pomocą parametrów ID502 i ID503.

#### **409 STEROWANIE Z ZACISKÓW WE/WY \* 67 (2.2.7.18, 2.2.6.8)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego przelączającego miejsce sterowania i źródło wartości zadanej częstotliwości na zaciski we/wy (z dowolnego miejsca sterowania).

Styk zamknięty: wymuszanie miejsca sterowania na we/wy.

To wejście ma pierwszeństwo nad parametrami ID410 i ID411.

#### **410 STEROWANIA Z PANELU \* 67 (2.2.7.19, 2.2.6.9)**

Parametr ten określa cyfrowy sygnał wejściowy, który przelacza miejsce sterowania i źródło częstotliwości zadanej na panel sterujący (z dowolnego miejsca sterowania).

Styk zamknięty: wymuszanie panelu sterującego jako miejsca sterowania.

To wejście ma pierwszeństwo nad parametrem ID411, lecz ustępuje parametrowi ID409.

**411 STEROWANIE Z MAGISTRALI \* 67 (2.2.7.20, 2.2.6.10)**

Parametr ten określa cyfrowy sygnał wejściowy, który przetacza miejsce sterowania i źródło częstotliwości zadanej na szynę (z WE/WY A, WE/WY B lub sterowanie lokalne).

Styk zamknięty: wymuszanie magistrali komunikacyjnej jako miejsca sterowania.

To wejście ustępuje pod względem priorytetu parametrom ID409 i ID410.

**WSKAZÓWKA!**

Jeśli w miejscu sterowania wymuszono zmianę wartości Start/Stop, będą używane wartości Kierunek i Wartość zadana poprawne w odpowiednim miejscu sterowania.

Wartość parametru ID125 (Panel jako miejsce sterowania) nie zmieni się.

Otwarcie wejścia spowoduje wybranie miejsca sterowania zgodnie z wyborem panelu za pomocą parametru ID125.

**412 DO TYŁU \* 67 (2.2.7.4, 2.2.6.11)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego zmieniającego kierunek, gdy sygnał startu 2 jest używany do innych celów.

Zestyk otwarty: Kierunek do przodu

Zestyk zamknięty: Kierunek wsteczny

To polecenie jest aktywne po użyciu sygnału Start 2 (ID404) do innych celów.

**413 PRĘDKOŚĆ IMPULSOWANIA \* 67 (2.2.7.16, 2.2.6.12)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego wybierającego prędkość impulsowania wartości zadanej częstotliwości.

Zestyk zamknięty: Prędkość impulsowania wybrana dla wartości zadanej częstotliwości

Patrz parametr ID124.

Programowanie domyślne: A.4.

**414 KASOWANIE USTERKI \* 67 (2.2.7.10, 2.2.6.13)**

Ten parametr służy do ustawienia sygnału wejścia cyfrowego, który kasuje wszystkie aktywne usterki.

ZAMKNIĘTY = kasowanie wszystkich aktywnych usterek

**415 PRZYSPIESZANIE/ZWALNIANIE ZABRONIONE \* 67 (2.2.7.14, 2.2.6.14)**

Parametr ten określa cyfrowy sygnał wejściowy, który zapobiega przyspieszaniu i zwalnianiu napędu.

Nie jest możliwe przyspieszanie ani hamowanie do chwili otwarcia zestyku.

**416 HAMOWANIE PRĄDEM STAŁYM \* 67 (2.2.7.15, 2.2.6.15)**

Ten parametr służy do ustawienia sygnału wejścia cyfrowego uruchamiającego hamowanie prądem stałym w trybie STOP.

Styk zamknięty: w trybie STOP hamowanie prądem stałym działa do chwili otwarcia styku.

Patrz ID1080.

**417 POTENCJOMETR SILNIKA W DÓŁ \* 67 (2.2.7.8, 2.2.6.16)**

Za pomocą tego parametru można zmniejszać częstotliwość wyjściową cyfrowego sygnału wejściowego.

Zestyk zamknięty: Wartość zadana z potencjometru silnika SPADA aż do otwarcia styku.

**418 POTENCJOMETR SILNIKA W GÓRĘ \* 67 (2.2.7.9, 2.2.6.17)**

Za pomocą tego parametru można zwiększać częstotliwość wyjściową cyfrowego sygnału wejściowego.

Styk zamknięty: wartość zadana z potencjometru silnika ROŚNIE aż do otwarcia styku.

**419 PRĘDKOŚĆ STAŁA \* 16 (2.2.7.5)**

Za pomocą tego parametru można wybrać cyfrowy sygnał wejściowy pełniący funkcję wybieraka ustalonych częstotliwości.

**420 PRĘDKOŚĆ STAŁA \* 26 (2.2.7.6)**

Za pomocą tego parametru można wybrać cyfrowy sygnał wejściowy pełniący funkcję wybieraka ustalonych częstotliwości.

**421 PRĘDKOŚĆ STAŁA \* 36 (2.2.7.7)**

Za pomocą tego parametru można wybrać cyfrowy sygnał wejściowy pełniący funkcję wybieraka ustalonych częstotliwości.

**422 WYBÓR AI1/AI2 \* 6 (2.2.7.17)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia analogowego służącego do regulacji wartości zadanej częstotliwości.

Po wyborze wartości 14 dla parametru ID117 parametr ten umożliwia wybranie sygnału AI1 lub AI2 dla częstotliwości zadanej.

**423 SYGNAŁ STARTU A \* 7 (2.2.6.1)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego uruchamiającego i zatrzymującego napęd, gdy miejscem sterowania jest WE/WY A.

Programowanie domyślne: A.1

**424 SYGNAŁ STARTU B \* 7 (2.2.6.2)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego uruchamiającego i zatrzymującego napęd, gdy miejscem sterowania jest WE/WY B.

Programowanie domyślne: A.4

**425 WYBÓR MIEJSCA STEROWANIA A/B \* 7 (2.2.6.3)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego wybierającego miejsce sterowania WE/WY A lub WE/WY B.

Styk otwarty: miejsce sterowania A

Styk zamknięty: miejsce sterowania B

Programowanie domyślne: A.6

**426 BLOKADA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY 1, \* 7 (2.2.6.18)**

Za pomocą tego parametru można wybrać cyfrowy sygnał wejściowy pełniący funkcję sygnału blokady w konfiguracji z wieloma pompami.

Styk zamknięty: uaktywniono blokadę automatycznej zmiany napędu 1 lub napęd dodatkowy 1.

Programowanie domyślne: A.2.

**427 BLOKADA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY 2, \* 7 (2.2.6.19)**

Za pomocą tego parametru można wybrać cyfrowy sygnał wejściowy pełniący funkcję sygnału blokady w konfiguracji z wieloma pompami.

Styk zamknięty: uaktywniono blokadę automatycznej zmiany napędu 2 lub napęd dodatkowy 2.

Programowanie domyślne: A.3.

**428 BLOKADA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY 3, \* 7 (2.2.6.20)**

Za pomocą tego parametru można wybrać cyfrowy sygnał wejściowy pełniący funkcję sygnału blokady w konfiguracji z wieloma pompami.

Styk zamknięty: uaktywniono blokadę napędu automatycznej zmiany 3 lub napęd dodatkowy 3.

**429 BLOKADA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY 4, \* 7 (2.2.6.21)**

Za pomocą tego parametru można wybrać cyfrowy sygnał wejściowy pełniący funkcję sygnału blokady w konfiguracji z wieloma pompami.

Styk zamknięty: uaktywniono blokadę napędu automatycznej zmiany 4 lub napęd dodatkowy 4.



**430 BLOKADA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY 5, \* 7 (2.2.6.22)**

Za pomocą tego parametru można wybrać cyfrowy sygnał wejściowy pełniący funkcję sygnału blokady w konfiguracji z wieloma pompami.

Styk zamknięty: uaktywniono blokadę napędu automatycznej zmiany 5.

**431 WARTOŚĆ ZADANA PID \* 27 (2.2.6.23)**

Ten parametr służy do wyboru źródła sygnału wart. zadanej PID.

Zestyk otwarty: Wybrano wartość zadaną regulatora PID za pomocą parametru ID332.

Zestyk zamknięty: Wybrano sterowanie regulatorem PID z panelu 2 za pomocą parametru ID371.

**432 GOTOWOŚĆ \* 67 (2.3.3.1, 2.3.1.1)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu gotowości.

**433 PRACA \* 67 (2.3.3.2, 2.3.1.2)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu pracy.

**434 USTERKA \* 67 (2.3.3.3, 2.3.1.3)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu usterki.

**435 ODWRÓCONA USTERKA \* 67 (2.3.3.4, 2.3.1.4)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu usterki z negacją.

**436 OSTRZEŻENIE \* 67 (2.3.3.5, 2.3.1.5)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu ostrzeżenia.

**437 ZEWNĘTRZNA USTERKA LUB OSTRZEŻENIE \* 67 (2.3.3.6, 2.3.1.6)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu usterki zewnętrznej.

Usterka lub ostrzeżenie zależy od parametru ID701.

**438 USTERKA LUB OSTRZEŻENIE WARTOŚCI ZADANEJ \* 67 (2.3.3.7, 2.3.1.7)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu usterki wartości zadanej sygnału AI.

Usterka lub ostrzeżenie zależy od parametru ID700.

**439 OSTRZEŻENIE O PRZEGRZANIU NAPĘDU \* 67 (2.3.3.8, 2.3.1.8)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu usterki w wyniku przegrzania.

Temperatura radiatora przekracza limit ostrzeżenia.

**440 DO TYŁU \* 67 (2.3.3.9, 2.3.1.9)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu pracy do tyłu.

**441 NIEPOŻĄDANY KIERUNEK \* 67 (2.3.3.10, 2.3.1.10)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu różnicy kierunku.

Kierunek obrotów silnika jest różny od żądanego.

**442 DLA PRĘDKOŚCI \* 67 (2.3.3.11, 2.3.1.11)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu pracy silnika z zadaną prędkością obrotową.

Częstotliwość wyjściowa osiągnęła ustawioną wartość zadaną.

Histeresa równa się znamionowemu poślizgowi silnika w przypadku silników indukcyjnych i 1,00 Hz w przypadku silników PMS.

**443 PRĘDKOŚĆ IMPULSOWANIA \* 67 (2.3.3.12, 2.3.1.12)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu prędkości impulsowania.

**444 MIEJSCE STEROWANIA WE/WY AKTYWNE \* 67 (2.3.3.13, 2.3.1.13)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu zewnętrznego miejsca sterowania.

**445 KONTROLA HAMULCA ZEWNĘTRZNEGO \* 67 (2.3.3.14, 2.3.1.14)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu zewnętrznej kontroli hamowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz rozdział 9.3 *Kontrola hamulca zewnętrznego z dodatkowymi limitami (identyfikatory 315, 316, 346 do 349, 352, 353)*.

Przykład: Karta RO1 na OPTA2:

Funkcja hamowania WŁĄCZONA: Zaciski 22-23 są zamknięte (przełącznik jest pod napięciem).

Funkcja hamowania WYŁĄCZONA: Zaciski 22-23 są otwarte (przełącznik nie jest pod napięciem).

**WSKAZÓWKA!**

Wyłączenie zasilania karty sterowania powoduje otwarcie zacisków 22-23.

Gdy funkcja nadrzędny/napędzany jest włączona, napęd napędzany otworzy hamulec w tym samym czasie co nadrzędny, nawet jeśli nie są spełnione warunki napędzanego dotyczące otwierania hamulca.

**446 KONTROLA HAMULCA ZEWNĘTRZNEGO, ODWRÓCONA \* 67 (2.3.3.15, 2.3.1.15)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu zewnętrznej odwróconej kontroli hamowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz rozdział 9.3 *Kontrola hamulca zewnętrznego z dodatkowymi limitami (identyfikatory 315, 316, 346 do 349, 352, 353)*.

Przykład: Karta R01 na OPTA2:

Funkcja hamowania WŁĄCZONA: Zaciski 22-23 są otwarte (przełącznik nie jest pod napięciem).

Funkcja hamowania WYŁĄCZONA: Zaciski 22-23 są zamknięte (przełącznik jest pod napięciem).

Gdy funkcja nadrzędny/napędzany jest włączona, napęd napędzany otworzy hamulec w tym samym czasie co nadrzędny, nawet jeśli nie są spełnione warunki napędzanego dotyczące otwierania hamulca.

#### **447 MONITOROWANIE LIMITU CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ 1 \* 67 (2.3.3.16, 2.3.1.16)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu monitorowania częstotliwości wyjściowej 1.

Częstotliwość wyjściowa przekracza ustawiony limit dolny/górny monitorowania (patrz parametry ID315 i ID316).

#### **448 MONITOROWANIE LIMITU CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ 2 \* 67 (2.3.3.17, 2.3.1.17)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu monitorowania częstotliwości wyjściowej 2.

Częstotliwość wyjściowa przekracza ustawiony limit dolny/górny monitorowania (patrz parametry ID346 i ID347).

#### **449 MONITOROWANIE LIMITU WARTOŚCI ZADANYCH \* 67 (2.3.3.18, 2.3.1.18)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu monitorowania limitów wartości zadanej.

Aktywna wartość zadana przekracza ustawiony limit dolny/górny monitorowania (patrz parametry ID350 i ID351).

#### **450 MONITOROWANIE LIMITU TEMPERATURY \* 67 (2.3.3.19, 2.3.1.19)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu monitorowania limitów temperatury.

Temperatura radiatora przemiennika częstotliwości przekracza ustawione limity monitorowania (patrz parametry ID354 i ID355).

#### **451 MONITOROWANIE LIMITU MOMENTU OBROTOWEGO \* 67 (2.3.3.20, 2.3.1.20)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu monitorowania limitów momentu obrotowego.

Moment obrotowy silnika przekracza ustawione limity monitorowania (patrz parametry ID348 i ID349).

**452 USTERKA LUB OSTRZEŻENIE TERMISTORA \* 67 (2.3.3.21, 2.3.1.21)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu usterki charakterystyki cieplnej silnika.

Termistor silnika inicjuje sygnał nadmiernej temperatury, który można poprowadzić do wyjścia cyfrowego.

**WSKAZÓWKA!**

Ta funkcja wymaga przemiennika częstotliwości z wejściem termistorowym.

**453 LIMIT MONITOROWANIA WEJŚCIA ANALOGOWEGO \* 6 (V2.3.3.22)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu monitorowania wejścia analogowego.

Sygnał wybranego wejścia analogowego przekracza ustawione limity monitorowania (patrz parametry ID372, ID373 i ID374).

**454 AKTYWACJA REGULATORA SILNIKA \* 67 (2.3.3.23, 2.3.1.23)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu regulatora silnika.

Jeden z regulatorów limitu (limitu prądu, limitu momentu obrotowego) został uaktywniony.

**455 WEJŚCIE CYFROWE MAGISTRALI 1 \* 67 (2.3.3.24, 2.3.1.24)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu FBFixedControlWord B3.

**456 WEJŚCIE CYFROWE MAGISTRALI 2 \* 67 (2.3.3.25, 2.3.1.25)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu FBFixedControlWord B4.

**457 WEJŚCIE CYFROWE MAGISTRALI 3 \* 67 (2.3.3.26, 2.3.1.26)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu FBFixedControlWord B5.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz instrukcja obsługi magistrali komunikacyjnej. Patrz również parametry ID169 i ID170.

**458 AUTOMATYCZNA ZMIANA KOLEJNOŚCI 1/STEROWANIE NAPĘDEM DODATKOWYM 1 7 (2.3.1.27)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu automatycznej zmiany/napędu dodatkowego.

Programowanie domyślne: B.1

**459 AUTOMATYCZNA ZMIANA KOLEJNOŚCI 2/STEROWANIE NAPĘDEM DODATKOWYM 2 \* 7 (2.3.1.28)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu automatycznej zmiany/napędu dodatkowego.

Sygnal sterujący automatyczną zmianą/napędem dodatkowym 2.

Programowanie domyślne: B.2

#### **460 AUTOMATYCZNA ZMIANA KOLEJNOŚCI 3/STEROWANIE NAPĘDEM DODATKOWYM 3 \* 7 (2.3.1.29)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu automatycznej zmiany/napędu dodatkowego.

Sygnal sterujący automatyczną zmianą/napędem dodatkowym 3. Jeśli używane są trzy (lub więcej) napędy dodatkowe, zaleca się, aby podłączyć również nr 3 do wyjścia przekaźnikowego. Ponieważ karta OPTA2 ma tylko dwa wyjścia przekaźnikowe, zaleca się zakup karty rozszerzeń we/wy z dodatkowymi wyjściami przekaźnikowymi (np. Vacon® OPTB5).

#### **461 AUTOMATYCZNA ZMIANA KOLEJNOŚCI 4/STEROWANIE NAPĘDEM DODATKOWYM 4 \* 7 (2.3.1.30)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu automatycznej zmiany/napędu dodatkowego.

Sygnal sterujący automatyczną zmianą/napędem dodatkowym 4. Jeśli używane są trzy (lub więcej) napędy dodatkowe, zaleca się, aby podłączyć również nr 3 i 4 do wyjścia przekaźnikowego. Ponieważ karta OPTA2 ma tylko dwa wyjścia przekaźnikowe, zaleca się zakup karty rozszerzeń we/wy z dodatkowymi wyjściami przekaźnikowymi (np. Vacon® OPTB5).

#### **462 STEROWANIE AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ 5 \* 7 (2.3.1.31)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu automatycznej zmiany.

Sygnal sterujący automatyczną zmianą napędu 5.

#### **463 LIMIT MONITOROWANIA WEJŚCIA ANALOGOWEGO \* 7 (2.3.1.22)**

Ten parametr służy do wyboru wyjścia cyfrowego dla stanu monitorowania wejścia analogowego.

Sygnal wybranego wejścia analogowego przekracza ustawione limity monitorowania (patrz parametry ID372, ID373 i ID374).

#### **464 WYBÓR SYGNAŁU WYJŚCIA ANALOGOWEGO 1 \* 234567 (2.3.1, 2.3.5.1, 2.3.3.1)**

Ten parametr służy do podłączenia sygnału wyjścia analogowego do wybranego wyjścia analogowego.

Więcej informacji na temat metody programowania TTF można znaleźć w rozdziale 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*.

#### **471 WYBÓR SYGNAŁU WYJŚCIA ANALOGOWEGO 2 \* 234567 (2.3.12, 2.3.22, 2.3.6.1, 2.3.4.1)**

Ten parametr służy do podłączenia sygnału wyjścia analogowego do wybranego wyjścia analogowego.

Więcej informacji na temat metody programowania TTF można znaleźć w rozdziale 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*.

**472 FUNKCJA WYJŚCIA ANALOGOWEGO 2, 234567 (2.3.13, 2.3.23, 2.3.6.2, 2.3.4.2)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji sygnału wyjścia analogowego.

**473 CZAS FILTROWANIA WYJŚCIA ANALOGOWEGO 2, 234567 (2.3.13, 2.3.23, 2.3.6.3, 2.3.4.3)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu filtrowania dla sygnału wyjścia analogowego.

**474 INWERSJA WYJŚCIA ANALOGOWEGO 2, 234567 (2.3.15, 2.3.25, 2.3.6.4, 2.3.4.4)**

Za pomocą tego parametru można odwrócić sygnał wyjścia analogowego.

**475 MINIMUM WYJŚCIA ANALOGOWEGO 2, 234567 (2.3.16, 2.3.26, 2.3.6.5, 2.3.4.5)**

Ten parametr służy do ustawienia minimalnej wartości sygnału wyjścia analogowego.

**476 SKALOWANIE WYJŚCIA ANALOGOWEGO 2, 234567 (2.3.17, 2.3.27, 2.3.6.6, 2.3.4.6)**

Ten parametr służy do ustawienia współczynnika skalowania wyjścia analogowego.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych pięciu parametrów, patrz odpowiednie parametry wyjścia analogowego 1 (parametry o identyfikatorach 307-311).

**477 PRZESUNIĘCIE WYJŚCIA ANALOGOWEGO 2, 67 (2.3.6.7, 2.3.4.7)**

Ten parametr służy do dodania przesunięcia dla wyjścia analogowego.

Dodaj wartość z zakresu od -100,0 do 100,0% do wyjścia analogowego.

**478 WYJŚCIE ANALOGOWE 3, WYBÓR SYGNAŁU \* 67 (2.3.7.1, 2.3.5.1)**

Ten parametr służy do podłączenia sygnału wyjścia analogowego do wybranego wyjścia analogowego.

Patrz ID464.

**479 WYJŚCIE ANALOGOWE 3, FUNKCJA 67 (2.3.7.2, 2.3.5.2)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji sygnału wyjścia analogowego.

Patrz ID307.

**480 WYJŚCIE ANALOGOWE 3, CZAS FILTROWANIA 67 (2.3.7.3, 2.3.5.3)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu filtrowania dla sygnału wyjścia analogowego.

Ustawienie wartości 0 dla tego parametru spowoduje wyłączenie filtrowania. Patrz ID308.

**481 INWERSJA WYJŚCIA ANALOGOWEGO 3, 67 (2.3.7.4, 2.3.5.4)**

Za pomocą tego parametru można odwrócić sygnał wyjścia analogowego.

Patrz ID309.

**482 MINIMUM WYJŚCIA ANALOGOWEGO 3, 67 (2.3.7.5, 2.3.5.5)**

Ten parametr służy do ustawienia minimalnej wartości sygnału wyjścia analogowego.

Ustawia minimum sygnału na 0 mA lub 4 mA (zero sygnału). Patrz ID310.

**483 SKALOWANIE WYJŚCIA ANALOGOWEGO 3, 67 (2.3.7.6, 2.3.5.6)**

Ten parametr służy do ustawienia współczynnika skalowania wyjścia analogowego.

Wartość 200% podwaja wyjście. Patrz ID311.

**484 PRZESUNIĘCIE WYJŚCIA ANALOGOWEGO 3, 67 (2.3.7.7, 2.3.5.7)**

Ten parametr służy do dodania przesunięcia dla wyjścia analogowego.


Dodaj wartość z zakresu od -100,0 do 100,0% do sygnału wyjścia analogowego. Patrz ID375.

**485 SKALOWANIE LIMITU MOMENTU OBROTOWEGO SILNIKA 6 (2.2.6.5)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału regulującego maksymalny limit momentu obrotowego silnika.

**Tabela 148: Wybory dotyczące parametru ID485**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	AI1	
2	AI2	
3	AI3	
4	AI4	
5	Magistrala komunikacyjna (FBProcessDataIN2)	Patrz rozdział 9.7 Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859)



Rys. 64: Skalowanie limitu momentu obrotowego silnika

**486 WYBÓR SYGNAŁU WYJŚCIA CYFROWEGO 1, \* 6 (2.3.1.1)**

Ten parametr służy do podłączenia sygnału wyjścia cyfrowego do wybranego wyjścia cyfrowego.


Więcej informacji na temat metody programowania TTF można znaleźć w rozdziale 9.9 *Zasada programowania metody TTF (Terminal to function, zacisk do funkcji)*. Funkcję wyjścia cyfrowego można odwrócić za pomocą opcji sterowania, parametr ID1084.

**487 OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA WYJŚCIA CYFROWEGO 1 (2.3.1.3)**

Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia włączenia wyjścia cyfrowego.

**488 OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA WYJŚCIA CYFROWEGO 1, 6 (2.3.1.4)**

Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia wyłączenia wyjścia cyfrowego.



Rys. 65: Wyjścia cyfrowe 1 i 2, włączenie i wyłączenie opóźnień

**489 WYBÓR SYGNAŁU WYJŚCIA CYFROWEGO 2, \* 6 (2.3.2.1)**

Ten parametr służy do podłączenia sygnału wyjścia cyfrowego do wybranego wyjścia cyfrowego.

Patrz ID486.

**490 FUNKCJA WYJŚCIA CYFROWEGO 2, 6 (2.3.2.2)**

Ten parametr służy do wyboru funkcji sygnału wyjścia cyfrowego.

Patrz ID312.

**491 OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA WYJŚCIA CYFROWEGO 2, 6 (2.3.2.3)**

Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia włączenia wyjścia cyfrowego.

**492 OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA WYJŚCIA CYFROWEGO 2, 6 (2.3.2.4)**

Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia wyłączenia wyjścia cyfrowego.

Patrz parametry ID487 i ID488.


**493 REGULOWANIE WEJŚCIA 6 (2.2.1.4)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału regulacji wartości zadanej częstotliwości silnika.



**Tabela 149: Wybory dotyczące parametru ID493**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	Wejście analogowe 1	
2	Wejście analogowe 2	
3	Wejście analogowe 3	
4	Wejście analogowe 4	
5	Sygnal z magistrali komunikacyjnej (FBProcessDataIN)	Patrz rozdział 9.7 Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859) i grupa parametrów G2.9



Rys. 66: Przykład regulowania wejścia

**494 REGULOWANIE WARTOŚCI MINIMALNEJ 6 (2.2.1.5)**

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wyregulowanej wartości zadanej częstotliwości.

**495 REGULOWANIE WARTOŚCI MAKSYMALNEJ 6 (2.2.1.6)**

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wyregulowanej wartości zadanej częstotliwości.

Patrz Rys. 66 Przykład regulowania wejścia.

**WSKAZÓWKA!**

Regulowany jest podstawowy sygnał wartości zadanej.

**496 WYBÓR ZESTAW 1/ZESTAW 2 PARAMETRÓW \* 6 (2.2.7.21)**

Za pomocą tego parametru można wybrać cyfrowy sygnał wejściowy służący do wybierania zestawu parametrów do wykorzystania.

Ten parametr określa wejście cyfrowe, które ma służyć do wyboru zestawu parametrów 1 i 2. Jako wejście tej funkcji można wybrać dowolne gniazdo. Więcej informacji na temat wyboru zestawu zawiera instrukcja obsługi produktu.

Wejście cyfrowe = FAŁSZ:

- Jako aktywny zestaw został wczytany zestaw 1

Wejście cyfrowe = PRAWDA:

- Jako aktywny zestaw został wczytany zestaw 2

**WSKAZÓWKA!**

Wartości parametrów są przechowywane tylko w przypadku wybrania zestawu parametrów P6.3.1, Zestaw przechowywania 1 lub Zestaw przechowywania 2, w menu systemowym lub NCDrive: Napęd > zestaw parametrów.

**498 PAMIĘĆ IMPULSU START 3 (2.2.24)**

Ten parametr służy do wyboru, czy stan PRACA jest kopiowany po zmianie miejsca sterowania między A i B.

**Tabela 150: Wybory dotyczące parametru ID498**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Stan PRACA nie jest kopiowany	
1	Stan PRACA jest kopiowany	

Aby parametr ten działał, parametry ID300 i ID363 muszą ustawić wartość 3.

**500 KSZTAŁT RAMPY 1 PRZYSPIESZANIA/ZWALNIANIA 234567 (2.4.1)**

Za pomocą tego parametru można wygładzić początek i koniec ramp przyspieszania i zwalniania.


**501 KSZTAŁT RAMPY 2 PRZYSPIESZANIA/ZWALNIANIA 234567 (2.4.2)**

Za pomocą tego parametru można wygładzić początek i koniec ramp przyspieszania i zwalniania.

Ustawienie wartości 0,0% daje liniowy kształt rampy. W reakcji na zmiany sygnału zadającego przyspieszenie i zwalnianie odbywa się natychmiast.

Ustawienie wartości od 1,0% do 100,0% daje rampę przyspieszania i zwalniania w kształcie S. Ta funkcja służy zwykle do ograniczenia zużycia mechanicznego części i udarów prądowych w

przypadku zmian wartości zadanej. Czas przyspieszenia można zmieniać za pomocą parametrów ID103/ID104 (ID502/ID503).



Rys. 67: Przyspieszanie/zwalnianie (kształt litery S)

#### **502 CZAS PRZYSPIESZENIA 2, 234567 (2.4.3)**

Parametr ten określa czas wymagany do zwiększenia częstotliwości wyjściowej od zera do wartości maksymalnej.

#### **503 CZAS HAMOWANIA 2, 234567 (2.4.4)**

Parametr ten określa czas wymagany do zmniejszenia częstotliwości wyjściowej od wartości maksymalnej do zera.

Te wartości odpowiadają czasowi wymaganemu, aby częstotliwość wyjściowa przyspieszyła od częstotliwości zerowej do ustawionej częstotliwości maksymalnej (parameter ID102). Parametry te dają możliwość ustawienia dwóch różnych zestawów czasów przyspieszania/zwalniania dla jednej aplikacji. Zestaw aktywny można wybrać za pomocą programowalnego sygnału DIN3 (parametr ID301).

#### **504 MODUŁ HAMUJĄCY 234567 (2.4.5)**

Ten parametr służy do wyboru trybu modułu hamującego.

**Tabela 151: Wybory dotyczące parametru ID504**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Moduł hamujący nie jest używany	
1	Moduł hamujący — używanie i testowanie podczas pracy.	Testowanie jest możliwe również w stanie GOTOWOŚĆ.
2	Zewnętrzny moduł hamujący (bez testowania)	
3	Używanie i testowanie w stanie GOTOWOŚĆ i podczas pracy.	
4	Używanie podczas pracy (bez testowania)	

Gdy przemiennik częstotliwości zwalnia silnik, bezwładność silnika i obciążenie są przekazywane na zewnętrzny rezystor hamowania. Umożliwia to przemiennikowi częstotliwości spowolnienie obciążenia przy momencie obrotowym równym momentowi przyspieszania (zakładając, że został wybrany prawidłowy rezystor hamowania).

Tryb testowy modułu hamującego generuje impuls do rezystora co sekundę. Jeśli sprzężenie zwrotne impulsu nie działa właściwie (brak rezystora lub modułu hamującego), generowana jest usterka F12.

Patrz oddzielna Instrukcja instalacji rezystora hamowania.

### **505 FUNKCJA STARTU (2.4.6)**

Ten parametr służy do wyboru typu funkcji startu.

**Tabela 152: Wybory dotyczące parametru ID505**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Rampa	Przebieg częstotliwości startuje od 0 Hz i przyspiesza do ustawionej wartości zadanej częstotliwości w ustawionym czasie przyspieszania. (Bezwładność obciążenia lub tarcie rozruchu mogą powodować wydłużenie czasów przyspieszenia).
1	Start „w biegu”	Przebieg częstotliwości może wystartować przy działającym silniku, przykładając do silnika niewielkie impulsy prądu i szukając częstotliwości odpowiadającej prędkości silnika. Wyszukiwanie rozpoczyna się od częstotliwości maksymalnej w kierunku częstotliwości rzeczywistej do chwili wykrycia prawidłowej wartości. Następnie częstotliwość wyjściowa zostanie zwiększona/zmniejszona w celu ustawienia wartości zadanej zgodnie z parametrami przyspieszania/hamowania. Tego trybu należy używać, jeśli silnik obraca się z rozpędu po wydaniu polecenia uruchomienia. Start „w biegu” umożliwia uruchomienie silnika przy rzeczywistej prędkości bez wymuszania prędkości zerowej przed zmianą prędkości na zadaną.
2	Warunkowy start „w biegu”	W tym trybie można odłączyć silnik od przebiegu częstotliwości lub dołączyć do niego, nawet jeśli polecenie Start jest aktywne. Po ponownym podłączeniu silnika napęd działa zgodnie z opisem w wyborze 1.

**506 FUNKCJA STOPU (2.4.7)**

Ten parametr służy do wyboru typu funkcji stopu.

**Tabela 153: Wybory dotyczące parametru ID506**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Wybieg	Silnik obraca się z rozpędu do zatrzymania bez sterowania przez przemiennik częstotliwości po wydaniu polecenia Stop.
1	Sterowane zwalnianie:	Po wydaniu polecenia Stop szybkość silnika jest zmniejszana aż do zera zgodnie z ustawionymi parametrami zwalniania. Jeśli odzyskiwana energia jest duża, może być konieczne użycie zewnętrznego rezystora hamowania do zatrzymania w ustawionym czasie hamowania.
2	Normalne zatrzymanie: Rampa/Włączenie pracy, stop: wybieg	Po wydaniu polecenia Stop szybkość silnika jest zmniejszana zgodnie z ustawionymi parametrami zwalniania. Jednak po wybraniu funkcji Włączenie pracy silnik obraca się z rozpędu do zatrzymania bez sterowania przez przemiennik częstotliwości.
3	Normalne zatrzymanie: Wybieg/Włączenie pracy, stop: zmien. prędkości	Silnik obraca się z rozpędu do zatrzymania bez sterowania przez przemiennik częstotliwości. Jednak po wybraniu sygnału Włączenie pracy prędkość silnika jest zmniejszana zgodnie z ustawionymi parametrami zwalniania. Jeśli odzyskiwana energia jest duża, może być konieczne użycie zewnętrznego rezystora hamowania w celu szybszego wyhamowania.

**507 PRĄD HAMOWANIA PRĄDEM STAŁYM 234567 (2.4.8)**

Za pomocą tego parametru można ustawić prąd stały podawany do silnika podczas hamowania DC.

Przy hamowaniu DC w stanie stopu używana jest jedynie dziesiąta część wartości tego parametru.

Podczas rozruchu parametr ten jest używany wraz z parametrem ID516 do skrócenia czasu uzyskiwania przez silnik zdolności wytwarzania maksymalnego momentu obrotowego.

**508 CZAS HAMOWANIA PRĄDEM STAŁYM PRZY ZATRZYMANIU 234567 (2.4.9)**

Parametr ten określa, czy hamowanie jest włączone czy wyłączone, oraz określa czas hamowania po zatrzymaniu silnika.

Funkcja hamowania prądem stałym zależy od funkcji stopu, parametr ID506.

**Tabela 154: Wybory dotyczące parametru ID508**


Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Hamowanie prądem stałym nie jest używane	
>0	Hamowanie prądem stałym jest używane i jego funkcja zależy od funkcji stopu (parameter ID506). Ten parametr określa czas hamowania prądem stałym.	

**PARAMETR ID506 = 0; FUNKCJA STOPU = WYBIEG:**

Po wydaniu polecenia Stop silnik obraca się z rozpędu do zatrzymania bez sterowania za pomocą przemiennika częstotliwości.

Dzięki podaniu prądu stałego silnik można elektrycznie zatrzymać w najkrótszym możliwym czasie bez korzystania z opcjonalnego zewnętrznego rezystora hamowania.

Czas hamowania jest skalowany zgodnie z częstotliwością, gdy zostanie uruchomione hamowanie prądem stałym. Jeśli częstotliwość jest  $\geq$  częstotliwości znamionowej silnika, ustawiona wartość parametru ID508 określa czas hamowania. Jeśli częstotliwość jest  $\leq 10\%$  znamionowej, czas hamowania wynosi 10% ustawionej wartości parametru ID508.




Rys. 68: Czas hamowania prądem stałym, gdy tryb Stop = wybieg

- A. Częstotliwość wyjściowa  
 B. Prędkość obrotowa silnika  
 C. Hamowanie prądem stałym WŁĄCZONE

**PARAMETR ID506 = 1; FUNKCJA STOPU = RAMPA:**

Po wydaniu polecenia Stop prędkość silnika jest zmniejszana zgodnie z ustawionymi parametrami zwalniania tak szybko, jak tylko to możliwe, do prędkości zdefiniowanej za pomocą parametru ID515, gdy rozpocznie się hamowanie prądem stałym.

Parametr ID508 określa czas hamowania. W przypadku istnienia dużej bezwładności, zaleca się użycie zewnętrznego rezystora hamowania w celu przyspieszenia zwalniania.



Rys. 69: Czas hamowania prądem stałym, gdy tryb Stop = opadanie

A. Prędkość obrotowa silnika  
B. Częstotliwość wyjściowa

C. Hamowanie prądem stałym

### **509 OBSZAR CZĘSTOTLIWOŚCI ZABRONIONEJ 1; DOLNY LIMIT 23457 (2.5.1)**

Za pomocą tego parametru można uniemożliwić pracę napędu z zabronionymi częstotliwościami.

### **510 OBSZAR CZĘSTOTLIWOŚCI ZABRONIONEJ 1; GÓRNY LIMIT 23457 (2.5.2)**

Za pomocą tego parametru można uniemożliwić pracę napędu z zabronionymi częstotliwościami.

### **511 OBSZAR CZĘSTOTLIWOŚCI ZABRONIONEJ 2; DOLNY LIMIT 3457 (2.5.3)**

Za pomocą tego parametru można uniemożliwić pracę napędu z zabronionymi częstotliwościami.

### **512 OBSZAR CZĘSTOTLIWOŚCI ZABRONIONEJ 2; GÓRNY LIMIT 3457 (2.5.4)**

Za pomocą tego parametru można uniemożliwić pracę napędu z zabronionymi częstotliwościami.

### **513 OBSZAR CZĘSTOTLIWOŚCI ZABRONIONEJ 3; DOLNY LIMIT 3457 (2.5.5)**


Za pomocą tego parametru można uniemożliwić pracę napędu z zabronionymi częstotliwościami.



### 514 OBSZAR CZĘSTOTLIWOŚCI ZABRONIONEJ 3; GÓRNY LIMIT 3457 (2.5.6)

Za pomocą tego parametru można uniemożliwić pracę napędu z zabronionymi częstotliwościami.

W niektórych systemach może być konieczne unikanie pewnych częstotliwości, które mogą powodować problemy z rezonansem mechanicznym. Za pomocą tych parametrów można ustawić limity zakresu „pomijanych częstotliwości”.



Rys. 70: Przykład ustawienia obszaru zabronionej częstotliwości

### 515 CZĘSTOTLIWOŚĆ HAMOWANIA PRĄDEM STAŁYM PRZY ZATRZYMANIU 234567 (2.4.10)

Za pomocą tego parametru można ustawić częstotliwość wyjściową, przy której następuje zadziałanie hamowania DC.

Patrz Rys. 70 Przykład ustawienia obszaru zabronionej częstotliwości.

### 516 CZAS HAMOWANIA PRĄDEM STAŁYM PODCZAS STARTU 234567 (2.4.11)

Parametr ten określa czas podawania prądu stałego do silnika przed przyspieszeniem.

Prąd przy hamowaniu DC służy podczas startu do wstępnego namagnesowania silnika przed pracą. Zwiększa to wydajność momentu obrotowego podczas startu. Potrzebny czas mieści się w zakresie od 100 ms do 3 s i zależy od parametrów silnika. Większy silnik wymaga dłuższego czasu. Patrz parametr ID507.



#### WSKAZÓWKA!


W przypadku użycia funkcji Start „w biegu” (patrz parametr ID505) do uruchomienia hamowanie DC podczas startu jest wyłączone.

### 518 WSPÓŁCZYNNIK SKALOWANIA SZYBKOŚCI ZMIANY PRĘDKOŚCI PRZYSPIESZANIA/ZWALNIANIA MIĘDZY LIMITAMI ZABRONIONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 23457 (2.5.3, 2.5.7)

Za pomocą tego parametru można ustawić mnożnik wybranych czasów ramp, gdy częstotliwość wyjściowa napędu znajduje się w limicie zabronionych częstotliwości.

Definiuje czas przyspieszanie/zwalniania, gdy częstotliwość wyjściowa znajduje się między wybranymi ograniczeniami zakresu zabronionej częstotliwości (parametry od ID509 do

ID514). Szybkość zmiany prędkości (wybrany czas 1 lub 2 przyspieszania/zwalniania) jest mnożona przez wartość tego współczynnika. Na przykład wartość 0,1 powoduje, że czas przyspieszania jest 10 razy krótszy niż poza limitami zakresu zabronionej częstotliwości.



Rys. 71: Skalowanie szybkości zmiany prędkości między zabronionymi częstotliwościami

### 519 PRĄD HAMOWANIA STRUMIENIEM 234567 (2.4.13)

Ten parametr służy do ustawienia poziomu ham. strumieniem.

Zakres ustawionych wartości zależy od używanej aplikacji.

### 520 HAMULEC STRUMIENIOWY 234567 (2.4.12)

Parametr umożliwia włączenie funkcji ham. strumieniem.

Alternatywą dla hamowania prądem stałym jest hamowanie strumieniowe. Hamowanie strumieniowe zwiększa możliwość hamowania w przypadku, gdy nie są wymagane dodatkowe rezystory hamowania.

Gdy wystąpi potrzeba hamowania, układ zmniejszy częstotliwość i wzrośnie strumień w silniku. Zwiększy to zdolność hamowania silnika. W czasie hamowania jest kontrolowana prędkość obrotowa silnika.

Hamowanie strumieniowe można włączyć lub wyłączyć.

Tabela 155: Wybory dotyczące parametru ID520

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Hamowanie strumieniem WYŁĄCZONE	
1	Hamowanie strumieniem WŁĄCZONE	

**UWAGA!**

Hamowanie należy stosować wyłącznie z przerwami. Hamowanie strumieniowe przekształca energię w ciepło i może spowodować uszkodzenie silnika.

**521 TRYB STEROWANIA SILNIKIEM 26 (2.6.12)**

Ten parametr służy do ustawienia trybu sterowania przemiennika częstotliwości.

Wybór używanego trybu określa parametr ID164.

Aby zapoznać się z opcjami do wyboru, patrz parametr ID600.

**WSKAZÓWKA!**

Zmiana trybu sterowania z pętli otwartej na pętlę zamkniętą lub odwrotnie nie jest możliwa, gdy silnik jest w stanie PRACA.

**530 WARTOŚĆ ZADANA PRACY IMPULSOWEJ 1 6 (2.2.7.27)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego uaktywniającego wartość zadaną pracy impulsowej.

**531 WARTOŚĆ ZADANA PRACY IMPULSOWEJ 2 6 (2.2.7.28)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego uaktywniającego wartość zadaną pracy impulsowej.

**WSKAZÓWKA!**

Ponadto uaktywnione wejścia powodują uruchomienie napędu, jeśli polecenie Żądanie pracy nie jest aktywne w innym miejscu.

Ujemna wartość zadana jest używana w przypadku kierunku wstecznego (patrz parametry ID1239 i ID1240).

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**532 WŁĄCZENIE PRACY IMPULSOWEJ 6 (2.2.7.26)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego uaktywniającego funkcję pracy impulsowej.

Praca impulsowa to kombinacja polecenia Start i prędkości stałych (ID1239 i ID1240) oraz czasu rampy (ID533).

W przypadku użycia funkcji pracy impulsowej należy ustawić wartość wejściową na PRAWDA za pomocą sygnału cyfrowego lub ustawić wartość parametru na 0,2. Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**600 TRYB STEROWANIA SILNIKIEM 234567 (2.6.1)**

Ten parametr służy do ustawienia trybu sterowania przemiennika częstotliwości.

**Tabela 156: Wybory dotyczące trybu sterowania silnikiem w innych aplikacjach.**

Aplikacja	2	3	4	5	6	7
Wybór						
0	NXS/P	NXS/P	NXS/P	NXS/P	NXS/P	NXS
1	NXS/P	NXS/P	NXS/P	NXS/P	NXS/P	NXS
2	Nie używane	Nie używane	Nie używane	Nie używane	NXS/P	Nie dotyczy
3	NXP	NXP	NXP	NXP	NXP	Nie dotyczy
4	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	NXP	Nie dotyczy

**Tabela 157: Wybór dotyczący parametru ID600 Tryb sterowania silnikiem**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Sterowanie częstotliwością	Wartość zadana częstotliwości napędu jest ustawiana na częstotliwość wyjściową bez kompensacji poślizgu. Rzeczywista prędkość obrotowa silnika jest określana na podstawie obciążenia silnika.
1	Sterowanie prędkością	Wartość zadana częstotliwości napędu jest ustawiana na wartość zadaną prędkości obrotowej silnika. Prędkość obrotowa silnika jest taka sama bez względu na jego obciążenie. Występuje kompensacja poślizgu.
2	Sterowanie momentem obrotowym	Wartość zadana prędkości jest maksymalnym limitem prędkości obrotowej, a silnik wytwarza moment obrotowy w granicach prędkości obrotowej w celu osiągnięcia wartości zadanej momentu.
3	Sterowanie prędkością (pętla zamknięta)	Wartość zadana częstotliwości napędu jest ustawiana na wartość zadaną prędkości obrotowej silnika. Prędkość obrotowa silnika jest taka sama bez względu na jego obciążenie. W trybie sterowania z pętlą zamkniętą sygnał zwrotny prędkości służy do osiągnięcia optymalnie dokładnej prędkości.
4	Sterowanie momentem (pętla zamknięta)	Wartość zadana prędkości jest maksymalnym limitem prędkości, który zależy od limitu prędkości momentu obrotowego CL (ID1278), a silnik wytwarza moment obrotowy w granicach prędkości w celu osiągnięcia wartości zadanej momentu. W trybie sterowania z pętlą zamkniętą sygnał zwrotny prędkości służy do osiągnięcia optymalnie dokładnego momentu obrotowego.

**601 CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA 234567 (2.6.9)**

Ten parametr definiuje częst. przełęcz. przemiennika częstotliwości.

Zwiększanie częstotliwości kluczkowania powoduje zmniejszanie wydajności przemiennika częstotliwości. W przypadku używania długiego kabla silnika zaleca się stosowanie niskiej częstotliwości kluczkowania w celu ograniczenia do minimum prądów pojemnościowych na kablu. Hałas silnika można zminimalizować przy użyciu wysokiej częstotliwości kluczkowania.

Zakres tego parametru zależy od wielkości przemiennika częstotliwości:

**Tabela 158: Częstotliwości przełączania zależne od wielkości**

Typ	Min. [kHz]	Maks. [kHz]	Domyślnie [kHz]
0003—0061 NX_2	1.0	16.0	10.0
0075—0300 NX_2	1.0	10.0	3.6
0003—0061 NX_5	1.0	16.0	10.0
0072—0520 NX_5	1.0	6.0	3.6
0004—0590 NX_6	1.0	6.0	1.5



#### **WSKAZÓWKA!**

Rzeczywista częstotliwość przełączania może być zmniejszona do wartości 1,5 kHz za pomocą funkcji zarządzania temperaturą. Należy przy tym brać pod uwagę użycie filtrów sinusoidalnych lub innych filtrów wyjściowych z niską częstotliwością rezonansową. Patrz parametry ID1084 i ID655.

#### **602 PUNKT OSŁABIENIA POLA 234567 (2.6.4)**

Za pomocą tego parametru można ustawić częstotliwość wyjściową, przy której napięcie wyjściowe osiąga wartość napięcia punktu osłabienia pola.

#### **603 NAPIĘCIE W PUNKCIE OSŁABIENIA POLA 234567 (2.6.5)**

Za pomocą tego parametru można ustawić napięcie w punkcie osłabienia pola jako procent napięcia znamionowego silnika.

Powyżej częstotliwości w punkcie osłabienia pola napięcie wyjściowe odpowiada ustawionej wartości maksymalnej. Poniżej częstotliwości w punkcie osłabienia pola napięcie wyjściowe zależy od ustawienia parametrów krzywej U/f. Patrz parametry ID109, ID108, ID604 i ID605.

Po ustawieniu parametrów ID110 i ID111 (napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa silnika) parametrom ID602 i ID603 zostaną automatycznie nadane odpowiednie wartości. Jeśli potrzebne są inne wartości punktu osłabienia pola i maksymalnego napięcia wyjściowego, należy zmienić te parametry dopiero po ustawieniu parametrów P3.1.1.1 i P3.1.1.2.

#### **604 KRZYWA U/F, CZĘSTOTLIWOŚĆ PUNKTU ŚRODKOWEGO 234567 (2.6.6)**

Ten parametr definiuje punkt środkowy częstotliwości krzywej U/f.

Jeśli wartość ID108 jest programowalna, ten parametr definiuje częstotliwość punktu środkowego krzywej. Patrz *Rys. 24 Liniowa i kwadratowa zmiana napięcia silnika* i parametr ID605.

### **605 KRZYWA U/F, NAPIĘCIE PUNKTU ŚRODKOWEGO 234567 (2.6.7)**

Ten parametr definiuje punkt środkowy napięcia krzywej U/f.

Jeśli wartość ID108 jest programowalna, ten parametr definiuje napięcie punktu środkowego krzywej. Patrz rozdział *108 Wybór współczynnika U/F 234567 (2.6.3)*.

### **606 NAPIĘCIE WYJŚCIOWE PRZY ZEROWEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 234567 (2.6.8)**

Ten parametr definiuje napięcie przy zerowej częstotliwości dla krzywej U/f.

Wartość domyślna zależy od rozmiaru jednostki.



#### **WSKAZÓWKA!**

W przypadku zmiany wartości parametru ID108 ustawiana jest wartość zero tego parametru. Patrz *Rys. 25 Programowalna krzywa U/f*.

### **607 REGULATOR PRZEPIĘĆ 234567 (2.6.10)**

Za pomocą tego parametru można wyłączyć regulator przek. napięcia.

Po włączeniu parametru ID607 lub ID608 regulatory rozpoczną monitorowanie zmian napięcia zasilającego. Regulatory zmieniają częstotliwość wyjściową, jeśli będzie ona za wysoka lub za niska.

Aby zatrzymać pracę regulatorów zbyt niskiego napięcia i regulatorów nadnapięciowych, należy wyłączyć te dwa parametry. Jest to przydatne, gdy zmiany napięcia zasilającego przekraczają przedział od -15% do +10%, a w danej aplikacji nie jest tolerowane działanie regulatorów.

**Tabela 159: Wybory dotyczące parametru ID607**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Regulator wyłączony	
1	Regulator włączony (bez zmien. prędkości)	Wykonywanie mniejszych regulacji częstotliwości OP.
2	Regulator włączony (ze zmien. prędkości)	Regulator dopasowuje częstotliwość OP do maksymalnej.

W przypadku wybrania wartości innej niż 0 aktywny staje się też regulator przepięć pętli zamkniętej (w aplikacji sterowania uniwersalnego).

### **608 REGULATOR ZBYT NISKIEGO NAPIĘCIA 234567 (2.6.11)**

Za pomocą tego parametru można wyłączyć regulator za niskiego napięcia.

Patrz parametr ID607.



### WSKAZÓWKA!

Wyłączenia z powodu za wysokiego/za niskiego napięcia mogą wystąpić, gdy regulatory są wyłączone.

**Tabela 160: Wybory dotyczące parametru ID608**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Regulator wyłączony	
1	Regulator włączony (bez zmien. prędkości)	Wykonywanie mniejszych regulacji częstotliwości OP.
2	Regulator włączony (ze zmien. prędkości)	Regulator dopasowuje częstotliwość OP do maksymalnej.

W przypadku wybrania wartości innej niż 0 aktywny staje się też regulator przepięć pętli zamkniętej (w aplikacji sterowania uniwersalnego).

#### **609 LIMIT MOMENTU OBROTOWEGO 6 (2.10.1)**

Ten parametr służy do ustawienia regulacji limitu momentu obrotowego.

Parametr ten umożliwia ustawienie sterowania limitem momentu obrotowego w zakresie od 0,0 do 300,0%.

W aplikacji sterowania uniwersalnego wyboru limitu momentu obrotowego dokonuje się w zakresie od wartości minimalnej tego parametru do limitów momentów pracy silnikowej i generatorowej (parametry ID1287 i ID1288).

#### **610 WZMOCNIENIE P STEROWANIA LIMITEM MOMENTU OBROTOWEGO 6 (2.10.2)**

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia P regulatora limitu momentu obrotowego.

Ten parametr określa wzmocnienie P regulatora limitu momentu obrotowego. Jest używany wyłącznie w trybie sterowania pętli otwartej.

#### **611 WZMOCNIENIE I STEROWANIA LIMITEM MOMENTU 6 (2.10.3)**

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia I regulatora limitu momentu obrotowego.

Ten parametr określa wzmocnienie I regulatora limitu momentu obrotowego. Jest używany wyłącznie w trybie sterowania pętli otwartej.

#### **612 CL: PRĄD MAGNESOWANIA 6 (2.6.23.1)**

Ten parametr służy do ustawienia prądu magnesowania silnika.

Wartości parametrów U/f są identyfikowane na podstawie prądu magnesowania, jeśli są podane przed przebiegiem identyfikacyjnym. Jeśli wartość jest ustawiona na zero, prąd magnesowania zostanie obliczony wewnętrznie.

W NXP wartości parametrów U/f są identyfikowane na podstawie prądu magnesowania, jeśli są podane przed przebiegiem identyfikacyjnym. Patrz rozdział 9.8 *Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621)*.

### **613 CL: WZMOCNIENIE P STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ 6 (2.6.23.2)**

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia regulatora prędkości w formie wartości procentowej na Hz.

Wzmocnienie o wartości 100% oznacza, że znamionowa wartość zadana momentu jest wytwarzana na wyjściu regulatora prędkości dla błędu częstotliwości 1Hz. Patrz rozdział 9.8 *Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621)*.

### **614 CL: CZAS I STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ 6 (2.6.23.3)**

Ten parametr służy do ustawienia integralnej stałej czasowej regulatora prędkości.

Patrz rozdział 9.8 *Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621)*.

Wyjście sterowania prędkością(k) = SPC OUT(k-1) + SPC Kp\*[błąd prędkości(k) – błąd prędkości (k-1)] + Ki\*błąd prędkości(k)

gdzie Ki = SPC Kp\*Ts/SPC Ti.

### **615 CL: ZEROWY CZAS PRĘDKOŚCI PRZY STARCIE 6 (2.6.23.9)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu pracy przemiennika częstotliwości z zerową prędkością po wydaniu polecenia uruchomienia.

Prędkość może osiągnąć ustaloną wartość zadaną częstotliwości/prędkości po upływie czasu liczonego od momentu podania polecenia. Patrz rozdział 9.8 *Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621)*.

### **616 CL: ZEROWY CZAS PRĘDKOŚCI PRZY ZATRZYMANIU 6 (2.6.23.10)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu przemiennika częstotliwości z zerową prędkością po podaniu polecenia zatrzymania.

Parametr nie działa, jeśli wybraną funkcją stopu (ID506) jest wybieg. Czas prędkości zerowej jest liczony od momentu, gdy oczekiwany czas rampy osiągnie prędkość zerową. Patrz rozdział 9.8 *Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621)*.

### **617 CL: BIEŻĄCE WZMOCNIENIE P STEROWANIA 6 (2.6.23.17)**

Ten parametr służy do regulacji wzmocnienia P-gain aktualnego regulatora.

Ten regulator jest aktywny tylko w trybie sterowania pętli zamkniętej. Regulator generuje wartość zadaną wektora napięcia dla modulatora. Patrz rozdział 9.8 *Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621)*.

### **618 CL: CZAS FILTROWANIA KODERA 6 (2.6.23.15)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu filtrowania dla pomiaru prędkości.



Parametr może służyć do eliminowania szumów sygnału kodera. Zbyt duży czas filtrowania zmniejsza stabilność sterowania prędkością. Patrz rozdział 9.8 *Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621)*.

### **619 CL: REGULACJA POŚLIZGU 6 (2.6.23.6)**

Ten parametr służy do wyregulowania napięcia obciążonego silnika.

Prędkość znamionowa silnika służy do obliczania poślizgu znamionowego. Wartość ta umożliwia regulację napięcia silnika, gdy silnik jest obciążony. Czasami prędkość znamionowa bywa niedokładna i wtedy ten parametr umożliwia dopasowanie poślizgu. Zmniejszenie wartości regulacji poślizgu powoduje zwiększenie napięcia silnika, gdy silnik jest obciążony. Wartość 100% odpowiada poślizgowi znamionowemu przy obciążeniu znamionowym. Patrz rozdział 9.8 *Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621)*.

### **620 SPADEK OBCIĄŻENIA 23456 (2.6.12, 2.6.15)**

Parametr umożliwia włączenie funkcji spadku obciążenia.

Funkcja spadku obciążenia umożliwia zmniejszenie prędkości obrotowej. Ten parametr umożliwia ustawienie procentowego spadku nominalnego momentu obrotowego silnika.

Z tej funkcji można korzystać, gdy dla silników sprzężonych mechanicznie jest wymagane zrównoważone obciążenie.

Jeśli dla silnika o częstotliwości znamionowej 50 Hz z obciążeniem znamionowym (100% momentu) spadek obciążenia jest ustawiony na 10%, możliwe jest zmniejszenie częstotliwości wyjściowej o 5 Hz względem częstotliwości zadanej.

### **621 CL: MOMENT OBROTOWY ROZRUCHU 6 (2.6.23.11)**

Ten parametr służy do wyboru momentu rozruchu.

Pamięć momentu obrotowego jest wykorzystywana w aplikacjach dźwigowych. W innych aplikacjach moment obrotowy rozruchu DO PRZODU/DO TYŁU może wspomagać regulator prędkości. Patrz rozdział 9.8 *Parametry pętli zamkniętej (parametry o identyfikatorach 612 do 621)*.

**Tabela 161: Wybory dotyczące parametru ID621**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	Pamięć momentu obrotowego	Silnik rozpocznie pracę z tym samym momentem obrotowym, przy którym został zatrzymany
2	War. zadana momentu	Podczas startu wartość zadana momentu jest używana do określenia momentu obrotowego rozruchu
3	Moment obrotowy do przodu/ moment obrotowy do tyłu	Patrz ID633 i 634.

**626 CL: KOMPENSACJA PRZYSPIESZENIA 6 (2.6.23.5)**

Ten parametr służy do ustawienia kompensacji bezwładności w celu zapewnienia większej dokładności reakcji na zmianę prędkości podczas przyspieszania lub zwalniania.

Czas jest określony jako czas przyspieszenia do prędkości znamionowej przy znamionowym momencie obrotowym. Gdy jest znana bezwładność systemu, funkcja służy do uzyskiwania optymalnej prędkości przy zmianie wartości zadanych.

$$\text{Kompensacja przyspieszenia } TC = J \cdot \frac{2\pi \cdot f_{\text{nom}}}{T_{\text{nom}}} = J \cdot \frac{(2\pi \cdot f_{\text{nom}})^2}{P_{\text{nom}}}$$

$J$  = bezwładność układowa (kg\*m<sup>2</sup>)

$f_{\text{nom}}$  = częstotliwość znamionowa silnika (Hz)

$T_{\text{nom}}$  = znamionowy moment obrotowy silnika

$P_{\text{nom}}$  = znamionowa moc silnika (kW)

**627 CL: PRĄD MAGNESOWANIA PRZY STARCIE 6 (2.6.23.7)**

Za pomocą tego parametru można ustawić prąd stały podawany do silnika po uaktywnieniu funkcji startu.

Określa prąd silnika stosowany po wydaniu polecenia Start (w trybie sterowania pętli zamkniętej). Podczas rozruchu parametr ten jest używany wraz z parametrem ID628 do skrócenia czasu uzyskiwania przez silnik zdolności wytwarzania maksymalnego momentu obrotowego.

**628 CL: CZAS MAGNESOWANIA PRZY STARCIE 6 (2.6.23.8)**

Parametr ten określa czas podawania prądu stałego do silnika przed przyspieszeniem.

Określa czas stosowania prądu magnesowania (ID627) w silniku podczas startu. Prąd magnesowania służy podczas startu do wstępnego namagnesowania silnika przed pracą. Zwiększa to wydajność momentu obrotowego podczas startu. Potrzebny czas zależy od parametrów silnika. Wartość parametru mieści się w zakresie od 100 ms do 3 s. Im większy silnik, tym więcej czasu potrzeba.

**631 IDENTYFIKACJA 23456 (2.6.13,2.6.16)**

Parametr ten umożliwia znalezienie wartości parametrów optymalnych do pracy napędu.

Funkcja identyfikacji oblicza lub mierzy parametry silnika, które są wymagane do prawidłowego sterowania silnikiem i jego prędkością.

Przebieg identyfikacyjny ułatwia dostosowanie parametrów związanych z silnikiem i napędem. Jest to narzędzie do uruchamiania i obsługi napędu. Celem jest znalezienie wartości parametrów optymalnych do pracy napędu.

**WSKAZÓWKA!**

Przed uruchomieniem przebiegu identyfikacyjnego należy ustawić parametry z tabliczki znamionowej silnika.

- ID110 Napięcie znamionowe silnika (P2.1.6)
- ID111 Częstotliwość znamionowa silnika (P2.1.7)
- ID112 Prędkość znamionowa silnika (P2.1.8)
- ID113 Prąd znamionowy silnika (P2.1.9)
- ID120 Cos  $\varphi$  silnika (P2.1.10)

**Tabela 162: Wybory dotyczące parametru ID631**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak działania	Nie zażądano identyfikacji.
1	Identyfikacja bez uruchamiania silnika	Napęd jest uruchamiany bez prędkości w celu zidentyfikowania parametrów silnika. Do silnika są podawane prąd i napięcie, ale o zerowej częstotliwości. Jest identyfikowany współczynnik U/f.
2	Identyfikacja z uruchamianiem silnika (tylko NXP)	Napęd jest uruchamiany z prędkością w celu zidentyfikowania parametrów silnika. Są identyfikowane współczynnik U/f i prąd magnesowania.  <b>WSKAZÓWKA!</b> aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, ten przebieg identyfikacyjny należy przeprowadzić przy nieobciążonym silniku.
3	Przebieg identyfikacyjny kodera	Identyfikuje zerowe położenie wału, gdy używany jest silnik PMS z koderem w położeniu bezwzględnym.
4	{Zarezerwowane}	
5	Błąd identyfikacji	Wartość przechowywana w przypadku błędu identyfikacji.

Aby uaktywnić funkcję identyfikacji, ustaw ten parametr i wydaj polecenie uruchomienia. Polecenie uruchomienia należy wydać w ciągu 20 sekund. Jeśli w tym czasie nie zostanie ono wydane, przebieg identyfikacyjny nie uruchomi się. Zostanie przywrócona wartość domyślna parametru i pojawi się alarm identyfikacji.

Aby zatrzymać niezakończony przebieg identyfikacyjny, należy wydać polecenie zatrzymania. Spowoduje to przywrócenie domyślnej wartości parametru. Jeśli przebieg identyfikacyjny nie zostanie zakończony, pojawi się alarm identyfikacji.

Podczas przebiegu identyfikacyjnego kontrola hamowania jest wyłączona (patrz rozdział 9.3 *Kontrola hamulca zewnętrznego z dodatkowymi limitami (identyfikatory 315, 316, 346 do 349, 352, 353)*).

**WSKAZÓWKA!**

Po identyfikacji jest wymagane uruchomienie zbrocza narastającego.

**633 CL: MOMENT OBROTOWY ROZRUCHU, DO PRZODU 23456 (2.6.23.12)**

Ten parametr służy do ustawienia momentu rozruchu dla kierunku do przodu podczas korzystania z funkcji Moment Rozruch.

Ustawia moment obrotowy rozruchu w kierunku do przodu w przypadku wybrania za pomocą parametru ID621.

**634 CL: MOMENT OBROTOWY ROZRUCHU, DO TYŁU 23456 (2.6.23.13)**

Ten parametr służy do ustawienia momentu rozruchu dla kierunku wstecznego podczas korzystania z funkcji Moment Rozruch.

Ustawia moment obrotowy rozruchu w kierunku wstecznym w przypadku wybrania za pomocą parametru ID621.

**636 MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZY STEROWANIU MOMENTEM W PĘTLI OTWARTEJ 6 (2.10.7)**

Za pomocą tego parametru można ustawić limit częstotliwości wyjściowej, poniżej którego napęd pracuje w trybie regulacji w pętli otwartej.

Z powodu poślizgu znamionowego silnika wewnętrzne obliczenia momentu obrotowego są niedokładne przy małych prędkościach; w takim przypadku zalecane jest korzystanie z trybu sterowania częstotliwością.

**637 WZMOCNIENIE P REGULATORA PRĘDKOŚCI, PĘTLA OTWARTA 6 (2.6.13)**

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia P regulatora prędkości.

**638 WZMOCNIENIE I REGULATORA PRĘDKOŚCI, PĘTLA OTWARTA 6 (2.6.14)**

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia I regulatora prędkości.

**639 WZMOCNIENIE P REGULATORA MOMENTU 6 (2.10.8)**

Parametr ten określa wzmocnienie P regulatora momentu w trybie regulacji momentu w pętli otwartej.

**640 WZMOCNIENIE I REGULATORA MOMENTU 6 (2.10.9)**

Parametr ten określa wzmocnienie I regulatora momentu w trybie regulacji momentu w pętli otwartej.

**641 WYBÓR WARTOŚCI ZADANEJ MOMENTU 6 (2.10.3)**

Za pomocą tego parametru można wybrać war. zadaną momentu.

Patrz rozdział 9.7 Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859).

**Tabela 163: Wybory dotyczące parametru ID641**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	Wejście analogowe 1	
2	Wejście analogowe 2	
3	Wejście analogowe 3	
4	Wejście analogowe 4	
5	Wejście analogowe 1 (manipulator)	
6	Wejście analogowe 2 (manipulator)	
7	Z panelu sterującego, parametr R3.5	
8	Wartość zadana momentu magistrali	Patrz rozdział 9.7 <i>Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859)</i> .

**642 SKALOWANIE WARTOŚCI ZADANEJ MOMENTU, WARTOŚĆ MAKSYMALNA 6 (2.10.4)**

Parametr ten definiuje maksymalną wartość zadaną momentu dla wartości dodatnich oraz ujemnych.

**643 SKALOWANIE WARTOŚCI ZADANEJ MOMENTU, WARTOŚĆ MINIMALNA 6 (2.10.5)**

Parametr ten definiuje minimalną wartość zadaną momentu dla wartości dodatnich oraz ujemnych.

Skalowanie niestandardowych poziomów, minimalnego i maksymalnego, dla wejść analogowych w zakresie -300,0...300,0%.

**644 LIMIT PRĘDKOŚCI MOMENTU OBROTOWEGO, PĘTLA OTWARTA 6 (2.10.6)**

Ten parametr służy do wyboru częstotliwości maksymalnej do regulacji momentu obrotowego.

**Tabela 164: Wybory dotyczące parametru ID644**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Częstotliwość maksymalna	
1	Wybrana wartość zadana częstotliwości	
2	Prędkość zadawana 7	

W przypadku napędów NXP dostępnych jest więcej wyborów dotyczących tego parametru w trybie sterowania w pętli zamkniętej. Patrz ID1278.

**645 UJEMNY LIMIT MOMENTU OBROTOWEGO 6 (2.6.23.21)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu momentu obrotowego w kierunku ujemnym.

**646 DODATNI LIMIT MOMENTU OBROTOWEGO 6 (2.6.23.22)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu momentu obrotowego w kierunku dodatnim.

**649 ZEROWE POŁOŻENIE WAŁU SILNIKA PMS 6 (2.6.24.4)**

Ten parametr służy do ustawienia położenia zerowego wału.

Zaktualizowany przebieg identyfikacyjny koderera z koderem w położeniu bezwzględny.

**650 TYP SILNIKA 6 (2.6.24.1)**

W tym parametrze można ustawić typ silnika w procesie.

**Tabela 165: Wybory dotyczące parametru ID650**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Silnik indukcyjny	
1	Silnik synchroniczny z magnesami stałymi	

**651 PRĄD STRUMIENIA KP 6 (P2.6.24.8)**

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia regulatora prądu strumienia.

Definiuje wzmocnienie regulatora prądu strumienia, gdy używany jest silnik PMS. Zależnie od budowy silnika i prędkości przyspieszania używanej do przechodzenia do obszaru osłabienia pola może być wymagane duże wzmocnienie, aby napięcie wyjściowe nie osiągnęło limitu maksymalnej wartości, co uniemożliwiłoby prawidłowe sterowanie silnikiem. Zbyt wysokie wzmocnienie może prowadzić do niestabilnego sterowania. Czas całkowania ma w tym wypadku większe znaczenie dla sterowania.

**652 CZAS PRĄDU STRUMIENIA 6 (P2.6.24.9)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu całkowania regulatora prądu strumienia.

Definiuje czas całkowania regulatora prądu strumienia, gdy używany jest silnik PMS. Zależnie od budowy silnika i prędkości przyspieszania używanej do przechodzenia do obszaru osłabienia pola może być wymagany krótki czas całkowania, aby napięcie wyjściowe nie osiągnęło limitu maksymalnej wartości, co uniemożliwiłoby prawidłowe sterowanie silnikiem. Zbyt krótki czas całkowania może również prowadzić do niestabilnego sterowania.

**655 LIMIT MODULACJI 6 (2.6.23.34)**

Ten parametr służy do sterowania sposobem modulacji napięcia wyjściowego przez przemiennik częstotliwości.

Zmniejszenie tej wartości powoduje ograniczenie maksymalnego napięcia wyjściowego. Jeśli używany jest filtr sinusoidalny, należy ustawić parametr na wartość 96%.

**656 CZAS SPADKU OBCIĄŻENIA 6 (2.6.18)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu spadku silnika.

Funkcja spadku obciążenia jest używana w celu uzyskania dynamicznego spadku prędkości przy zmianie obciążenia. Ten parametr określa czas, w trakcie którego jest przywracany poziom 63% prędkości sprzed zmiany.

**657 CZAS REGULACJI PRĄDU 6 (P2.6.23.18)**

Ten parametr służy do regulacji stałej czasu integratora aktualnego regulatora. Wartość ta jest przedstawiona w sekundach.

**662 ZMIERZONY SPADEK NAPIĘCIA 6 (2.6.25.16)**

Ten parametr służy do ustawienia zmierzonego spadku napięcia na rezystancji stojana między dwiema fazami z prądem znamionowym silnika.

Zmierzony spadek napięcia na rezystancji stojana między dwiema fazami z prądem znamionowym silnika. Parametr jest identyfikowany podczas przebiegu ID. Ustawienie tej wartości umożliwia obliczenie optymalnego momentu obrotowego przy niskich częstotliwościach w pętli otwartej.

**664 IR: DODAWANIE NAPIĘCIA PUNKTU ZEROWEGO 6 (2.6.25.17)**

Ten parametr służy do ustawienia ilości napięcia podawanego do silnika przy prędkości zerowej w przypadku korzystania z funkcji zwiększenia momentu obrotowego.

**665 IR: DODAWANIE SKALOWANIA PRĄDNICY 6 (2.6.25.19)**

Za pomocą tego parametru można ustawić współczynnik skalowania do kompensacji IR przy pracy prądnicowej, gdy jest używana funkcja zwiększenia momentu obrotowego.

**667 IR: DODAWANIE SKALOWANIA PRACY SILNIKOWEJ 6 (2.6.25.20)**

Za pomocą tego parametru można ustawić współczynnik skalowania do kompensacji IR po stronie silnika, gdy jest używana funkcja zwiększenia momentu obrotowego.

**668 PRZESUNIĘCIE IU 6 (2.6.25.21)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości odsunięcia do pomiaru prądu fazy.

**669 PRZESUNIĘCIE IV 6 (2.6.25.22)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości odsunięcia do pomiaru prądu fazy.

**670 PRZESUNIĘCIE IW 6 (2.6.25.23)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości odsunięcia do pomiaru prądu fazy.

Zidentyfikowane podczas przebiegu ID.

**673 SPADEK NAPIĘCIA LS 6 (P2.6.25.21)**

Parametr ten służy do ustawienia spadku napięcia Ls między dwiema fazami.

Spadek napięcia upływu indukcyjnego prądu znamionowego i częstotliwości silnika. Parametr ten definiuje spadek napięcia Ls między dwiema fazami. Wykonaj automatyczną identyfikację w celu określenia optymalnego ustawienia.

**674 NAPIĘCIE BEM SILNIKA 6 (2.6.25.20)**

Ten parametr służy do regulacji napięcia wstecznego indukowanego przez silnik.

**700 ODPOWIEDŹ NA USTERKĘ WARTOŚCI ZADANEJ 4 MA 234567 (2.7.1)**

Ten parametr służy do wyboru odpowiedzi przemiennika częstotliwości na usterkę „WE 4mA”.

**Tabela 166: Wybory dotyczące parametru ID700**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Ostrzeżenie	Częstotliwość od 10 s wstecz jest ustawiana jako wartość zadana
3	Ostrzeżenie	Częstotliwość usterki 4mA (parametr ID728) jest ustawiana jako wartość zadana
4	Usterka	Tryb Stop po wystąpieniu usterki zgodnie z ID506
5	Usterka	Tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu

Ostrzeżenie lub czynność dla usterki oraz komunikat są generowane, jeśli jest używany sygnał wartości zadawanej 4–20 mA i opadnie on poniżej wartości 3,0 mA na 5 s lub poniżej wartości 0,5 mA na 0,5 s. Informacje te można również zaprogramować dla wyjścia cyfrowego D01 i wyjść przekaźnikowych R01 i R02.



**701 ODPOWIEDŹ NA USTERKĘ ZEWNĘTRZNĄ 234567 (2.7.3)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „usterkę zenw.”.

**Tabela 167: Wybory dotyczące parametru ID701**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

Ostrzeżenie lub czynność dla usterki oraz komunikat są generowane w programowalnych wejściach cyfrowych DIN3 na podstawie zewnętrznego sygnału usterki lub za pomocą parametrów ID405 i ID406. Informacje te można również zaprogramować dla wyjścia cyfrowego DO1 i wyjść przekaźnikowych RO1 i RO2.

**702 KONTROLA FAZ WYJŚCIOWYCH 234567 (2.7.6)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „faza wyjścia”.

**Tabela 168: Wybory dotyczące parametru ID702**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

Kontrola faz wyjściowych silnika zapewnia w przybliżeniu jednakowy prąd wszystkich faz silnika.

**703 ZABEZPIECZENIE PRZED SKUTKAMI ZWARĆ DO UZIEMIENIA 234567 (2.7.7)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „zwarcie do uziem”.

**Tabela 169: Wybory dotyczące parametru ID703**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

Zabezpieczenie przed skutkami zwarcia doziemnych zapewnia, że suma prądów faz silnika jest równa zeru. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej wartości prądu działa zawsze i chroni przemiennik częstotliwości przed dużymi prądami w przypadku zwarcia do uziemienia.

**704 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA 234567 (2.7.8)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „przegrz. silnika”.

**Tabela 170: Wybory dotyczące parametru ID704**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

Wyłączenie zabezpieczenia, tzn. ustawienie parametru na 0, spowoduje wyzerowanie stanu termicznego silnika (0%). Patrz rozdział 9.4 *Parametry zabezpieczenia termicznego silnika (parametry o identyfikatorach 704 do 708)*.

Jeśli parametr jest ustawiony na 0, wymagany jest czujnik przegrzania silnika.

**705 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA: WSPÓŁCZYNNIK TEMPERATURY OTOCZENIA SILNIKA 234567 (2.7.9)**

Ten parametr służy do ustawienia współczynnika temperatury otoczenia w miejscu instalacji silnika.

Współczynnik można ustawić w zakresie od -100,0% do 100,0%, gdzie

-100,0% = 0°C  
 0,0% = 40°C  
 100,0% = 80°C

Patrz rozdział 9.4 *Parametry zabezpieczenia termicznego silnika (parametry o identyfikatorach 704 do 708)*.

### **706 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA: WSPÓŁCZYNNIK CHŁODZENIA SILNIKA PRZY ZEROWEJ PRĘDKOŚCI 234567 (2.7.10)**

Parametr ten określa współczynnik chłodzenia przy prędkości zerowej w odniesieniu do punktu, gdy silnik pracuje przy prędkości znamionowej bez chłodzenia zewnętrznego.


Patrz Rys. 72 *Krzywa  $I_T$  charakterystyki cieplnej silnika*.

Wartość domyślna jest ustawiana przy założeniu, że nie ma żadnego wentylatora zewnętrznego. Jeśli jest używany wentylator zewnętrzny, można ustawić wartość wyższą niż w przypadku braku wentylatora. Na przykład 90%.

W przypadku zmiany parametru Prąd znamionowy silnika zostanie automatycznie przywrócona wartość domyślna tego parametru.

Zmiana tego parametru nie ma żadnego wpływu na maksymalny prąd wyjściowy napędu. Patrz rozdział 9.4 *Parametry zabezpieczenia termicznego silnika (parametry o identyfikatorach 704 do 708)*.

Częstotliwość charakterystyczna zabezpieczenia termicznego to 70% wartości parametru Częstotliwość znamionowa silnika (ID111).



Rys. 72: *Krzywa  $I_T$  charakterystyki cieplnej silnika*

### **707 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA: STAŁA CZASOWA 234567 (2.7.11)**

Ten parametr służy do ustawienia stałej czasu termicznego silnika.

Ten czas można ustawić w zakresie od 1 do 200 minut.

Stała czasowa jest to czas, w ciągu którego obliczona krzywa cieplna osiąga 63% swojej wartości docelowej. Długość stałej czasowej zależy od wymiarów silnika. Im większy silnik, tym dłuższa stała czasowa.

Stała czasowa ciepła silnika różni się w zależności od silnika. Jest również różna dla różnych producentów silników. Wartość domyślna parametru zależy od wymiarów.

$T_6$  jest to czas w sekundach, przez który silnik może bezpiecznie pracować przy sześciokrotnym przekroczeniu prądu znamionowego. Producent silnika może podać ten parametr w informacjach na temat silnika. Jeśli znasz wartość parametru  $t_6$  silnika, na jego podstawie możesz ustawić stałą czasową. Zwykle stała czasowa ciepła silnika (w minutach) wynosi  $2 \cdot t_6$ . Jeśli napęd jest w stanie zatrzymania, stała czasowa jest wewnętrznie zwiększana do potrójnej ustawionej wartości parametru, ponieważ chłodzenie opiera się na konwekcji.


Patrz także *Rys. 73 Stała czasowa ciepła silnika*.

### **708 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA: CYKL PRACY SILNIKA 234567 (2.7.12)**

Ten parametr służy do ustawienia współczynnika obciążenia termicznego silnika.

Wartość można ustawić w zakresie 0%...150%. Patrz rozdział 9.4 *Parametry zabezpieczenia termicznego silnika (parametry o identyfikatorach 704 do 708)*.

Na przykład po ustawieniu wartości 130% silnik osiągnie temperaturę znamionową przy 130% wartości prądu znamionowego.



Rys. 73: Stała czasowa ciepła silnika

### **709 ZABEZPIECZENIE PRZED UTYKIEM 234567 (2.7.13)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „utyk silnika”.

**Tabela 171: Wybory dotyczące parametru ID709**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

Ustawienie parametru na 0 spowoduje wyłączenie zabezpieczenia i wyzerowanie licznika czasu utyku. Patrz rozdział 9.5 *Parametry zabezpieczenia silnika przed utykiem (parametry o identyfikatorach 709 do 712)*.

### 710 LIMIT PRĄDU UTYKU 234567 (2.7.14)


Za pomocą tego parametru można ustawić limit, który prąd musi przekroczyć, aby wystąpił utyk.

Wartość tego parametru można ustawić w zakresie od 0,0 do  $2 \cdot I_H$ . Aby wystąpił stan utyku, prąd musi przekroczyć ten limit. W przypadku zmiany parametru ID107 Limit znamionowego prądu silnika wartość tego parametru zostanie automatycznie obliczona na 90% limitu prądu. Patrz rozdział 9.5 *Parametry zabezpieczenia silnika przed utykiem (parametry o identyfikatorach 709 do 712)*.



#### WSKAZÓWKA!

Wartość Limit prądu utyku musi być mniejsza od limitu prądu silnika.




Rys. 74: Ustawienia charakterystyki utyku

**711 CZAS UTYKU 234567 (2.7.15)**

Za pomocą tego parametru można określić maksymalny czas etapu utyku.

Limit czasu można ustawić w zakresie od 1,0 do 120,0 s.

Jest to maksymalny czas etapu utyku. Czas utyku jest mierzony za pomocą licznika wewnętrznego. Jeśli wartość licznika przekroczy ten limit, zabezpieczenie spowoduje wyłączenie napędu (patrz ID709). Patrz rozdział 9.5 *Parametry zabezpieczenia silnika przed utykami (parametry o identyfikatorach 709 do 712)*.



Rys. 75: Licznik czasu utyku

**712 LIMIT CZĘSTOTLIWOŚCI UTYKU 234567 (2.7.16)**

Za pomocą tego parametru można ustawić limit, który częstotliwość wyjściowa napędu musi przekroczyć, aby wystąpił utyk.

Częstotliwość można ustawić w zakresie  $1-f_{maks.}(ID102)$ .

Aby wystąpił utyk, częstotliwość wyjściowa musi pozostawać poniżej tego limitu przez określony czas. Patrz rozdział 9.5 *Parametry zabezpieczenia silnika przed utykami (parametry o identyfikatorach 709 do 712)*.

**713 ZABEZPIECZENIE PRZED NIEDOCIĄŻENIEM 234567 (2.7.17)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „SilNiedoc.”.

**Tabela 172: Wybory dotyczące parametru ID713**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	


Patrz rozdział 9.6 Parametry zabezpieczenia silnika przed niedociążeniem (parametry o identyfikatorach 713 do 716).

### **714 ZABEZPIECZENIE PRZED NIEDOCIĄŻENIEM, OBSZAR OSŁABIENIA POŁA DLA OBCIĄŻENIA 234567 (2.7.18)**

Za pomocą tego parametru można ustawić minimalny wymagany moment silnika, gdy częstotliwość wyjściowa napędu przekroczy częstotliwość punktu osłabienia.

Wartość tego parametru można ustawić w zakresie od 10,0 do 150,0% x  $T_{nsilnika}$ .

W przypadku zmiany parametru ID113 (Prąd znamionowy silnika) zostanie automatycznie przywrócona wartość domyślna tego parametru. Patrz rozdział 9.6 Parametry zabezpieczenia silnika przed niedociążeniem (parametry o identyfikatorach 713 do 716).



Rys. 76: Ustawianie minimalnego obciążenia

### **715 ZABEZPIECZENIE PRZED NIEDOCIĄŻENIEM, CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEROWA DLA OBCIĄŻENIA 234567 (2.7.19)**

Ten parametr określa wartość minimalnego wymaganego przez silnik momentu obrotowego, gdy częstotliwość wyjściowa napędu wynosi 0.



Limit momentu obrotowego można ustawić w zakresie  $5,0-150,0\% \times T_{\text{nsilnika}}$ .


Patrz Rys. 76 Ustawianie minimalnego obciążenia. W przypadku zmiany wartości parametru ID113 (Prąd znamionowy silnika) zostanie automatycznie przywrócona wartość domyślna tego parametru. Patrz rozdział 9.6 Parametry zabezpieczenia silnika przed niedociążeniem (parametry o identyfikatorach 713 do 716).

### 716 CZAS NIEDOCIĄŻENIA 234567 (2.7.20)

Za pomocą tego parametru można określić maksymalny dopuszczalny czas stanu niedociążenia.

Limit czasu można ustawić w zakresie od 2,0 do 600,0 s.

Czas niedociążenia jest mierzony za pomocą licznika wewnętrznego. Jeśli wartość licznika przekroczy ten limit, zabezpieczenie spowoduje wyłączenie napędu. Napęd wyłączy się zgodnie z ustawieniem parametru ID713. Jeśli napęd zatrzyma się, licznik niedociążenia zostanie ponownie wyzerowany. Patrz Rys. 77 Funkcja licznika czasu niedociążenia i rozdział 9.6 Parametry zabezpieczenia silnika przed niedociążeniem (parametry o identyfikatorach 713 do 716).



Rys. 77: Funkcja licznika czasu niedociążenia


### 717 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: CZAS ZWŁOKI 234567 (2.8.1)

Ten parametr służy do ustawienia czasu zwłoki przed wykonaniem pierwszego kasowania.

### 718 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: CZAS PRÓBY 234567 (2.8.2)

Ten parametr służy do ustawienia czasu próby dla funkcji automatycznego wznowienia pracy.

W czasie próby funkcja automatycznego wznowienia pracy próbuje skasować usterki, które wystąpiły. Jeśli liczba usterek w czasie próbnym przekroczy wartość odpowiedniego parametru ustawionego za pomocą od ID720 do ID725, generowana jest usterka trwała.



Rys. 78: Przykład: automatyczne ponowne starty z dwoma startami

Parametry ID720 do ID725 określają maksymalną liczbę automatycznych ponownych startów w czasie określonym przez parametr ID718. Odliczanie czasu rozpoczyna się od pierwszego automatycznego resetu. Jeśli liczba usterek występujących w czasie próby przekroczy wartości parametrów ID720 do ID725, zostanie uaktywniony stan usterki. W przeciwnym razie usterka jest kasowana po upływie czasu próby i z następną usterką ponownie jest uruchamiane zliczanie czasu próby.

Jeśli w czasie próby trwa pojedyncza usterka, zostanie ustawiony stan błędu.

### 719 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: FUNKCJA STARTU 234567 (2.8.3)

Ten parametr służy do wyboru trybu startu funkcji AutoKasowUsterki.

Tabela 173: Wybory dotyczące parametru ID719

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Start z rampą	
1	Start „w biegu”	
2	Start zgodnie z ID505	

**720 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: LICZBA PRÓB PO WYZWALANIU USTERKI ZA NISKIEGO NAPIĘCIA 234567 (2.8.4)**

Ten parametr służy do ustawienia liczby automatycznych restartów, jakie przemiennik częstotliwości może wykonać w trakcie ustawionego czasu próby po wystąpieniu usterki zbyt niskiego napięcia.

**Tabela 174: Wybory dotyczące parametru ID720**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Bez automatycznego ponownego startu	
>0	Liczba automatycznych ponownych startów po wystąpieniu usterki za niskiego napięcia	Usterka jest kasowana, a silnik jest uruchamiany automatycznie po przywróceniu normalnego poziomu napięcia szyny DC.

**721 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: LICZBA PRÓB PO WYZWOLENIU PRZEKROCZENIA NAPIĘCIA 234567 (2.8.5)**

Ten parametr służy do ustawienia liczby automatycznych restartów, jakie przemiennik częstotliwości może wykonać w trakcie ustawionego czasu próby po wystąpieniu usterki zbyt wysokiego napięcia.

**Tabela 175: Wybory dotyczące parametru ID721**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu usterki przekroczenia napięcia	
>0	Liczba automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu usterki przekroczenia napięcia.	Usterka jest kasowana, a silnik jest uruchamiany automatycznie po przywróceniu normalnego poziomu napięcia szyny DC.

**722 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: LICZBA PRÓB PO WYZWOLENIU PRZEKROCZENIA NATĘŻENIA PRĄDU 234567 (2.8.6)**

Ten parametr służy do ustawienia liczby automatycznych restartów, jakie przemiennik częstotliwości może wykonać w trakcie ustawionego czasu próby po wystąpieniu usterki przekroczenia prądu.

**WSKAZÓWKA!**

Uwzględniana jest również usterka IGBT.

**Tabela 176: Wybory dotyczące parametru ID722**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Liczba automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu usterki przekroczenia natężenia prądu	
>0	Liczba automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu przekroczenia natężenia prądu i usterkach przegrzania IGBT.	

**723 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: LICZBA PRÓB PO WYZWALANIU WARTOŚCI ZADANEJ 4 MA 234567 (2.8.7)**

Ten parametr służy do ustawienia liczby automatycznych restartów, jakie przemiennik częstotliwości może wykonać w trakcie ustawionego czasu próby po wystąpieniu usterki 4 mA.

**Tabela 177: Wybory dotyczące parametru ID 723**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Liczba automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu usterki wartości zadanej	
>0	Liczba automatycznych ponownych startów po przywróceniu normalnego poziomu (>4 mA) analogowego sygnału prądowego (4-20 mA)	

**725 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: LICZBA PRÓB PO WYZWALANIU USTERKI ZEWNĘTRZNEJ 234567 (2.8.9)**

Ten parametr służy do ustawienia liczby automatycznych restartów, jakie przemiennik częstotliwości może wykonać w trakcie ustawionego czasu próby po wystąpieniu usterki zewnętrznej.

**Tabela 178: Wybory dotyczące parametru ID725**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu usterki zewnętrznej	
>0	Liczba automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu usterki zewnętrznej	

**726 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: LICZBA PRÓB PO WYZWALANIU USTERKI TEMPERATURY SILNIKA 234567 (2.8.8)**

Ten parametr służy do ustawienia liczby automatycznych restartów, jakie przemiennik częstotliwości może wykonać w trakcie ustawionego czasu próby po wystąpieniu usterki temperatury silnika.

**Tabela 179: Wybory dotyczące parametru ID726**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Liczba automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu usterki temperatury silnika	
>0	Liczba automatycznych ponownych startów po przywróceniu normalnego poziomu temperatury silnika	

**727 ODPOWIEDŹ NA USTERKĘ ZA NISKIEGO NAPIĘCIA 234567 (2.7.5)**

Parametr ten umożliwia włączenie funkcji automatycznego kasowania po usterce za niskiego napięcia.

**Tabela 180: Wybory dotyczące parametru ID727**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Usterka zapisana w historii usterek	
1	Usterka niezapisana w historii usterek	

Informacje na temat limitów zbyt niskiego napięcia można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

**728 WARTOŚĆ ZADANA CZĘSTOTLIWOŚCI USTERKI 4 MA 234567 (2.7.2)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości zadanej częstotliwości silnika po wystąpieniu usterki 4 mA, gdy reakcją na usterkę 4 mA jest ostrzeżenie.

Jeśli wartość parametru ID700 jest ustawiona na 3, a wystąpiła usterka 4 mA, wartością zadaną częstotliwości silnika jest wartość tego parametru.

**730 KONTROLA FAZ WEJŚCIOWYCH 234567 (2.7.4)**

Za pomocą tego parametru można wybrać konfigurację fazy prądu napędu.

**Tabela 181: Wybory dotyczące parametru ID730**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

Kontrola faz napięcia wejściowego zapewnia w przybliżeniu jednakowy prąd faz napięcia wejściowego przemiennika częstotliwości.

**731 AUTOMATYCZNY PONOWNY START 1 (2.20)**

Parametr umożliwia włączenie funkcji automatycznego kasowania.

**Tabela 182: Wybory dotyczące parametru ID731**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Wyłączony	
1	Włączony	

Funkcja kasuje następujące usterki (maksymalnie trzy razy) (patrz instrukcja obsługi produktu):

- Przekroczenie natężenia prądu (F1)
- Przekroczenie napięcia (F2)
- Za niskie napięcie (F9)
- Zbyt wysoka temperatura przemiennika częstotliwości (F14)
- Przegrzanie silnika (F16)
- Usterka wartości zadanej (F50)

**732 ODPOWIEDŹ NA USTERKĘ TERMISTORA 234567 (2.7.21)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „termistor”.

**Tabela 183: Wybory dotyczące parametru ID732**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

Ustawienie parametru na 0 spowoduje wyłączenie zabezpieczenia.

**733 ODPOWIEDŹ NA USTERKĘ MAGISTRALI KOMUNIKACYJNEJ 234567 (2.7.22)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „reakcja przekr. czasu”.

Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi karty magistrali komunikacyjnej.

**Tabela 184: Wybory dotyczące parametru ID733**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak działania	Brak reakcji
1	Uwaga!!!	Uwaga!!!
2	Usterka	Usterka, zatrzymanie po wystąpieniu usterki zgodnie z parametrem ID506
3	Usterka, Wybóg	Usterka, zatrzymanie po wystąpieniu usterki zawsze przy użyciu wybiegu
4	Ostrz:St.Cz.	Ostrzeżenie, wartość zadana częstotliwości ustawiona na częstotliwość zadawaną w przypadku usterki magistrali komunikacyjnej [parametr ID1801] (*)

(\*) Napędy NXP, tylko aplikacje wielozadaniowe.

**734 ODPOWIEDŹ NA USTERKĘ GNIAZDA 234567 (2.7.23)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „komunikacja gniazda”.

Tutaj należy ustawić tryb odpowiedzi na usterkę gniazda karty spowodowany brakiem lub uszkodzeniem karty.

Patrz parametr ID732.

### **738 AUTOMATYCZNY PONOWNY START: LICZBA PRÓB PO WYZWALANIU USTERKI NIEDOCIĄŻENIA (2.8.10)**

Parametr ten umożliwia włączenie funkcji automatycznego kasowania po usterce SilNiedoc.

**Tabela 185: Wybory dotyczące parametru ID738**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu usterki niedociążenia	
>0	Liczba automatycznych ponownych startów po wyzwoleniu usterki niedociążenia	

### **739 LICZBY TBOARD1 (LICZBA WEJŚĆ PT100 W UŻYCIU) 567 (2.7.24)**

Ten parametr służy do wyboru liczby czujników używanych, gdy zainstalowana jest karta pomiaru temperatury.



#### **WSKAZÓWKA!**

Nazwa parametru Liczby TBoard1 jest używana w aplikacji sterowania uniwersalnego. Stara nazwa (Liczba wejść PT100 w użyciu) jest nadal używana w aplikacji regulacji PID i aplikacji sterowania pompą i wentylatorem.

W przypadku zainstalowania karty pomiaru temperatury w przemienniku częstotliwości w tym miejscu można wybrać liczbę używanych czujników. Patrz również instrukcja obsługi kart we/wy VACON® NX.

**Tabela 186: Wybory dotyczące parametru ID739**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	Kanał 1	
2	Kanał 1 i 2	
3	Kanał 1, 2 i 3	
4	Kanał 2 i 3	
5	Kanał 3	



**WSKAZÓWKA!**

Jeśli wybrana wartość jest większa niż rzeczywista liczba używanych czujników, będzie wyświetlana temperatura 200°C. W przypadku wystąpienia zwarcia na wejściu będzie wyświetlana wartość -30°C.

**740 TBOARD FLT.RESP (ODPOWIEDŹ NA USTERKĘ PT100) 567 (2.7.25)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na usterkę „temperatura”.

**WSKAZÓWKA!**

Nazwa parametru TBoard Flt.Resp jest używana w aplikacji sterowania uniwersalnego. Stara nazwa (Odpowiedź na usterkę PT100) jest nadal używana w aplikacji regulacji PID i aplikacji sterowania pompą i wentylatorem.

**Tabela 187: Wybory dotyczące parametru ID740**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

**741 LIMIT OSTRZEŻENIA TBOARD1 (LIMIT OSTRZEŻENIA PT100) 567 (2.7.26)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu temperatury do wyzwolenia ostrzeżenia.

**WSKAZÓWKA!**

Nazwa parametru Limit ostrzeżenia TBoard1 jest używana w aplikacji sterowania uniwersalnego. Stara nazwa (Limit ostrzeżenia PT100) jest nadal używana w aplikacji regulacji PID i aplikacji sterowania pompą i wentylatorem.

**742 LIMIT USTERKI TBOARD1 (LIMIT USTERKI PT100) 567 (2.7.27)**

Parametr ten umożliwia ustawienie limitu usterki temperatury.

**WSKAZÓWKA!**

Nazwa parametru Limit usterki TBoard1 jest używana w aplikacji sterowania uniwersalnego. Stara nazwa (Limit usterki PT100) jest nadal używana w aplikacji regulacji PID i aplikacji sterowania pompą i wentylatorem.

**743 LICZBY TBOARD2 6 (2.7.37)**

Ten parametr służy do wyboru liczby czujników używanych, gdy zainstalowana jest karta pomiaru temperatury.

W przypadku zainstalowania karty pomiaru temperatury w przemienniku częstotliwości w tym miejscu można wybrać liczbę używanych czujników. Patrz również instrukcja obsługi kart we/wy VACON® NX.

**Tabela 188: Wybory dotyczące parametru ID743**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	Kanał 1	
2	Kanał 1 i 2	
3	Kanał 1 i 2 i 3	
4	Kanał 2 i 3	
5	Kanał 3	

**WSKAZÓWKA!**

Jeśli wybrana wartość jest większa niż rzeczywista liczba używanych czujników, będzie wyświetlana temperatura 200°C. W przypadku wystąpienia zwarcia na wejściu będzie wyświetlana wartość -30°C.

**745 LIMIT OSTRZEŻENIA TBOARD2 6 (2.7.38)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu temperatury do wyzwolenia ostrzeżenia.

**746 LIMIT USTERKI TBOARD2 6 (2.7.39)**

Parametr ten umożliwia ustawienie limitu usterki temperatury.

**750 MONITOROWANIE CHŁODZENIA 6 (2.2.7.23)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego wskazującego stan używanego modułu chłodzenia. Ten parametr jest przeznaczony do przemienników częstotliwości chłodzonych cieczą.

W przypadku niskiej wartości wejściowej, gdy silnik jest w stanie PRACA, generowana jest usterka. Gdy napęd jest w stanie stopu, generowane jest tylko ostrzeżenie. Patrz instrukcja obsługi przemienników chłodzonych cieczą VACON® NX.

**751 OPÓŹNIENIE USTERKI CHŁODZENIA 6 (2.7.32)**

Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia przejścia przemiennika częstotliwości w stan USTERKA w przypadku braku sygnału potwierdzającego chłodzenie.

**752 FUNKCJA USTERKI BŁĘDU PRĘDKOŚCI 6 (2.7.33)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji na usterkę, gdy wartość zadana prędkości i prędkość kodera przekraczają ustawione limity.

**Tabela 189: Wybory dotyczące parametru ID752**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

**753 MAKSYMALNA RÓŻNICA BŁĘDU PRĘDKOŚCI 6 (2.7.34)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnej różnicy między wartością zadaną prędkości a prędkością kodera. Gdy różnica przekracza ten limit, występuje usterka.

Błąd prędkości dotyczy różnicy między wartością zadaną prędkości i prędkością kodera. Parametr określa limit, przy którym usterka jest generowana.

**754 OPÓŹNIENIE BŁĘDU PRĘDKOŚCI 6 (2.7.35)**

Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia przejścia przemiennika częstotliwości w stan USTERKA w przypadku błędu prędkości.

**755 TRYB BEZPIECZNEGO WYŁĄCZENIA 6 (2.7.36)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji na uaktywnienie trybu bezpiecznego wyłączenia.

**WSKAZÓWKA!**

Szczegółowe informacje na temat funkcji bezpiecznego wyłączenia zawiera instrukcja obsługi karty VACON® NX OPTAF (STO). Ta funkcja jest dostępna wyłącznie wtedy, gdy napęd zawiera opcjonalną kartę Vacon OPTAF VACON®.

Parametr umożliwia określenie, aby reakcją na usterkę lub ostrzeżenie było aktywowanie funkcji bezpiecznego wyłączenia. Wejście bezpiecznego wyłączenia zatrzymuje modulację napędu niezależnie od wartości tego parametru.

**756 BEZPIECZNE WYŁĄCZENIE AKTYWNE 6 (2.3.3.30)**

Ten parametr służy do ustawienia sygnału wyjścia cyfrowego wskazującego stan bezpiecznego wyłączenia.

**776 REAKCJA NA USTERKĘ OD FILTRA AKTYWNEGO 6 (2.7.41)**

Ten parametr służy do ustawienia reakcji na usterkę w przypadku aktywnej usterki filtra.

Definiuje reakcję wyzwalaną po zamknięciu wejścia aktywnej usterki filtra (ustawionego za pomocą parametru ID214).

**Tabela 190: Wybory dotyczące parametru ID776**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak działania	Brak reakcji
1	Ostrzeżenie	Ostrzeżenie
2	Usterka	Usterka, zatrzymanie po wystąpieniu usterki zgodnie z parametrem ID506
3	Usterka, Wybóg	Usterka, zatrzymanie po wystąpieniu usterki zawsze przy użyciu wybiegu

Parametr ten występuje tylko w przypadku napędów NXP.

### **850 WARTOŚĆ ZADANA MAGISTRALI, SKALOWANIE WARTOŚCI MINIMALNEJ 6 (2.9.1)**

Ten parametr służy do ustawienia skalowania sygnału wartości zadanej magistrali.

### **851 WARTOŚĆ ZADANA MAGISTRALI, SKALOWANIE WARTOŚCI MAKSYMALNEJ 6 (2.9.2)**

Ten parametr służy do ustawienia skalowania sygnału wartości zadanej magistrali.

Jeśli ID850 = ID851, niestandardowe skalowanie nie jest używane, a do skalowania jest wykorzystywana częstotliwość minimalna i maksymalna.

Wykonywanie skalowania przedstawiono w . Patrz też rozdział 9.7 *Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859)*.



#### **WSKAZÓWKA!**

Użycie tej niestandardowej funkcji skalowania ma wpływ również na skalowanie wartości rzeczywistej.

### **852 DO 859 WYBORY WYJŚCIA DANYCH MAGISTRALI 1 DO 8, 6 (2.9.3 DO 2.9.10)**

Za pomocą tego parametru można wybrać dane wysyłane do szyny z identyfikatorem parametru lub monitora.

Wpisz numer ID elementu, dla którego chcesz monitorować wartości tych parametrów. Patrz rozdział 9.7 *Parametry sterowania magistralą (parametry o identyfikatorach 850 do 859)*.

1	Częstotliwość wyjściowa	15	Stany wejść cyfrowych 1, 2, 3
2	Prędkość obrotowa silnika	16	Stany wejść cyfrowych 4, 5, 6
3	Prąd silnika	17	Stany wyjść cyfrowych i przekaźnikowych
4	Moment obrotowy silnika	25	Częstotliwość zadawana
5	Moc silnika	26	Prąd wyjścia analogowego
6	Napięcie silnika	27	AI3
7	Napięcie w obwodzie prądu stałego	28	AI4
8	Temperatura przemiennika	31	A01 (karta rozszerzeń)
9	Temperatura silnika	32	A02 (karta rozszerzeń)
13	AI1	37	Aktywna usterka 1
14	AI2	45	Prąd silnika (niezależnie od napędu) z dokładnością do jednego miejsca po przecinku

Aby uzyskać więcej informacji na temat wartości monitorowania, patrz też rozdział 6.4.1 *Monitorowanie wartości (panel sterowania: menu M1)*.

### **876 DO 883 DANE SZYNY, WYBORY IN 1 DO 8**

Ten parametr służy do wyboru parametru lub wartości monitorowanej, która ma być sterowana z poziomu szyny komunikacyjnej.

Wpisz numer ID elementu, którym chcesz sterować za pomocą wartości tych parametrów. Patrz *Tabela 45 Monitorowanie wartości, napędy NXP*.

### **1001 LICZBA DODATKOWYCH NAPĘDÓW 7 (2.9.1)**

Ten parametr służy do ustawienia całkowitej liczby napędów dodatkowych.

Funkcje sterujące napędami dodatkowymi (parametry ID458 do ID462) można zaprogramować dla wyjść przekaźnikowych lub wyjścia cyfrowego. Domyślnie używany jest jeden napęd dodatkowy, który jest zaprogramowany dla wyjścia przekaźnikowego RO1 w B.1.

### **1002 CZĘSTOTLIWOŚĆ STARTU, NAPĘD DODATKOWY 17 (2.9.2)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu częstotliwości przemiennika odpowiedzialnego za uruchamianie napędu dodatkowego.

Częstotliwość napędu sterowanego przez przemiennik częstotliwości musi przekraczać limit określony za pomocą tych parametrów o 1 Hz przed uruchomieniem napędu dodatkowego. Przekroczenie o 1 Hz zapewnia histerezę pozwalającą uniknąć zbędnych uruchomień i zatrzymań. Patrz *Rys. 79 Przykład ustawienia parametru; napęd o zmiennej prędkości i jeden napęd dodatkowy*, ID101 i ID102.

**1003 CZĘSTOTLIWOŚĆ ZATRZYMANIA, NAPĘD DODATKOWY 17 (2.9.3)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu częstotliwości przemiennika odpowiedzialnego za zatrzymywanie napędu dodatkowego.

Częstotliwość napędu sterowanego przez przemiennik częstotliwości musi być o 1 Hz niższa od limitu określonego za pomocą tych parametrów przed zatrzymaniem napędu dodatkowego. Limit częstotliwości zatrzymania określa również częstotliwość, do której spada częstotliwość napędu sterowanego przez przemiennik częstotliwości po uruchomieniu napędu dodatkowego. Patrz *Rys. 79 Przykład ustawienia parametru; napęd o zmiennej prędkości i jeden napęd dodatkowy.*

**1004 CZĘSTOTLIWOŚĆ STARTU, NAPĘD DODATKOWY 27 (2.9.4)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu częstotliwości przemiennika odpowiedzialnego za uruchamianie napędu dodatkowego.

**1005 CZĘSTOTLIWOŚĆ ZATRZYMANIA, NAPĘD DODATKOWY 27 (2.9.5)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu częstotliwości przemiennika odpowiedzialnego za zatrzymywanie napędu dodatkowego.

**1006 CZĘSTOTLIWOŚĆ STARTU, NAPĘD DODATKOWY 37 (2.9.6)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu częstotliwości przemiennika odpowiedzialnego za uruchamianie napędu dodatkowego.

**1007 CZĘSTOTLIWOŚĆ ZATRZYMANIA, NAPĘD DODATKOWY 37 (2.9.7)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu częstotliwości przemiennika odpowiedzialnego za zatrzymywanie napędu dodatkowego.

**1008 CZĘSTOTLIWOŚĆ STARTU, NAPĘD DODATKOWY 47 (2.9.8)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu częstotliwości przemiennika odpowiedzialnego za uruchamianie napędu dodatkowego.

**1009 CZĘSTOTLIWOŚĆ ZATRZYMANIA, NAPĘD DODATKOWY 47 (2.9.9)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu częstotliwości przemiennika odpowiedzialnego za zatrzymywanie napędu dodatkowego.

Patrz parametry ID1002 i ID1003.

**1010 OPÓŹNIENIE STARTU NAPĘDÓW DODATKOWYCH 7 (2.9.10)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu opóźnienia przed uruchomieniem napędu dodatkowego.


Częstotliwość napędu sterowanego przez przemiennik częstotliwości musi pozostawać powyżej częstotliwości startu napędu dodatkowego przez czas określany przez ten parametr przed uruchomieniem napędu dodatkowego. Określone opóźnienie dotyczy wszystkich napędów dodatkowych. Zapobiega to niepotrzebnym uruchomieniom powodowanym przez

chwilowe przekroczenia limitu uruchomienia. Patrz *Rys. 79 Przykład ustawienia parametru; napęd o zmiennej prędkości i jeden napęd dodatkowy.*

### 1011 OPÓŹNIENIE ZATRZYMANIA NAPĘDÓW DODATKOWYCH 7 (2.9.11)

Ten parametr służy do ustawienia czasu opóźnienia przed zatrzymaniem napędu dodatkowego.

Częstotliwość napędu sterowanego przez przemiennik częstotliwości musi pozostawać poniżej limitu stopu napędu dodatkowego przez czas określany przez ten parametr przed zatrzymaniem napędu. Określone opóźnienie dotyczy wszystkich napędów dodatkowych. Zapobiega to niepotrzebnym zatrzymaniom powodowanym przez chwilowy spadek poniżej limitu zatrzymania.



Rys. 79: Przykład ustawienia parametru; napęd o zmiennej prędkości i jeden napęd dodatkowy

### 1012 KROK ZADANY PO URUCHOMIENIU NAPĘDU DODATKOWEGO 17 (2.9.12)

Ten parametr służy do ustawienia kroku wartości zadanej dodawanego do niej po uruchomieniu napędu dodatkowego.

### 1013 KROK ZADANY PO URUCHOMIENIU NAPĘDU DODATKOWEGO 27 (2.9.13)

Ten parametr służy do ustawienia kroku wartości zadanej dodawanego do niej po uruchomieniu napędu dodatkowego.


### 1014 KROK ZADANY PO URUCHOMIENIU NAPĘDU DODATKOWEGO 37 (2.9.14)

Ten parametr służy do ustawienia kroku wartości zadanej dodawanego do niej po uruchomieniu napędu dodatkowego.

### 1015 KROK ZADANY PO URUCHOMIENIU NAPĘDU DODATKOWEGO 47 (2.9.15)

Ten parametr służy do ustawienia kroku wartości zadanej dodawanego do niej po uruchomieniu napędu dodatkowego.

Krok zadany będzie dodawany automatycznie do wartości zadanej zawsze po uruchomieniu odpowiedniego napędu dodatkowego. Kroki zadane umożliwiają np. kompensację strat ciśnienia w przewodach z powodu zwiększonego przepływu.



Rys. 80: Kroki zadane po uruchomieniu napędu dodatkowego

### 1016 CZĘSTOTLIWOŚĆ UŚPIENIA 57 (2.1.15)

Za pomocą tego parametru można ustawić limit, poniżej którego utrzymująca się przez określony czas częstotliwość wyjściowa napędu spowoduje przejście w stan uśpienia.

Napęd przechodzi w tryb uśpienia (zatrzymuje się), gdy jego częstotliwość wyjściowa spada poniżej limitu częstotliwości na dłużej, niż to określono za pomocą parametru ID1017. W stanie Stop regulator PID steruje przemiennikiem częstotliwości do stanu pracy, gdy rzeczywista wartość sygnału albo spadnie poniżej, albo przekroczy (patrz parametr ID1019) poziom budzenia określany przez parametr ID1018. Patrz Rys. 81 Funkcja uśpienia przemiennika częstotliwości.

### 1017 OPÓŹNIENIE UŚPIENIA 57 (2.1.16)

Za pomocą tego parametru można ustawić minimalny czas, w jakim częstotliwość wyjściowa napędu musi pozostać poniżej określonego limitu, co spowoduje przejście w stan uśpienia.


Patrz Rys. 81 Funkcja uśpienia przemiennika częstotliwości.

### 1018 POZIOM BUDZENIA 57 (2.1.17)

Za pomocą tego parametru można określić moment wybudzenia napędu ze stanu uśpienia.



Poziom budzenia określa poziom, poniżej którego musi spaść wartość rzeczywista lub który należy przekroczyć przed przywróceniem stanu pracy przemiennika częstotliwości.



Rys. 81: Funkcja uśpienia przemiennika częstotliwości

### 1019 FUNKCJA BUDZENIA 57 (2.1.18)

Za pomocą tego parametru można wybrać konfigurację parametru poziomu wybudzenia.

Ten parametr określa, czy nastąpi przywrócenie stanu pracy, jeśli sygnał wartości rzeczywistej opadnie poniżej lub przekroczy poziom budzenia (parametr ID1018). Patrz rozdział 1018 Poziom budzenia 57 (2.1.17) i Tabela 192.

W aplikacji 5 dostępne są wybory 0-1, a w aplikacji 7 wybory 0-3.

Tabela 192: Wybierane funkcje budzenia

Numer wyboru	Funkcja	Limit	Opis
0	Budzenie następuje, jeśli rzeczywista wartość spadnie poniżej limitu	Limit zdefiniowany parametrem ID1018 jest wyznaczany w procentach maksymalnej wielkości rzeczywistej	<p>Sygnał wartości rzeczywistej</p>
1	Budzenie następuje, jeśli rzeczywista wartość przekroczy limit	Limit zdefiniowany parametrem ID1018 jest wyznaczany w procentach maksymalnej wielkości rzeczywistej	<p>Sygnał wartości rzeczywistej</p>


**Tabela 192: Wybierane funkcje budzenia**

Numer wyboru	Funkcja	Limit	Opis
2	Budzenie następuje, jeśli rzeczywista wartość spadnie poniżej limitu	Limit zdefiniowany parametrem ID1018 jest wyznaczany w procentach bieżącej wielkości sygnału zadającego częstotliwość	<p>Sygnal wartości rzeczywistej</p> <p>100%</p> <p>cz.zadawana=50%</p> <p>Par. ID1018=60%</p> <p>limit=60%*wartość zadana=30%</p> <p>start</p> <p>Stop</p>
3	Budzenie następuje, jeśli rzeczywista wartość przekroczy limit	Limit zdefiniowany parametrem ID1018 jest wyznaczany w procentach bieżącej wielkości sygnału zadającego częstotliwość	<p>Sygnal wartości rzeczywistej</p> <p>100%</p> <p>Par. ID1018=140%</p> <p>limit=140%*cz.zadawana=70%</p> <p>cz.zadawana=50%</p> <p>start</p> <p>Stop</p>

**1020 OBEJŚCIE REGULATORA PID 7 (2.9.16)**

Ten parametr pozwala wybrać ominięcie regulatora PID.

Częstotliwość sterowanego napędu i punkty uruchamiania napędów dodatkowych są określone zgodnie z rzeczywistą wartością sygnału.



Rys. 82: Przykład napędu o zmiennej prędkości i dwóch napędów dodatkowych z regulatorem PID z obejściem

### 1021 WYBÓR WEJŚCIA ANALOGOWEGO DO POMIARU CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO 7 (2.9.17)

Ten parametr służy do wyboru źródła sygnału analogowego, dla którego ma zostać ustawiony pomiar ciśnienia wejściowego.

### 1022 GÓRNY LIMIT CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO 7 (2.9.18)

Ten parametr służy do ustawienia górnego limitu dla wejścia sygnału analogowego wybranego do pomiaru ciśnienia wejściowego.


### 1023 DOLNY LIMIT CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO 7 (2.9.19)

Ten parametr służy do ustawienia dolnego limitu dla wejścia sygnału analogowego wybranego do pomiaru ciśnienia wejściowego.

### 1024 SPADEK CIŚNIENIA WYJŚCIOWEGO 7 (2.9.20)

Ten parametr służy do ustawienia obniżenia ciśnienia wyjściowego w przypadku spadku ciśnienia wejściowego poniżej dolnego limitu.

W przypadku spadku ciśnienia wejściowego poniżej pewnego poziomu może być konieczne zmniejszenie ciśnienia wyjściowego w stacjach sprężania. Pomiar niezbędnego ciśnienia wejściowego jest połączony z wejściem analogowym wybranym za pomocą parametru ID1021.




Rys. 83: Pomiar ciśnienia wejściowego i wyjściowego

\*]

- Pomiar ciśnienia wejściowego wybranego za pomocą parametru. ID1021
- Wartość rzeczywista wejścia regulatora PI, parametr ID333

Parametry ID1022 i ID1023 umożliwiają wybranie limitów dla obszaru ciśnienia wejściowego, w którym nastąpił spadek ciśnienia wyjściowego. Wartości są wyrażone jako procent wartości maksymalnej pomiaru ciśnienia wejściowego. Za pomocą parametru ID1024 można ustawić wartość spadku ciśnienia wyjściowego w danym obszarze. Wartość jest wyrażona w procentach maksymalnej wartości zadanej.



Rys. 84: Działanie ciśnienia wyjściowego w zależności od ciśnienia wejściowego i ustawień parametrów

### 1025 OPÓŹNIENIE SPADKU CZĘSTOTLIWOŚCI PO URUCHOMIENIU NAPĘDU DODATKOWEGO 7 (2.9.21)

Ten parametr służy do ustawienia czasu opóźnienia spadku częstotliwości po uruchomieniu napędu dodatkowego.


### 1026 OPÓŹNIENIE WZROSTU CZĘSTOTLIWOŚCI PO ZATRZYMANIU NAPĘDU DODATKOWEGO 7 (2.9.22)

Ten parametr służy do ustawienia czasu opóźnienia wzrostu częstotliwości po zatrzymaniu napędu dodatkowego.

Jeśli prędkość napędu dodatkowego zwiększa się powoli (np. w sterowaniu łagodnym startem), opóźnienie pomiędzy uruchomieniem napędu dodatkowego a spadkiem częstotliwości napędu o zmiennej prędkości ma wpływ na płynność sterowania. Opóźnienie można dopasować za pomocą parametru ID1025.

Podobnie, jeśli prędkość napędów dodatkowych spada powoli, opóźnienie pomiędzy zatrzymaniem napędu dodatkowego a wzrostem częstotliwości napędu o zmiennej prędkości można zaprogramować za pomocą parametru ID1026.

Jeśli jeden z parametrów ID1025 i ID1026 jest ustawiony na wartość maksymalną (300,0 s), nie występuje ani spadek, ani wzrost częstotliwości.



Rys. 85: Opóźnienia spadku i wzrostu częstotliwości

**1027 AUTOMATYCZNA ZMIANA KOLEJNOŚCI SILNIKÓW 7 (2.9.24)**

Parametr ten umożliwia włączenie lub wyłączenie rotacji kolejności rozruchu i priorytetu silników.

**Tabela 193: Wybory dotyczące parametru ID1027**


Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Automatyczna zmiana kolejności nie jest używana	
1	Automatyczna zmiana kolejności jest używana	

**1028 WYBÓR AUTOMATYCZNEJ ZMIANY KOLEJNOŚCI/BLOKOWANIA 7 (2.9.25)**

Ten parametr służy do określenia, czy automatyczna zmiana ma zastosowanie do napędów dodatkowych lub wszystkich napędów.

**Tabela 194: Wybory dotyczące parametru ID1028**


Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Funkcje automatyczne (automatyczna zmiana kolejności/blokowanie) dotyczą tylko napędów dodatkowych	Napęd sterowany przez przemiennik częstotliwości pozostaje bez zmian. Każdy napęd wymaga jedynie użycia stycznika zasilania. Patrz <i>Rys. 86 Automatyczna zmiana kolejności dotyczy tylko napędów dodatkowych.</i>
1	Wszystkie napędy uwzględniane w sekwencji automatycznej zmiany kolejności/blokowania	Napęd sterowany przez przemiennik częstotliwości został podłączony do układu automatyki, a dwa styczniki są potrzebne dla każdego napędu w celu podłączenia ich do zasilania albo przemiennika częstotliwości. Patrz <i>Rys. 87 Automatyczna zmiana dla wszystkich napędów.</i>



Rys. 86: Automatyczna zmiana kolejności dotyczy tylko napędów dodatkowych.

1. Silnik pomocniczy 1

2. Silnik pomocniczy 2



Rys. 87: Automatyczna zmiana dla wszystkich napędów

1. Połączenie pomocnicze

### **1029 PRZEDZIAŁ CZASU AUTOMATYCZNEJ ZMIANY 7 (2.9.26)**

Parametr ten umożliwia dostosowywanie przedziału czasu automatycznej zmiany kolejności.

Po upływie tego czasu zostanie uruchomiona funkcja automatycznej zmiany, jeśli wykorzystywana wydajność będzie poniżej poziomu określonego parametrami ID1031 (Limit częstotliwości automatycznej zmiany) i ID1030 (Maksymalna liczba napędów dodatkowych).



Jeśli wydajność przekroczy wartość ID1031, automatyczna zmiana nie nastąpi, zanim wydajność nie spadnie poniżej tego limitu.

Licznik czasu jest włączany tylko wtedy, jeśli jest aktywne żądanie Start/Stop.

Licznik czasu jest zerowany po przeprowadzeniu automatycznej zmiany.

Patrz rozdział *1031 Limit częstotliwości automatycznej zmiany 7 (2.9.28)*.

### **1030 MAKSYMALNA LICZBA NAPĘDÓW DODATKOWYCH 7 (2.9.27)**

Ten parametr służy do ustawienia liczby używanych napędów dodatkowych.


### **1031 LIMIT CZĘSTOTLIWOŚCI AUTOMATYCZNEJ ZMIANY 7 (2.9.28)**

Parametr ten umożliwia ustawienie limitu częstotliwości auto zmiany.

Te parametry określają poziom, poniżej którego musi pozostawać wydajność, aby można było przeprowadzić automatyczną zmianę.

Ten poziom jest definiowany w następujący sposób:

- Jeśli liczba działających napędów dodatkowych jest mniejsza niż wartość parametru ID1030, można wykonać funkcję automatycznej zmiany.
- Jeśli liczba działających napędów dodatkowych jest równa wartości parametru ID1030 i częstotliwość sterowanego napędu jest poniżej wartości parametru ID1031, można wykonać funkcję automatycznej zmiany.
- Jeśli wartość parametru ID1031 wynosi 0,0 Hz, automatyczną zmianę można wykonać tylko w położeniu spoczynku (zatrzymanie i uśpienie) bez względu na wartość parametru ID1030.



Rys. 88: Okres i limity automatycznej zmiany

### 1032 WYBÓR BLOKADY 7 (2.9.23)

Za pomocą tego parametru można włączać i wyłączać blokady.

Sygnaty sprzężenia zwrotnego blokady pochodzą z przetworników, które łączą silniki z systemem automatycznego sterowania (przełącznik częstotliwości), bezpośrednio z siecią zasilającą lub je wyłączają. Funkcje sprzężenia zwrotnego blokady są połączone z wejściami cyfrowymi przełącznika częstotliwości. Programowanie parametrów ID426 do ID430 ma na celu podłączenie funkcji sprzężenia zwrotnego do wejść cyfrowych. Każdy napęd musi być podłączony do własnego wejścia blokady. Układ sterowania pompy i wentylatora steruje tylko silnikami z aktywnym wejściem blokady.

**Tabela 195: Wybory dotyczące parametru ID1032**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Sprężenie zwrotne blokady nie jest używane	Przebiegi częstotliwości nie otrzymuje sprzężenia zwrotnego blokady z napędów
1	Aktualizacja automatycznej zmiany kolejności w stanie Stop	Przebiegi częstotliwości otrzymuje sprzężenie zwrotne blokady z napędów. W przypadku, gdy jeden z napędów z jakiegoś powodu jest odłączony od systemu, a następnie ponownie podłączany, będzie on umieszczony na ostatnim miejscu w sekwencji automatycznej zmiany bez zatrzymywania systemu. Jednak w przypadku zmiany kolejności w funkcji automatycznej zmiany na kolejność np. [P1 -> P3 -> P4 -> P2], będzie ona uaktualniona w następnym stanie stopu (automatyczna zmiana, uśpienie, stop itd.)  <b>PRZYKŁAD:</b>  [P1-> P3 -> P4] -> [P2 ZABLOKOWANY] -> [P1 -> P3 -> P4 -> P2] -> [UŚPIENIE] -> [P1 -> P2 -> P3 -> P4]
2	Bezwzględna aktualizacja kolejności	Przebiegi częstotliwości otrzymuje sprzężenie zwrotne blokady z napędów. W przypadku ponownego podłączenia napędu do linii automatycznej zmiany układ automatyki zatrzyma wszystkie silniki i ponownie je uruchomi zgodnie z nową konfiguracją.  <b>PRZYKŁAD:</b>  [P1 -> P2 -> P4] -> [P3 ZABLOKOWANY] -> [STOP] -> [P1 -> P2 -> P3 -> P4]

**1033 SPECJALNE WYŚWIETLANIE WARTOŚCI RZECZYWISTEJ, MINIMALNE 57 (2.2.46, 2.9.29)**

Ten parametr służy do ustawienia minimalnej wartości specjalnego wyświetlania.

**1034 SPECJALNE WYŚWIETLANIE WARTOŚCI RZECZYWISTEJ, MAKSYMALNE 57 (2.2.47, 2.9.30)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnej wartości specjalnego wyświetlania.

**1035 SPECJALNE WYŚWIETLANIE WARTOŚCI RZECZYWISTEJ, MIEJSCA DZIESIĘTNE 57 (2.2.48, 2.9.31)**

Ten parametr służy do ustawienia liczby miejsc dziesiętnych dla specjalnego wyświetlania.

**1036 SPECJALNE WYŚWIETLANIE WARTOŚCI RZECZYWISTEJ, JEDNOSTKA 57 (2.2.49, 2.9.32)**

Ten parametr służy do wyboru jednostki specjalnego wyświetlania.

Parametry z grupy Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej służą do konwertowania sygnału wartości rzeczywistej i wyświetlania tej wartości w postaci bardziej zrozumiałej dla użytkownika.

Parametry Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej są dostępne w aplikacji z regulatorem PID i aplikacji pompowo-wentylatorowej.

**PRZYKŁAD:**

Sygnał wartości rzeczywistej wysłany z czujnika (w mA) informuje o ilości marnowanej wody pompowanej ze zbiornika na sekundę. Zakres sygnału to 0(4)-20 mA. Użytkownik chciałby, aby zamiast poziomego sygnału wartości rzeczywistej (w mA) na wyświetlaczu była podawana ilość pompowanej wody w m<sup>3</sup>/s. W tym celu należy ustawić wartość parametru ID1033 odpowiadającą minimalnemu poziomowi sygnału (0/4 mA) i wartość parametru ID1034 odpowiadającą maksymalnemu poziomowi sygnału (20 mA). Ustawienie liczby miejsc dziesiętnych umożliwia parametr ID1035, a ustawienie jednostki (m<sup>3</sup>/s) — parametr ID1036. Poziom sygnał wartości rzeczywistej jest następnie skalowany w zakresie ustawionych wartości minimalnej oraz maksymalnej i wyświetlany zgodnie z wybraną jednostką.

Można wybrać następujące jednostki (parametr ID1036):

**Tabela 196: Wybierane wartości parametru Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej**

Wartość	Jednostka	Na panelu sterującym
0	Nie używane	
1	%	%
2	°C	°C
3	m	m
4	bar	bar
5	mbar	mbar
6	Pa	Pa
7	kPa	kPa
8	PSI	PSI
9	m/s	m/s
10	l/s	l/s
11	l/min	l/m
12	l/h	l/h
13	m <sup>3</sup> /s	m <sup>3</sup> /s
14	m <sup>3</sup> /min	m <sup>3</sup> /m
15	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h
16	°F	°F
17	ft	ft
18	gal/s	GPS
19	gal/min	GPM
20	gal/h	GPH
21	ft <sup>3</sup> /s	CFS
22	ft <sup>3</sup> /min	CFM
23	ft <sup>3</sup> /h	CFH
24	A	A
25	V	V
26	W	W


**Tabela 196: Wybierane wartości parametru Specjalne wyświetlanie wartości rzeczywistej**

Wartość	Jednostka	Na panelu sterującym
27	kW	kW
28	Hp	Hp
29 *	Inch	Inch

\* = Dotyczy tylko aplikacji 5 (aplikacja z regulatorem PID).

**WSKAZÓWKA!**

Maksymalna liczba znaków, które można wyświetlić na panelu, wynosi 4. Oznacza to, że w niektórych przypadkach wyświetlanie jednostki na panelu jest niezgodne z normami.



Rys. 89: Przykład wyświetlania

A. Rzeczywista wartość min. (maks.)

B. Liczba miejsc dziesiętnych

**1080 PRĄD PRZY HAMOWANIU DC PRZY ZATRZYMANIU 6 (2.4.14)**

Ten parametr służy do ustawienia prądu doprowadzanego do silnika w stanie zatrzymania, gdy aktywne jest hamowanie DC.

W aplikacji sterowania uniwersalnego parametr określa prąd podawany do silnika w stanie stopu, gdy parametr ID416 jest aktywny. We wszystkich innych aplikacjach ta wartość jest ograniczona do jednej dziesiątej prądu przy hamowaniu DC.

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1081 WYBÓR WARTOŚCI ZADANEJ NAPĘDU NAPĘDZANEGO 6 (2.11.3)**

Ten parametr służy do wyboru wartości zadanej prędkości dla napędu napędzanego.

**Tabela 197: Wybory dotyczące parametru ID1081**

Numer wyboru	Funkcja	Opis
0	Wejście analogowe 1 (AI1)	Patrz ID377.
1	Wejście analogowe 2 (AI2)	Patrz ID388.
2	AI1+AI2	
3	AI1-AI2	
4	AI2-AI1	
5	AI1*AI2	
6	Manipulator AI1	
7	Manipulator AI2	
8	Sterowanie z panelu (R3.2)	
9	Wartość zadana magistrali komunikacyjnej	
10	Wartość zadana potencjometru; sterowanie za pomocą parametru ID418 (PRAWDA = zwiększenie) i ID417 (PRAWDA = zmniejszenie)	
11	AI1 lub AI2, ten który jest mniejszy	
12	AI1 lub AI2, ten który jest większy	
13	Maksymalna częstotliwość ID102 (zalecane tylko w sterowaniu momentem)	
14	Wybór AI1/AI2	Patrz ID422.
15	Koder 1 (wejście AI C.1)	
16	Koder 2 (z synchronizacją prędkości OPTA7, tylko NXP, wejście AI C.3)	
17	Nadrzędna wartość zadana	
18	Nadrzędne wyjście rampy (wartość domyślna)	

**1082 REAKCJA NA USTERKĘ KOMUNIKACJI SYSTEMBUS 6 (2.7.30)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu na „usterkę komunikacji SystemBus”.

**Tabela 198: Wybory dotyczące parametru ID1082**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

**1083 WYBÓR WARTOŚCI ZADANEJ MOMENTU NAPĘDU NAPĘDZANEGO 6 (2.11.4)**

Ten parametr służy do wyboru wartości zadanej momentu obrotowego dla napędu napędzanego.

**1084 OPCJE STEROWANIA 6 (2.4.19)**

Ten parametr służy do wyboru opcji sterowania.

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.



**Tabela 199: Wybory dotyczące parametru ID1084**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
b0	Wyłącza usterkę kodera	
b1	Aktualizacja generatora rampy po zmianie trybu sterowania silnikiem z TC (4) na SC (3)	
b2	Rampa w górę; użycie rampy przyspieszania (dla sterowania momentem z pętlą zamkniętą)	
b3	Rampa w dół; użycie rampy zwalniania (dla sterowania momentem z pętlą zamkniętą)	
b4	Śledź rzeczywistość; zachowanie zgodności z rzeczywistą wartością prędkości w zakresie WindowPos/NegWidth (dla sterowania momentem z pętlą zamkniętą)	
b5	Stała czasowa wymuszania zatrzymania rampy; w przypadku żądania Stop limit prędkości wymusza zatrzymanie silnika	
b6	Zarezerwowane	
b7	Wyłącza zmniejszenie częstotliwości przetaczania	
b8	Wyłączenie parametru „Stan pracy, blokada parametru”	
b9	Zarezerwowane	
b10	Inwersja opóźnionego wyjścia cyfrowego 1	
b11	Inwersja opóźnionego wyjścia cyfrowego 2	

**1085 LIMIT PRĄDU WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA HAMOWANIA 6 (2.3.4.16)**

Parametr ten umożliwia ustawienie limitu prądu hamow.

Hamulec mechaniczny zamknie się natychmiast, jeśli prąd silnika spadnie poniżej tej wartości.

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1087 SKALOWANIE LIMITU MOMENTU OBROTOWEGO PRACY GENERATOROWEJ 6 (2.2.6.6)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia analogowego regulującego maksymalny moment pracy generatorowej silnika.

**Tabela 200: Wybory dotyczące parametru ID1087**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Ukrywanie	
1	AI1	
2	AI2	
3	AI3	
4	AI4	
5	Skalowanie limitu FB	

Ten sygnał reguluje maksymalny moment pracy generatorowej silnika w zakresie od 0 do limitu maksymalnego określonego za pomocą parametru ID1288. Poziom zero wejścia analogowego oznacza zerowy limit momentu obrotowego przy pracy generatorowej. Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1088 SKALOWANIE LIMITU MOCY PRACY GENERATOROWEJ 6 (2.2.6.8)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia analogowego regulującego maksymalną moc pracy generatorowej silnika.

**Tabela 201: Wybory dotyczące parametru ID1088**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Ukrywanie	
1	AI1	
2	AI2	
3	AI3	
4	AI4	
5	Skalowanie limitu FB	

Sygnał reguluje wartość maksymalną mocy pracy generatorowej silnika w zakresie od 0 do limitu maksymalnego ustawionego za pomocą parametru ID1290. Parametr ten jest dostępny tylko dla trybu sterowania pętli zamkniętej. Poziom zero wejścia analogowego oznacza zerowy limit mocy generatora.

**1089 FUNKCJA STOPU NAPĘDZANEGO 6 (2.11.2)**

Ten parametr służy do wyboru sposobu zatrzymywania napędu napędzanego.

Określa sposób zatrzymania napędu napędzanego (gdy wybrana wartość zadana napędu napędzanego nie jest rampą nadrzędnego, parametr ID1081, wybór 18).

**Tabela 202: Wybory dotyczące parametru ID1089**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Wybieg, sterowanie napędem napędzanym pozostaje, nawet jeśli napęd nadrzędny jest zatrzymany z powodu usterki	
1	Zmienianie prędkości, sterowanie napędem napędzanym pozostaje, nawet jeśli napęd nadrzędny jest zatrzymany z powodu usterki	
2	Jako nadrzędny; napęd napędzany zachowuje się jak napęd nadrzędny	

**1090 KASOWANIE LICZNIKA KODERA 6 (2.2.7.29)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego resetującego wartości monitorowania kąta wału i cykli wału.

Patrz *Tabela 44 Monitorowanie wartości, napędy NXS*.

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1092 TRYB NADRZĘDNY/NAPĘDZANY 26 (2.2.7.31)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego uaktywniającego drugi tryb nadrzędny/napędzany.

Wybór wejścia cyfrowego do uaktywnienia drugiego trybu nadrzędny/napędzany wybranego za pomocą parametru ID1093. Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1093 WYBÓR TRYBU NADRZĘDNY/NAPĘDZANY 2, 6 (2.11.7)**

Ten parametr służy do wyboru typu funkcji nadrzędny/napędzany.

Wybór trybu nadrzędny/napędzany 2, który jest używany po uaktywnieniu DI. Gdy wybrano napęd napędzany, polecenie Żądanie pracy jest monitorowane z napędu nadrzędnego, a wszystkie inne wartości zadane można wybrać za pomocą parametrów.

**Tabela 203: Wybory dotyczące parametru ID1093**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Napęd pojedynczy	
1	Nadrzędny	
2	Follower	

**1209 POTWIERDZENIE PRZEŁĄCZNIKA WEJŚCIOWEGO 6 (2.2.7.32)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego zatwierdzającego stan przełącznika wejściowego.

Zwykle rolę przełącznika wejściowego pełni bezpiecznik przełącznikowy lub główny stycznik, przez który płynie prąd do napędu. Jeśli brak potwierdzenia przełącznika wejściowego, napęd generuje usterkę otwartego przełącznika wejściowego (F64). Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1210 POTWIERDZENIE HAMULCA ZEWNĘTRZNEGO 6 (2.2.7.24)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego zatwierdzającego stan zewnętrznego hamulca.

Można podłączyć ten sygnał wejścia cyfrowego do pomocniczego styku hamulca mechanicznego. Jeśli po wydaniu polecenia otwarcia hamulca styk sygnału sprzężenia zwrotnego hamowania nie zostanie zamknięty w zadanym czasie, zostanie wygenerowana usterka hamulca mechanicznego (kod usterki 58). Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1213 ZATRZYMANIE AWARYJNE 6 (2.2.7.30)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego uaktywniającego funkcję zatrzymania awaryjnego.

Wskazanie dla napędu, że maszyna została zatrzymana przez zewnętrzny obwód zatrzymania awaryjnego. Wybór wejścia cyfrowego do uaktywniania wejścia zatrzymania awaryjnego do napędu. W przypadku niskiej wartości wejścia cyfrowego napęd zatrzymuje się zgodnie z definicją parametru ID1276 Tryb zatrzymania awaryjnego i wskazywany jest kod ostrzeżenia A63.

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1217 BIT ID, WOLNY D01, 6 (P2.3.1.6)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału sterującego wyjściem cyfrowym.

Parametr musi mieć ustawiony format xxxx.yy, gdzie xxxx to numer ID sygnału, a yy to liczba bitowa. Na przykład wartość sterowania D0 to 43.06. 43 to numer ID słowa stanu. Wyjście cyfrowe jest włączone, jeśli liczba bitowa 06 słowa stanu (numer ID 43) — tzn. parametr Włączenie pracy — jest włączona.

**1218 IMPULS GOTOWOŚCI DC 6 (2.3.3.29)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału wejścia cyfrowego włączającego ładowanie napędu falownika za pośrednictwem przetwornika wejściowego.

Ładowanie DC. Służy do ładowania napędu falownika za pośrednictwem przetwornika wejściowego. Jeśli napięcie szyny DC przewyższa poziom ładowania, jest generowany dwusekundowy ciąg impulsów zamykający przetwornik wejściowy. Ciąg impulsów jest wyłączany po wzroście wartości potwierdzenia przetwornika wejściowego. Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1239 WARTOŚĆ ZADANA PRACY IMPULSOWEJ 1, 6 (2.4.15)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości zadanych częstotliwości w funkcji pracy impulsowej.

**1240 WARTOŚĆ ZADANA PRACY IMPULSOWEJ 2, 6 (2.4.16)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości zadanych częstotliwości w funkcji pracy impulsowej.

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1241 UDZIAŁ PRĘDKOŚCI 6 (2.11.5)**

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wartości zadanej częstotliwości.

Określa, jaki procent końcowej wartości zadanej prędkości stanowi odebrana wartość zadana prędkości.

**1244 CZAS FILTROWANIA WARTOŚCI ZADANEJ MOMENTU 6 (2.10.10)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu filtrowania wartości zadanej momentu obrotowego.

**1248 UDZIAŁ OBCIĄŻENIA 6 (2.11.6)**

Ten parametr służy do ustawienia dodatkowego skalowania wartości zadanej momentu obrotowego.

Określa, jaki procent końcowej wartości zadanej momentu stanowi odebrana wartość zadana momentu.

**1250 WARTOŚĆ ZADANA STRUMIENIA 6 (2.6.23.32)**

Ten parametr służy do ustawienia skalowania prądu magnesowania silnika.

**1252 PRĘDKOŚĆ KROKOWA 6 (2.6.15.1, 2.6.25.25)**

Ten parametr służy do regulacji regulatora prędkości w przypadku stosowania narzędzi NCDrive.

Więcej narzędzi NCDrive: Reakcja krokowa. Narzędzie umożliwia podanie wartości kroku do wartości zadanej prędkości po sterowaniu rampą.

**1253 KROK MOMENTU OBROTOWEGO 6 (2.6.25.26)**

Ten parametr służy do regulacji regulatora momentu w przypadku stosowania narzędzi NCDrive.

Więcej narzędzi NCDrive: Reakcja krokowa. To narzędzie umożliwia podawanie kroku do wartości zadanej momentu.

**1257 RAMPA PRACY IMPULSOWEJ 6 (2.4.17)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu rampy, gdy aktywna jest funkcja pracy impulsowej.

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1276 TRYB ZATRZYMANIA AWARYJNEGO 6 (2.4.18)**

Ten parametr służy do wyboru sposobu zatrzymania napędu po podaniu polecenia zatrzymania awaryjnego z poziomu wejścia cyfrowego lub szyny komunikacyjnej.

Określa działanie po spadku wartości wejścia awaryjnego we/wy. Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**Tabela 204: Wybory dotyczące parametru ID1276**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Zatrzymanie z wybiegiem	
1	Zatrzymanie z rampą	

**1278 LIMIT PRĘDKOŚCI MOMENTU OBROTOWEGO, PĘTLA ZAMKNIĘTA 6 (2.10.6)**

Parametr ten umożliwia wybór trybu ograniczania częstotliwości wyjściowej do sterowania momentem.

**Tabela 205: Wybory dotyczące parametru ID1278**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Sterowanie prędkością w pętli zamkniętej	
1	Dodatni i ujemny limit częstotliwości	
2	Wyjście generatora rampy [-/+]	
3	Ujemny limit częstotliwości — wyjście generatora rampy	
4	Wyjście generatora rampy — dodatni limit częstotliwości	
5	Wyjście generatora rampy z oknem	
6	0 — wyjście generatora rampy	
7	Wyjście generatora rampy z oknem i limity włączenia/wyłączenia	

Aby uzyskać informacje na temat wyboru tego parametru w napędach NXS, patrz ID644.

#### **1285 DODATNI LIMIT CZĘSTOTLIWOŚCI 6 (2.6.20)**

Za pomocą tego parametru można ustawić ostateczny limit wartości zadanej częstotliwości w kierunku dodatnim.

Maksymalny limit częstotliwości napędu. Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

#### **1286 UJEMNY LIMIT CZĘSTOTLIWOŚCI 6 (2.6.19)**

Za pomocą tego parametru można ustawić ostateczny limit wartości zadanej częstotliwości w kierunku ujemnym.

Minimalny limit częstotliwości napędu. Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

#### **1287 LIMIT MOMENTU OBROTOWEGO SILNIKA 6 (2.6.22)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnej wartości limitu momentu po stronie silnika.

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

#### **1288 LIMIT MOMENTU OBROTOWEGO PRZY PRACY GENERATOROWEJ 6 (2.6.21)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnej wartości limitu momentu po stronie prądnicy.

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1289 LIMIT MOCY SILNIKA 6 (2.6.23.20)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnej wartości limitu mocy po stronie silnika.

Dotyczy tylko trybu sterowania w pętli zamkniętej.

**1290 LIMIT MOCY PRĄDNICY 6 (2.6.23.19)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnej wartości limitu mocy po stronie prądnicy.

Dotyczy tylko trybu sterowania w pętli zamkniętej.

**1316 REAKCJA USTERKI HAMULCA 6 (2.7.28)**

Parametr ten umożliwia ustawienie typu reakcji usterki hamulca.

**Tabela 206: Wybory dotyczące parametru ID1316**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według ID506	
3	Usterka, tryb Stop po usterce zawsze przy użyciu wybiegu	

**1317 OPÓŹNIENIA USTERKI HAMULCA 6 (2.7.29)**

Ten parametr służy do ustawienia opóźnienia uaktywnienia usterki hamulca w przypadku wystąpienia opóźnienia mechanicznego w hamulcu.

Patrz parametr ID1210.

**1324 WYBÓR NADRZĘDNY/NAPĘDZANY 6 (2.11.1)**

Ten parametr służy do wyboru trybu funkcji nadrzędny/napędzany.

W przypadku wybrania wartości napędzanego polecenie Żądanie pracy jest monitorowane z nadrzędnego. Wszystkie inne wartości zadane można wybrać za pomocą parametrów.

**Tabela 207: Wybory dotyczące parametru ID1324**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Napęd pojedynczy	
1	Master	
2	Follower	



**1352 OPÓŹNIENIE USTERKI SYSTEMBUS 6 (2.7.31)**

Ten parametr służy do ustawienia maksymalnego czasu bez impulsu Heartbeat przed wystąpieniem usterki magistrali SystemBus.

**1355 DO 1369 STRUMIEŃ 10-150% 6 (2.6.25.1 - 2.6.25.15)**

Ten parametr służy do ustawienia poziomu strumienia jako procentu napięcia znamionowego strumienia.

Napięcie silnika odpowiadające 10%-150% strumienia jako procent znamionowego napięcia strumienia.

**1385 BIT ID, WOLNY D02, 6 (P2.3.2.6)**

Ten parametr służy do wyboru sygnału sterującego wyjściem cyfrowym.

Parametr musi mieć ustawiony format xxxx.yy, gdzie xxxx to numer ID sygnału, a yy to liczba bitowa. Na przykład wartość sterowania D0 to 43.06. 43 to numer ID słowa stanu. Wyjście cyfrowe jest włączone, jeśli liczba bitowa 06 słowa stanu (numer ID 43) — tzn. parametr Włączenie pracy — jest włączona.

**1401 STRUMIEŃ STANU STOPU 6 (2.6.23.24)**

Ten parametr służy do ustawienia strumienia utrzymywanego w silniku po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

Strumień jest utrzymywany przez czas ustawiony za pomocą parametru ID1402. Ten parametr może być używany tylko w trybie sterowania silnikiem w pętli zamkniętej.

**1402 OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA STRUMIENIA 6 (2.6.23.23)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu utrzymywania w silniku strumienia w stanie stopu po zatrzymaniu przemiennika częstotliwości.

Strumień określony za pomocą parametru ID1401 jest utrzymywany w silniku po zatrzymaniu napędu przez ustawiony czas. Funkcja umożliwia skrócenie czasu osiągnięcia pełnego momentu obrotowego silnika.

**Tabela 208: Wybory dotyczące parametru ID1402**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak strumienia po zatrzymaniu silnika.	
>0	Opóźnienie wyłączenia strumienia w sekundach.	
<0	Strumień jest utrzymywany w silniku po jego zatrzymaniu, dopóki następane żądanie pracy nie zostanie podane do napędu.	

**1412 WZMOCNIENIE 6 STABILIZATORA MOMENTU (2.6.26.1)**

Parametr ten służy do ustawienia wzmocnienia stabilizatora momentu przy sterowaniu w otwartej pętli.

Dodatkowe wzmocnienie stabilizatora momentu przy zerowej częstotliwości.

**1413 TŁUMIENIE STABILIZATORA MOMENTU 6 (2.6.26.2)**

Parametr ten służy do ustawienia stałej czasu tłumienia stabilizatora momentu.

Im większa jest wartość parametru, tym krótsza jest stała czasowa.

W przypadku używania silnika PMS w trybie sterowania w pętli otwartej zaleca się użycie w tym parametrze wartości 980 zamiast 1000.

**1414 WZMOCNIENIE STABILIZATORA MOMENTU W PUNKCIE OSŁABIENIA POLA 6 (2.6.26.3)**

Parametr ten służy do ustawienia wzmocnienia stabilizatora momentu w punkcie osłabienia pola przy sterowaniu w otwartej pętli.

**1424 OPÓŹNIENIE PONOWNEGO STARTU 6 (2.6.17)**

Za pomocą tego parametru można ustawić czas, w którym napędu nie można uruchomić ponownie po zatrzymaniu stopniowym (start „w biegu” nie jest zastosowany).

Maksymalny czas, który można ustawić to 60 000 s. W trybie sterowania w pętli zamkniętej używane jest inne opóźnienie.

**WSKAZÓWKA!**

Funkcja jest niedostępna w przypadku wybrania startu „w biegu” dla funkcji startu (ID505).

Parametr dostępny tylko w przypadku napędów NXP.

**1516 TYP MODULATORA 6 (2.4.20)**

Ten parametr służy do wyboru typu modulatora.

Niektóre operacje wymagają użycia modulatora programowego.

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Modulator ASIC	Klasyczny wtrysk przy trzeciej harmonicznej. Zakres jest nieznacznie lepszy w porównaniu do modulatora programowego 1.  <b>WSKAZÓWKA!</b> Modulatora ASIC nie można używać podczas korzystania z silnika DriveSynch lub PMS z koderem typu przyrostowego.
1	Modulator programowy 1	Modulator wektora symetrycznego z symetrycznymi wektorami zerowymi. Zniekształcenie prądu jest mniejsze niż w przypadku modulatora programowego 2, jeśli stosowane jest wzmocnienie.  <b>WSKAZÓWKA!</b> Zalecane w przypadku funkcji DriveSynch (ustawienie domyślne po aktywacji funkcji DS) i wymagane podczas korzystania z silnika PMS z koderem przyrostowym.

### **1536 USTERKA NAPĘDU NAPĘDZANEGO 6 (2.11.8)**

Ten parametr służy do wyboru reakcji napędu nadrzędnego na usterkę dowolnego z napędów napędzanych.

Na potrzeby diagnostyki, w przypadku gdy jeden z napędów generuje usterkę, napęd nadrzędny wyśle polecenie wyzwolenia rejestratora danych we wszystkich napędach.

**Tabela 209: Wybory dotyczące parametru ID1536**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Brak reakcji	
1	Ostrzeżenie	
2	Usterka, tryb Stop po usterce według funkcji stopu	

### **1550 WZMOCNIENIE STABILIZATORA KRĘGU STRUMIENIA 6 (2.6.26.5)**

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia stabilizatora kręgu strumienia.

Wzmocnienie stabilizatora kręgu strumienia (0-32766)

### **1551 STABILIZATOR STRUMIENIA TC 6 (2.6.26.6)**

Ten parametr służy do ustawienia współczynnika filtracji stabilizatora prądu identyfikacji.

**1552 STABILIZATOR NAPIĘCIA TC 6 (2.6.26.11)**

Ten parametr służy do ustawienia prędkości tłumienia stabilizatora napięcia.

Prędkość tłumienia stabilizatora napięcia, [0-1000].

**1553 LIMIT STABILIZATORA NAPIĘCIA 6 (2.6.26.11)**

Ten parametr służy do ustawienia limitów sygnału wyjściowego stabilizatora napięcia.

Parametr ustawia limity dla wyjścia stabilizatora napięcia, tzn. wartość maksymalną i minimalną dla wyrażenia korygującego df w skali częstotliwości.

**1566 PRĄD IMPULSU POLARYZACJI 6 (P2.6.24.5)**

Ten parametr służy do ustawienia poziomu prądu do kontroli kierunku polaryzacji osi magnesu podczas identyfikacji kąta startu.

Wartość 0 oznacza, że używany jest wewnętrzny poziom prądu, który jest zwykle nieznacznie wyższy niż normalny prąd identyfikacji definiowany przez parametr P2.6.24.4. Kontrola kierunku polaryzacji jest rzadko wymagana, ponieważ sama identyfikacja zapewnia prawidłowy kierunek. Z tego względu w większości przypadków tę funkcję można wyłączyć, ustawiając dowolną wartość ujemną parametru, co jest szczególnie zalecane, jeśli podczas identyfikacji występują błędy F1.

**1587 ODWRÓCENIE OPÓŹNIONEGO D01 6 (P2.3.1.5)**

Ten parametr służy do odwrócenia opóźnionego sygnału wyjścia cyfrowego.

Odwraca opóźniony sygnał wyjścia cyfrowego 1.

**1588 ODWRÓCENIE OPÓŹNIONEGO D02 6 (P2.3.2.5)**

Ten parametr służy do odwrócenia opóźnionego sygnału wyjścia cyfrowego.

Odwraca opóźniony sygnał wyjścia cyfrowego 2.

**1691 ZMODYFIKOWANA IDENTYFIKACJA KĄTA STARTU 6 (P2.6.24.3)**

Ten parametr służy do wyboru identyfikacji kąta startu w przypadku nieużywania kodera bezwzględnego ani kodera przyrostowego z funkcją zpulse.

Identyfikacja kąta startu, tj. położenia osi magnesu wirnika w odniesieniu do osi magnesu stojana fazy U, jest wymagana, jeśli nie jest używany koder bezwzględny lub koder przyrostowy z funkcją zpulse. Ta funkcja definiuje sposób identyfikacji kąta początkowego w tych przypadkach. Czas identyfikacji zależy od charakterystyki elektrycznej silnika, ale trwa ona zwykle 50–200 ms.

W przypadku koderów bezwzględnych kąt startu odczytuje wartość kąta bezpośrednio z kodera. Z kolei funkcja z-pulse kodera przyrostowego jest używana automatycznie do synchronizacji, jeśli położenie zdefiniowane w parametrze w P2.6.24.2 jest inne niż zero. Również w przypadku koderów absolutnych parametr P2.6.24.2 musi mieć wartość inną niż zero. W przeciwnym razie przebieg identyfikacyjny kodera jest uznawany za niewykonany i uruchomienie będzie zabronione, o ile kanał bezwzględny nie zostanie pominięty podczas identyfikacji kąta startu.

**WSKAZÓWKA!**

Typ modulatora (P2.4.20) musi być > 0, aby można było korzystać z tej funkcji.

**Tabela 210: Wybory dotyczące parametru ID1691**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Automatyczne	Decyzja dotycząca użycia identyfikacji kąta startu jest dokonywana automatycznie na podstawie typu kodera podłączonego do napędu. Ma to zastosowanie w typowych przypadkach. Obsługa: karty OPT-A4, OPT-A5, OPT-A7 i OPT-AE.
1	Wymuszone	Pomija automatyczną logikę napędu i wymusza aktywację identyfikacji kąta startu. Może być używana na przykładzie z koderami bezwzględnymi w celu pominięcia informacji z kanału bezwzględnego i użycia zamiast nich identyfikacji kąta startu.
2	Po włączeniu zasilania	Domyślnie identyfikacja kąta startu będzie powtarzana podczas każdego uruchomienia, jeśli identyfikacja jest aktywna. To ustawienie włączy identyfikację tylko podczas pierwszego uruchomienia po włączeniu zasilania napędu. Podczas kolejnych uruchomień kąt zostanie zaktualizowany na podstawie liczby impulsów kodera.
10	Disabled	Używana, gdy funkcja Z-pulse kodera jest używana podczas identyfikacji kąta startu.

### **1693 PRĄD I/F 6 (P2.6.24.6)**

Ten parametr służy do zdefiniowania poziomu prądu używanego po włączeniu funkcji sterowania I/f dla silników PMS.

Parametr Prąd I/f ma kilka różnych zastosowań.

#### **STEROWANIE I/F**

Ten parametr definiuje poziom prądu podczas sterowania I/f jako wartość procentową prądu znamionowego silnika.

#### **ZEROWE POŁOŻENIE Z KODEREM PRZYROSTOWYM I FUNKCJĄ Z-PULSE**

W przypadku sterowania w pętli zamkniętej przy użyciu kodera z funkcją z-pulse ten parametr definiuje również poziom prądu używany podczas uruchamiania przed otrzymaniem impulsu funkcji z-pulse do synchronizacji.

#### **IDENTYFIKACJA KĄTA STARTU DC**

Ten parametr definiuje poziom prądu DC, gdy czas identyfikacji kąta startu ma wartość większą niż zero. Patrz P2.8.5.5 Czas identyfikacji kąta startu.

**1720 WSPÓŁCZYNNIK LIMITU STABILIZATORA MOMENTU 6 (2.6.26.4)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu wartości wyjściowej stabilizatora momentu.

ID111 \* ID1720 = Limit stabilizatora momentu

**1738 WZMOCNIENIE STABILIZATORA NAPIĘCIA 6 (2.6.26.9)**

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia stabilizatora napięcia.

**1756 PRĄD IDENTYFIKACJI KĄTA STARTU 6 (P2.6.24.4)**

Ten parametr służy do ustawienia poziomu prądu używanego podczas identyfikacji kąta startu.

Prawidłowy poziom zależy od typu używanego silnika. Zwykle wystarcza 50% prądu znamionowego silnika, ale w zależności od poziomu nasycenia silnika może być na przykład wymagany wyższy prąd.

**1790 LIMIT STEROWANIA I/F 6 (P2.6.24.7)**

Ten parametr służy do ustawienia limitu częstotliwości do regulacji I/f.

Ten parametr określa limit częstotliwości sterowania I/f jako wartość procentową częstotliwości znamionowej silnika. Sterowanie I/f jest używane, gdy częstotliwość jest poniżej tego limitu. Normalna praca jest przywracana, gdy częstotliwość jest powyżej tego limitu przy histerezie wynoszącej 1 Hz.

**1796 WSPÓŁCZYNNIK STABILIZATORA STRUMIENIA 6 (2.6.26.8)**

Ten parametr służy do ustawienia współczynnika stabilizatora strumienia silników indukcyjnych.

**1797 WZMOCNIENIE STABILIZATORA STRUMIENIA 6 (2.6.26.7)**

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia gain stabilizatora śladu strumienia silników indukcyjnych.

**1801 CZĘSTOTLIWOŚĆ STAŁA USTERKI FB 6 (P2.7.40)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości zadanej częstotliwości dla ostrzeżenia o komunikacji z szyną komunikacyjną.

Ten parametr oznacza wartość zadanej częstotliwości stosowaną, gdy szyna komunikacyjna jest aktywnym miejscem sterowania, jeśli usterka szyny komunikacyjnej jest aktywna, a ustawienie reakcji na usterkę (parametr ID733) to 4/Ostrz:St.Cz.


Parametr ten występuje tylko w przypadku napędów NXP.

**1900 RAMPA; POMIŃ S2 6 (P2.4.21)**

Ten parametr służy do obejścia drugiego narożnika rampy S.

Funkcja służy do obejścia drugiego narożnika rampy S (tzn. uniknięcia niepotrzebnego zwiększenia prędkości widocznego jako linia ciągła na wykresie *Rys. 90 Rampa; pomiń S2*) po

zmianie wartości zadanej przed osiągnięciem końcowej prędkości. Obejście S4 ma miejsce również wtedy, gdy wartość zadana zwiększa się podczas zmniejszania prędkości.



Rys. 90: Rampa; pomiń S2

Obejście drugiej krzywej S następuje po zmianie wartości zadanej na 25 Hz.

## 9.1 PARAMETRY PANELU STERUJĄCEGO

W odróżnieniu od parametrów wymienionych powyżej, te parametry są dostępne w menu M3 panelu sterującego. Parametry częstotliwości i wartości zadanej momentu nie mają numerów ID.

### 114 AKTYWNY PRZYCISK STOP (3.4, 3.6)

Parametr umożliwia włączenie przycisku stop.

Jeśli przycisk Stop ma zostać przyciskiem szybkiego dostępu, który zawsze zatrzymuje napęd bez względu na wybrane miejsce sterowania, należy nadać temu parametrowi wartość 1. Patrz również parametr ID125.

### 125 MIEJSCE STEROWANIA (3.1)

Ten parametr służy do wyboru miejsca sterowania.

Za pomocą tego parametru można zmienić aktywne miejsca sterowania. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

Naciśnięcie przycisku Start przez 3 sekundy powoduje wybranie panelu sterującego jako aktywnego miejsca sterowania i skopiowanie informacji o stanie uruchomienia (Praca/Stop, kierunek i wartość zadana).

**Tabela 211: Wybory dotyczące parametru ID125**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Sterowanie PC, aktywowane przez NCDrive	
1	WE/WY sterujące	
2	Panel sterujący	
3	Magistrala komunikacyjna	

**123 ZMIANA KIERUNKU Z PANELU STERUJĄCEGO (3.3)**

Za pomocą tego parametru można określić kierunek obrotów silnika, gdy miejscem sterowania jest panel sterujący.

**Tabela 212: Wybory dotyczące parametru ID123**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Prawe	silnik obraca się do przodu, gdy aktywnym miejscem sterowania jest panel.
1	Do tyłu	silnik obraca się do tyłu, gdy aktywnym miejscem sterowania jest panel.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

**R3.2 STEROWANIE Z PANELU (3.2)**

Za pomocą tego parametru można z panelu dostosować zadaną częstotliwość.

Częstotliwość wyjściową można kopiować jako wartość zadaną panelu, naciskając przycisk Stop na 3 s po otwarciu dowolnej strony menu M3. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi produktu.

**167 WARTOŚĆ ZADANA PID 1 57 (3.4)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości zadanej regulatora PID.

Sterowanie regulatorem PID z panelu można ustawić w zakresie od 0% do 100%. Ta wartość zadana jest aktywną wartością zadaną regulatora PID, jeśli parametr ID332 = 2.

**168 WARTOŚĆ ZADANA REGULATORY PID 2 57 (3.5)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości zadanej regulatora PID.

Sterowanie regulatorem PID z panelu 2 można ustawić w zakresie od 0% do 100%. Ta wartość zadana jest aktywna, jeśli funkcja DIN5 = 13 i styk DIN5 jest zamknięty.



### **R3.5 WARTOŚĆ ZADANA MOMENTU 6 (3.5)**

Umożliwia określenie wartości zadanej momentu w zakresie -300.0...300.0%.

## **9.2 FUNKCJA NADRZĘDNY/NAPĘDZANY (TYLKO NXP)**

Funkcja nadrzędny/napędzany jest przeznaczona dla aplikacji, w których system jest uruchamiany przez kilka napędów NXP, a wały silnika są połączone ze sobą za pośrednictwem przekładni, łańcucha, pasa itd. Zaleca się korzystanie z trybu sterowania w pętli zamkniętej.

Zewnętrzne sygnały sterowania Start/Stop są podłączone jedynie do napędu nadrzędnego. Wartości zadane prędkości i momentu obrotowego oraz tryby sterowania można wybrać dla każdego napędu oddzielnie. Napęd nadrzędny steruje napędami napędzanymi za pośrednictwem magistrali SystemBus. Stacja nadrzędna zwykle jest sterowana prędkością, a pozostałe napędy dostosowują się do jej wartości zadanej momentu obrotowego lub prędkości.

Sterowanie momentem obrotowym napędu napędzanego powinno być stosowane w przypadku, gdy wały silnika napędów nadrzędnego i napędzanego są solidnie ze sobą połączone za pomocą przekładni, łańcucha itd., dzięki czemu różnice prędkości między napędami są niemożliwe. Zaleca się sterowanie za pomocą okna w celu utrzymania zbliżonych prędkości napędu napędzanego i nadrzędnego.


Sterowanie prędkością napędu napędzanego powinno być stosowane w przypadku, gdy żądana dokładność prędkości jest mniejsza. W takich przypadkach zaleca się stosowanie spadku obciążenia we wszystkich napędach do równoważenia obciążenia.

### **9.2.1 POŁĄCZENIA FIZYCZNE Z ŁĄCZEM NADRZĘDNY/NAPĘDZANY**

Na poniższych rysunkach napęd nadrzędny znajduje się po lewej stronie, a wszystkie pozostałe to napędzane. Fizyczne połączenie typu nadrzędny/napędzany można utworzyć przy użyciu opcjonalnej karty OPTD2. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi kart wejścia/wyjścia VACON® NX.

### **9.2.2 POŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODOWE PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI ZA POMOCĄ OPTD2**

Karta OPTD2 w części nadrzędnego ma zworki ustawione domyślnie, tzn. X6:1-2, X5:1-2. W przypadku napędów napędzanych położenie zworek trzeba zmienić: X6:1-2, X5:2-3. Karta jest również wyposażona w opcję komunikacji CAN przydatną do monitorowania wielu napędów za pomocą oprogramowania NCDrive PC podczas uruchamiania funkcji nadrzędny/napędzany lub systemów liniowych.



Rys. 91: Połączenia fizyczne szyny systemowej z kartą OPTD2

Więcej informacji o parametrach karty rozszerzeń OPTD2 można znaleźć w instrukcji obsługi kart wejścia/wyjścia VACON® NX.


### 9.3 KONTROLA HAMULCA ZEWNĘTRZNEGO Z DODATKOWYMI LIMITAMI (IDENTYFIKATORY 315, 316, 346 DO 349, 352, 353)

Hamulcem zewnętrznym używanym do dodatkowego hamowania można sterować za pośrednictwem parametrów ID315, ID316, ID346 do ID349 i ID352/ID353. Skuteczna kontrola hamowania wymaga wybrania opcji sterowania włączeniem/wyłączeniem hamulca, określenia limitów częstotliwości lub momentu wywołujących reakcję hamulca i określenia opóźnień włączania/wyłączania hamulca.



#### WSKAZÓWKA!

Podczas przebiegu identyfikacyjnego (patrz parametr ID631) kontrola hamowania jest wyłączona.



Rys. 92: Kontrola hamowania z dodatkowymi limitami

W powyższym przykładzie kontrola hamowania jest ustawiona na reagowanie zarówno na limit monitorowania momentu obrotowego (parametr ID349), jak i limit monitorowania częstotliwości (ID347). Ponadto ten sam limit częstotliwości jest używany do sterowania wyłączaniem i włączaniem hamulca przez ustawienie dla parametru ID346 wartości 4. Możliwe jest też stosowanie dwóch różnych limitów częstotliwości. W parametrach ID315 i ID346 należy ustawić wartość 3.

**Hamulec wyłączony:** Zwolnienie hamulca wymaga spełnienia trzech warunków: 1) napęd musi być w stanie pracy, 2) moment obrotowy musi być większy od ustawionego limitu (jeśli jest stosowany) i 3) częstotliwość wyjściowa musi być większa od ustawionego limitu (jeśli jest stosowany).


**Hamulec włączony:** Polecenie Stop uaktywnia licznik opóźnienia hamulca, a hamulec jest zamykany, gdy częstotliwość wyjściowa spadnie poniżej ustawionego limitu (ID315 lub ID346). Jako ostatni środek ostrożności hamulec zamyka się, gdy wygasa opóźnienie włączenia hamulca.



### WSKAZÓWKA!

Stan usterki lub stopu zamyka hamulec natychmiast bez opóźnienia.

Zdecydowanie zaleca się, aby opóźnienie włączenia hamulca ustawić dłuższe od czasu rampy w celu uniknięcia uszkodzenia hamulca.



Rys. 93: Logika kontroli hamowania

Gdy funkcja nadrzędny/napędzany jest włączona, napęd napędzany otworzy hamulec w tym samym czasie co nadrzędny, nawet jeśli nie są spełnione warunki napędzanego dotyczące otwierania hamulca.

#### 9.4 PARAMETRY ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO SILNIKA (PARAMETRY O IDENTYFIKATORACH 704 DO 708)

Zabezpieczenie termiczne silnika chroni silnik przed przegrzaniem.

Przebiegi częstotliwości może dostarczać prąd o parametrach większych niż znamionowe. Prąd o wyższych parametrach może być wymagany ze względu na obciążenie i należy go wykorzystać. W takiej sytuacji istnieje ryzyko przeciążenia termicznego. Przy niższych częstotliwościach ryzyko jest większe. Przy niskich częstotliwościach pogarsza się zdolność chłodzenia silnika i jego wydajność. Jeśli silnik jest wyposażony w zewnętrzny wentylator, zmniejszenie obciążenia przy matych prędkościach jest niewielkie.

Ochrona termiczna silnika opiera się na obliczeniach. Funkcja ochrony korzysta z prądu wyjściowego napędu w celu identyfikacji obciążenia silnika. Jeśli karta sterowania nie jest zasilana, obliczenia zostaną zresetowane.

Zabezpieczenie termiczne silnika można dostosować za pomocą parametrów. Prąd termiczny IT określa prąd obciążenia, powyżej którego silnik jest przeciążony. To ograniczenie prądu jest funkcją częstotliwości wyjściowej.

Stan termiczny silnika można monitorować na wyświetlaczu panelu sterującego. Patrz instrukcja obsługi produktu.



#### **WSKAZÓWKA!**

W przypadku używania długich kabli silnikowych (maks. 100 m) z małymi napędami ( $\leq 1,5$  kW) prąd silnika mierzony przez napęd może być znacznie wyższy od rzeczywistego prądu silnika. Powodem jest występowanie prądów pojemnościowych na kablu silnikowym.



#### **UWAGA!**

Upewnij się, że doptyw powietrza do silnika nie jest zablokowany. Jeśli doptyw powietrza jest zablokowany, funkcja nie chroni silnika, który może się przegrzać. Może to prowadzić do uszkodzenia silnika.

### **9.5 PARAMETRY ZABEZPIECZENIA SILNIKA PRZED UTYKIEM (PARAMETRY O IDENTYFIKATORACH 709 DO 712)**

Funkcja ochrony przed utykami silnika zabezpiecza silnik przed krótkimi przeciążeniami. Przyczyną przeciążenia może być na przykład zablokowany wał. Można ustawić czas reakcji zabezpieczenia przed utykami krótszy niż czas zabezpieczenia termicznego silnika.

Stan utyku silnika jest określany za pomocą parametrów: ID710 (Prąd utyku) oraz ID712 (Limit częstotliwości utyku). Jeśli prąd jest wyższy od ustawionego limitu, a częstotliwość wyjściowa niższa od limitu, silnik znajduje się w stanie utyku.

Ochrona przed utykami jest rodzajem zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej wartości prądu.



#### **WSKAZÓWKA!**

W przypadku używania długich kabli silnikowych (maks. 100 m) z małymi napędami ( $\leq 1,5$  kW) prąd silnika mierzony przez napęd może być znacznie wyższy od rzeczywistego prądu silnika. Powodem jest występowanie prądów pojemnościowych na kablu silnikowym.

### **9.6 PARAMETRY ZABEZPIECZENIA SILNIKA PRZED NIEDOCIĄŻENIEM (PARAMETRY O IDENTYFIKATORACH 713 DO 716)**

Celem zabezpieczenia silnika przed niedociążeniem jest zapewnienie, że silnik jest obciążony podczas pracy napędu. Jeśli silnik traci obciążenie, być może wystąpił problem w pracy. Na przykład wystąpiło pęknięcie paska lub nastąpił suchobieg pompy.

Zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem można regulować za pomocą parametrów ID714 (Obciążenie w obszarze osłabienia pola) i ID715 (Obciążenie przy zerowej częstotliwości). Krzywa niedociążenia jest krzywą paraboliczną przebiegającą między częstotliwością zerową i punktem osłabienia pola. Ochrona jest nieaktywna poniżej 5 Hz. Licznik czasu niedociążenia nie działa poniżej 5 Hz.

Wartości parametrów zabezpieczenia przed niedociążeniem są ustawiane jako wartości procentowe odnoszące się do znamionowego momentu obrotowego silnika. Do określenia współczynnika skalowania wartości wewnętrznego momentu obrotowego użyj danych z tabliczki znamionowej silnika, parametrów znamionowy prąd silnika i znamionowy prąd napędu IH. W przypadku użycia prądu innego niż znamionowy prąd silnika spadnie dokładność obliczeń.



### **WSKAZÓWKA!**

W przypadku używania długich kabli silnikowych (maks. 100 m) z małymi napędami ( $\leq 1,5$  kW) prąd silnika mierzony przez napęd może być znacznie wyższy od rzeczywistego prądu silnika. Powodem jest występowanie prądów pojemnościowych na kablu silnikowym.

## **9.7 PARAMETRY STEROWANIA MAGISTRALĄ (PARAMETRY 0 IDENTYFIKATORACH 850 DO 859)**

Parametry sterowania magistralą są stosowane w przypadku, gdy wartość zadana częstotliwości lub prędkości pochodzi z magistrali (Modbus, Profibus, DeviceNet itp.). Wybory wyjścia danych magistrali 1-8 służą do monitorowania wartości pochodzących z magistrali komunikacyjnej.

### **9.7.1 WYJŚCIE DANYCH PROCESOWYCH (PODRZĘDNY -> NADRZĘDNY)**

Sterownik magistrali może odczytywać wartości rzeczywiste przemiennika częstotliwości przy użyciu zmiennych danych procesowych. Aplikacje podstawowa, standardowa, lokalne/ zdalne, wielokrokowa, sterowania PID oraz sterowania pompą i wentylatorem używają danych procesowych w następujący sposób:

**Tabela 213: Domyślne wartości wyjścia danych procesowych na magistrali**

Dane	Wartość domyślna	Jednostka	Skala	ID
Wyjście danych procesowych 1	Częstotliwość wyjściowa	Hz	0,01 Hz	1
Wyjście danych procesowych 2	Prędkość obrotowa silnika	obr./min	1 obr./min	2
Wyjście danych procesowych 3	Prąd silnika	A	0,1 A	45
Wyjście danych procesowych 4	Moment obrotowy silnika	%	0.1%	4
Wyjście danych procesowych 5	Moc silnika	%	0.1%	5
Wyjście danych procesowych 6	Napięcie silnika	V	0,1 V	6
Wyjście danych procesowych 7	Napięcie w obwodzie prądu stałego	V	1 V	7
Wyjście danych procesowych 8	Kod aktywnej usterki	-	-	37

W aplikacji uniwersalnej jest parametr selektora do każdego rodzaju danych procesowych. Wartości monitorowania i parametry napędów można wybrać za pomocą numeru ID. Wybory domyślne przedstawia powyższa tabela.

### 9.7.2 SKALOWANIE PRĄDU W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH



#### **WSKAZÓWKA!**

Wartość monitorowana ID45 (zwykle w danych procesowych OUT3) jest podawana tylko z jednym miejscem po przecinku.

**Tabela 214: Skalowanie prądu w różnych jednostkach**

Napięcie	Rozmiar	Skala
208-240 V AC	NX_2 0001 - 0011	100-0,01 A
208-240 V AC	NX_2 0012-0420	10-0,1 A
380-500 V AC	NX_5 0003 - 0007	100-0,01 A
380-500 V AC	NX_5 0009-0300	10-0,1 A
380-500 V AC	NX_5 0385 -	1-1 A
525-690 V AC	NX_6 0004-0013	100-0,01 A
252-690 V AC	NX_6 0018 -	10-0,1 A

### 9.7.3 WEJŚCIE DANYCH PROCESOWYCH (NADRZĘDNY -> PODRZĘDNY)

Słowo sterujące, wartość zadana i dane procesowe są używane w aplikacjach All in One w następujący sposób:

**Tabela 215: Aplikacje podstawowa, standardowa, lokalne/zdalne, wielokrokowa**

Dane	Wartość	Jednostka	Skala
Wartość zadana	Zadawanie prędkości	%	0.01%
Słowo sterujące	Polecenie Start/Stop Polecenie kasowania usterki	-	-
PD1 - PD8	Nie używane	-	-

**WSKAZÓWKA!**

Poniższa tabela zawiera domyślne ustawienia fabryczne. Patrz również grupa parametrów G2.9.



**Tabela 216: Aplikacja wielozadaniowa**

Dane	Wartość	Jednostka	Skala
Wartość zadana	Zadawanie prędkości	%	0.01%
Słowo sterujące	Polecenie Start/Stop Polecenie kasowania usterki	-	-
Wejście danych procesowych IN1	Wartość zadana momentu	%	0.1%
Wejście danych procesowych IN2	Wolne wejście analogowe	%	0.01%
Wejście danych procesowych IN3	Regulowanie wejścia	%	0.01%
PD3 – PD8	Nie używane	-	-

**Tabela 217: Aplikacje z regulatorem PID i pompowo-wentylatorowe**

Dane	Wartość	Jednostka	Skala
Wartość zadana	Zadawanie prędkości	%	0.01%
Słowo sterujące	Polecenie Start/Stop Polecenie kasowania usterki	-	-
Wejście danych procesowych IN1	Wartość zadana regulatora PID	%	0.01%
Wejście danych procesowych IN2	Rzeczywista wartość 1 do regulatora PID	%	0.01%
Wejście danych procesowych IN3	Rzeczywista wartość 2 do regulatora PID	%	0.01%
PD4 – PD8	Nie używane	-	-

## 9.8 PARAMETRY PĘTLI ZAMKNIĘTEJ (PARAMETRY O IDENTYFIKATORACH 612 DO 621)

Wybór trybu sterowania w pętli zamkniętej przez ustawienie wartości 3 lub 4 dla parametru ID600.

Tryb sterowania w pętli zamkniętej (patrz rozdział 600 Tryb sterowania silnikiem 234567 (2.6.1)) jest używany w przypadku, gdy potrzebna jest zwiększona wydajność w pobliżu zerowej prędkości i lepsza dokładność statyczna przy wyższych prędkościach. Tryb sterowania w pętli zamkniętej jest oparty na „sterowaniu prądem z orientacją wektora strumienia wirnika”. Według tej zasady sterowania prądy fazowe podzielono na grupę prądów

wytwarzających moment obrotowy i grupę prądów magnesowania. Zatem klatkową maszyną indukcyjną można sterować za pomocą oddzielnie wzbudzanego silnika prądu stałego (DC).



### WSKAZÓWKA!

Tych parametrów można używać tylko w przypadku napędu VACON® NXP.

#### PRZYKŁAD:

Tryb sterowania silnikiem = 3 (sterowanie prędkością w pętli zamkniętej)

Jest to zwykły tryb działania, gdy potrzebne są krótkie czasy odpowiedzi, duża dokładność lub kontrolowana praca przy zerowych częstotliwościach. Kartę kodera należy podłączyć do gniazda C modułu sterującego. Ustaw parametr P/R kodera (P7.3.1.1). Uruchom w pętli otwartej i sprawdź prędkość i kierunek kodera (V7.3.2.2). W razie potrzeby przetwórz okablowanie kodera lub fazy kabli silnikowych. Nie uruchamiaj, jeśli prędkość kodera jest zła. Zaprogramuj prąd w stanie bez obciążenia za pomocą parametru ID612 lub wykonaj przebieg ID bez obciążania wału silnika i ustaw parametr ID619 (Regulacja poślizgu), aby uzyskać napięcie nieco powyżej przebiegu krzywej U/f z częstotliwością silnika ok. 66% jej wartości znamionowej. Parametr Znamionowa prędkość obrotowa silnika (ID112) ma istotne znaczenie. Parametr Limit prądu (ID107) steruje liniowo dostępnym momentem obrotowym w stosunku do wartości znamionowej prądu silnika.


## 9.9 ZASADA PROGRAMOWANIA METODY TTF (TERMINAL TO FUNCTION, ZACISK DO FUNKCJI)

Zasada programowania sygnałów wejściowych i wyjściowych w aplikacji sterowania wielozadaniowego oraz aplikacji sterowania pompą i wentylatorem (a także częściowo w innych aplikacjach) różni się od konwencjonalnej metody stosowanej w innych aplikacjach VACON® NX.

Konwencjonalna metoda programowania, FTT (Function to Terminal Programming Method, metoda programowania funkcji do zacisku) polega na określaniu pewnej funkcji dla stałego wejścia lub wyjścia. Jednak w aplikacjach wymienionych powyżej wykorzystywana jest metoda TTF, w której proces programowania jest wykonywany w inny sposób: Funkcje są wyświetlane jako parametry, dla których operator określa pewne wejścia/wyjścia. Patrz ostrzeżenie w rozdziale *9.9.2 Określanie zacisku dla funkcji przy użyciu narzędzia do programowania NCDrive*.

### 9.9.1 OKREŚLANIE WEJŚCIA/WYJŚCIA DLA FUNKCJI ZA POMOCĄ PANELU STERUJĄCEGO

Połączenie wejścia lub wyjścia z funkcją (parametrem) polega na ustawieniu dla parametru odpowiedniej wartości. Wartość składa się z oznaczenia gniazda karty na karcie sterowania VACON® NX (patrz instrukcja obsługi produktu) i odpowiedniego numeru sygnału (patrz poniżej).





Rys. 94: Określanie wejścia/wyjścia dla funkcji za pomocą panelu sterującego

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| A. Nazwa funkcji | C. Gniazdo       |
| B. Typ zacisku   | D. Numer zacisku |

### PRZYKŁAD


Chcesz połączyć funkcję wyjścia cyfrowego Usterka/ostrzeżenie wartości zadanej (parametr 2.3.3.7) z wyjściem cyfrowym D01 na podstawowej karcie OPTA1 (patrz instrukcja obsługi produktu).

1. Znajdź na panelu sterującym parametr 2.3.3.7. Jednokrotne naciśnięcie przycisku przesuwania w prawo powoduje przejście w tryb edycji. W wierszu wartości po lewej stronie wyświetlany jest typ zacisku (DigIN, DigOUT, An.IN, An.OUT), a po prawej stronie jest wyświetlane bieżące wejście/wyjście, z którym funkcja jest połączona (B.3, A.2 itp.) lub (jeśli nie jest połączona) wartość (0.#).
2. Jeśli wartość miga, przytrzymaj wciśnięty przycisk przeglądania w dół lub w górę, aby znaleźć żądane gniazdo karty i numer sygnału. Program wyświetla listę gniazd karty, poczynając od 0, a następnie od A do E, oraz opcje we/wy od 1 do 10.
3. Po ustawieniu żądanej wartości należy nacisnąć raz przycisk Enter, aby potwierdzić zmianę.



### 9.9.2 OKREŚLANIE ZACISKU DLA FUNKCJI PRZY UŻYCIU NARZĘDZIA DO PROGRAMOWANIA NCDRIVE

W przypadku parametryzacji przy użyciu narzędzia do programowania NCDrive należy określić połączenie funkcji z wejściem/wyjściem w taki sam sposób jak za pomocą panelu sterującego. Wystarczy wybrać kod adresu z menu rozwijanego w kolumnie wartości.



Rys. 95: Zrzut ekranu narzędzia do programowania NCDrive; wprowadzenie kodu adresu



#### UWAGA!

Aby uniknąć błędów i zapewnić prawidłowe działanie funkcji, należy mieć CAŁKOWITĄ pewność, że nie doszło do podłączenia dwóch funkcji do tego samego wyjścia.



#### WSKAZÓWKA!


Wejść, w przeciwieństwie do wyjść, nie można zmienić w stanie PRACA.

### 9.9.3 OKREŚLANIE NIEUŻYWANYCH WEJŚĆ/WYJŚĆ

Dla wszystkich nieużywanych wejść i wyjść należy podać wartość 0 gniazda karty oraz wartość 1 dla numeru zacisku. Wartość 0.1 jest też wartością domyślną dla większości funkcji. Aby jednak korzystać z wartości sygnału wejścia cyfrowego np. tylko do testowania, można ustawić wartość gniazda karty na 0, a numer zacisku na dowolną liczbę w zakresie 2-10, co spowoduje przejście wejścia do stanu PRAWDA. Innymi słowy: wartość 1 oznacza styk otwarty, a wartości od 2 do 10 oznaczają styk zamknięty.

W przypadku wejść analogowych podanie wartości 1 dla numeru zacisku odpowiada poziomowi sygnału 0%, wartość 2 odpowiada 20%, wartość 3 odpowiada 30% itd. Podanie wartości 10 dla numeru zacisku odpowiada poziomowi sygnału 100%.

## 9.10 PARAMETRY STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ (TYLKO APLIKACJA 6)



Rys. 96: Adaptacyjne wzmocnienie regulatora prędkości

### 1295 MINIMALNE WZMOCNIENIE MOMENTU OBROTOWEGO REGULATORA PRĘDKOŚCI 6 (2.6.23.30)

Ten parametr służy do ustawienia wzmocnienia względnego jako wartości procentowej, gdy moment obrotowy spadnie poniżej minimalnego momentu obrotowego SPC.

Względne wzmocnienie jako procent ID613 regulatora prędkości, gdy wartość zadana momentu lub wyjście sterowania prędkością jest mniejsze niż wartość parametru ID1296. Parametr ten jest zwykle używany do stabilizacji regulatora prędkości dla systemu napędowego z luzami w skrzyni biegów.

### 1296 MINIMALNY MOMENT OBROTOWY REGULATORA PRĘDKOŚCI 6 (2.6.23.29)

Ten parametr służy do ustawienia limitu obniżenia wzmocnienia regulatora prędkości.

Poziom wartości zadanej momentu, poniżej którego wzmocnienie regulatora prędkości zmienia się z ID613 na ID1295. Jest to procent znamionowego momentu obrotowego silnika. Zmiana jest filtrowana zgodnie z parametrem ID1297.

### 1297 MINIMALNY CZAS FILTROWANIA MOMENTU OBROTOWEGO REGULATORA PRĘDKOŚCI 6 (2.6.23.31)

Ten parametr służy do ustawienia czasu filtrowania wzmocnienia regulatora prędkości.

Czas filtrowania momentu obrotowego, jeśli wzmocnienie regulatora prędkości zmienia się między ID613 i ID1295 w zależności od ID1296.

### 1298 WZMOCNIENIE REGULATORA PRĘDKOŚCI W OBSZARZE OSŁABIENIA POLA 6 (2.6.23.28)

Ten parametr służy do ustawienia końcowego wzmocnienia regulatora prędkości w punkcie osłabienia pola.

Względne wzmocnienie regulatora prędkości w obszarze osłabienia pola jako procent parametru ID613.

**1299 WZMOCNIENIE REGULATORA PRĘDKOŚCI F0 6 (2.6.23.27)**

Ten parametr służy do ustawienia wartości procentowej wzmocnienia względnego poniżej punktu F0 regulatora prędkości.

Względne wzmocnienie regulatora prędkości jako procent parametru ID613, jeśli prędkość jest niższa od poziomu określonego przez parametr ID1300.

**1300 PUNKT F0 REGULATORA PRĘDKOŚCI 6 (2.6.23.26)**

Ten parametr służy do ustawienia poziomu prędkości, poniżej którego wzmocnienie regulatora prędkości będzie równe wzmocnieniu F0 regulatora prędkości.

Poziom prędkości w Hz, poniżej którego wzmocnienie regulatora prędkości równa się parametrowi ID1299.

**1301 PUNKT F1 REGULATORA PRĘDKOŚCI 6 (2.6.23.25)**

Ten parametr służy do ustawienia poziomu prędkości, powyżej którego wzmocnienie regulatora prędkości będzie równe wzmocnieniu P regulacji prędkości.

Poziom prędkości w Hz, powyżej którego wzmocnienie regulatora prędkości równa się parametrowi ID613. Od prędkości określonej parametrem ID1300 do prędkości określonej parametrem ID1301, wzmocnienie regulatora prędkości zmienia się liniowo od parametrów ID1299 do ID613 i odwrotnie.

**1304 OKNO DODATNIE 6 (2.10.12)**

Ten parametr służy do ustawienia rozmiaru okna w kierunku dodatnim od końcowej wartości zadanej prędkości.

**1305 OKNO UJEMNE 6 (2.10.11)**

Ten parametr służy do ustawienia rozmiaru okna w kierunku ujemnym od końcowej wartości zadanej prędkości.

**1306 LIMIT WYŁĄCZENIA OKNA DODATNIEGO 6 (2.10.14)**

Ten parametr służy do ustawienia dodatniego limitu wyłączenia dla regulatora prędkości po przywróceniu prędkości do zakresu okna.

**1307 LIMIT WYŁĄCZENIA OKNA UJEMNEGO 6 (2.10.13)**

Ten parametr służy do ustawienia ujemnego limitu wyłączenia dla regulatora prędkości, po przywróceniu prędkości do zakresu okna.

**1311 TC, FILTR BŁĘDÓW PRĘDKOŚCI 6 (2.6.23.33)**

Ten parametr służy do ustawienia czasu filtrowania dla wartości zadanej prędkości i błędu prędkości chwilowej.

Może służyć do usuwania niewielkich zakłóceń sygnału kodera.

### 1382 LIMIT WYJŚCIA STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ 6 (2.10.15)

Ten parametr służy do ustawienia limitu maksymalnego momentu obrotowego dla wyjścia regulatora prędkości jako procentu znamionowego momentu obrotowego silnika.

## 9.11 AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY NAPĘDAMI (TYLKO APLIKACJA 7)

Funkcja automatycznej zmiany umożliwia zmianę kolejności uruchamiania i zatrzymywania napędów sterowanych przez układ automatyki pompy i wentylatora w żądanych odstępach czasu. Napęd sterowany przez przemiennik częstotliwości może również zostać włączony do sekwencji automatycznej zmiany i blokowania (P2.9.25). Funkcja automatycznej zmiany umożliwia wyrównanie czasów pracy silników i zapobieganie utknięciom np. pompy ze względu na zbyt długo działające hamulce.

- Zastosuj funkcję automatycznej zmiany z parametrem 2.9.24, Automatyczna zmiana kolejności silników.
- Automatyczna zmiana nastąpi, gdy upłynie czas ustawiony za pomocą parametru 2.9.26 (Przedział czasu automatycznej zmiany) i wykorzystywana wydajność spadnie poniżej poziomu zdefiniowanego za pomocą parametru 2.9.28 (Limit częstotliwości automatycznej zmiany).
- Działające napędy zostaną zatrzymane i ponownie uruchomione zgodnie z nową kolejnością.
- Zewnętrzne styczniki sterowane za pomocą wyjść przekaźnikowych przemiennika częstotliwości podłączają napędy do przemiennika częstotliwości lub do zasilania. Jeśli silnik sterowany przemiennikiem częstotliwości jest włączony do sekwencji automatycznej zmiany, jest on zawsze sterowany przez wyjście przekaźnikowe włączane jako pierwsze. Pozostałe, później włączane przekaźniki sterują napędami dodatkowymi (patrz Rys. 98 Przykład automatycznej zmiany dla 2 pomp, schemat główny i Rys. 99 Przykład automatycznej zmiany dla 3 pomp, schemat główny).

### 1027 AUTOMATYCZNA ZMIANA KOLEJNOŚCI SILNIKÓW 7 (2.9.24)

Parametr ten umożliwia włączenie lub wyłączenie rotacji kolejności rozruchu i priorytetu silników.

**Tabela 218: Wybory dotyczące parametru ID1027**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Automatyczna zmiana kolejności nie jest używana	
1	Automatyczna zmiana kolejności jest używana	

Automatyczna zmiana kolejności uruchamiania i zatrzymywania jest uaktywniana i stosowana tylko do napędów dodatkowych albo do napędów dodatkowych i napędu sterowanego przez przemiennik częstotliwości w zależności od ustawienia parametru 2.9.25 (Wybór automatyczny). Domyślnie Automatyczna zmiana kolejności silników jest aktywna dla



2 napędów. Patrz *Rys. 19 Domyślna konfiguracja we/wy aplikacji sterowania pompą i wentylatorem i przykład połączenia (z nadajnikiem 2-przewodowym)* i *Rys. 98 Przykład automatycznej zmiany dla 2 pomp, schemat główny*.

### **1028 WYBÓR AUTOMATYCZNEJ ZMIANY KOLEJNOŚCI/BLOKOWANIA 7 (2.9.25)**

Ten parametr służy do określenia, czy automatyczna zmiana ma zastosowanie do napędów dodatkowych lub wszystkich napędów.

**Tabela 219: Wybory dotyczące parametru ID1028**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Funkcje automatyczne (automatyczna zmiana kolejności/blokowanie) dotyczą tylko napędów dodatkowych	Napęd sterowany przez przemiennik częstotliwości pozostaje bez zmian. W związku z tym stycznik zasilania jest potrzebny tylko dla jednego napędu dodatkowego.
1	Wszystkie napędy uwzględniane w sekwencji automatycznej zmiany kolejności/blokowania	Napęd sterowany przez przemiennik częstotliwości został podłączony do układu automatyki, a stycznik jest potrzebny dla każdego napędu w celu podłączenia albo do zasilania, albo do przemiennika częstotliwości.

### **1029 PRZEDZIAŁ CZASU AUTOMATYCZNEJ ZMIANY 7 (2.9.26)**

Parametr ten umożliwia dostosowywanie przedziału czasu automatycznej zmiany kolejności.

Po upływie czasu określonego za pomocą tego parametru zostanie uruchomiona funkcja automatycznej zmiany, jeśli wykorzystywana wydajność znajduje się poniżej poziomu określonego za pomocą parametrów 2.9.28 (Limit częstotliwości automatycznej zmiany) i 2.9.27 (Maksymalna liczba napędów dodatkowych). Jeśli wydajność przekroczy wartość P2.9.28, automatyczna zmiana nie nastąpi, zanim wydajność nie spadnie poniżej tego limitu.

- Licznik czasu jest włączany tylko wtedy, jeśli jest aktywne żądanie Start/Stop w miejscu sterowania A.
- Licznik czasu jest zerowany po przeprowadzeniu automatycznej zmiany lub po usunięciu żądania Start w miejscu sterowania A.

### **1030 I 1031, MAKSYMALNA LICZBA NAPĘDÓW DODATKOWYCH I LIMIT CZĘSTOTLIWOŚCI AUTOMATYCZNEJ ZMIANY (2.9.27 I 2.9.28)**

1030: Ten parametr służy do ustawienia liczby używanych napędów dodatkowych.

1031: Parametr ten umożliwia ustawienie limitu częstotliwości auto zmiany.

Te parametry określają poziom, poniżej którego musi pozostawać wydajność, aby można było przeprowadzić automatyczną zmianę.

Ten poziom jest definiowany w następujący sposób:



- Jeśli liczba działających napędów dodatkowych jest mniejsza niż wartość parametru 2.9.27, można wykonać funkcję automatycznej zmiany.
- Jeśli liczba działających napędów dodatkowych jest równa wartości parametru 2.9.27 i częstotliwość sterowanego napędu jest poniżej wartości parametru 2.9.28, można wykonać funkcję automatycznej zmiany.
- Jeśli wartość parametru 2.9.28 wynosi 0,0 Hz, automatyczną zmianę można wykonać tylko w położeniu spoczynku (zatrzymanie i uśpienie) bez względu na wartość parametru 2.9.27.

## 9.12 WYBÓR BLOKADY (P2.9.23)

Ten parametr służy do włączania wejść blokowania. Sygnały blokowania pochodzą z przetworników silnika. Sygnały (funkcje) są podłączone do wejść cyfrowych, które zostały zaprogramowane jako wejścia blokowania za pomocą odpowiednich parametrów. Układ automatyki sterowania pompy i wentylatora steruje tylko silnikami z aktywnymi danymi blokowania.

- Dane blokowania mogą być stosowane, nawet jeśli funkcja automatycznej zmiany kolejności silników nie jest aktywowana.
- Jeśli blokada napędu dodatkowego jest nieaktywna i jest dostępny inny nieużywany napęd dodatkowy, ten ostatni zostanie uruchomiony bez zatrzymywania przemiennika częstotliwości.
- Jeśli blokada sterowanego napędu jest nieaktywna, wszystkie silniki zostaną zatrzymane i ponownie uruchomione zgodnie z nową konfiguracją.
- Jeśli blokada została ponownie uaktywniona w stanie pracy, funkcje automatyczne działają zgodnie z parametrem 2.9.23 (Wybór blokady):

**Tabela 220: Opcje wyboru blokady**

Numer wyboru	Nazwa wyboru	Opis
0	Nie używane	
1	Aktualizacja w trybie stopu	<p>Blokady są używane. Nowy napęd będzie umieszczony na ostatnim miejscu w sekwencji automatycznej zmiany bez zatrzymywania systemu. Jednak w przypadku zmiany kolejności w funkcji automatycznej zmiany na kolejność np. [P1 -&gt; P3 -&gt; P4 -&gt; P2], będzie ona uaktualniona w następnym stanie stopu (automatyczna zmiana, uśpienie, stop itd.).</p> <p><b>PRZYKŁAD:</b></p> <p>[P1 -&gt; P3 -&gt; P4] -&gt; [P2 ZABLOKOWANY] -&gt; [P1 -&gt; P3 -&gt; P4 -&gt; P2] -&gt; [UŚPIENIE] -&gt; [P1 -&gt; P2 -&gt; P3 -&gt; P4]</p>
2	Stop i aktualizacja	<p>Blokady są używane. Jeśli blokada zostanie ponownie uaktywniona w stanie pracy, układ automatyki zatrzyma wszystkie silniki i ponownie je uruchomi zgodnie z nową konfiguracją.</p> <p><b>PRZYKŁAD:</b></p> <p>[P1 -&gt; P2 -&gt; P4] -&gt; [P3 ZABLOKOWANY] -&gt; [STOP] -&gt; [P1 -&gt; P2 -&gt; P3 -&gt; P4]</p>

Patrz rozdział 9.13 Przykłady wyboru parametrów automatycznej zmiany kolejności silników i blokady.

## 9.13 PRZYKŁADY WYBORU PARAMETRÓW AUTOMATYCZNEJ ZMIANY KOLEJNOŚCI SILNIKÓW I BLOKADY

### 9.13.1 AUTOMATYKA POMP I WENTYLATORÓW Z BLOKADAMI ORAZ BEZ AUTOMATYCZNEJ ZMIANY

#### Sytuacja:

- Jeden sterowany napęd i trzy napędy dodatkowe.
- Ustawienia parametru: 2.9.1=3, 2.9.25=0
- Są używane sygnały sprzężenia zwrotnego blokady, nie jest używana automatyczna zmiana.
- Ustawienia parametru: 2.9.23=1, 2.9.24=0
- Sygnały sprzężenia zwrotnego blokady pochodzą z wejść cyfrowych wybieranych za pomocą parametrów 2.2.6.18 do 2.2.6.21.
- Sterowanie napędem dodatkowym 1 (P2.3.1.27) jest włączone za pośrednictwem Blokady 1 (P2.2.6.18), Sterowanie napędem dodatkowym 2 (P2.3.1.28) — za pośrednictwem Blokady 2 (P2.2.6.19) itd.


**Fazy:**

1. Uruchomienie systemu i silnika sterowanego za pomocą przemiennika częstotliwości.
2. Napęd dodatkowy 1 jest uruchamiany, gdy napęd główny osiągnie ustaloną częstotliwość startu (P2.9.2).
3. Napęd główny zmniejsza prędkość do częstotliwości zatrzymania napędu dodatkowego 1 (P2.9.3) i w razie potrzeby zwiększa ją do częstotliwości startu napędu dodatkowego 2.
4. Napęd dodatkowy 2 jest uruchamiany, jeśli napęd główny osiągnął ustaloną częstotliwość startu (P2.9.4).
5. Sprężenie zwrotne blokady usunięto z napędu dodatkowego 2. Ponieważ napęd dodatkowy 3 nie jest używany, zostanie uruchomiony, aby zastąpić usunięty napęd dodatkowy 2.
6. Napęd główny zwiększa prędkość do maksymalnej, ponieważ nie ma więcej dostępnych napędów dodatkowych.
7. Usunięty napęd dodatkowy 2 jest ponownie podłączany i umieszczany na ostatnim miejscu w kolejce uruchamiania napędów dodatkowych (teraz jest to kolejność 1-3-2). Napęd główny zmniejsza prędkość do ustalonej częstotliwości zatrzymania. Kolejność uruchamiania napędów dodatkowych zostanie zaktualizowana albo natychmiast, albo przy następnym zatrzymaniu (automatyczna zmiana, uśpienie, stop itd.) zgodnie z P2.9.23.
8. Jeśli nadal potrzeba więcej mocy, prędkość napędu głównego rośnie do częstotliwości maksymalnej, 100% mocy wyjściowej jest do dyspozycji systemu.


Gdy zmniejszy się zapotrzebowanie na moc, napędy dodatkowe są wyłączane w odwrotnej kolejności (2-3-1; po aktualizacji 3-2-1).

### 9.13.2 AUTOMATYKA POMP I WENTYLATORÓW Z BLOKADAMI ORAZ AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ


Powyższe informacje dotyczą również sytuacji, gdy funkcja automatycznej zmiany jest używana. Oprócz zmiany i aktualizacji kolejności uruchamiania, również zmiana kolejności napędów głównych zależy od parametru 2.9.23.



Rys. 97: Przykład działania aplikacji PFC z trzema napędami dodatkowymi



Rys. 98: Przykład automatycznej zmiany dla 2 pomp, schemat główny



Rys. 99: Przykład automatycznej zmiany dla 3 pomp, schemat główny

# 10 ŚLEDZENIE USTEREK

## 10.1 KODY USTEREK

Kod usterki	Usterka	Subkod w T.14	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
1	Przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu	S1 = wyzwalenie sprzętowe	<p>Zbyt duży prąd (powyżej 4*I<sub>H</sub>) w kablach silnikowych. Możliwa jest jedna z następujących przyczyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nagły, duży wzrost obciążenia;</li> <li>• zwarcie w kablach silnikowych;</li> <li>• nieprawidłowy typ silnika;</li> </ul>	<p>Sprawdź obciążenie silnika. Sprawdź silnik. Sprawdź kable i podłączenia. Uruchoń przebieg identyfikacyjny.</p>
		S2 = zarezerwowane		
		S3 = monitorowanie regulatora prądu		
		S4 = przekroczenie skonfigurowanego przez użytkownika limitu prądu		
2	Przepięcie	S1 = wyzwalenie sprzętowe	<p>Napięcie w obwodzie prądu stałego przekracza ustalony limit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zbyt krótki czas hamowania</li> <li>• duże przepięcia w sieci energetycznej</li> <li>• zbyt szybka sekwencja startu/stopu.</li> </ul>	<p>Ustaw dłuższy czas hamowania. Użyj modułu hamującego lub rezystora hamowania. Są one dostępne jako opcje. Uaktywnij regulator nadnapięciowy. Sprawdź napięcie wejściowe.</p>
		S2 = monitorowanie regulacji przepięć		
3 *	Usterka doziemienia		<p>Pomiar prądu wykazuje, że suma prądów fazowych silnika jest różna od zera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nieprawidłowa izolacja kabli lub silnika</li> </ul>	Sprawdź silnik i jego kable.
5	Przetątnik ładowania		<p>Przetątnik ładowania pozostaje otwarty po sygnale START.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nieprawidłowa praca</li> <li>• wadliwy podzespół,</li> </ul>	<p>Skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu napędu. Jeśli usterka pojawi się ponownie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.</p>

Kod usterki	Usterka	Subkod w T.14	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
6	Zatrzymanie awaryjne		Opcjonalna karta wygenerowała sygnał stopu.	Sprawdź obwód zatrzymania awaryjnego.
7	Wyzwalanie nasycenia		<ul style="list-style-type: none"> <li>wadliwy podzespół,</li> <li>zwarcie lub przeciążenie rezystora hamowania.</li> </ul>	<p>Tej usterki nie można skasować z panelu sterującego.  Wytącz zasilanie.  <b>NIE URUCHAMIAJ PONOWNIE NAPĘDU ANI NIE PODŁĄCZAJ ZASILANIA!</b>  Poproś producenta o dalsze instrukcje.  W przypadku pojawienia się tej usterki jednocześnie z usterką Fault 1 sprawdź kable silnikowe oraz sam silnik.</p>

Kod usterki	Usterka	Subkod w T.14	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
8	Usterka systemowa	S1 = zarezerwowane S2 = zarezerwowane S3 = zarezerwowane S4 = zarezerwowane S5 = zarezerwowane S6 = zarezerwowane S7 = przetąchnik ładowania S8 = brak zasilania karty sterownika S9 = komunikacja modułu mocy (TX) S10 = komunikacja modułu mocy (wyzwalanie) S11 = komunikacja modułu mocy (pomiar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nieprawidłowa praca wadliwy podzespół,</li> <li>•</li> </ul>	Skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu napędu. Jeśli usterka pojawi się ponownie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.



Kod usterki	Usterka	Subkod w T.14	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
9 *	Za niskie nap.	S1 = zbyt niskie napięcie szyny DC podczas pracy S2 = brak danych z modułu mocy S3 = monitorowanie regulacji zbyt niskiego napięcia	Napięcie w obwodzie prądu stałego jest niższe niż ustalony limit.  <ul style="list-style-type: none"> <li>zbyt niskie napięcie zasilające</li> <li>usterka wewnętrzna napędu AC,</li> <li>wadliwy bezpiecznik wejściowy;</li> <li>zewnętrzny wyłącznik ładowania nie jest zamknięty.</li> </ul>	W przypadku chwilowej awarii zasilania skasuj usterkę i ponownie uruchom napęd. Sprawdź napięcie zasilania. Jeśli napięcie zasilania jest wystarczające, oznacza to usterkę wewnętrzną. Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
10 *	Monitorowanie linii wejściowych		Brak fazy linii wejściowej.	Sprawdź napięcie zasilania, bezpieczniki i kabel zasilania.
11 *	Kontrola faz wyjściowych		Pomiar prądu wykazuje brak prądu w 1 fazie silnika.	Sprawdź silnik i jego kable.
12	Monitorowanie modułu hamującego		Nie zainstalowano rezystora hamowania. Rezystor hamowania jest uszkodzony. Uszkodzony moduł hamujący.	Sprawdź rezystor hamowania i jego kable. Jeśli nie są uszkodzone, usterka dotyczy rezystora lub modułu. Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
13	Zbyt niska temperatura przemiennika częstotliwości		Zbyt niska temperatura w radiatorze modułu mocy lub na karcie zasilania. Temperatura radiatora nie przekracza -10°C (14°F).	
14	Zbyt wysoka temperatura przemiennika częstotliwości		Temperatura radiatora przekracza 90°C (194°F) (lub 77°C (170,6°F), NX_6, FR6). Alarm zbyt wysokiej temperatury jest generowany, gdy temperatura radiatora przekracza 85°C (185°F) (72°C (161,6°F)).	Sprawdź rzeczywistą ilość i przepływ powietrza chłodzącego. Sprawdź, czy radiator nie jest zakurzony. Sprawdź temperaturę otoczenia. Sprawdź, czy częstotliwość kluczkowania nie jest zbyt wysoka w stosunku do temperatury otoczenia oraz obciążenia silnika.
15 *	Utyk silnika		Utyk silnika.	Sprawdź silnik i jego obciążenie.
16 *	Przegrzanie silnika		Zbyt duże obciążenie silnika.	Zmniejsz obciążenie silnika. Jeśli silnik nie jest przeciążony, sprawdź parametry modelowania temperatury.

Kod usterki	Usterka	Subkod w T.14	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
17 *	Silnik niedociążony		Zadziałało zabezpieczenie silnika przed niedociążeniem.	Sprawdź obciążenie.
18 **	Niezrównoważenie	S1 = niezrównoważenie prądu S2 = niezrównoważenie napięcia DC	Niezrównoważenie równoległych modułów mocy.	Jeśli usterka pojawi się ponownie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
22	Błąd sumy kontrolnej pamięci EEPROM		Usterka zapisywania parametrów.  <ul style="list-style-type: none"> <li>nieprawidłowa praca</li> <li>wadliwy podzespół,</li> </ul>	Jeśli usterka pojawi się ponownie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
24 **	Usterka licznika		Wartości wyświetlane przez liczniki są nieprawidłowe	
25	Usterka układu monitorującego działanie mikroprocesora („watchdog”)		<ul style="list-style-type: none"> <li>nieprawidłowa praca</li> <li>wadliwy podzespół,</li> </ul>	Skasuj usterkę i dokonaj ponownego rozruchu napędu. Jeśli usterka pojawi się ponownie, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
26	Blokada rozruchu		Zablokowano rozruch napędu. Żądanie pracy włączone podczas pobierania nowej aplikacji do napędu.	Anuluj blokadę rozruchu, jeśli jest to bezpieczne. Usuń żądanie pracy
29 *	Usterka termistora		Na wejściu termistora opcjonalnej karty wykryto wzrost temperatury silnika.	Sprawdź chłodzenie i obciążenie silnika. Sprawdź podłączenie termistora. (jeśli wejście termistora na opcjonalnej karcie nie jest używane, musiało nastąpić zwarcie).
30	Bezpieczne wyłączenie		Wejście karty OPTAF zostało otwarte.	Anuluj bezpieczne wyłączenie, jeśli jest to bezpieczne.
31	Przegrzanie IGBT (sprzęt)		Układ chroniący most falownika IGBT wykrył zbyt duży prąd krótkotrwałego przeciążenia.	Sprawdź obciążenie silnika. Sprawdź parametry silnika. Uruchom przebieg identyfikacyjny.

Kod usterki	Usterka	Subkod w T.14	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
32	Chłodzenie wentylatora		Nie można uruchomić wentylatora chłodzącego przeмиennika częstotliwości po wydaniu polecenia włączenia.	Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
34	Komunikacja magistrali CAN		Brak potwierdzenia wystania komunikatu.	Upewnij się, czy na magistrali istnieje inne urządzenie z tą samą konfiguracją.
35	Aplikacja		Problem dotyczy oprogramowania aplikacji.	Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji. Jeśli jesteś programistą aplikacji, sprawdź program aplikacji.
36	Moduł sterujący		Moduł sterujący NXS nie kontroluje modułu mocy NXP i odwrotnie	Zmień moduł sterujący.
37 **	Zmieniono urządzenie (ten sam typ)		Karta opcjonalna została wymieniona na nową, która była wcześniej używana w tym gnieździe. Parametry są dostępne w napędzie.	Skasuj usterkę. Napęd jest gotowy do użycia. Napęd rozpocznie korzystanie ze starych ustawień parametrów.
38 **	Dodano urządzenie (ten sam typ)		Dodano opcjonalną kartę. Wcześniej używano tej samej opcjonalnej karty w tym samym gnieździe. Parametry są dostępne w napędzie.	Skasuj usterkę. Napęd jest gotowy do użycia. Napęd rozpocznie korzystanie ze starych ustawień parametrów.
39 **	Urządzenie usunięte		Karta opcjonalna została wyjęta z gniazda.	Urządzenie jest niedostępne. Skasuj usterkę.
40	Nieznane urządzenie	S1 = nieznane urządzenie	Podłączono nieznane urządzenie (moduł mocy/kartę opcjonalną)	Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
		S2 = moc 1 nie jest tego samego typu co moc 2		
41	Temperatura modułu IGBT		Układ chroniący most falownika IGBT wykrył zbyt duży prąd krótkotrwałego przeciążenia.	Sprawdź obciążenie silnika. Sprawdź parametry silnika. Uruchom przebieg identyfikacyjny.
42	Przegrzanie rezystora hamowania		Zabezpieczenie przez przegrzaniem rezystora hamowania wykryło zbyt mocne hamowanie.	Ustaw dłuższy czas hamowania. Użyj zewnętrznego rezystora hamowania.

Kod usterki	Usterka	Subkod w T.14	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
43	Usterka kodera	1 = brak kanału A kodera 1	Wykryto problem w sygnałach kodera.	Sprawdź połączenia kodera. Sprawdź kartę kodera. Sprawdź częstotliwość kodera w otwartej pętli.
		2 = brak kanału B kodera 1		
		3 = brak obu kanałów kodera 1		
		4 = koder odwrócony		
		5 = brak karty kodera		
44 **	Zmieniono urządzenie (inny typ)		Zmieniono opcjonalną kartę lub moduł mocy. Inny typ lub inna moc znamionowa nowego urządzenia.	Skasuj. Ponownie ustaw parametry opcjonalnej karty, jeśli została ona zmieniona. Ponownie ustaw parametry przeziennika częstotliwości, jeśli nastąpiła zmiana modułu mocy.
45 **	Dodano urządzenie (inny typ)		Dodano opcjonalną kartę innego typu.	Skasuj. Ustaw ponownie parametry modułu mocy.
49	Dzielenie przez zero w aplikacji		Wystąpiło dzielenie przez zero w programie aplikacji.	Jeśli usterka pojawi się ponownie, gdy przeziennik częstotliwości jest w stanie pracy, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji. Jeśli jesteś programistą aplikacji, sprawdź program aplikacji.
50 *	Prąd wejścia analogowego lin < 4 mA (wybrany zakres od 4 do 20 mA)		Prąd na wejściu analogowym ma wartość < 4 mA. Uszkodzony jest kabel sterujący lub źródło sygnału.	Sprawdź obwód pętli prądowej.
51	Usterka zewnętrzna		Usterka sygnalizowana na wejściu cyfrowym.	Usuń przyczynę usterki w urządzeniu zewnętrznym.
52	Błąd w komunikacji z panelem sterowania		Połączenie między panelem sterującym (lub NCDrive) a napędem jest uszkodzone.	Sprawdź podłączenie panelu sterującego i jego kabel.

Kod usterki	Usterka	Subkod w T.14	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
53	Błąd komunikacji magistrali		Połączenie między kartą magistrali a zewnętrznym sterownikiem zostało uszkodzone.	Sprawdź instalację oraz sterownik magistrali. Jeśli instalacja jest prawidłowa, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
54	Usterka gniazda		Wadliwe gniazdo lub opcjonalna karta.	Sprawdź kartę i gniazdo. Skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem w celu uzyskania dalszych instrukcji.
56	Zbyt wysoka temperatura		Temperatura przekracza ustawiony limit. Odłączony czujnik. Zwarcie.	Znajdź przyczynę wzrostu temperatury.
57 **	Identyfikacja		Przebieg identyfikacyjny nie powiódł się.	Polecenie uruchomienia zostało usunięte przed ukończeniem przebiegu identyfikacyjnego. Silnik nie jest połączony z przeмиennikiem częstotliwości. Silnik jest obciążony.
58 *	Hamulec		Rzeczywisty stan hamulca różni się od sygnału sterującego.	Sprawdź stan i podłączenia hamulca mechanicznego.
59	Komunikacja napędzanego		Przerwana komunikacja SystemBus lub CAN pomiędzy nadrzędnym i napędzanym.	Sprawdź parametry opcjonalnej karty. Sprawdź kabel światłowodowy lub kabel CAN.
60	Chłodzenie		Uszkodzona cyrkulacja chłodziwa w napędzie chłodzonym cieczą.	Sprawdź przyczynę awarii w systemie zewnętrznym.
61	Błąd prędkości		Prędkość obrotowa silnika jest inna niż wartość zadana.	Sprawdź połączenie kodera. Silnik PMS przekroczył wyciągany moment obrotowy.
62	Praca wyłączone		Sygnał włączenia pracy jest słaby.	Sprawdź przyczynę słabego sygnału włączenia pracy.
63 **	Zatrzymanie awaryjne		Otrzymało polecenie zatrzymania awaryjnego z wejścia cyfrowego lub magistrali.	Zaakceptowano nowe polecenie uruchomienia po skasowaniu.
64 **	Otwarty przetłącznik wejściowy		Przetłącznik wejściowy napędu jest otwarty.	Sprawdź główny wyłącznik zasilania napędu.
65	Zbyt wysoka temperatura		Temperatura przekracza ustawiony limit. Odłączony czujnik. Zwarcie.	Znajdź przyczynę wzrostu temperatury.

Kod usterki	Usterka	Subkod w T.14	Możliwa przyczyna	Sposób usunięcia usterki
70 *	Usterka aktywnego filtra		Usterka aktywowana przez wejście cyfrowe (patrz parametr P2.2.7.33).	Usuń przyczynę usterki w aktywnym filtrze.
74	Usterka napędu napędzanego		W przypadku użycia zwykłej funkcji nadrzędny/napędzany ten kod usterki jest generowany, jeśli jeden lub więcej napędów napędzanych zainicjuje usterkę.	

\* = W aplikacji można ustawić różne reakcje na te usterki. Patrz: grupa parametrów Zabezpieczenia.

\*\* = Tylko usterki (alarmy).

# VACON<sup>®</sup>

[www.danfoss.com](http://www.danfoss.com)

Vacon Ltd  
Member of the Danfoss Group  
Runsorintie 7  
65380 Vaasa  
Finland

Document ID:



DPD01233E

Rev. E

Sales code: DOC-APPNXALL+DLPL